

富貴一路眷舍滅火器(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|-----------------------|-------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 富貴一路眷舍5巷19號1F滅火器-富-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:20 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:19 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:18 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:17 | |
| 2 | 富貴一路眷舍5巷15號1F滅火器-富-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:37:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:37:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:37:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:37:49 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:37:48 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:37:47 | |
| 3 | 富貴一路眷舍3巷16號1F滅火器-富-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:08 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:07 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:06 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:05 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:04 | |
| 4 | 富貴一路眷舍3巷20號1F滅火器-富-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:26 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:25 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:25 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:22 | |
| 5 | 富貴一路眷舍3巷24號1F滅火器-富-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:49:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:49:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:49:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:49:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:49:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:49:46 | |
| 6 | 富貴一路眷舍3巷19號1F滅火器-富-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:21 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:20 | |
| 7 | 富貴一路眷舍1巷10號1F滅火器-富-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:31 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:31 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:30 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:28 | |
| 8 | 富貴一路眷舍1巷14號1F滅火器-富-29 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:19 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:17 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:17 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:16 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:15 | |
| 9 | 富貴一路眷舍5巷19號2F滅火器-富-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:43 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:42 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:35:41 | |
| 10 | 富貴一路眷舍5巷15號2F | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:10 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:09 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:09 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 滅火器-富-06 | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:07 | |
| 11 | 富貴一路眷舍3巷16號2F 滅火器-富-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:31 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:29 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:28 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:27 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:26 | |
| 12 | 富貴一路眷舍3巷20號2F 滅火器-富-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:49 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:45 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:43 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:42 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:46:41 | |
| 13 | 富貴一路眷舍3巷24號2F 滅火器-富-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:15 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:15 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:13 | |
| 14 | 富貴一路眷舍3巷19號2F 滅火器-富-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:43 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:42 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:41 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:40 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:43:39 | |
| 15 | 富貴一路眷舍1巷10號2F 滅火器-富-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:51 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:51 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:56:48 | |
| 16 | 富貴一路眷舍1巷14號2F 滅火器-富-30 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:31 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:30 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:30 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:28 | |
| 17 | 富貴一路眷舍5巷19號3F 滅火器-富-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:05 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:04 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:01 | |
| 18 | 富貴一路眷舍5巷15號3F 滅火器-富-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:32 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:31 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:30 | |
| 19 | 富貴一路眷舍3巷16號3F 滅火器-富-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:48 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:41:46 | |
| 20 | 富貴一路眷舍3巷20號3F 滅火器-富-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:15 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:15 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:13 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 21 | 富貴一路眷舍3巷24號3F滅火器-富-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:50:38 | |
| 22 | 富貴一路眷舍3巷19號3F滅火器-富-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:08 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:07 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:06 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:04 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:03 | |
| 23 | 富貴一路眷舍1巷10號3F滅火器-富-27 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:19 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:19 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:17 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:16 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:15 | |
| 24 | 富貴一路眷舍1巷14號3F滅火器-富-31 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:56 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:59:53 | |
| 25 | 富貴一路眷舍5巷19號4F滅火器-富-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:22 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:21 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:36:20 | |
| 26 | 富貴一路眷舍5巷15號4F滅火器-富-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:38:46 | |
| 27 | 富貴一路眷舍3巷16號4F滅火器-富-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:42:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:42:09 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:42:09 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:42:08 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:42:07 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:42:06 | |
| 28 | 富貴一路眷舍3巷20號4F滅火器-富-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:37 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:36 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:36 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:34 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:47:33 | |
| 29 | 富貴一路眷舍3巷24號4F滅火器-富-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:51:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:51:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:51:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:51:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:51:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:51:01 | |
| 30 | 富貴一路眷舍3巷19號4F滅火器-富-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:26 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:25 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:24 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:44:22 | |
| | 富貴一路眷舍1 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:34 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:33 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 31 | 巷10號4F 滅火器-富-28 | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:33 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 14:57:31 | |
| 32 | 富貴一路眷舍1 巷14號4F 滅火器-富-32 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 15:00:12 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 15:00:11 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 15:00:10 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 15:00:09 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 15:00:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-16 15:00:07 | |
| | | 備註: | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:23:55

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:04:58

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:49:53