

立體停車場緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 緊急廣播主機	揚聲器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:41:02	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	26.1	錢志瑜	2022-06-24 10:41:01	
		主機麥克風	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:40:56	
		主機回路指示	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:40:54	
		主機標示	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:40:44	
		主機電壓表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:40:41	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:56:10

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/27 19:52:28

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:14:33