

法定停車場滅火器(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|-----------------------------|-------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場1F 滅火器-法-01-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:31 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:30 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:28 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:27 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:26 | |
| 2 | 法定停車場1F 滅火器-法-01-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:38 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:33 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:35:31 | |
| 3 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:26 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:25 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:24 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:23 | |
| 4 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:34 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:31 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:30 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:29 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:29 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:28 | |
| 5 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:32 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:31 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:30 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:29 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:28 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:28 | |
| 6 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:43 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:43 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:42 | |
| 7 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:49 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:48 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:47 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:46 | |
| 8 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:00:40 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:00:39 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:00:38 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:00:38 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:00:37 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:00:36 | |
| 9 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:57 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:56 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:55 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:50 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:48 | |
| 10 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1- | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:57:57 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:57:56 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:57:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:57:55 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 08 | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:57:54 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:57:53 | |
| 11 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:58:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:58:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:58:01 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:58:00 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:57:59 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:57:58 | |
| 12 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:04 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:04 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:03 | |
| 13 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:49 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:47 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:47 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:46 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:45 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:44 | |
| 14 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:24 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:23 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:22 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:21 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:08:20 | |
| 15 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:53 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:52 | |
| 16 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:41 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:40 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:39 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:38 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:37 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:37 | |
| 17 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:16 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:15 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:14 | |
| 18 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:21 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:20 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:20 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:19 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:18 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:04:18 | |
| 19 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:09 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:07 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:05 | |
| 20 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-18 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:51 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:51 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:48 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 21 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:53 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:05:50 | |
| 22 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-20 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:28 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:25 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:24 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:23 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:03:22 | |
| 23 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-21 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:02 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:01 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:07:00 | |
| 24 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-22 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:40 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:39 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:38 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:37 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:36 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:35 | |
| 25 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-23 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:07 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:04 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:03 | |
| 26 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-24 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:10 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:09 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:09 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:53:07 | |
| 27 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-25 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:59 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:59 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:58 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:57 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:57 | |
| 28 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-26 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:03 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:02 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:01 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:56:01 | |
| 29 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-27 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:19 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:19 | |
| 30 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-28 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:25 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:24 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:24 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:01:23 | |
| | 法定停車場 B1F | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:48 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:47 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:46 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 31 | 滅火器-法-B1-29 | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:45 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:44 | |
| 32 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-30 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:51 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:50 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:50 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:49 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:02:48 | |
| 33 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-31 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:55:01 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:54:58 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:54:57 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:54:57 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:54:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:54:55 | |
| 34 | 法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-32 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:02 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:01 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:59:00 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:58:59 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:58:58 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 08:58:58 | |
| 35 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:18:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:18:33 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:18:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:18:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:18:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:18:30 | |
| 36 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:08 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:04 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:03 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:03 | |
| 37 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:22 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:21 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:19:19 | |
| 38 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:10 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:09 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:09 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:08 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:07 | |
| 39 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:51 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:46 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:20:46 | |
| 40 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:21:46 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:21:45 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:21:44 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:21:43 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:21:43 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:21:42 | |
| 41 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:26 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:25 | |
| 42 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:44 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:43 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:42 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:41 | |
| 43 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:49 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:46 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:22:46 | |
| 44 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:23:59 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:23:58 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:23:57 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:23:56 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:23:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:23:55 | |
| 45 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:35 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:33 | |
| 46 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:13:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:13:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:13:54 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:13:52 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:13:51 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:13:51 | |
| 47 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:14 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:12 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:10 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:10 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:09 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:12:08 | |
| 48 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:15 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:10 | |
| 49 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:34 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:33 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:32 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:30 | |
| 50 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:56 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:55 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:55 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:54 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:53 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:14:52 | |
| 51 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:19 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:17 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:15 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:14 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:17:28 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 52 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-18 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:17:27 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:17:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:17:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:17:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:17:24 | |
| 53 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:31 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:30 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:29 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:28 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:27 | |
| 54 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-20 | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:27 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:34 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:33 | |
| 55 | 法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-21 | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:31 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:16:00 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:57 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:57 | |
| 56 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-01 | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:56 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:46 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:15:45 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:59 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:58 | |
| 57 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-02 | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:57 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:56 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:56 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:55 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:22 | |
| 58 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-03 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:21 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:20 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:19 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:28:18 | |
| 59 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:29:25 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:29:24 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:29:23 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:29:23 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:29:22 | |
| 60 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-05 | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:29:21 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:09 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:07 | |
| 61 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-06 | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:05 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:27 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:27 | |
| 62 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3- | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:23 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:44 | |
| 61 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-06 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:43 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:42 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:42 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:41 | |
| 62 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3- | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:30:40 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:27 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:27 | |
| 62 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3- | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:26 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 07 | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:24 | |
| 63 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:52 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:50 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:50 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:49 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:48 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:31:47 | |
| 64 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:15 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:15 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:13 | |
| 65 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:39 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:39 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:38 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:37 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:32:36 | |
| 66 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:06 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:05 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:04 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:03 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:02 | |
| 67 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:46 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:46 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:45 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:44 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:33:44 | |
| 68 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:45 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:40 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:39 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:38 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:38 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:37 | |
| 69 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:08 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:06 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:05 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:05 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:02 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:25:01 | |
| 70 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-15 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:11 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:10 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:09 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:08 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:07 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:06 | |
| 71 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-16 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:28 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:27 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:26 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:25 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:25 | |
| 72 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-17 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:50 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:48 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:48 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:47 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:46 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:26:45 | |
| | | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:16 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 73 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-18 | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:15 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:14 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:13 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:13 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:12 | |
| | | | | | | | |
| 74 | 法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-19 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:39 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:38 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:37 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:37 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:36 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 陳柏維 | 2022-06-07 09:27:35 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:21:22

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:11:24

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:46:59