

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:59	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:58	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:57	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-05-01 11:33:17	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:51	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:50	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:49	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:48	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:47	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:46	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:45	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:45	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:30:44	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	91	王德全	2022-05-01 11:30:42	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:29	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:28	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:27	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27.5	王德全	2022-05-01 11:32:59	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:23	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:23	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:22	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:21	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:20	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:20	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:18	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:17	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:31:16	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-01 11:31:15	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:46	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:46	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:45	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-05-01 11:33:44	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:41	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:40	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:39	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:39	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:38	

		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:37	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:36	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:36	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:33:35	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-01 11:33:34	

備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/04 11:40:16
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/04 13:14:19
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:31:27

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:06	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:03	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:01	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-02 09:35:58	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:45	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:44	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:43	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:42	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:40	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:39	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:37	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:36	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:35:35	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-02 09:35:33	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:48	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:46	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:45	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-02 09:36:44	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:37	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:36	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:34	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:33	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:32	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:29	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:28	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:27	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:36:26	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-02 09:36:25	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:24	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:23	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:22	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-02 09:37:20	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:13	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:13	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:08	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:08	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:07	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:06	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:06	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:05	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:37:04	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-02 09:37:03	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/04 11:38:34
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/04 13:19:14
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:31:26

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:36	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:35	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:34	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-03 10:13:34	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:29	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:28	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:28	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:27	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:26	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:25	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:24	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:17	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:13:13	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-03 10:13:12	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:40	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:39	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:39	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-03 10:12:38	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:35	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:34	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:33	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:33	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:32	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:31	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正 常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:30	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於 自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:30	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機 ＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:29	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充 足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-03 10:12:28	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:23	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:21	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:20	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以 上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-03 10:12:19	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於 自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:14	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:13	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動 位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:12	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否 正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:11	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏 水	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:11	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:10	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正 常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:09	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於 自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:08	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機 ＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:12:08	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充 足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-03 10:12:06	
備註：							
改善措施：							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:37:16 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 14:30:01 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 16:31:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:38:15	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:38:14	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:38:13	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以 上)	目視	26	廖學智	2022-05-04 10:38:11	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於 自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:38:05	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:38:04	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動 位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:38:02	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否 正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:38:01	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏 水	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:59	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:58	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正 常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:56	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於 自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:55	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機 ＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:54	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充 足(90%以上)	目視	91	廖學智	2022-05-04 10:37:52	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:38	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:35	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:25	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-04 10:37:23	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:18	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:17	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:16	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:15	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:14	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:13	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:11	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:10	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:37:09	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	91	廖學智	2022-05-04 10:37:07	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:50	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:47	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:46	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-04 10:36:44	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:38	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:37	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:36	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:34	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:33	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:32	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:31	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:30	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:36:28	
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	91	廖學智	2022-05-04 10:36:26			
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/04 11:36:29

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/04 13:30:57

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:31:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:36	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:34	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:33	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-05 10:25:30	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:26	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:25	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:23	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:22	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:21	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:20	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:19	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:18	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:17	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-05 10:25:15	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:11	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:09	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:08	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-05 10:26:06	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:03	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:01	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:00	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:59	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:58	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:56	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:55	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:54	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:25:53	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-05 10:25:52	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:45	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:43	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:42	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-05 10:26:41	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:37	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:36	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:35	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:34	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:33	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:31	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:30	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:28	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:26:27	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-05 10:26:26	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
 2022/05/06 16:33:59

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/06 19:47:02

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:31:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:28	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:27	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:26	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-05-06 11:29:25	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:16	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:14	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:13	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:12	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:11	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:10	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:09	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:08	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:07	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-06 11:29:06	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:59	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:58	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:57	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-05-06 11:29:56	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:50	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:48	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:48	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:47	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:46	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:44	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:44	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:43	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:29:42	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-06 11:29:41	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:33	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:32	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:31	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-05-06 11:30:30	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:27	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:26	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:24	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:23	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:22	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:21	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:20	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:19	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:30:19	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-06 11:30:18	

備註:

改善措施:

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:32:04

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:51:36

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:08	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:06	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:05	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-07 09:54:03	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:55	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:53	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:51	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:50	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:48	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:47	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:45	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:43	
		供油部份(1台)-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:53:41	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:55	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:54	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:53	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-07 09:54:50	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:43	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:41	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:40	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:39	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:37	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:36	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:35	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:33	
		供油部份(1台)-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:54:31	
3	思源樓B1F 400KW發電機	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:52	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:48	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:46	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-07 09:55:44	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:38	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:36	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:35	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:33	

	G3	供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:32	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:31	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:29	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:28	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:55:27	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-07 09:55:25	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/10 08:58:08
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/10 19:31:54
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:14:34

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:29	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:26	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:25	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-08 09:46:22	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:13	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:12	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:11	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:10	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:09	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:08	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:07	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:06	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:04	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 09:46:03	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:58	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:56	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:55	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-08 09:46:52	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:47	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:46	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:45	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:43	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:42	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:41	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:40	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:39	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:46:37	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 09:46:36	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:27	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:25	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:24	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-08 09:47:23	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:18	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:17	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:16	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:15	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:14	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:13	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:12	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:11	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:47:10	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 09:47:08	
備註：							
改善措施：							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/10 08:56:52
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/10 19:27:39
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:14:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:15	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:14	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:13	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-09 11:13:11	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:07	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:06	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:05	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:04	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:02	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:01	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:13:00	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:59	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:58	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-09 11:12:57	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:41	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:40	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:38	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-09 11:12:37	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:32	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:31	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:30	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:29	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:28	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:27	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:26	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:25	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:12:23	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-09 11:12:22	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:53	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:52	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:51	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-09 11:11:49	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:43	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:41	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:40	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:39	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:38	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:37	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:36	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:35	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:11:33	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-09 11:11:32	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/10 08:52:39

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/10 19:21:53

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:14:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:18	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:16	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:15	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-10 10:14:13	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:09	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:08	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:06	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:05	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:04	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:03	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:02	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:01	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:13:59	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-10 10:13:58	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:51	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:49	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:48	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-10 10:14:46	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:43	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:42	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:40	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:39	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:38	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:37	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:36	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:35	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:14:34	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-10 10:14:33	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:24	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:22	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:21	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-10 10:15:20	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:17	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:15	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:14	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:13	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:11	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:10	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:10	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:09	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:15:08	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-10 10:15:07	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/10 13:46:00
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/10 19:33:50
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:14:36

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:04	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:03	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:02	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-05-11 15:55:00	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:52	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:51	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:50	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:48	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:47	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:45	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:42	

		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:37	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:54:36	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-11 15:54:35	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:30	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:29	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:29	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-05-11 15:55:28	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:25	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:25	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:24	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:23	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:22	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:21	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:20	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:19	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:19	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-11 15:55:18	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:56	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:55	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:53	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-05-11 15:55:52	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:50	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:49	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:48	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:47	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:47	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:46	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:45	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:44	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:55:43	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-11 15:55:42	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/12 13:02:24
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/12 19:41:37
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:14:50

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:39:15	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:39:14	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:39:12	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-12 09:39:11	

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/12 17:06:20

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/12 19:47:15

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:15:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:58:11	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:58:10	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:58:09	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	董家圻	2022-05-13 09:58:08	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:58	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:57	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:57	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:56	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:55	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:54	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:54	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:53	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:52	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-13 09:57:51	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:45	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:44	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:43	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-13 09:57:42	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:36	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:35	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:35	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:34	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:33	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:32	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:31	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:30	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:30	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-13 09:57:28	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:19	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:18	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:17	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-13 09:57:15	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:08	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:07	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:06	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:05	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:04	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:04	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:03	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:02	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:57:01	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-13 09:57:00	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/16 11:32:37
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/16 20:36:15
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:05:46

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:30	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:29	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:28	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-14 10:27:26	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:22	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:21	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:20	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:18	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:17	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:16	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:15	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:14	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:27:13	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-14 10:27:12	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:57	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:55	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:54	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-14 10:26:52	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:47	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:46	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:44	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:43	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:42	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:41	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:40	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:39	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:38	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-14 10:26:36	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:20	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:18	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:17	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-14 10:26:16	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3						
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:10	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:08	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:07	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:05	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:04	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:03	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:01	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:26:00	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:25:59	
	供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-14 10:25:57		
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
2022/05/16 11:30:46

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 20:39:49

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:05:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:00	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:58	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:57	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-15 10:15:55	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:51	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:50	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:48	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:47	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:45	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:44	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:43	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:42	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:15:41	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-15 10:15:39	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:33	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:31	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:30	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-15 10:16:29	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:25	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:24	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:22	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:21	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:20	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:19	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:18	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:17	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:16	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-15 10:16:15	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:17:09	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:17:06	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:17:05	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-15 10:17:04	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:17:00	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:58	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:57	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:56	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:54	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:53	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:52	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:51	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:16:50	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-15 10:16:49	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/16 10:08:39

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/17 20:03:03

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:46:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:24:00	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:58	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:41	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-16 11:23:39	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:34	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:32	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:31	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:30	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:29	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:27	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:26	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:25	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:23	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-16 11:23:22	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:23:01	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:59	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:59	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-16 11:22:57	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:50	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:49	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:48	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:46	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:45	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:44	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:43	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:42	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:42	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-16 11:22:40	
		3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋
發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:14	
主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:13	
主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視			26	陳志洋	2022-05-16 11:22:10	
主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:03	
主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:01	
主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:22:00	
供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:21:58	
供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:21:56	
供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:21:55	
供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:21:53	
供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:21:52	
供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視			正常	陳志洋	2022-05-16 11:21:51	
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視			90	陳志洋	2022-05-16 11:21:50	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/16 13:40:01

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/16 20:33:14

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:05:42

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:23	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:21	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:19	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-17 11:27:16	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:09	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:08	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:06	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:04	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:02	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:00	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:26:57	

		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:26:55	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:26:54	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-17 11:26:50	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:11	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:09	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:06	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-17 11:28:04	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:57	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:55	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:54	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:52	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:51	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:49	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:48	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:47	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:27:45	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-17 11:27:43	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:29:00	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:59	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:57	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-17 11:28:55	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:48	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:45	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:43	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:41	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:40	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:38	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:36	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:35	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:28:33	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-17 11:28:31	
備註：							
改善措施：							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/17 17:18:30
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/17 19:37:58
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 16:00:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:44:04	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:44:02	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:44:01	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-18 09:43:59	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:52	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:52	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:51	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:50	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:49	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:48	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:48	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:47	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:43:46	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-18 09:43:44	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:22	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:20	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:19	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-18 09:45:18	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:12	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:11	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:10	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:09	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:08	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:07	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:06	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:05	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:04	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-18 09:45:03	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:56	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:53	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:51	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-18 09:45:50	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:46	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:44	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:43	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:42	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:40	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:39	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:38	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:37	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:45:34	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-18 09:45:33	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

2022/05/18 11:39:56

2022/05/18 20:20:45

2022/06/09 15:42:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:40	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:39	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:38	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-19 10:45:36	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:32	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:30	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:29	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:28	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:27	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:26	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:25	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:45:24	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:18	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:17	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:16	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-19 10:46:14	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:09	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:08	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:07	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:06	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:05	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:04	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:03	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:02	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:51	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:50	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:49	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-19 10:46:48	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:44	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:43	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:42	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:41	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:40	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:39	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:38	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:37	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:46:36	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-19 10:46:34	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/19 16:08:17
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/19 19:44:10
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 15:40:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:51	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:48	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:47	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-20 09:53:45	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:42	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:40	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:39	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:38	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:37	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:36	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:35	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:34	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:53:33	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-20 09:53:32	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:21	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:19	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:18	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-20 09:54:17	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:13	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:12	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:11	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:10	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:10	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:09	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:08	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:07	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:06	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-20 09:54:05	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:51	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:49	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:48	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-20 09:54:47	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:44	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:43	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:41	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:40	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:39	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:38	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:38	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:37	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:54:36	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-20 09:54:35	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
 2022/05/20 16:55:29
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/20 19:24:39
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 15:12:41

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:53	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:51	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:50	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-21 09:54:49	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:44	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:42	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:41	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:40	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:39	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:38	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:37	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:36	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:34	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-21 09:54:33	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:06	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:04	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:54:03	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-21 09:54:02	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:56	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:55	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:54	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:53	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:51	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:49	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:48	

		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:47	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:45	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-21 09:53:44	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:15	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:13	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:12	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-21 09:53:11	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:01	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:53:00	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:52:59	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:52:58	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:52:57	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:52:55	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:52:54	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:52:53	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:52:52	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-21 09:52:50	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/21 11:53:35

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/21 15:29:46

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:10:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:19:58	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:19:56	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:19:56	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-22 14:19:53	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:51	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:50	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:49	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:49	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:48	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:47	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:47	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:46	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:45	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-22 14:18:44	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:36	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:35	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:34	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-22 14:18:32	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:27	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:26	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:26	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:25	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:24	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:24	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:23	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:23	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:18:22	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-22 14:18:20	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:51	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:50	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:48	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-22 14:17:46	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:40	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:38	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:37	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:36	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:34	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:32	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:30	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:18	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:17:17	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-22 14:17:15	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:53:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:50:14

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:09:05

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:43	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:42	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:41	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-23 09:48:40	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:36	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:35	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:34	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:34	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:33	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:32	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:31	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:30	

		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:30	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-23 09:48:29	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:02	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:01	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:00	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-23 09:48:59	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:56	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:55	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:54	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:54	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:53	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:52	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:51	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:51	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:48:50	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-23 09:48:49	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:19	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:18	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:18	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	董家圻	2022-05-23 09:49:16	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:14	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:13	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:12	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:11	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:10	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:09	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:09	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:08	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:49:07	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-23 09:49:06	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/24 15:51:55

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/24 19:53:46

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 15:08:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:26	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:24	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:23	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-24 11:09:21	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:17	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:16	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:15	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:14	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:13	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:12	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:11	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:10	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:09	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-24 11:09:07	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:51	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:00	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:59	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-24 11:09:58	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:54	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:53	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:52	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:51	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:50	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:48	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:47	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:46	
供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:09:45			
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-24 11:09:44			
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:35	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:34	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:33	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-24 11:10:32	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:28	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:27	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:26	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:24	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:23	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:22	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:21	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:20	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-24 11:10:18	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-24 11:10:17	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:51:23

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/24 19:54:27

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 15:08:57

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:39	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:37	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:36	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-25 10:09:34	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:30	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:29	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:28	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:27	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:26	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:25	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:24	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:23	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:22	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-25 10:09:21	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:10	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:08	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:07	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-25 10:10:06	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:03	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:02	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:00	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:59	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:58	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:57	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:56	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:55	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:09:54	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-25 10:09:53	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:41	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:39	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:39	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-25 10:10:37	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:34	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:33	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:32	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:30	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:29	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:28	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:27	

		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:26	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:10:26	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-25 10:10:24	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/26 14:18:22
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/26 19:38:01
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:49:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:09	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:07	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:06	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-26 13:31:05	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:00	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:58	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:57	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:55	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:54	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:52	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:51	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:50	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:50	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-26 13:30:48	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:46	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:45	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:43	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-26 13:31:42	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:36	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:35	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:34	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:33	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:31	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:30	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:29	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:28	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:31:27	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-26 13:31:25	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:37	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:36	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:34	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-26 13:32:33	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:27	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:25	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:24	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:23	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:13	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:12	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:11	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:10	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:32:09	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-26 13:32:07	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:16:16

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/26 19:40:38

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:48:40

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:06	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:04	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:02	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	郭國儀	2022-05-27 16:43:59	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:51	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:50	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:49	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:47	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:46	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:45	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:41	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:37	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:43:33	
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-27 16:43:31			
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:52	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:50	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:48	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	郭國儀	2022-05-27 16:44:47	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:42	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:41	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:39	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:37	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:36	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:35	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:34	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:33	

		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:44:32	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	91	郭國儀	2022-05-27 16:44:31	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:33	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:32	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:30	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	郭國儀	2022-05-27 16:45:29	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:24	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:23	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:22	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:20	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:19	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:18	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:17	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:16	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 16:45:15	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	91	郭國儀	2022-05-27 16:45:14	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
 2022/06/06 19:05:53
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/06 19:10:14
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:35:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:29	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:26	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:25	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-28 09:57:23	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:07	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:06	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:05	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:02	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:01	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:00	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:56:59	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:56:58	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:56:56	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 09:56:53	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:00	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:58	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:57	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-28 09:57:56	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:51	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:50	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:49	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:47	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:46	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:45	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:44	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:43	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:57:39	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 09:57:38	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:28	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:26	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:25	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-28 09:58:24	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:20	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:19	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:18	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:17	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:16	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:15	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:14	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:13	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:58:12	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 09:58:10	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/30 14:32:51

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/30 14:38:00

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:46:58

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:53	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:52	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:51	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-29 10:10:49	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:46	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:45	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:44	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:43	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:42	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:41	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:40	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:39	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:10:37	

		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-29 10:10:36	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:29	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:28	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:27	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-29 10:11:25	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:21	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:19	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:18	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:17	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:15	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:14	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:13	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:11	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:10	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-29 10:11:09	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:12:05	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:12:04	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:12:02	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-05-29 10:12:01	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:56	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:55	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:54	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:52	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:51	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:50	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:49	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:48	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-29 10:11:47	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-29 10:11:45	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/05/30 13:49:59

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/30 14:39:12

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:46:34

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:57	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:56	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:55	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-30 09:46:54	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:51	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:49	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:48	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:46	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:45	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:44	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:43	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:42	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:46:41	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-30 09:46:39	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:29	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:27	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:26	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-30 09:47:25	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:21	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:20	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:19	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:18	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:16	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:15	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:14	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:13	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:13	
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-30 09:47:11			
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:48:02	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:59	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:59	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-30 09:47:57	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:54	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:53	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:51	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:50	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:49	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:47	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:47	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:46	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:47:45	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-30 09:47:44	
		備註:					
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/30 13:48:07

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 14:41:28

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:46:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:29	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:28	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:25	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-31 09:55:23	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:13	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:12	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:10	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:04	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:03	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:02	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:01	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:55:00	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:59	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-31 09:54:57	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:40	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:39	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:37	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-31 09:54:36	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:31	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:30	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:28	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:27	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:26	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:25	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:24	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:23	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:21	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-31 09:54:20	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:02	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:54:01	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:59	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-31 09:53:58	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:52	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:51	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:49	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:48	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:47	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:46	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:44	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:43	

	供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機 >是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:53:42	
	供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-31 09:53:41	
備註:						
改善措施:						

承商工程師：李中榮 2022/05/31 13:40:41
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/31 13:43:21
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:41:27