

## C電荷中心滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	C電荷中心1F 滅火器-C-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:18	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:17	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:13	
2	C電荷中心1F 滅火器-C-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:20	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:18	
3	C電荷中心1F 滅火器-C-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:49	
4	C電荷中心1F 滅火器-C-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:54	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:53	
5	C電荷中心1F 滅火器-C-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:00	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:34:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:33:58	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:28:56

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 20:00:01

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:07:56