

思源樓火警自動警報設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|--------------------------------------|------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 思源樓10F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-121 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 10:07:18 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 10:07:16 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 10:07:16 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 10:07:15 | |
| 2 | 思源樓10F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-25 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:55:26 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:55:22 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:55:21 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:55:20 | |
| 3 | 思源樓10F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-35 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:24:52 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:24:51 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:24:50 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:24:49 | |
| 4 | 思源樓10F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-48 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:24:18 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:24:17 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:24:16 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:24:15 | |
| 5 | 思源樓10F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-68 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 10:37:53 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:51:38 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:51:37 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:51:36 | |
| 6 | 思源樓10F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-97 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:51:07 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:51:06 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:51:05 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:51:05 | |
| 7 | 思源樓11F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-121 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:48:08 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:48:06 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:48:05 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:48:04 | |
| 8 | 思源樓11F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-163 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:52:34 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:52:32 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:52:31 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:52:30 | |
| 9 | 思源樓11F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-177 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:22:37 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:22:36 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:22:35 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:22:16 | |
| 10 | 思源樓11F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-201 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:21:59 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:21:56 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:21:55 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:21:54 | |
| 11 | 思源樓11F 火警綜合盤及 火警探測器- M8-223 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:17:45 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:17:43 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:17:42 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:17:42 | |
| 12 | 思源樓1F R型受信總機- 電源盤 | 電池電壓(23.5-27.0V) | 目視 | 25 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:58:48 | |
| | | 開關定位 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:58:45 | |
| | | 電壓表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:58:44 | |
| 13 | 思源樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-1 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 15:19:08 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:01:29 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:01:28 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:01:27 | |
| 14 | 思源樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-49 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:59:31 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:59:30 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:59:29 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:59:28 | |
| 15 | 思源樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:59:58 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:59:57 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:59:56 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------|----|----|-----|---------------------|--|
| | M3-50 | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:59:56 | |
| 16 | 思源樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-62 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:33:08 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:33:06 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:33:05 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:33:04 | |
| 17 | 思源樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-105 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:57:37 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:57:33 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:57:32 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:57:31 | |
| 18 | 思源樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-119 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:44:10 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:44:08 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:44:07 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 14:44:05 | |
| 19 | 思源樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-1 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 15:02:18 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 15:02:16 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 15:02:16 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 15:02:15 | |
| 20 | 思源樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-39 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:56:09 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:56:08 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:56:07 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:56:06 | |
| 21 | 思源樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-52 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:19:01 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:19:00 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:18:59 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:18:58 | |
| 22 | 思源樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-67 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:20:44 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:20:41 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:20:41 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:20:40 | |
| 23 | 思源樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-95 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:22:34 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:22:32 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:22:31 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:22:30 | |
| 24 | 思源樓2F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-96 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:27:41 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:27:39 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:27:38 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:27:37 | |
| 25 | 思源樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-121 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 16:20:33 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 16:20:32 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 16:20:31 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 16:20:30 | |
| 26 | 思源樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-143 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:13:42 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:13:41 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:13:40 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:13:39 | |
| 27 | 思源樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-166 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 16:04:29 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 16:04:26 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 16:04:25 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 16:04:23 | |
| 28 | 思源樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-171 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:07:08 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:07:07 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:07:07 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:07:05 | |
| 29 | 思源樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-185 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:18:02 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:18:00 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:18:00 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:17:59 | |
| 30 | 思源樓3F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-197 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:15:37 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:15:36 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:15:35 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:15:34 | |
| | 思源樓3F | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:04:25 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 31 | 火警綜合盤及火警探測器-M4-210 | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:04:24 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:04:23 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-11 09:04:22 | |
| 32 | 思源樓3F火警綜合盤及火警探測器-M4-187 | 定址式火警探測器 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-30 10:58:21 | |
| 33 | 思源樓4F火警綜合盤及火警探測器-M5-1 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:49:33 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:49:31 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:49:31 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:49:30 | |
| 34 | 思源樓4F火警綜合盤及火警探測器-M5-13 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-14 10:27:25 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-14 10:27:22 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-14 10:27:22 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-14 10:27:21 | |
| 35 | 思源樓4F火警綜合盤及火警探測器-M5-43 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:42:55 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:42:54 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:42:53 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:42:52 | |
| 36 | 思源樓4F火警綜合盤及火警探測器-M5-56 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:50:55 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:50:54 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:50:53 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:50:52 | |
| 37 | 思源樓4F火警綜合盤及火警探測器-M5-82 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:51:23 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:51:22 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:51:21 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:51:20 | |
| 38 | 思源樓5F火警綜合盤及火警探測器-M5-121 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:44:01 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:43:59 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:43:58 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:43:58 | |
| 39 | 思源樓5F火警綜合盤及火警探測器-M5-140 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:42:57 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:42:56 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:42:55 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:42:54 | |
| 40 | 思源樓5F火警綜合盤及火警探測器-M5-141 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:43:33 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:43:32 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:43:31 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:43:30 | |
| 41 | 思源樓5F火警綜合盤及火警探測器-M5-167 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:36:35 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:36:33 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:36:32 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-09 15:36:32 | |
| 42 | 思源樓5F火警綜合盤及火警探測器-M5-188 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 14:08:13 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 14:08:12 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 14:08:11 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 14:08:10 | |
| 43 | 思源樓5F火警綜合盤及火警探測器-M5-213 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 14:19:51 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 14:19:49 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 14:19:49 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 14:19:48 | |
| 44 | 思源樓6F火警綜合盤及火警探測器-M6-8 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:29:01 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:28:58 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:28:58 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:28:57 | |
| 45 | 思源樓6F火警綜合盤及火警探測器-M6-20 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:37:28 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:37:27 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:37:26 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:37:25 | |
| 46 | 思源樓6F火警綜合盤及火警探測器-M6-31 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:40:25 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:40:24 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:40:23 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 16:40:22 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------|----|----|-----|---------------------|--|
| 47 | 思源樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-32 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:28:35 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:28:33 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:28:32 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:28:32 | |
| 48 | 思源樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-76 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:50:32 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:50:30 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:50:29 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:50:28 | |
| 49 | 思源樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-77 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:58:26 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:58:25 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:58:24 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:58:23 | |
| 50 | 思源樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-131 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:02:40 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:02:37 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:02:36 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:02:35 | |
| 51 | 思源樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-143 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:09:27 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:09:26 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:09:26 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:09:25 | |
| 52 | 思源樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-159 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:13:17 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:13:16 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:13:15 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:13:14 | |
| 53 | 思源樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-174 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 13:57:47 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 13:57:46 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 13:57:45 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 13:57:44 | |
| 54 | 思源樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-193 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:24:04 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:24:03 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:24:02 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:24:02 | |
| 55 | 思源樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- M6-196 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:16:10 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:16:09 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:16:08 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:16:07 | |
| 56 | 思源樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- M7-11 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:45:57 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:45:56 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:45:55 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:45:55 | |
| 57 | 思源樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- M7-23 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:52:07 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:52:06 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:52:05 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:52:05 | |
| 58 | 思源樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- M7-40 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:57:40 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:57:38 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:57:37 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:57:37 | |
| 59 | 思源樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- M7-54 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:35:08 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:35:07 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:35:06 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:35:06 | |
| 60 | 思源樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- M7-71 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:14:11 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:14:09 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:14:08 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:14:07 | |
| 61 | 思源樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- M7-72 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:01:16 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:01:14 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:01:10 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:01:07 | |
| 62 | 思源樓9F 火警綜合盤及 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:34:15 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:34:14 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 火警探測器-M7-75 | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:34:13 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 14:34:13 | |
| 63 | 思源樓9F火警綜合盤及火警探測器-M7-131 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:29:07 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:29:05 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:29:01 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:29:01 | |
| 64 | 思源樓9F火警綜合盤及火警探測器-M7-142 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:30:55 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:30:54 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:30:53 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:30:53 | |
| 65 | 思源樓9F火警綜合盤及火警探測器-M7-159 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:31:19 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:31:18 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:31:17 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:31:16 | |
| 66 | 思源樓9F火警綜合盤及火警探測器-M7-206 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:14:15 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:14:13 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:14:13 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:14:11 | |
| 67 | 思源樓9F火警綜合盤及火警探測器-M7-224 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:17:11 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:17:04 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:17:03 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-29 10:16:58 | |
| 68 | 思源樓B1F火警綜合盤及火警探測器-M2-1 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:11:50 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:11:49 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:11:46 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:11:45 | |
| 69 | 思源樓B1F火警綜合盤及火警探測器-M2-19 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:08:24 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:08:23 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:08:22 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:08:21 | |
| 70 | 思源樓B1F火警綜合盤及火警探測器-M2-37 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:05:29 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:05:28 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:05:27 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:05:27 | |
| 71 | 思源樓B1F火警綜合盤及火警探測器-M2-42 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:05:10 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:05:09 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:05:06 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:05:05 | |
| 72 | 思源樓B1F火警綜合盤及火警探測器-M2-62 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:06:08 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:06:07 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:06:06 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:06:05 | |
| 73 | 思源樓B1F火警綜合盤及火警探測器-M2-75 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:29:51 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:29:50 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:29:49 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:29:48 | |
| 74 | 思源樓RF火警綜合盤及火警探測器-M8-238 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:42:05 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:42:03 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:42:02 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-29 09:42:02 | |
| 75 | 思源樓高1F火警綜合盤及火警探測器-M3-120 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:15:49 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:15:48 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:15:47 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:15:46 | |
| 76 | 思源樓高2F火警綜合盤及火警探測器-M3-126 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:14:40 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:14:39 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:14:38 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:14:37 | |
| 77 | 思源樓高3F火警綜合盤及火警探測器-M3-136 | 定址式火警探測器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:15:07 | |
| | | 音響裝置 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:15:02 | |
| | | 火警標示燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:15:01 | |
| | | 手動報警機 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-28 15:15:01 | |

| |
|-------|
| 備註: |
| 改善措施: |
| |

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 2022/06/30 15:34:28 | 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/30 15:44:24 | 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 12:35:45 |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
