

介壽堂滅火器(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|----------------------|-------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 介壽堂1F 滅火器-介-01-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:19 | |
| 2 | 介壽堂1F 滅火器-介-01-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:40:14 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:40:13 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:40:12 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:40:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:40:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:40:10 | |
| 3 | 介壽堂1F 滅火器-介-01-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:36 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:35 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:34 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:34 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:33 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:32 | |
| 4 | 介壽堂1F 滅火器-介-01-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:09 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:39:05 | |
| 5 | 介壽堂1F 滅火器-介-01-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:14 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:14 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:13 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:12 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:11 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:11 | |
| 6 | 介壽堂1F 滅火器-介-01-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:19 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:17 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:16 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:37:15 | |
| 7 | 介壽堂1F 滅火器-介-01-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:38 | |
| 8 | 介壽堂1F 滅火器-介-01-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:47 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:45 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:45 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:44 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:43 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:41:43 | |
| 9 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:42:38 | |
| 10 | 介壽堂2F 滅火器-介-02- | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:44:04 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:44:03 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:46 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:45 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | 02 | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:45 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:44 | |
| 11 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-03 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:42 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:41 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:40 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:40 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:39 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:38 | |
| 12 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-04 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:47:29 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:47:28 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:47:27 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:47:27 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:47:26 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:47:25 | |
| 13 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-05 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:20 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:19 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:18 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:16 | |
| 14 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-06 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:35 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:34 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:33 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:33 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:32 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:43:31 | |
| 15 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-07 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:23 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:21 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:19 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:19 | |
| 16 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-08 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:08 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:08 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:07 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:06 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:45:06 | |
| 17 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-09 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:10 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:10 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:09 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:08 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:07 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:06 | |
| 18 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-10 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:16 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:15 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:14 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:13 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:12 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:11 | |
| 19 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-11 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:19 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:18 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:18 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:17 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:48:16 | |
| 20 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-12 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:18 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:17 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:15 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:14 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 21 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-13 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:20 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:19 | |
| 22 | 介壽堂2F 滅火器-介-02-14 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:27 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:26 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:25 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:25 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:24 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 錢志浩 | 2022-06-14 09:46:23 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁
 2022/06/24 13:03:17 2022/06/24 19:28:29 2022/06/30 12:42:30