

## 西區檔案室滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	西區檔案室B棟1F滅火器-西-001	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:40:09	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:40:07	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:40:06	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:40:05	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:40:04	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:40:03	
2	西區檔案室B棟1F滅火器-西-002	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:18	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:16	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:15	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:14	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:14	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:13	
3	西區檔案室A棟1F滅火器-西-008	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:08	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:07	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:06	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:05	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:04	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:03	
4	西區檔案室A棟1F滅火器-西-009	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:52	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:50	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:49	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:48	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:47	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:46	
5	西區檔案室A棟1F滅火器-西-010	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:33	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:31	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:30	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:29	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:28	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:44:27	
6	西區檔案室B棟2F滅火器-西-003	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:41	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:39	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:37	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:37	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:36	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:35	
7	西區檔案室B棟2F滅火器-西-004	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:57	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:56	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:55	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:54	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:53	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:53	
8	西區檔案室B棟2F滅火器-西-005	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:02	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:01	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:42:00	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:59	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:59	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:41:58	
9	西區檔案室A棟B1F滅火器-西-006	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:46	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:45	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:44	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:43	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:42	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:41	
10	西區檔案室A棟B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:52	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:50	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:49	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:48	

	滅火器-西-007	插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:47	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 13:45:46	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生    承商駐院主任: 謝濱隆    承辦工程司: 倪銘仁  
 2022/06/27 12:20:19    2022/06/27 20:07:53    2022/06/30 10:37:51