

中正樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B2F P型受信總機 火警受信總機	火災/斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:15:43	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:15:42	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.6	曾耀緯	2022-06-09 10:15:40	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:15:37	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:15:36	
2	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:05	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:04	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:03	
3	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:31	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:30	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:29	
4	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區3	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:39:18	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:39:17	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:39:16	
5	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第二區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:05	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:03	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:02	
6	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第二區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:41	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:39	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:39	
7	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第三區	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:37:28	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:37:27	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:37:27	
8	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第五區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:50	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:49	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:49	
9	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第五區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:31:41	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:31:40	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:31:39	
10	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第六區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:18	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:17	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:16	
11	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第六區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:38	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:37	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:36	
12	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:27:10	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:27:08	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:27:08	
13	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:04	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:03	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:02	
14	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區3	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:30	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:29	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:28	
15	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區4	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:18	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:16	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:15	
16	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:40:13	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:40:11	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:40:10	
17	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:22	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:21	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:20	
18	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區3	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:46	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:44	
19	中正樓B2F 火警綜合盤-重	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:21:36	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:21:35	

	慶(檔案室)	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:21:34	
20	中正樓B2F 火警綜合盤-VIP1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:25:31	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:25:30	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:25:29	
21	中正樓B2F 火警綜合盤-VIP2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:24:51	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:24:50	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:24:49	
22	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:46:57	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:46:56	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:46:55	
23	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:02:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:02:20	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:02:19	
24	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區3	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:49	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:47	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:47	
25	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第二區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:26	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:25	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:24	
26	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第二區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:51	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:50	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:49	
27	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第三區	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:49:52	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:49:51	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:49:50	
28	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第五區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:37	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:36	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:35	
29	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第五區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:03	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:02	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:02	
30	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:18	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:17	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:16	
31	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:58:34	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:58:32	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:58:30	
32	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區3	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:57:52	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:57:51	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:57:51	
33	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第八區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:50:24	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:50:24	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:50:23	
34	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第八區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:35	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:34	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:33	
35	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第九區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:03	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:02	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:01	
36	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第九區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:51:30	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:51:29	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:51:28	
37	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:55:07	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:55:08	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:55:09	
38	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:54:36	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:54:35	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:54:34	
39	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區3	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:54:01	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:53:59	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:53:58	

備註:
改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 12:31:35

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/24 20:23:47

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:30:54