

三門診滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診1F 滅火器-三-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:14	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:13	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:12	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:11	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:10	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:09	
2	第三門診1F 滅火器-三-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:40:47	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:40:46	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:40:45	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:40:44	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:40:43	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:40:42	
3	第三門診1F 滅火器-三-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:41:12	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:41:10	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:41:10	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:41:09	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:41:08	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:41:07	
4	第三門診1F 滅火器-三-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:39:27	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:39:26	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:39:25	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:39:20	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:39:19	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:39:19	
5	第三門診1F 滅火器-三-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:40:50	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:40:49	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:40:48	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:40:48	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:40:47	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:40:46	
6	第三門診1F 滅火器-三-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:41:46	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:41:45	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:41:44	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:41:43	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:41:43	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:41:42	
7	第三門診1F 滅火器-三-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:23	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:21	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:21	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:20	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:19	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:18	
8	第三門診1F 滅火器-三-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:43:48	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:43:47	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:43:45	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:43:45	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:43:44	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:43:43	
9	第三門診1F 滅火器-三-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:51	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:49	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:49	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:48	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:47	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:42:46	
10	第三門診1F 滅火器-三-01-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:53	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:51	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:50	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:49	

	10	插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:48	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:48	
11	第三門診1F 滅火器-三-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:50:27	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:50:25	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:50:25	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:50:24	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:50:23	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:50:22	
12	第三門診1F 滅火器-三-01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:07	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:06	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:05	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:04	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:03	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:50:02	
13	第三門診1F 滅火器-三-01-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:59	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:58	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:57	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:57	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:56	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:55	
14	第三門診1F 滅火器-三-01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:03	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:02	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:01	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:01	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:00	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:46:59	
15	第三門診1F 滅火器-三-01-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:47	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:45	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:45	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:44	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:43	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:42	
16	第三門診1F 滅火器-三-01-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:22	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:21	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:20	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:20	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:19	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:18	
17	第三門診1F 滅火器-三-01-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:16	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:15	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:14	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:13	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:12	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:11	
18	第三門診1F 滅火器-三-01-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:16	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:15	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:15	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:14	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:13	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:12	
19	第三門診1F 滅火器-三-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:45	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:44	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:43	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:42	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:41	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:47:40	
20	第三門診1F 滅火器-三-01-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:54	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:53	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:52	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:51	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:51	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:47:50	

21	第三門診1F 滅火器-三-01-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:19	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:16	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:15	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:15	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:14	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:49:13	
22	第三門診1F 滅火器-三-01-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:49:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:49:32	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:49:31	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:49:31	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:49:30	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:49:28	
23	第三門診2F 滅火器-三-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:28:03	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:28:01	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:28:01	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:28:00	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:27:59	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:27:59	
24	第三門診2F 滅火器-三-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:02	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:01	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:00	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:00	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:59	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:58	
25	第三門診2F 滅火器-三-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:15	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:14	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:13	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:13	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:12	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:11	
26	第三門診2F 滅火器-三-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:27:23	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:27:22	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:27:21	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:27:20	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:27:20	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:27:19	
27	第三門診2F 滅火器-三-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:38	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:37	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:36	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:35	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:34	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:34	
28	第三門診2F 滅火器-三-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:07	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:06	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:05	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:04	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:03	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:03	
29	第三門診2F 滅火器-三-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:29:59	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:29:58	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:29:57	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:29:56	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:29:55	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:29:54	
30	第三門診2F 滅火器-三-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:33	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:32	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:31	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:30	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:30:29	
	第三門診2F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:24	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:22	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:22	

31	滅火器-三-02-09	壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:21	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:20	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:24:19	
32	第三門診2F 滅火器-三-02-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:37	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:36	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:35	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:35	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:34	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:33	
33	第三門診2F 滅火器-三-02-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:18	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:17	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:12	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:11	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:10	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:10	
34	第三門診2F 滅火器-三-02-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:10	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:09	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:08	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:07	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:06	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:28:06	
35	第三門診2F 滅火器-三-02-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:27:42	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:27:42	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:27:41	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:27:40	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:27:39	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:27:38	
36	第三門診2F 滅火器-三-02-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:36:38	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:36:37	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:36:36	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:36:35	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:36:34	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:36:34	
37	第三門診2F 滅火器-三-02-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:56	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:55	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:54	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:54	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:53	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:36:52	
38	第三門診2F 滅火器-三-02-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:25	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:24	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:23	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:22	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:21	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:20	
39	第三門診2F 滅火器-三-02-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:10	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:10	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:09	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:08	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:07	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:06	
40	第三門診2F 滅火器-三-02-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:33	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:32	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:31	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:30	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:29	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:28	
41	第三門診2F 滅火器-三-02-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:56	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:55	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:54	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:53	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:52	

		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:25:51	
42	第三門診2F 滅火器-三-02-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:11:45	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:11:44	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:11:43	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:11:42	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:11:41	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:11:41	
43	第三門診2F 滅火器-三-02-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:31:48	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:31:46	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:31:46	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:31:45	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:31:44	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:31:43	
44	第三門診2F 滅火器-三-02-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:26:47	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:26:45	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:26:45	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:26:43	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:26:42	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:26:42	
45	第三門診3F 滅火器-三-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:41	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:39	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:38	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:37	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:37	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:36	
46	第三門診3F 滅火器-三-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:22:46	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:22:45	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:22:44	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:22:43	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:22:42	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:22:41	
47	第三門診3F 滅火器-三-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:43	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:41	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:41	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:40	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:39	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:38	
48	第三門診3F 滅火器-三-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:21:51	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:21:49	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:21:49	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:21:48	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:21:47	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:21:46	
49	第三門診3F 滅火器-三-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:20:00	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:58	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:57	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:57	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:56	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:55	
50	第三門診3F 滅火器-三-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:31	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:29	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:28	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:27	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:26	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:25	
51	第三門診3F 滅火器-三-03-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:04	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:03	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:02	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:01	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:19:00	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:18:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:18:33	

52	第三門診3F 滅火器-三-03-08	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:18:31	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:18:30	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:18:30	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:18:29	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:18:28	
53	第三門診3F 滅火器-三-03-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:15:50	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:15:48	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:15:48	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:15:47	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:15:46	
54	第三門診3F 滅火器-三-03-10	壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:15:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:25	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:24	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:23	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:22	
55	第三門診3F 滅火器-三-03-11	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:22	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:04	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:02	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:02	
56	第三門診3F 滅火器-三-03-12	壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:01	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:00	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:16:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:15:57	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:15:56	
57	第三門診3F 滅火器-三-03-13	皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:15:55	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:15:53	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:15:52	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:15:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:17:48	
58	第三門診3F 滅火器-三-03-14	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:17:46	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:17:46	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:17:45	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:17:44	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:17:43	
59	第三門診3F 滅火器-三-03-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:14:12	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:14:11	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:14:10	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:14:09	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:14:08	
60	第三門診3F 滅火器-三-03-16	壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:14:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:14:33	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:14:32	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:14:32	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:14:31	
61	第三門診3F 滅火器-三-03-17	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:14:30	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:14:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:13:44	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:13:43	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:13:42	
62	第三門診3F 滅火器-三-03-	壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:13:41	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:13:40	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:13:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:20:01	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:20:00	
62	第三門診3F 滅火器-三-03-	皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:19:59	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:19:58	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:19:58	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:19:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:12:48	
62	第三門診3F 滅火器-三-03-	保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:12:47	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:12:47	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:12:46	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:12:46	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:12:46	

	19	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:12:45	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:12:44	
63	第三門診3F 滅火器-三-03-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:11:00	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:59	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:59	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:58	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:57	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:56	
64	第三門診3F 滅火器-三-03-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:12:34	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:12:32	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:12:31	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:12:30	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:12:29	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:12:28	
65	第三門診3F 滅火器-三-03-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:18	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:17	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:16	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:15	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:13	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:12	
66	第三門診3F 滅火器-三-03-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:39	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:38	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:37	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:36	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:35	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:11:34	
67	第三門診3F 滅火器-三-03-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:44	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:44	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:43	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:42	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:41	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:10:40	
68	第三門診3F 滅火器-三-03-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:09	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:08	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:07	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:07	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:06	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:22:05	
69	第三門診3F 滅火器-三-03-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:13:12	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:13:11	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:13:10	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:13:09	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:13:09	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:13:08	
70	第三門診4F 滅火器-三-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:56:52	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:56:50	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:56:49	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:56:48	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:56:47	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:56:46	
71	第三門診4F 滅火器-三-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:54:00	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:59	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:58	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:57	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:56	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:55	
72	第三門診4F 滅火器-三-04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:18	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:17	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:16	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:14	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:14	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:42	

73	第三門診4F 滅火器-三-04-04	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:41	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:40	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:39	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:37	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:53:36	
74	第三門診4F 滅火器-三-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:54:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:54:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:54:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:54:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:54:04	
75	第三門診4F 滅火器-三-04-06	壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:54:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:19	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:18	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:17	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:16	
76	第三門診4F 滅火器-三-04-07	插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:15	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:48	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:47	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:46	
77	第三門診4F 滅火器-三-04-08	壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:45	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:44	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:57:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:58:18	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:58:17	
78	第三門診4F 滅火器-三-04-09	皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:58:16	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:58:15	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:58:14	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 08:58:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:14	
79	第三門診4F 滅火器-三-04-10	保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:13	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:12	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:11	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:10	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:09	
80	第三門診4F 滅火器-三-04-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:22	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:21	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:20	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:19	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:18	
81	第三門診4F 滅火器-三-04-12	壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:58	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:57	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:56	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:55	
82	第三門診4F 滅火器-三-04-13	插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:54	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:08	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:06	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:06	
83	第三門診4F 滅火器-三-04-	壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:04	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:06:58	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:06:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:37	
	第三門診4F 滅火器-三-04-	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:36	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:35	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:34	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:33	
	第三門診4F 滅火器-三-04-	壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:07:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:37	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:35	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:34	
	第三門診4F 滅火器-三-04-	壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:33	

	14	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:33	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:32	
84	第三門診4F 滅火器-三-04-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:57:37	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:57:36	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:57:35	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:57:35	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:57:34	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:57:33	
85	第三門診4F 滅火器-三-04-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:03	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:02	
86	第三門診4F 滅火器-三-04-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:05	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:04	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:57:59	
87	第三門診4F 滅火器-三-04-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:14:26	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:14:25	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:14:24	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:14:23	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:14:22	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 15:14:21	
88	第三門診4F 滅火器-三-04-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:56:00	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:59	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:59	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:58	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:57	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:55:56	
89	第三門診4F 滅火器-三-04-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:09:46	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:09:45	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:09:44	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:09:43	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:09:42	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:09:41	
90	第三門診4F 滅火器-三-04-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:00:54	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:00:53	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:00:52	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:00:51	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:00:50	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:00:49	
91	第三門診4F 滅火器-三-04-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:02	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:01	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:00	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:00:59	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:00:59	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:00:58	
92	第三門診4F 滅火器-三-04-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:35	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:34	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:33	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:33	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:32	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:31	
93	第三門診4F 滅火器-三-04-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:12	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:32	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:32	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:31	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:30	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:29	

94	第三門診4F 滅火器-三-04-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:10	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:09	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:01:09	
95	第三門診4F 滅火器-三-04-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:04	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:02:03	
96	第三門診4F 滅火器-三-04-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:07:50	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:07:48	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:07:48	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:07:47	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:07:46	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:07:45	
97	第三門診5F 滅火器-三-05-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:31	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:29	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:28	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:27	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:26	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:26	
98	第三門診5F 滅火器-三-05-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:27	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:25	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:24	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:24	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:23	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:22	
99	第三門診5F 滅火器-三-05-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 14:51:57	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 14:51:55	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 14:51:55	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 14:51:54	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 14:51:53	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 14:51:52	
100	第三門診5F 滅火器-三-05-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:25	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:24	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:23	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:22	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:21	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:21	
101	第三門診5F 滅火器-三-05-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:43	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:41	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:40	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:40	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:39	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:38	
102	第三門診5F 滅火器-三-05-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:12	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:10	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:09	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:08	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:07	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:54:07	
103	第三門診5F 滅火器-三-05-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:51	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:47	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:46	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:46	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:45	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:53:44	
	第三門診5F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:44	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:42	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:41	

104	滅火器-三-05-08	壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:41	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:40	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:39	
105	第三門診5F 滅火器-三-05-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:57:39	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:57:37	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:57:36	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:57:36	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:57:35	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:57:32	
106	第三門診5F 滅火器-三-05-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:58:50	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:58:47	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:58:47	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:58:46	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:58:45	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:58:44	
107	第三門診5F 滅火器-三-05-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:59:26	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:59:23	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:59:22	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:59:22	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:59:21	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:59:20	
108	第三門診5F 滅火器-三-05-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:05	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:04	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:04	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:03	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:02	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:01	
109	第三門診5F 滅火器-三-05-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:00:09	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:00:06	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:00:06	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:00:05	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:00:04	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:00:03	
110	第三門診5F 滅火器-三-05-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:31	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:30	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:29	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:28	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:28	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:27	
111	第三門診5F 滅火器-三-05-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:30	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:29	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:28	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:28	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:27	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:01:26	
112	第三門診5F 滅火器-三-05-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:11	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:10	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:09	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:08	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:07	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:01:07	
113	第三門診5F 滅火器-三-05-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:03	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:01	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:01	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:00	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:58:59	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:58:58	
114	第三門診5F 滅火器-三-05-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:03:19	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:03:18	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:03:17	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:03:16	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:03:15	

		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 10:03:15	
115	第三門診5F 滅火器-三-05-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:33	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:33	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:32	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:31	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:30	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:59:30	
116	第三門診5F 滅火器-三-05-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:03:16	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:03:14	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:03:13	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:03:13	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:03:12	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 10:03:11	
117	第三門診5F 滅火器-三-05-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:56:04	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:56:03	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:56:02	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:56:01	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:56:00	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:56:00	
118	第三門診5F 滅火器-三-05-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:50	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:48	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:48	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:47	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:46	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:46	
119	第三門診5F 滅火器-三-05-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:22	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:21	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:20	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:19	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:18	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:18	
120	第三門診5F 滅火器-三-05-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:05	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:03	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:03	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:02	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:01	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:53:01	
121	第三門診5F 滅火器-三-05-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:52:35	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:52:34	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:52:31	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:52:30	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:52:30	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:52:29	
122	第三門診5F 滅火器-三-05-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:55:36	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:55:35	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:55:34	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:55:33	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:55:33	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:55:32	
123	第三門診5F 滅火器-三-05-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:58:18	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:58:17	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:58:16	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:58:15	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:58:15	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:58:14	
124	第三門診6F 滅火器-三-06-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:39	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:37	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:36	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:35	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:34	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:37:18	

125	第三門診6F 滅火器-三-06-02	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:37:16	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:37:15	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:37:15	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:37:14	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:37:13	
126	第三門診6F 滅火器-三-06-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:56	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:55	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:54	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:53	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:48	
127	第三門診6F 滅火器-三-06-04	壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:41	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:39	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:38	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:37	
128	第三門診6F 滅火器-三-06-05	插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:37	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:43:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:58	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:53	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:53	
129	第三門診6F 滅火器-三-06-06	壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:52	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:51	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:35:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:40	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:38	
130	第三門診6F 滅火器-三-06-07	皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:37	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:36	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:35	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:53	
131	第三門診6F 滅火器-三-06-08	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:51	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:50	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:49	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:48	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:48	
132	第三門診6F 滅火器-三-06-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:16	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:14	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:13	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:12	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:12	
133	第三門診6F 滅火器-三-06-10	壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:34:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:12	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:09	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:09	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:08	
134	第三門診6F 滅火器-三-06-11	插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:07	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:45:32	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:45:30	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:45:29	
135	第三門診6F 滅火器-三-06-	壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:45:29	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:45:28	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:45:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:25	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:21	
134	第三門診6F 滅火器-三-06-11	皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:21	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:20	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:19	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:51:53	
135	第三門診6F 滅火器-三-06-	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:51:50	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:51:49	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:51:48	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:51:48	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:51:48	

	12	插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:51:47	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:51:47	
136	第三門診6F 滅火器-三-06-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:24	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:22	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:21	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:20	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:20	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:19	
137	第三門診6F 滅火器-三-06-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:43	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:40	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:40	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:39	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:38	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:49:38	
138	第三門診6F 滅火器-三-06-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:04	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:02	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:01	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:33:00	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:32:59	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:32:58	
139	第三門診6F 滅火器-三-06-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:23	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:21	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:17	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:16	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:16	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:15	
140	第三門診6F 滅火器-三-06-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:57	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:55	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:54	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:53	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:53	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:52	
141	第三門診6F 滅火器-三-06-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:35	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:33	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:32	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:31	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:31	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:29:30	
142	第三門診6F 滅火器-三-06-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:05	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:02	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:02	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:01	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:00	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:45:59	
143	第三門診6F 滅火器-三-06-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:34	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:29	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:28	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:27	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:26	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:26	
144	第三門診6F 滅火器-三-06-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:47:05	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:47:02	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:47:01	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:47:01	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:47:00	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:46:59	
145	第三門診6F 滅火器-三-06-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:48	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:46	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:45	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:44	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:44	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:28	

146	第三門診6F 滅火器-三-06-23	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:26	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:26	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:25	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:24	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:24	
147	第三門診6F 滅火器-三-06-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:28:15	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:28:14	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:28:13	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:28:13	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:28:12	
148	第三門診6F 滅火器-三-06-25	壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:28:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:32:01	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:31:59	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:31:58	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:31:58	
149	第三門診6F 滅火器-三-06-26	插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:31:57	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:31:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:14	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:13	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:12	
150	第三門診6F 滅火器-三-06-27	壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:11	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:11	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:08	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:05	
151	第三門診6F 滅火器-三-06-28	皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:04	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:03	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:03	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:27:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:44:26	
152	第三門診7F 滅火器-三-07-01	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:44:24	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:44:24	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:44:23	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:44:22	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:44:21	
153	第三門診7F 滅火器-三-07-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:22	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:21	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:21	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:20	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:19	
154	第三門診7F 滅火器-三-07-03	壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:54	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:52	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:49	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:49	
155	第三門診7F 滅火器-三-07-04	插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:48	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:27	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:25	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:25	
156	第三門診7F 滅火器-三-07-	壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:24	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:24	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:28:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:55	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:55	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:54	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:53	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:53	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:27:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:29:35	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:29:34	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:29:33	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:29:33	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:29:33	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:29:33	

	05	插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:29:32	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:29:31	
157	第三門診7F 滅火器-三-07-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:51	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:50	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:49	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:49	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:48	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:48	
158	第三門診7F 滅火器-三-07-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:23	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:21	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:21	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:20	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:19	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:19	
159	第三門診7F 滅火器-三-07-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:54	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:53	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:52	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:51	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:50	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:32:49	
160	第三門診7F 滅火器-三-07-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:41	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:40	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:39	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:38	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:38	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:37	
161	第三門診7F 滅火器-三-07-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:35:04	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:35:03	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:35:02	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:35:02	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:35:01	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:35:00	
162	第三門診7F 滅火器-三-07-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:48:57	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:48:56	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:48:55	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:48:54	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:48:54	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:48:53	
163	第三門診7F 滅火器-三-07-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:51:22	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:51:20	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:51:19	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:51:18	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:51:18	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:51:17	
164	第三門診7F 滅火器-三-07-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:12	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:11	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:10	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:10	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:09	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:38:08	
165	第三門診7F 滅火器-三-07-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:08	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:07	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:06	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:04	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:04	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:03	
166	第三門診7F 滅火器-三-07-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 15:07:18	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 15:07:12	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 15:07:11	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 15:07:11	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 15:07:10	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 15:07:09	

167	第三門診7F 滅火器-三-07-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:18	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:17	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:15	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:14	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:13	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:12	
168	第三門診7F 滅火器-三-07-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:48:07	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:59	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:58	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:58	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:57	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:56	
169	第三門診7F 滅火器-三-07-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:46:19	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:46:18	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:46:17	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:46:17	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:46:16	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:46:15	
170	第三門診7F 滅火器-三-07-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:54	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:53	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:52	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:52	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:51	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:40:50	
171	第三門診7F 滅火器-三-07-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:05	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:04	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:04	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:03	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:02	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:47:01	
172	第三門診7F 滅火器-三-07-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:44:24	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:44:23	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:44:22	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:44:22	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:44:21	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:44:20	
173	第三門診7F 滅火器-三-07-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:50	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:48	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:48	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:47	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:46	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:45	
174	第三門診7F 滅火器-三-07-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:30	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:29	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:28	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:28	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:27	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:26	
175	第三門診7F 滅火器-三-07-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:01	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:43:00	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:42:59	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:42:58	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:42:57	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:42:57	
176	第三門診7F 滅火器-三-07-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:46	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:45	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:44	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:43	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:43	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:39:42	
	第三門診8F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:31	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:29	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:29	

177	滅火器-三-08-01	壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:28	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:27	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:26	
178	第三門診8F 滅火器-三-08-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:50	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:49	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:48	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:47	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:46	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:46	
179	第三門診8F 滅火器-三-08-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:24:58	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:24:57	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:24:56	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:24:56	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:24:55	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:24:54	
180	第三門診8F 滅火器-三-08-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:06	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:05	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:04	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:03	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:03	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:26:02	
181	第三門診8F 滅火器-三-08-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:25:36	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:25:35	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:25:34	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:25:34	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:25:33	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:25:32	
182	第三門診8F 滅火器-三-08-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:44	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:42	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:41	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:41	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:40	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:39	
183	第三門診8F 滅火器-三-08-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:24	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:23	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:22	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:21	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:21	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:21:14	
184	第三門診8F 滅火器-三-08-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:20:40	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:20:39	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:20:38	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:20:38	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:20:37	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:20:36	
185	第三門診8F 滅火器-三-08-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:19	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:19	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:17	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:17	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:16	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:15	
186	第三門診8F 滅火器-三-08-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:37	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:36	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:35	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:35	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:34	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:33	
187	第三門診8F 滅火器-三-08-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:17:04	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:17:04	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:17:02	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:17:01	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:17:00	

		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:16:59	
188	第三門診8F 滅火器-三-08-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:26	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:25	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:24	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:23	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:23	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:22	
189	第三門診8F 滅火器-三-08-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:05	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:04	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:03	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:02	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:01	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:13:01	
190	第三門診8F 滅火器-三-08-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:24	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:23	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:23	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:22	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:21	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:20	
191	第三門診8F 滅火器-三-08-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:38	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:36	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:35	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:34	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:33	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:32	
192	第三門診8F 滅火器-三-08-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:00	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:59	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:58	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:58	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:57	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:09:56	
193	第三門診8F 滅火器-三-08-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:53	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:52	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:51	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:50	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:49	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:10:48	
194	第三門診8F 滅火器-三-08-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:12:40	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:12:38	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:12:38	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:12:37	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:12:36	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:12:36	
195	第三門診9F 滅火器-三-09-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:04	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:02	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:01	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:00	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:12:59	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:12:58	
196	第三門診9F 滅火器-三-09-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:40	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:38	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:36	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:36	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:35	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:33	
197	第三門診9F 滅火器-三-09-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:19	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:16	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:15	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:14	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:14	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:11:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:57	

198	第三門診9F 滅火器-三-09-04	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:51	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:50	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:49	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:49	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:13:48	
199	第三門診9F 滅火器-三-09-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:40:38	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:40:36	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:40:35	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:40:35	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:40:34	
200	第三門診9F 滅火器-三-09-06	壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:40:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:41:17	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:41:15	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:41:15	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:41:14	
201	第三門診9F 滅火器-三-09-07	插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:41:13	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:41:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:39:33	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:39:31	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:39:31	
202	第三門診9F 滅火器-三-09-08	壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:39:30	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:39:29	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:39:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:15:39	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:15:37	
203	第三門診9F 滅火器-三-09-09	皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:15:36	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:15:35	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:15:35	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:15:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:17:48	
204	第三門診9F 滅火器-三-09-10	保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:17:46	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:17:45	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:17:44	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:17:44	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:17:43	
205	第三門診9F 滅火器-三-09-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:31	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:29	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:28	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:27	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:26	
206	第三門診9F 滅火器-三-09-12	壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:00	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:58	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:57	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:56	
207	第三門診9F 滅火器-三-09-13	插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:56	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:17	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:14	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:14	
208	第三門診9F 滅火器-三-09-	壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:13	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:12	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:49	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:46	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:45	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:44	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:43	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:18:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:42	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:40	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:38	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:38	

	15	插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:37	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:20:36	
209	第三門診9F 滅火器-三-09-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:29	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:27	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:26	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:25	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:24	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:24	
210	第三門診9F 滅火器-三-09-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:45	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:43	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:42	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:42	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:41	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:22:40	
211	第三門診9F 滅火器-三-09-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:07	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:05	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:04	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:03	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:02	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:01	
212	第三門診9F 滅火器-三-09-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:01	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:59	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:58	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:58	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:57	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:56	
213	第三門診9F 滅火器-三-09-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:37	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:35	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:35	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:34	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:33	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:23:32	
214	第三門診9F 滅火器-三-09-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:17	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:12	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:11	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:10	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:09	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:19:08	
215	第三門診B1F 滅火器-三-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:03	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:02	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:02	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:01	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:00	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:03:59	
216	第三門診B1F 滅火器-三-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:54	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:53	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:52	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:51	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:51	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:50	
217	第三門診B1F 滅火器-三-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:06:36	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:06:35	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:06:34	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:06:33	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:06:33	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:06:32	
218	第三門診B1F 滅火器-三-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:03:28	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:03:27	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:03:26	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:03:25	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:03:24	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:03:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:21	

219	第三門診B1F 滅火器-三-B1-05	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:20	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:19	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:18	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:18	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:17	
220	第三門診B1F 滅火器-三-B1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:27	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:26	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:25	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:24	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:23	
221	第三門診B1F 滅火器-三-B1-07	壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:06:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:07:37	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:07:36	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:07:35	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:07:34	
222	第三門診B1F 滅火器-三-B1-08	插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:07:33	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:07:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:32	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:31	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:30	
223	第三門診B1F 滅火器-三-B1-09	壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:30	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:29	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:40	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:39	
224	第三門診B1F 滅火器-三-B1-10	皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:38	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:35	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:34	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:09	
225	第三門診B1F 滅火器-三-B1-11	保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:08	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:07	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:03	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:02	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:20:01	
226	第三門診B1F 滅火器-三-B1-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:10	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:10	
227	第三門診B1F 滅火器-三-B1-13	壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:31	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:30	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:29	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:29	
228	第三門診B1F 滅火器-三-B1-14	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:28	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:07:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:10:00	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:10:00	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:09:59	
229	第三門診B1F 滅火器-三-B1-	壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:09:58	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:09:57	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:09:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:52	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:51	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:50	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:49	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:48	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:43	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:41	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:40	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:39	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:39	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:39	

	15	插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:39	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:08:38	
230	第三門診B1F 滅火器-三-B1-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:59:41	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:59:40	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:59:39	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:59:38	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:59:36	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:59:35	
231	第三門診B1F 滅火器-三-B1-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:23	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:22	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:21	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:20	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:19	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:19	
232	第三門診B1F 滅火器-三-B1-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:29	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:28	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:27	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:26	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:25	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:24	
233	第三門診B1F 滅火器-三-B1-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:18:02	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:18:01	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:18:00	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:59	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:59	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:58	
234	第三門診B1F 滅火器-三-B1-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:02	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:01	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:00	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:09:59	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:09:58	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:09:57	
235	第三門診B1F 滅火器-三-B1-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:19:18	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:19:17	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:19:16	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:19:15	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:19:14	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:19:13	
236	第三門診B1F 滅火器-三-B1-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:41	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:40	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:39	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:39	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:38	
237	第三門診B1F 滅火器-三-B1-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:06	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:05	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:04	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:03	
238	第三門診B1F 滅火器-三-B1-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:12	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:11	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:10	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:09	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:09	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:18:08	
239	第三門診B1F 滅火器-三-B1-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:01	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:17:00	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:59	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:58	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:57	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:56	

240	第三門診B1F 滅火器-三-B1-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:41	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:40	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:39	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:39	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:38	
241	第三門診B1F 滅火器-三-B1-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:05	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:04	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:02	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:02	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:01	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:16:00	
242	第三門診B1F 滅火器-三-B1-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:14	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:13	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:12	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:11	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:10	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:15:10	
243	第三門診B1F 滅火器-三-B1-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:33	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:32	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:31	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:30	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:29	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:28	
244	第三門診B1F 滅火器-三-B1-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:10:53	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:10:53	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:10:52	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:10:51	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:10:50	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:10:50	
245	第三門診B1F 滅火器-三-B1-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:53	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:52	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:51	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:50	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:48	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:10:47	
246	第三門診B1F 滅火器-三-B1-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:17:12	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:17:11	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:17:10	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:17:10	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:17:09	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:17:08	
247	第三門診B1F 滅火器-三-B1-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:59	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:58	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:57	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:57	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:56	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:16:55	
248	第三門診B1F 滅火器-三-B1-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:35	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:33	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:32	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:31	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:30	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:29	
249	第三門診B1F 滅火器-三-B1-35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:53	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:52	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:51	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:50	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:49	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:48:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:14:43	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:14:31	

250	第三門診B1F 滅火器-三-B1-36	皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:14:30	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:14:29	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:14:28	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:14:27	
251	第三門診B1F 滅火器-三-B1-37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:21	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:20	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:19	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:18	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:17	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:16	
252	第三門診B1F 滅火器-三-B1-38	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:17	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:16	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:15	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:15	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:14	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:13	
253	第三門診B1F 滅火器-三-B1-39	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:53	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:51	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:50	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:50	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:49	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:13:48	
254	第三門診B1F 滅火器-三-B1-40	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:50	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:48	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:47	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:46	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:45	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:13:44	
255	第三門診B1F 滅火器-三-B1-41	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:26	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:25	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:24	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:23	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:22	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:05:21	
256	第三門診B1F 滅火器-三-B1-42	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:12	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:11	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:10	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:09	
257	第三門診B1F 滅火器-三-B1-43	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:18	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:17	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:16	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:16	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:15	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:11:14	
258	第三門診B1F 滅火器-三-B1UPS-N1	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:56	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:55	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:54	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:54	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:53	
259	第三門診B1F 滅火器-三-B1UPS-N2	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:20:01	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:59	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:58	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:58	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:19:57	
260	第三門診B1F 滅火器-三-B1-44(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.6	郭忠裕	2022-06-01 14:12:28	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:11:18	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:11:17	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:11:16	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:11:15	
		時測重量KG	目視	8.1	郭忠裕	2022-06-01 14:12:38	

261	第三門診B1F 滅火器-三-B1-45(億-8.3)	保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:12:33	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:12:32	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:12:30	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:12:29	
262	第三門診B1F 滅火器-三-B1-46(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.4	董家圻	2022-06-01 14:08:52	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:08:30	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:08:29	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:08:28	
263	第三門診B1F 滅火器-三-B1-47(億-8.3)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:08:27	
		時測重量KG	目視	7.8	董家圻	2022-06-01 14:08:59	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:08:56	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:08:55	
264	第三門診B2F 滅火器-三-B2-01	壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:08:54	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:08:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:22:46	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:22:45	
265	第三門診B2F 滅火器-三-B2-02	皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:22:44	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:22:43	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:22:42	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:22:41	
266	第三門診B2F 滅火器-三-B2-03	壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:23:31	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:23:30	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:23:29	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:23:28	
267	第三門診B2F 滅火器-三-B2-04	插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:23:27	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:23:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:36	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:35	
268	第三門診B2F 滅火器-三-B2-05	皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:34	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:33	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:33	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:32	
269	第三門診B2F 滅火器-三-B2-06	壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:17	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:13	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:12	
270	第三門診B2F 滅火器-三-B2-07	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:11	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:58	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:57	
271	第三門診B2F 滅火器-三-B2-08	皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:57	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:56	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:55	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:55	
272	第三門診B2F 滅火器-三-B2-09	壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:36	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:35	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:35	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:34	
273	第三門診B2F 滅火器-三-B2-10	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:34	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:21	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:20	
274	第三門診B2F 滅火器-三-B2-11	皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:19	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:19	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:18	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:17	
275	第三門診B2F 滅火器-三-B2-12	壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:01	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:01	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:00	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:59	
276	第三門診B2F 滅火器-三-B2-13	插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:58	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:21:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:01	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:22:01	

272	第三門診B2F 滅火器-三-B2-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:23	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:22	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:21	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:20	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:19	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:19	
273	第三門診B2F 滅火器-三-B2-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:48	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:47	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:46	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:45	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:44	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:23:44	
274	第三門診B2F 滅火器-三-B2-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:35	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:34	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:32	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:31	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:30	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:29	
275	第三門診B2F 滅火器-三-B2-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:15	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:13	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:13	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:12	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:11	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:10	
276	第三門診B2F 滅火器-三-B2-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:24:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:24:41	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:24:40	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:24:39	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:24:39	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:24:38	
277	第三門診B2F 滅火器-三-B2-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:50	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:49	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:48	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:47	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:46	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:24:45	
278	第三門診B2F 滅火器-三-B2-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:12	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:11	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:10	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:09	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:09	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:27:08	
279	第三門診B2F 滅火器-三-B2-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:11	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:10	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:09	
280	第三門診B2F 滅火器-三-B2-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:02	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:01	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:00	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:27:00	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:26:59	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:26:58	
281	第三門診B2F 滅火器-三-B2-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:31	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:30	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:29	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:28	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:27	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:26	
	第三門診B2F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:26:28	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:26:27	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:26:26	

282	滅火器-三-B2-19	壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:26:25	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:26:24	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:26:24	
283	第三門診B2F 滅火器-三-B2-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:25:38	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:25:35	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:25:34	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:25:33	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:25:33	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:25:32	
284	第三門診B2F 滅火器-三-B2-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:39	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:38	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:38	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:37	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:36	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:25:35	
285	第三門診B3F 滅火器-三-B3-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:56	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:56	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:55	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:42	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:42	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:41	
286	第三門診B3F 滅火器-三-B3-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:05	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:00	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:00	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:59	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:58	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:30:57	
287	第三門診B3F 滅火器-三-B3-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:29:29	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:29:28	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:29:27	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:29:26	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:29:26	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:29:25	
288	第三門診B3F 滅火器-三-B3-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:28:43	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:28:42	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:28:41	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:28:40	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:28:39	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:28:39	
289	第三門診B3F 滅火器-三-B3-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:28:34	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:28:33	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:28:32	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:28:32	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:28:31	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:28:30	
290	第三門診B3F 滅火器-三-B3-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:03	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:03	
291	第三門診B3F 滅火器-三-B3-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:43	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:43	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:42	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:41	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:40	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:40	
292	第三門診B3F 滅火器-三-B3-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:48	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:47	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:46	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:45	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:45	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:44	

293	第三門診B3F 滅火器-三-B3-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:52	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:51	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:51	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:50	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:49	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:29:48	
294	第三門診B3F 滅火器-三-B3-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:29	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:28	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:27	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:27	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:26	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:24	
295	第三門診B3F 滅火器-三-B3-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:30:26	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:30:25	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:30:24	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:30:24	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:30:23	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:30:22	
296	第三門診B3F 滅火器-三-B3-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:31:14	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:31:14	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:31:13	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:31:12	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:31:12	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:31:11	
297	第三門診B3F 滅火器-三-B3-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:47	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:46	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:45	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:44	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:43	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:31:42	
298	第三門診B3F 滅火器-三-B3-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:11	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:10	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:09	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:09	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:08	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:07	
299	第三門診B3F 滅火器-三-B3-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:57	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:55	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:54	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:54	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:53	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:52	
300	第三門診B3F 滅火器-三-B3-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:36	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:34	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:34	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:33	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:32	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:32:32	
301	第三門診B3F 滅火器-三-B3-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:35:31	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:35:30	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:35:29	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:35:29	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:35:28	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:35:27	
302	第三門診B3F 滅火器-三-B3-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:33:25	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:33:24	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:33:23	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:33:22	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:33:22	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:33:21	
	第三門診B3F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:08	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:07	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:06	

303	滅火器-三-B3-19	壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:05	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:04	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:03	
304	第三門診B3F 滅火器-三-B3-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:36	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:35	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:34	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:34	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:33	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:32	
305	第三門診B3F 滅火器-三-B3-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:03	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:01	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:00	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:59	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:58	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:32:58	
306	第三門診B3F 滅火器-三-B3-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:17	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:16	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:15	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:15	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:14	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:13	
307	第三門診B3F 滅火器-三-B3-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:34:12	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:34:10	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:34:09	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:34:08	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:34:08	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:34:07	
308	第三門診B3F 滅火器-三-B3-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:35:21	
		保持裝置	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:35:20	
		皮管	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:35:19	
		壓把	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:35:18	
		插梢	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:35:18	
		壓力	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:35:17	
309	第三門診B3F 滅火器-三-B3-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:41	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:40	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:37	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:36	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:35	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:34	
310	第三門診B3F 滅火器-三-B3-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:06	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:05	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:04	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:03	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:34:03	
311	第三門診R1F 滅火器-三-R1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:10:52	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:10:49	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:10:48	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:10:47	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:10:46	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:10:45	
312	第三門診R1F 滅火器-三-R1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:22	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:20	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:19	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:18	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:16	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:16	
313	第三門診R1F 滅火器-三-R1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:08:52	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:08:46	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:08:46	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:08:45	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:08:44	

		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:08:43	
314	第三門診R1F 滅火器-三-R1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:10	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:07	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:06	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:06	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:05	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:04	
315	第三門診R1F 滅火器-三-R1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:35	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:30	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:30	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:29	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:28	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:27	
316	第三門診R1F 滅火器-三-R1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:07:21	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:07:15	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:07:15	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:07:14	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:07:13	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:07:12	
317	第三門診R2F 滅火器-三-R2-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:50	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:47	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:46	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:45	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:44	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:09:43	
318	第三門診R2F 滅火器-三-R2-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:17	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:15	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:14	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:14	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:13	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:12	
319	第三門診R2F 滅火器-三-R2-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:05	
		保持裝置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:02	
		皮管	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:01	
		壓把	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:06:00	
		插梢	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:59	
		壓力	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:05:58	
320	第三門診8F 滅火器-三-08-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:19:22	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:19:21	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:19:20	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:19:19	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:19:19	
		壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:19:18	
321	第三門診8F 滅火器-三-08-10	壓力	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:14:26	
		插梢	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:14:26	
		壓把	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:14:27	
		皮管	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:14:28	
		保持裝置	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:14:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:14:29	

備註:

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 09:53:04

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/24 20:00:04

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 12:48:21