

思源樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓10F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:24:01	
	防火門及防火鐵捲門-M-10-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:24:00	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
2	思源樓10F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:24:34	
	防火門及防火鐵捲門-M-10-02	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:24:33	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:24:32	
3	思源樓10F	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:39:43	
	防火門及防火鐵捲門-M-10-03	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:39:42	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:39:41	
4	思源樓10F	磁力門扣	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:18	
	防火門及防火鐵捲門-M-10-04	偵煙式探測器	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:16	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:31:15	
5	思源樓11F	磁力門扣	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:44:45	
	防火門及防火鐵捲門-M-11-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:44:43	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	思源樓1F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:58:30	
	防火門及防火鐵捲門-M-01-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:58:29	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	思源樓2F	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:18:23	
	防火門及防火鐵捲門-M-02-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:18:21	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
8	思源樓2F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:58:06	
	防火門及防火鐵捲門-M-02-02	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:58:05	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:58:04	
9	思源樓3F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火鐵捲門-03-001(定)	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:54:13	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:54:12	
10	思源樓3F	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:04:04	
	防火門及防火鐵捲門-M-03-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:04:02	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
11	思源樓4F	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	防火門及防火鐵捲門-04-001	偵煙式探測器	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:37:08	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 10:37:07	
12	思源樓4F	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:42:23	
	防火門及防火鐵捲門-M-04-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:42:22	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
13	思源樓5F	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:40:29	
	防火門及防火鐵捲門-05-001(定)	偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:40:27	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:40:27	
14	思源樓5F	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:39:25	
	防火門及防火鐵捲門-M-05-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:39:23	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:39:23	
15	思源樓5F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:41:55	
	防火門及防火鐵捲門-M-05-02	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:41:53	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:41:53	
16	思源樓5F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:45:57	
	防火門及防火鐵捲門-M-05-03	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:45:55	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:45:55	

17	思源樓5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-04	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:56:08	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:56:07	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:56:06	
18	思源樓5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-05	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:53:26	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:53:25	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:53:24	
19	思源樓6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-01(定梯)	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:27:59	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:27:57	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
20	思源樓6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-02	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:12	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:11	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:12:10	
21	思源樓6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-03	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:11:28	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:11:27	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:11:26	
22	思源樓7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-01(定梯)	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:47:26	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:47:26	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
23	思源樓7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-02	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:48:20	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:48:19	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:48:18	
24	思源樓7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-03	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:42:44	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:42:43	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:42:42	
25	思源樓8F 防火門及防火鐵捲門-M-08-01(定梯)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:35:37	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:35:36	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
26	思源樓8F 防火門及防火鐵捲門-M-08-02	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:41:33	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:41:31	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:41:30	
27	思源樓8F 防火門及防火鐵捲門-M-08-03	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:31:11	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:31:09	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:31:08	
28	思源樓9F 防火門及防火鐵捲門-M-09-01(定梯)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:33:47	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:33:46	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
29	思源樓9F 防火門及防火鐵捲門-M-09-02	磁力門扣	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:01:39	
		偵煙式探測器	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:01:38	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:01:37	
30	思源樓9F 防火門及防火鐵捲門-M-09-03	磁力門扣	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:09:00	
		偵煙式探測器	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:08:58	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:08:57	
31	思源樓B1F 防火門及防火鐵捲門-M-B1-01(定梯)	磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:02:07	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:02:03	
		防火鐵捲門控制盤	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							