

## 動力中心滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心B1F 滅火器-動-B1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:11	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:11	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:10	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:09	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:08	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:07	
2	動力中心B1F 滅火器-動-B1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:15	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:13	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:47:12	
3	動力中心B1F 滅火器-動-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:41	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:40	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:39	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:38	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:38	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:37	
4	動力中心B1F 滅火器-動-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:20:45	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:45	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:44	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:43	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:42	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:45:41	
5	動力中心B1F 滅火器-動-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:34	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:32	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:30	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:29	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:28	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:27	
6	動力中心B1F 滅火器-動-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:41	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:38	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:37	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:36	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:36	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:46:35	
7	動力中心9F 滅火器-動-09-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:03	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:02	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:01	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:03:59	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:03:58	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:03:56	
8	動力中心9F 滅火器-動-09-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:11	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:10	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:09	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:07	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:06	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:05	
9	動力中心9F 滅火器-動-09-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:19	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:17	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:16	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:15	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:14	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:04:12	
10	動力中心9F- RF 滅火器-動-09-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:39	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:39	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:35	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:35	

	01	插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:34	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:33	
11	動力中心9F- RF 滅火器-動-09- 02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:44	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:43	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:42	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:42	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:41	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:40	
12	動力中心9F- RF 滅火器-動-09- 03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:48	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:48	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:47	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:46	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:06:45	
13	動力中心8F 滅火器-動-08- 01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:45	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:44	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:44	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:43	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:42	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:42	
14	動力中心8F 滅火器-動-08- 02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:50	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:49	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:48	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:47	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:47	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:46	
15	動力中心8F 滅火器-動-08- 03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:55	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:53	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:52	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:52	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:51	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:50	
16	動力中心8F 滅火器-動-08- 04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:06	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:05	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:03	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:02	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:01	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:00	
17	動力中心8F 滅火器-動-08- 05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:14	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:13	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:11	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:10	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:09	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:07	
18	動力中心8F 滅火器-動-08- 06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:22	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:21	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:19	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:18	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:17	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:10:15	
19	動力中心8F 滅火器-動-08- 07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:17	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:14	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:13	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:12	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:10	
20	動力中心8F 滅火器-動-08- 08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:23	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:22	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:21	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:20	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:20	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:18	

21	動力中心8F 滅火器-動-08-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:29	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:28	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:27	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:26	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:25	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:11:24	
22	動力中心8F 滅火器-動-08-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:22	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:22	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:21	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:20	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:20	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:19	
23	動力中心8F 滅火器-動-08-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:28	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:26	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:25	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:24	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:24	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:23	
24	動力中心8F 滅火器-動-08-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:57	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:56	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:55	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:55	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:54	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:53	
25	動力中心8F 滅火器-動-08-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:01	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:01	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:00	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:59	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:58	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:09:58	
26	動力中心8F 滅火器-動-08-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:07	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:05	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:04	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:03	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:03	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:02	
27	動力中心8F 滅火器-動-08-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:53	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:52	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:51	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:50	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:46	
28	動力中心8F 滅火器-動-08-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:50:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:57	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:57	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:56	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:55	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 13:49:54	
29	動力中心8F 滅火器-動-08-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:43	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:42	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:41	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:39	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:38	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:37	
30	動力中心8F 滅火器-動-08-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:51	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:50	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:49	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:47	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:46	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:11:45	
	動力中心8F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:44	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:43	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:43	

31	滅火器-動-08-19	壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:42	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:41	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:39	
32	動力中心8F 滅火器-動-08-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:09:03	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:09:02	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:09:01	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:49	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:47	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:07:46	
33	動力中心8F 滅火器-動-08-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:02	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:01	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:00	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:00	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:59	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:10:58	
34	動力中心8F 滅火器-動-08-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:07	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:05	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:05	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:04	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:03	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:11:03	
35	動力中心8F 滅火器-動-08-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:46	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:45	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:45	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:44	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:43	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:42	
36	動力中心8F 滅火器-動-08-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:54	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:52	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:51	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:48	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:12:47	
37	動力中心7F 滅火器-動-07-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:19	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:18	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:16	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:14	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:13	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:11	
38	動力中心7F 滅火器-動-07-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:30	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:28	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:27	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:26	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:24	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:19:21	
39	動力中心7F 滅火器-動-07-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:29	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:27	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:26	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:25	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:23	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:22	
40	動力中心7F 滅火器-動-07-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:21	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:19	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:18	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:17	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:15	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:14:14	
41	動力中心7F 滅火器-動-07-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:46	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:45	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:45	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:44	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:43	

		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:42	
42	動力中心7F 滅火器-動-07-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:51	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:50	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:49	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:48	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:47	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 13:57:47	
43	動力中心7F 滅火器-動-07-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:21	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:19	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:17	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:16	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:15	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:13	
44	動力中心7F 滅火器-動-07-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:31	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:29	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:27	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:26	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:24	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:23	
45	動力中心7F 滅火器-動-07-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:42	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:41	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:40	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:38	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:37	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:35	
46	動力中心7F 滅火器-動-07-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:10	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:09	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:08	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:06	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:05	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:04	
47	動力中心7F 滅火器-動-07-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:19	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:17	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:16	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:14	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:13	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 13:57:12	
48	動力中心7F 滅火器-動-07-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:26	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:26	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:25	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:24	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:23	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:23	
49	動力中心7F 滅火器-動-07-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:32	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:30	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:29	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:29	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:28	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:14:27	
50	動力中心7F 滅火器-動-07-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:22	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:21	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:20	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:20	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:19	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:18	
51	動力中心7F 滅火器-動-07-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:27	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:25	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:24	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:24	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:23	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:18:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:03	



52	動力中心7F 滅火器-動-07-16	保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:01	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:00	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:59	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:57	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:16:55	
53	動力中心7F 滅火器-動-07-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:12	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:10	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:08	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:07	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:05	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:17:04	
54	動力中心6F 滅火器-動-06-H01	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:48	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:48	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:47	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:46	
55	動力中心6F 滅火器-動-06-H02	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:52	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:51	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:50	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:49	
56	動力中心6F 滅火器-動-06-H09	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:24:44	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:24:42	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:24:42	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:24:41	
57	動力中心6F 滅火器-動-06-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:33	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:32	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:30	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:29	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:28	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:26	
58	動力中心6F 滅火器-動-06-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:41	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:40	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:38	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:37	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:36	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:35	
59	動力中心6F 滅火器-動-06-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:49	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:47	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:46	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:45	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:44	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:42	
60	動力中心6F 滅火器-動-06-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:11	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:09	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:08	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:06	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:04	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:21:03	
61	動力中心6F 滅火器-動-06-H07	保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:25:18	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:25:17	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:25:17	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:25:16	
62	動力中心6F 滅火器-動-06-H08	保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:25:23	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:25:21	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:25:20	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:25:19	
63	動力中心6F 滅火器-動-06-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:22	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:21	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:20	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:19	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:19	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:23:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:21:08	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:21:06	

64	動力中心6F 滅火器-動-06-11	皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:21:05	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:21:04	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:21:03	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:21:03	
65	動力中心6F 滅火器-動-06-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:51	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:49	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:49	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:48	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:47	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:46	
66	動力中心6F 滅火器-動-06-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:32	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:31	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:29	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:28	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:27	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:26	
67	動力中心6F 滅火器-動-06-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:43	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:43	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:42	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:36	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:35	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:22:34	
68	動力中心6F 滅火器-動-06-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:10	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:09	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:08	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:06	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:05	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:04	
69	動力中心6F 滅火器-動-06-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:22	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:19	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:17	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:14	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:13	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:24:12	
70	動力中心6F 滅火器-動-06-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:01	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:00	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:59	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:58	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:58	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:57	
71	動力中心6F 滅火器-動-06-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:06	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:04	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:04	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:03	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:02	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:21:02	
72	動力中心6F 滅火器-動-06-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:32	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:31	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:30	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:29	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:27	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:26	
73	動力中心6F 滅火器-動-06-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:40	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:39	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:37	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:36	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:35	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:22:34	
74	動力中心6F 滅火器-動-06-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:15	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:13	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:12	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:11	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:09	

		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:08	
75	動力中心6F 滅火器-動-06-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:23	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:22	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:20	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:19	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:18	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:04:16	
76	動力中心6F 滅火器-動-06-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:24	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:23	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:22	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:21	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:19	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:18	
77	動力中心6F 滅火器-動-06-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:30	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:28	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:27	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:26	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:25	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:06:25	
78	動力中心6F 滅火器-動-06-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:23:09	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:23:06	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:23:05	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:23:04	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:23:04	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:23:03	
79	動力中心5F 滅火器-動-05-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:55	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:54	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:53	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:51	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:50	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:48	
80	動力中心5F 滅火器-動-05-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:31:04	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:31:02	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:31:00	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:59	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:58	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:56	
81	動力中心5F 滅火器-動-05-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:14	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:13	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:12	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:12	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:11	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:10	
82	動力中心5F 滅火器-動-05-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:19	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:18	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:18	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:17	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:16	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:30:15	
83	動力中心5F 滅火器-動-05-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:08	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:07	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:05	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:04	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:03	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:01	
84	動力中心5F 滅火器-動-05-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:21	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:17	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:16	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:14	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:13	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:38	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:37	



85	動力中心5F 滅火器-動-05-09	皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:37	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:36	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:33	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:32	
86	動力中心5F 滅火器-動-05-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:43	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:42	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:41	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:40	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:40	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:08:39	
87	動力中心5F 滅火器-動-05-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:18	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:17	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:16	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:16	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:15	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:14	
88	動力中心5F 滅火器-動-05-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:23	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:21	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:20	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:20	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:19	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:29:18	
89	動力中心5F 滅火器-動-05-C01(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.9	郭國儀	2022-06-09 09:29:57	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:29:01	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:29:00	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:58	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:28:57	
90	動力中心5F 滅火器-動-05-C02(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.8	郭國儀	2022-06-09 09:30:17	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:03	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:02	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:30:00	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:29:59	
91	動力中心4F 滅火器-動-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:14	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:11	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:10	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:10	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:09	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:08	
92	動力中心4F 滅火器-動-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:00	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:59	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:58	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:58	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:57	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:56	
93	動力中心4F 滅火器-動-04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:05	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:03	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:02	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:02	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:01	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:00	
94	動力中心4F 滅火器-動-04-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:15	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:13	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:12	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:11	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:11	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:10	
95	動力中心4F 滅火器-動-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:53	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:52	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:51	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:51	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:50	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:49	

96	動力中心4F 滅火器-動-04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:58	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:56	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:55	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:55	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:54	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:33:53	
97	動力中心4F 滅火器-動-04-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:10	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:09	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:08	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:08	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:07	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:06	
98	動力中心4F 滅火器-動-04-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:14	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:13	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:12	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:12	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:11	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 14:12:10	
99	動力中心4F 滅火器-動-04-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:32:31	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:32:28	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:32:28	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:32:27	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:32:26	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:32:25	
100	動力中心4F 滅火器-動-04-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:12:57	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:12:57	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:12:56	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:12:55	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:12:55	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:12:54	
101	動力中心4F 滅火器-動-04-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:13:02	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:13:01	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:13:00	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:13:00	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:12:59	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 14:12:58	
102	動力中心4F 滅火器-動-04-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:51	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:50	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:49	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:48	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:47	
103	動力中心4F 滅火器-動-04-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:56	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:55	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:54	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:54	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:53	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:34:52	
104	動力中心4F 滅火器-動-04-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:46	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:44	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:43	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:43	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:42	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:34:41	
105	動力中心4F 滅火器-動-04-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:31	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:30	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:28	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:28	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:27	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:36:26	
	動力中心4F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:25	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:24	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:22	

106	滅火器-動-04-16	壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:21	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:20	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:19	
107	動力中心4F 滅火器-動-04-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:32	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:31	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:30	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:28	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:27	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:35:26	
108	動力中心4F 滅火器-動-04-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:31	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:30	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:28	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:27	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:26	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:24	
109	動力中心4F 滅火器-動-04-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:38	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:37	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:36	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:35	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:33	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:32:32	
110	動力中心4F 滅火器-動-04-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:05	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:03	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:02	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:01	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:00	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:33:59	
111	動力中心4F 滅火器-動-04-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:12	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:11	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:09	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:08	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:07	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:34:06	
112	動力中心4F 滅火器-動-04-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:38	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:37	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:36	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:34	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:33	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:32	
113	動力中心4F 滅火器-動-04-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:46	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:45	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:44	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:42	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:41	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:11:40	
114	動力中心4F 滅火器-發-04-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
115	動力中心3F 滅火器-動-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:08	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:07	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:06	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:05	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:04	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:04	
116	動力中心3F 滅火器-動-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:13	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:12	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:11	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:10	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:09	

		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:08	
117	動力中心3F 滅火器-動-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:19	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:16	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:16	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:15	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:14	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:13	
118	動力中心3F 滅火器-動-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:39:40	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:39:39	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:39:37	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:39:36	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:39:35	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:39:34	
119	動力中心3F 滅火器-動-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:22	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:22	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:21	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:20	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:19	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:19	
120	動力中心3F 滅火器-動-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:29	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:26	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:25	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:25	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:24	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:23	
121	動力中心3F 滅火器-動-03-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:16:00	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:15:58	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:15:57	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:15:55	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:15:54	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:15:53	
122	動力中心3F 滅火器-動-03-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:16:08	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:16:06	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:16:05	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:16:04	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:16:02	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:16:01	
123	動力中心3F 滅火器-動-03-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:16	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:14	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:13	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:11	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:10	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:09	
124	動力中心3F 滅火器-動-03-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:24	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:22	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:21	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:20	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:18	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:38:17	
125	動力中心3F 滅火器-動-03-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:11	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:09	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:08	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:07	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:05	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:04	
126	動力中心3F 滅火器-動-03-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:19	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:17	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:16	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:14	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:13	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-29 08:43:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:52	

127	動力中心3F 滅火器-動-03-13	保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:52	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:50	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:49	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:48	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:47	
128	動力中心3F 滅火器-動-03-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:39:00	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:56	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:55	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:54	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:54	
129	動力中心3F 滅火器-動-03-15	壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:38:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:40:01	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:40:00	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:59	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:59	
130	動力中心3F 滅火器-動-03-16	插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:58	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:39:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:40:06	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:40:04	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:40:04	
131	動力中心2F 滅火器-動-02-05	壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:40:03	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:40:02	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:40:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:15	
132	動力中心2F 滅火器-動-02-06	皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:14	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:13	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:22	
133	動力中心2F 滅火器-動-02-01	保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:20	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:19	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:18	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:18	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:17	
134	動力中心2F 滅火器-動-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:50	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:50	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:49	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:48	
135	動力中心2F 滅火器-動-02-03	壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:56	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:55	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:55	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:54	
136	動力中心2F 滅火器-動-02-04	插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:53	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:42:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:43	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:43	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:42	
137	動力中心2F 滅火器-動-02-	壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:41	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:40	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:49	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:47	
137	動力中心2F 滅火器-動-02-	皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:46	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:46	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:45	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:42:44	
137	動力中心2F 滅火器-動-02-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:50	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:49	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:48	



	07	插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:48	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:47	
138	動力中心2F 滅火器-動-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:56	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:55	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:54	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:53	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:52	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:52:52	
139	動力中心1XF 滅火器-動-1X-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:18	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:17	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:16	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:14	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:13	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:11	
140	動力中心1XF 滅火器-動-1X-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:26	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:25	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:24	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:23	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:21	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:57:20	
141	動力中心1XF 滅火器-動-1X-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:16	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:14	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:13	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:12	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:10	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:09	
142	動力中心1XF 滅火器-動-1X-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:23	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:22	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:21	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:20	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:18	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:17	
143	動力中心1XF 滅火器-動-1X-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:32	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:30	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:29	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:27	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:26	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:25	
144	動力中心1XF 滅火器-動-1X-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:41	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:39	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:38	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:36	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:34	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:58:33	
145	動力中心1XF 滅火器-動-1X-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:13	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:11	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:10	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:09	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:08	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:06	
146	動力中心1XF 滅火器-動-1X-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:20	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:19	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:18	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:17	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:15	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:59:14	
147	動力中心1F 滅火器-動-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:14	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:13	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:12	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:11	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:09	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:22	

148	動力中心1F 滅火器-動-01-02	保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:21	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:20	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:18	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:17	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:49:16	
149	動力中心1F 滅火器-動-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:43	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:42	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:41	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:40	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:39	
150	動力中心1F 滅火器-動-01-04	壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:48	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:47	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:46	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:45	
151	動力中心1F 滅火器-動-01-05	插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:44	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:53	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:51	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:50	
152	動力中心1F 滅火器-動-01-06	壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:49	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 09:50:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:51:59	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:51:59	
153	動力中心1F 滅火器-動-01-07	皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:51:58	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:51:57	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:51:57	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:51:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:52:04	
154	動力中心1F 滅火器-動-01-08	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:52:03	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:52:02	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:52:01	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:52:01	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:52:00	
155	動力中心1F 滅火器-動-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:51:20	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:51:19	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:51:18	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:51:16	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:51:14	
156	動力中心1F 滅火器-動-01-10	壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:51:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:50	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:49	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:48	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:47	
157	動力中心1F 滅火器-動-01-17	插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:45	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:58	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:56	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:55	
158	動力中心1F 滅火器-動-01-	壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:54	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:53	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:05	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:04	
	動力中心1F 滅火器-動-01-	皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:03	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:03	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:02	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:01	
	動力中心1F 滅火器-動-01-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:10	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:08	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:08	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:07	

	18	插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:06	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:05	
159	動力中心1F 滅火器-動-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:20	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:19	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:18	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:18	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:17	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:16	
160	動力中心1F 滅火器-動-01-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:24	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:23	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:22	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:22	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:21	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:20	
161	動力中心1F 滅火器-動-01-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:26	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:24	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:23	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:22	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:21	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:19	
162	動力中心1F 滅火器-動-01-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:33	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:32	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:30	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:29	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:28	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:45:27	
163	動力中心1F 滅火器-動-01-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:44	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:43	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:43	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:42	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:41	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:41	
164	動力中心1F 滅火器-動-01-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:50	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:48	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:47	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:46	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:45	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:45:45	
165	動力中心1F 滅火器-動-01-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:04	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:04	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:03	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:02	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:56	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:47:55	
166	動力中心1F 滅火器-動-01-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:10	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:08	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:07	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:07	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:06	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:48:05	
167	動力中心1F 滅火器-動-01-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:05:32	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:05:31	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:05:30	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:05:29	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:05:28	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:05:28	
168	動力中心1F 滅火器-動-01-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:06:04	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:06:02	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:06:02	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:06:01	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:06:00	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:06:00	

169	動力中心1F 滅火器-動-01-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:24	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:24	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:23	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:22	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:21	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:20	
170	動力中心1F 滅火器-動-01-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:29	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:28	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:27	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:27	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:26	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:25	
171	動力中心1F 滅火器-動-01-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:33	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:33	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:32	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:31	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:30	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:30	
172	動力中心1F 滅火器-動-01-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:39	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:37	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:36	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:36	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:35	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:34	
173	動力中心1F 滅火器-動-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:12	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:11	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:09	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:08	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:06	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:05	
174	動力中心1F 滅火器-動-01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:20	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:18	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:17	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:16	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:15	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:50:13	
175	動力中心1F 滅火器-動-01-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:41	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:39	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:38	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:37	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:35	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:34	
176	動力中心1F 滅火器-動-01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:50	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:49	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:48	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:46	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:43	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:44:42	
177	動力中心1F 滅火器-動-01-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:46	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:44	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:43	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:41	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:40	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:39	
178	動力中心1F 滅火器-動-01-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:54	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:53	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:51	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:50	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:48	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:48:47	
	動力中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:37	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:35	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:34	

179	滅火器-動-1M-01	壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:33	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:31	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:30	
180	動力中心1F 滅火器-動-1M-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:45	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:43	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:42	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:40	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:39	
		壓力	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:38	
181	動力中心1F 滅火器-發-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:06	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:05	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:04	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:04	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:03	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:02	
182	動力中心1F 滅火器-發-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:10	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:10	
		皮管	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:09	
		壓把	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:08	
		插梢	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:07	
		壓力	目視	正常	林清風	2022-06-09 10:10:07	
183	動力中心氣體 機房室1F 滅火器-動-01-C01(億-8.3)	時測重量KG	目視	7.9	郭國儀	2022-06-09 09:47:58	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:47:47	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:47:46	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:47:43	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:47:42	
184	動力中心氣體 機房室1F 滅火器-動-01-C02(億-8.3)	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:29	
		時測重量KG	目視	7.9	曾耀緯	2022-06-16 10:41:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:41:30	
185	動力中心4F 滅火器-動-04-24	壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:25	
		插梢	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:26	
		壓把	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:26	
		皮管	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:27	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:35:30	
186	動力中心1F 滅火器-動-01-懸33	壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:44	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:46	
187	動力中心1F 滅火器-動-01-懸34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:48	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:47	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:46	
188	動力中心1F 滅火器-動-01-懸35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:50	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:49	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:48	
189	動力中心1F 滅火器-動-01-懸36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:52	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:51	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:50	
190	動力中心1F 滅火器-動-01-懸37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:54	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:53	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:52	
191	動力中心1F 滅火器-動-01-懸38	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:56	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:55	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:54	
192	動力中心1F 滅火器-動-01-懸39	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:58	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:57	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:56	
193	動力中心1F 滅火器-動-01-懸40	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:00	
		保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:59	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:09:59	



194	動力中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:02	
	滅火器-動-01-懸41	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:01	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:01	
195	動力中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:04	
	滅火器-動-01-懸42	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:03	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:03	
196	動力中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:06	
	滅火器-動-01-懸43	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:05	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:05	
197	動力中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:08	
	滅火器-動-01-懸44	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:07	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:07	
198	動力中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:10	
	滅火器-動-01-懸45	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:10	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:09	
199	動力中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:13	
	滅火器-動-01-懸46	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:12	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:11	
200	動力中心1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:15	
	滅火器-動-01-懸47	保持裝置	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:14	
		壓力	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 10:10:13	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:23:12

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 20:05:31

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:30:45