

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	41.3	朱忠正	2022-06-01 13:48:06	
		電流-S	目視	40.4	朱忠正	2022-06-01 13:47:56	
		電流-R	目視	39.9	朱忠正	2022-06-01 13:47:49	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:47:42	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12.5	朱忠正	2022-06-01 13:48:35	
		電流-S	目視	12.5	朱忠正	2022-06-01 13:48:30	
		電流-R	目視	12.5	朱忠正	2022-06-01 13:48:25	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:48:10	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:48:51	
		電流-S	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:48:49	
		電流-R	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:48:46	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:48:44	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	26.2	朱忠正	2022-06-01 13:49:34	
		電流-S	目視	26	朱忠正	2022-06-01 13:49:30	
		電流-R	目視	26.2	朱忠正	2022-06-01 13:49:23	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:48:55	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:50:58	
		電流-S	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:50:54	
		電流-R	目視	2.5	朱忠正	2022-06-01 13:50:45	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:50:24	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	132	朱忠正	2022-06-01 13:50:17	
		電流-S	目視	140	朱忠正	2022-06-01 13:50:11	
		電流-R	目視	101	朱忠正	2022-06-01 13:50:03	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:49:40	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	100	朱忠正	2022-06-01 13:46:36	
		電流-S	目視	77	朱忠正	2022-06-01 13:46:32	
		電流-R	目視	104	朱忠正	2022-06-01 13:46:29	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:46:21	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	318	朱忠正	2022-06-01 13:46:59	
		電流-S	目視	319	朱忠正	2022-06-01 13:46:54	
		電流-R	目視	320	朱忠正	2022-06-01 13:46:49	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:46:43	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	119	朱忠正	2022-06-01 13:47:19	
		電流-S	目視	156	朱忠正	2022-06-01 13:47:15	
		電流-R	目視	133	朱忠正	2022-06-01 13:47:09	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:47:05	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	136	朱忠正	2022-06-01 13:47:38	
		電流-S	目視	135	朱忠正	2022-06-01 13:47:33	
		電流-R	目視	130	朱忠正	2022-06-01 13:47:29	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:47:23	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	11	朱忠正	2022-06-01 13:54:40	
		電流-S	目視	7	朱忠正	2022-06-01 13:54:37	
		電流-R	目視	7	朱忠正	2022-06-01 13:54:32	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:54:25	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	219	朱忠正	2022-06-01 13:54:57	
		電流-S	目視	222	朱忠正	2022-06-01 13:54:53	
		電流-R	目視	226	朱忠正	2022-06-01 13:54:48	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:54:43	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	47	朱忠正	2022-06-01 13:55:30	
		電流-S	目視	46	朱忠正	2022-06-01 13:55:26	
		電流-R	目視	47	朱忠正	2022-06-01 13:55:23	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:55:09	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	200	朱忠正	2022-06-01 13:55:53	
		電流-S	目視	207	朱忠正	2022-06-01 13:55:48	
		電流-R	目視	243	朱忠正	2022-06-01 13:55:42	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:55:38	
	三門診B1F	電流-T	目視	135	朱忠正	2022-06-01 13:56:11	
		電流-S	目視	85	朱忠正	2022-06-01 13:56:06	

15	EML(LE)	電流-R	目視	120	朱忠正	2022-06-01 13:56:01	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:55:56	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	17	朱忠正	2022-06-01 13:56:37	
		電流-S	目視	17	朱忠正	2022-06-01 13:56:34	
		電流-R	目視	17	朱忠正	2022-06-01 13:56:31	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:56:18	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:57:06	
		電流-S	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:57:03	
		電流-R	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:57:01	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:56:47	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	朱忠正	2022-06-01 13:57:29	
		電流-S	目視	2	朱忠正	2022-06-01 13:57:26	
		電流-R	目視	3	朱忠正	2022-06-01 13:57:23	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:57:14	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	4	朱忠正	2022-06-01 13:58:25	
		電流-S	目視	4	朱忠正	2022-06-01 13:58:23	
		電流-R	目視	4	朱忠正	2022-06-01 13:58:20	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:58:16	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	43	朱忠正	2022-06-01 13:58:44	
		電流-S	目視	42	朱忠正	2022-06-01 13:58:41	
		電流-R	目視	43	朱忠正	2022-06-01 13:58:38	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:58:34	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	51	朱忠正	2022-06-01 13:59:08	
		電流-S	目視	51	朱忠正	2022-06-01 13:59:05	
		電流-R	目視	52	朱忠正	2022-06-01 13:59:02	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:58:56	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	24	朱忠正	2022-06-01 13:59:27	
		電流-S	目視	23	朱忠正	2022-06-01 13:59:24	
		電流-R	目視	23	朱忠正	2022-06-01 13:59:21	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:59:12	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	朱忠正	2022-06-01 13:59:42	
		電流-S	目視	9	朱忠正	2022-06-01 13:59:39	
		電流-R	目視	10	朱忠正	2022-06-01 13:59:37	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:59:33	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	朱忠正	2022-06-01 14:00:06	
		電流-S	目視	10	朱忠正	2022-06-01 14:00:01	
		電流-R	目視	10	朱忠正	2022-06-01 13:59:58	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 13:59:54	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	500	朱忠正	2022-06-01 14:00:51	
		電流-S	目視	565	朱忠正	2022-06-01 14:00:43	
		電流-R	目視	632	朱忠正	2022-06-01 14:00:38	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 14:00:31	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	124	朱忠正	2022-06-01 14:01:16	
		電流-S	目視	125	朱忠正	2022-06-01 14:01:11	
		電流-R	目視	142	朱忠正	2022-06-01 14:01:08	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 14:01:01	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1028	朱忠正	2022-06-01 14:01:40	
		電流-S	目視	1036	朱忠正	2022-06-01 14:01:35	
		電流-R	目視	1040	朱忠正	2022-06-01 14:01:29	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 14:01:22	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	620	朱忠正	2022-06-01 14:02:00	
		電流-S	目視	618	朱忠正	2022-06-01 14:01:56	
		電流-R	目視	622	朱忠正	2022-06-01 14:01:51	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-01 14:01:44	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	三門診B1F H3	電流-T	目視	35	董家圻	2022-06-02 10:26:51	
		電流-S	目視	35	董家圻	2022-06-02 10:26:49	
		電流-R	目視	35	董家圻	2022-06-02 10:26:47	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:26:45	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	13	董家圻	2022-06-02 10:27:10	
		電流-S	目視	13	董家圻	2022-06-02 10:27:08	
		電流-R	目視	13	董家圻	2022-06-02 10:27:07	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:27:01	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	董家圻	2022-06-02 10:27:21	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-06-02 10:27:20	
		電流-R	目視	2	董家圻	2022-06-02 10:27:18	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:27:14	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	22	董家圻	2022-06-02 10:27:33	
		電流-S	目視	22	董家圻	2022-06-02 10:27:30	
		電流-R	目視	22	董家圻	2022-06-02 10:27:29	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:27:22	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	董家圻	2022-06-02 10:28:05	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-06-02 10:28:03	
		電流-R	目視	2	董家圻	2022-06-02 10:28:00	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:27:55	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	127	董家圻	2022-06-02 10:27:54	
		電流-S	目視	136	董家圻	2022-06-02 10:27:52	
		電流-R	目視	91	董家圻	2022-06-02 10:27:49	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:27:34	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	155	董家圻	2022-06-02 10:26:04	
		電流-S	目視	136	董家圻	2022-06-02 10:25:58	
		電流-R	目視	166	董家圻	2022-06-02 10:25:55	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:25:49	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	336	董家圻	2022-06-02 10:26:16	
		電流-S	目視	337	董家圻	2022-06-02 10:26:14	
		電流-R	目視	339	董家圻	2022-06-02 10:26:12	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:26:05	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	112	董家圻	2022-06-02 10:26:28	
		電流-S	目視	141	董家圻	2022-06-02 10:26:26	
		電流-R	目視	126	董家圻	2022-06-02 10:26:24	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:26:18	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	166	董家圻	2022-06-02 10:26:39	
		電流-S	目視	161	董家圻	2022-06-02 10:26:37	
		電流-R	目視	154	董家圻	2022-06-02 10:26:35	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 10:26:29	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	10	董家圻	2022-06-02 14:05:29	
		電流-S	目視	6	董家圻	2022-06-02 14:05:26	
		電流-R	目視	6	董家圻	2022-06-02 14:05:24	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:05:06	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	251	董家圻	2022-06-02 14:05:42	
		電流-S	目視	258	董家圻	2022-06-02 14:05:40	
		電流-R	目視	265	董家圻	2022-06-02 14:05:38	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:05:35	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	44	董家圻	2022-06-02 14:05:58	
		電流-S	目視	44	董家圻	2022-06-02 14:05:56	
		電流-R	目視	44	董家圻	2022-06-02 14:05:53	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:05:44	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	209	董家圻	2022-06-02 14:06:15	
		電流-S	目視	179	董家圻	2022-06-02 14:06:12	
		電流-R	目視	199	董家圻	2022-06-02 14:06:10	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:05:59	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	125	董家圻	2022-06-02 14:06:25	
		電流-S	目視	85	董家圻	2022-06-02 14:06:23	
		電流-R	目視	103	董家圻	2022-06-02 14:06:21	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:06:19	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	19	董家圻	2022-06-02 14:06:47	
		電流-S	目視	19	董家圻	2022-06-02 14:06:45	
		電流-R	目視	19	董家圻	2022-06-02 14:06:43	

		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:06:26	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	董家圻	2022-06-02 14:06:56	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-06-02 14:06:55	
		電流-R	目視	2	董家圻	2022-06-02 14:06:53	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:06:49	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	董家圻	2022-06-02 14:07:11	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-06-02 14:07:09	
		電流-R	目視	2	董家圻	2022-06-02 14:07:08	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:06:57	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	5	董家圻	2022-06-02 14:07:22	
		電流-S	目視	5	董家圻	2022-06-02 14:07:20	
		電流-R	目視	5	董家圻	2022-06-02 14:07:18	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:07:12	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	41	董家圻	2022-06-02 14:07:33	
		電流-S	目視	41	董家圻	2022-06-02 14:07:31	
		電流-R	目視	41	董家圻	2022-06-02 14:07:30	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:07:23	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	61	董家圻	2022-06-02 14:07:49	
		電流-S	目視	61	董家圻	2022-06-02 14:07:48	
		電流-R	目視	61	董家圻	2022-06-02 14:07:46	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:07:34	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	22	董家圻	2022-06-02 14:08:04	
		電流-S	目視	22	董家圻	2022-06-02 14:08:02	
		電流-R	目視	22	董家圻	2022-06-02 14:08:00	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:07:51	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	董家圻	2022-06-02 14:08:14	
		電流-S	目視	9	董家圻	2022-06-02 14:08:12	
		電流-R	目視	9	董家圻	2022-06-02 14:08:11	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:08:05	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	董家圻	2022-06-02 14:08:31	
		電流-S	目視	11	董家圻	2022-06-02 14:08:29	
		電流-R	目視	11	董家圻	2022-06-02 14:08:24	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:08:15	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	475	董家圻	2022-06-02 14:09:04	
		電流-S	目視	530	董家圻	2022-06-02 14:09:02	
		電流-R	目視	610	董家圻	2022-06-02 14:09:00	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:08:32	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	174	董家圻	2022-06-02 14:09:19	
		電流-S	目視	175	董家圻	2022-06-02 14:09:16	
		電流-R	目視	192	董家圻	2022-06-02 14:09:14	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:09:05	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1125	董家圻	2022-06-02 14:09:32	
		電流-S	目視	1147	董家圻	2022-06-02 14:09:30	
		電流-R	目視	1152	董家圻	2022-06-02 14:09:27	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:09:21	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	631	董家圻	2022-06-02 14:09:47	
		電流-S	目視	630	董家圻	2022-06-02 14:09:45	
		電流-R	目視	633	董家圻	2022-06-02 14:09:42	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-02 14:09:33	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/02 16:44:37 2022/06/02 19:18:21

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-03 14:51:50	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-03 14:51:47	
		電流-R	目視	9	廖學智	2022-06-03 14:51:44	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:51:41	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	5	廖學智	2022-06-03 14:52:04	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-06-03 14:52:01	
		電流-R	目視	5	廖學智	2022-06-03 14:51:59	

		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:51:55	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:52:18	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:52:16	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:52:13	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:52:10	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-03 14:52:33	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-03 14:52:31	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-03 14:52:28	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:52:26	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-03 14:53:16	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-03 14:53:14	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-03 14:53:11	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:53:08	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	46	廖學智	2022-06-03 14:53:01	
		電流-S	目視	50	廖學智	2022-06-03 14:52:57	
		電流-R	目視	14	廖學智	2022-06-03 14:52:54	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:52:51	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	33	廖學智	2022-06-03 14:50:35	
		電流-S	目視	31	廖學智	2022-06-03 14:50:32	
		電流-R	目視	32	廖學智	2022-06-03 14:50:29	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:50:22	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	112	廖學智	2022-06-03 14:50:56	
		電流-S	目視	109	廖學智	2022-06-03 14:50:53	
		電流-R	目視	110	廖學智	2022-06-03 14:50:48	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:50:44	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	38	廖學智	2022-06-03 14:51:13	
		電流-S	目視	30	廖學智	2022-06-03 14:51:10	
		電流-R	目視	34	廖學智	2022-06-03 14:51:07	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:51:03	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	62	廖學智	2022-06-03 14:51:31	
		電流-S	目視	53	廖學智	2022-06-03 14:51:28	
		電流-R	目視	54	廖學智	2022-06-03 14:51:25	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:51:19	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	8	廖學智	2022-06-03 14:35:01	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-03 14:34:58	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-03 14:34:56	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:34:52	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	21	廖學智	2022-06-03 14:35:16	
		電流-S	目視	22	廖學智	2022-06-03 14:35:13	
		電流-R	目視	24	廖學智	2022-06-03 14:35:10	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:35:07	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	14	廖學智	2022-06-03 14:35:44	
		電流-S	目視	14	廖學智	2022-06-03 14:35:41	
		電流-R	目視	14	廖學智	2022-06-03 14:35:38	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:35:35	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	65	廖學智	2022-06-03 14:38:54	
		電流-S	目視	64	廖學智	2022-06-03 14:38:50	
		電流-R	目視	75	廖學智	2022-06-03 14:38:45	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:35:55	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	48	廖學智	2022-06-03 14:39:10	
		電流-S	目視	34	廖學智	2022-06-03 14:39:07	
		電流-R	目視	28	廖學智	2022-06-03 14:39:04	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:39:00	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	7	廖學智	2022-06-03 14:39:36	
		電流-S	目視	7	廖學智	2022-06-03 14:39:32	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-03 14:39:29	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:39:25	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:39:54	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:39:51	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:39:47	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:39:44	
	三門診B1F	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-03 14:40:08	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-03 14:40:06	

18	CB1B	電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-03 14:40:03	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:40:00	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:40:25	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:40:23	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:40:20	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:40:17	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	30	廖學智	2022-06-03 14:40:53	
		電流-S	目視	30	廖學智	2022-06-03 14:40:50	
		電流-R	目視	30	廖學智	2022-06-03 14:40:45	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:40:38	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	29	廖學智	2022-06-03 14:41:26	
		電流-S	目視	30	廖學智	2022-06-03 14:41:23	
		電流-R	目視	28	廖學智	2022-06-03 14:41:20	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:41:15	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	7	廖學智	2022-06-03 14:41:45	
		電流-S	目視	7	廖學智	2022-06-03 14:41:41	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-03 14:41:37	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:41:34	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:41:59	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:41:57	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-06-03 14:41:54	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:41:51	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-03 14:42:13	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-03 14:42:11	
		電流-R	目視	9	廖學智	2022-06-03 14:42:08	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:42:06	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	264	廖學智	2022-06-03 14:42:46	
		電流-S	目視	230	廖學智	2022-06-03 14:42:42	
		電流-R	目視	262	廖學智	2022-06-03 14:42:39	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:42:33	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	86	廖學智	2022-06-03 14:43:07	
		電流-S	目視	84	廖學智	2022-06-03 14:43:04	
		電流-R	目視	101	廖學智	2022-06-03 14:43:01	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:42:57	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	412	廖學智	2022-06-03 14:43:29	
		電流-S	目視	413	廖學智	2022-06-03 14:43:26	
		電流-R	目視	425	廖學智	2022-06-03 14:43:22	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:43:18	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	529	廖學智	2022-06-03 14:43:51	
		電流-S	目視	526	廖學智	2022-06-03 14:43:47	
		電流-R	目視	522	廖學智	2022-06-03 14:43:43	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-03 14:43:40	

備註:
改善措施:

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/04 09:52:46
承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/04 09:56:13
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/10 08:51:27

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	11	辛祖元	2022-06-04 14:29:36	
		電流-S	目視	11	辛祖元	2022-06-04 14:29:34	
		電流-R	目視	11	辛祖元	2022-06-04 14:29:31	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:29:24	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	5	辛祖元	2022-06-04 14:29:53	
		電流-S	目視	5	辛祖元	2022-06-04 14:29:51	
		電流-R	目視	5	辛祖元	2022-06-04 14:29:49	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:29:42	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:30:03	
		電流-S	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:30:01	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:29:59	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:29:54	
		電流-T	目視	6	辛祖元	2022-06-04 14:30:13	

4	三門診B1F H4	電流-S	目視	6	辛祖元	2022-06-04 14:30:11	
		電流-R	目視	6	辛祖元	2022-06-04 14:30:09	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:30:04	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:30:45	
		電流-S	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:30:43	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:30:40	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:30:34	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	43	辛祖元	2022-06-04 14:30:33	
		電流-S	目視	33	辛祖元	2022-06-04 14:30:29	
		電流-R	目視	15	辛祖元	2022-06-04 14:30:27	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:30:14	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	26	辛祖元	2022-06-04 14:28:32	
		電流-S	目視	26	辛祖元	2022-06-04 14:28:30	
		電流-R	目視	28	辛祖元	2022-06-04 14:28:27	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:28:21	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	111	辛祖元	2022-06-04 14:28:53	
		電流-S	目視	108	辛祖元	2022-06-04 14:28:49	
		電流-R	目視	114	辛祖元	2022-06-04 14:28:44	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:28:34	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	40	辛祖元	2022-06-04 14:29:07	
		電流-S	目視	27	辛祖元	2022-06-04 14:29:04	
		電流-R	目視	32	辛祖元	2022-06-04 14:29:00	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:28:54	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	56	辛祖元	2022-06-04 14:29:21	
		電流-S	目視	45	辛祖元	2022-06-04 14:29:18	
		電流-R	目視	51	辛祖元	2022-06-04 14:29:14	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:29:08	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	19	辛祖元	2022-06-04 14:36:39	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-04 14:36:34	
		電流-R	目視	18	辛祖元	2022-06-04 14:36:29	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:36:26	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	22	辛祖元	2022-06-04 14:36:52	
		電流-S	目視	15	辛祖元	2022-06-04 14:36:49	
		電流-R	目視	23	辛祖元	2022-06-04 14:36:45	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:36:40	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	17	辛祖元	2022-06-04 14:37:15	
		電流-S	目視	16	辛祖元	2022-06-04 14:37:11	
		電流-R	目視	17	辛祖元	2022-06-04 14:37:08	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:36:53	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	58	辛祖元	2022-06-04 14:37:34	
		電流-S	目視	51	辛祖元	2022-06-04 14:37:31	
		電流-R	目視	67	辛祖元	2022-06-04 14:37:28	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:37:17	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	46	辛祖元	2022-06-04 14:37:47	
		電流-S	目視	32	辛祖元	2022-06-04 14:37:43	
		電流-R	目視	29	辛祖元	2022-06-04 14:37:41	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:37:35	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	11	辛祖元	2022-06-04 14:38:08	
		電流-S	目視	11	辛祖元	2022-06-04 14:38:05	
		電流-R	目視	11	辛祖元	2022-06-04 14:38:03	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:37:48	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:38:22	
		電流-S	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:38:19	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:38:17	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:38:09	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-04 14:38:36	
		電流-S	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:38:34	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:38:32	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:38:23	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:38:50	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-04 14:38:48	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-06-04 14:38:45	

		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:38:38	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	33	辛祖元	2022-06-04 14:39:04	
		電流-S	目視	32	辛祖元	2022-06-04 14:39:02	
		電流-R	目視	33	辛祖元	2022-06-04 14:38:59	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:38:51	
		電流-T	目視	31	辛祖元	2022-06-04 14:39:24	
21	三門診B1F MVCBA	電流-S	目視	31	辛祖元	2022-06-04 14:39:21	
		電流-R	目視	30	辛祖元	2022-06-04 14:39:18	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:39:05	
		電流-T	目視	8	辛祖元	2022-06-04 14:39:36	
22	三門診B1F CB2A	電流-S	目視	8	辛祖元	2022-06-04 14:39:34	
		電流-R	目視	8	辛祖元	2022-06-04 14:39:31	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:39:25	
		電流-T	目視	4	辛祖元	2022-06-04 14:39:48	
23	三門診B1F CB1A	電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-04 14:39:45	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-04 14:39:43	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:39:37	
		電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:40:05	
24	三門診B1F ACCB1	電流-S	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:40:03	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-04 14:40:00	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:39:49	
		電流-T	目視	215	辛祖元	2022-06-04 14:40:30	
25	三門診B1F MH1	電流-S	目視	180	辛祖元	2022-06-04 14:40:26	
		電流-R	目視	220	辛祖元	2022-06-04 14:40:22	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:40:07	
		電流-T	目視	90	辛祖元	2022-06-04 14:40:49	
26	三門診B1F EMP-2	電流-S	目視	86	辛祖元	2022-06-04 14:40:45	
		電流-R	目視	105	辛祖元	2022-06-04 14:40:41	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:40:31	
		電流-T	目視	649	辛祖元	2022-06-04 14:41:05	
27	三門診B1F MAC-1	電流-S	目視	656	辛祖元	2022-06-04 14:41:00	
		電流-R	目視	664	辛祖元	2022-06-04 14:40:56	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:40:50	
		電流-T	目視	585	辛祖元	2022-06-04 14:41:24	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-S	目視	580	辛祖元	2022-06-04 14:41:20	
		電流-R	目視	578	辛祖元	2022-06-04 14:41:16	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-04 14:41:06	
		備註:					
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/04 19:53:50

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/04 19:56:47

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/10 08:52:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	11	陳志洋	2022-06-05 10:25:35	
		電流-S	目視	11	陳志洋	2022-06-05 10:25:32	
		電流-R	目視	11	陳志洋	2022-06-05 10:25:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:25:17	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	5	陳志洋	2022-06-05 10:25:49	
		電流-S	目視	5	陳志洋	2022-06-05 10:25:46	
		電流-R	目視	5	陳志洋	2022-06-05 10:25:43	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:25:37	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:26:01	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:25:58	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:25:55	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:25:50	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	5	陳志洋	2022-06-05 10:26:17	
		電流-S	目視	5	陳志洋	2022-06-05 10:26:14	
		電流-R	目視	5	陳志洋	2022-06-05 10:26:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:26:02	
	三門診B1F	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:26:59	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:26:52	

5	H7	電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:26:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:26:41	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	53	陳志洋	2022-06-05 10:26:39	
		電流-S	目視	41	陳志洋	2022-06-05 10:26:35	
		電流-R	目視	15	陳志洋	2022-06-05 10:26:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:26:19	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	25	陳志洋	2022-06-05 10:24:25	
		電流-S	目視	26	陳志洋	2022-06-05 10:24:22	
		電流-R	目視	36	陳志洋	2022-06-05 10:24:19	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:24:12	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	114	陳志洋	2022-06-05 10:24:44	
		電流-S	目視	101	陳志洋	2022-06-05 10:24:40	
		電流-R	目視	116	陳志洋	2022-06-05 10:24:36	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:24:26	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	43	陳志洋	2022-06-05 10:25:00	
		電流-S	目視	31	陳志洋	2022-06-05 10:24:55	
		電流-R	目視	34	陳志洋	2022-06-05 10:24:52	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:24:45	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	60	陳志洋	2022-06-05 10:25:15	
		電流-S	目視	51	陳志洋	2022-06-05 10:25:11	
		電流-R	目視	62	陳志洋	2022-06-05 10:25:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:25:01	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	20	陳志洋	2022-06-05 10:13:31	
		電流-S	目視	4	陳志洋	2022-06-05 10:13:27	
		電流-R	目視	20	陳志洋	2022-06-05 10:13:24	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:12:57	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	22	陳志洋	2022-06-05 10:14:03	
		電流-S	目視	15	陳志洋	2022-06-05 10:13:57	
		電流-R	目視	24	陳志洋	2022-06-05 10:13:41	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:13:34	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	15	陳志洋	2022-06-05 10:14:28	
		電流-S	目視	15	陳志洋	2022-06-05 10:14:25	
		電流-R	目視	16	陳志洋	2022-06-05 10:14:22	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:14:17	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	80	陳志洋	2022-06-05 10:14:51	
		電流-S	目視	53	陳志洋	2022-06-05 10:14:47	
		電流-R	目視	45	陳志洋	2022-06-05 10:14:43	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:14:30	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	67	陳志洋	2022-06-05 10:15:10	
		電流-S	目視	38	陳志洋	2022-06-05 10:15:03	
		電流-R	目視	33	陳志洋	2022-06-05 10:14:59	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:14:56	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	3	陳志洋	2022-06-05 10:15:27	
		電流-S	目視	3	陳志洋	2022-06-05 10:15:25	
		電流-R	目視	3	陳志洋	2022-06-05 10:15:22	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:15:19	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:15:52	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-06-05 10:15:50	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:15:47	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:15:42	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:16:08	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:16:05	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:16:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:15:54	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-06-05 10:16:30	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-06-05 10:16:27	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-06-05 10:16:24	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:16:09	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	20	陳志洋	2022-06-05 10:16:52	
		電流-S	目視	20	陳志洋	2022-06-05 10:16:49	
		電流-R	目視	20	陳志洋	2022-06-05 10:16:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:16:39	
		電流-T	目視	30	陳志洋	2022-06-05 10:17:14	

21	三門診B1F MVCBA	電流-S	目視	30	陳志洋	2022-06-05 10:17:11	
		電流-R	目視	30	陳志洋	2022-06-05 10:17:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:16:54	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	8	陳志洋	2022-06-05 10:17:33	
		電流-S	目視	8	陳志洋	2022-06-05 10:17:30	
		電流-R	目視	8	陳志洋	2022-06-05 10:17:27	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:17:17	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	4	陳志洋	2022-06-05 10:17:52	
		電流-S	目視	4	陳志洋	2022-06-05 10:17:49	
		電流-R	目視	4	陳志洋	2022-06-05 10:17:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:17:34	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	8	陳志洋	2022-06-05 10:18:11	
		電流-S	目視	8	陳志洋	2022-06-05 10:18:08	
		電流-R	目視	8	陳志洋	2022-06-05 10:18:05	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:17:58	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	266	陳志洋	2022-06-05 10:18:42	
		電流-S	目視	194	陳志洋	2022-06-05 10:18:37	
		電流-R	目視	288	陳志洋	2022-06-05 10:18:32	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:18:13	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	36	陳志洋	2022-06-05 10:19:01	
		電流-S	目視	30	陳志洋	2022-06-05 10:18:58	
		電流-R	目視	47	陳志洋	2022-06-05 10:18:54	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:18:44	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	202	陳志洋	2022-06-05 10:19:18	
		電流-S	目視	200	陳志洋	2022-06-05 10:19:14	
		電流-R	目視	201	陳志洋	2022-06-05 10:19:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:19:02	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	501	陳志洋	2022-06-05 10:19:39	
		電流-S	目視	501	陳志洋	2022-06-05 10:19:35	
		電流-R	目視	503	陳志洋	2022-06-05 10:19:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-05 10:19:26	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/05 12:41:16 2022/06/10 08:52:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	42	郭國儀	2022-06-06 13:46:47	
		電流-S	目視	42	郭國儀	2022-06-06 13:46:42	
		電流-R	目視	42	郭國儀	2022-06-06 13:46:38	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:46:31	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	10	郭國儀	2022-06-06 13:47:33	
		電流-S	目視	10	郭國儀	2022-06-06 13:47:26	
		電流-R	目視	10	郭國儀	2022-06-06 13:47:16	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:47:06	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	郭國儀	2022-06-06 13:47:56	
		電流-S	目視	2	郭國儀	2022-06-06 13:47:53	
		電流-R	目視	2	郭國儀	2022-06-06 13:47:49	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:47:44	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	22	郭國儀	2022-06-06 13:48:32	
		電流-S	目視	22	郭國儀	2022-06-06 13:48:28	
		電流-R	目視	22	郭國儀	2022-06-06 13:48:22	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:48:14	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	4	郭國儀	2022-06-06 13:49:59	
		電流-S	目視	4	郭國儀	2022-06-06 13:49:55	
		電流-R	目視	5	郭國儀	2022-06-06 13:49:49	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:49:38	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	142	郭國儀	2022-06-06 13:49:11	
		電流-S	目視	139	郭國儀	2022-06-06 13:49:02	
		電流-R	目視	97	郭國儀	2022-06-06 13:48:55	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:48:49	
		電流-T	目視	125	郭國儀	2022-06-06 13:44:45	

7	三門診B1F ML	電流-S	目視	88	郭國儀	2022-06-06 13:44:35	
		電流-R	目視	104	郭國儀	2022-06-06 13:44:29	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:44:20	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	378	郭國儀	2022-06-06 13:45:17	
		電流-S	目視	384	郭國儀	2022-06-06 13:45:10	
		電流-R	目視	382	郭國儀	2022-06-06 13:45:04	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:44:56	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	110	郭國儀	2022-06-06 13:45:44	
		電流-S	目視	149	郭國儀	2022-06-06 13:45:37	
		電流-R	目視	144	郭國儀	2022-06-06 13:45:32	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:45:26	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	144	郭國儀	2022-06-06 13:46:11	
		電流-S	目視	147	郭國儀	2022-06-06 13:46:05	
		電流-R	目視	123	郭國儀	2022-06-06 13:46:00	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:45:53	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	12	郭國儀	2022-06-06 13:57:13	
		電流-S	目視	9	郭國儀	2022-06-06 13:57:09	
		電流-R	目視	8	郭國儀	2022-06-06 13:57:02	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:56:46	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	205	郭國儀	2022-06-06 13:57:45	
		電流-S	目視	206	郭國儀	2022-06-06 13:57:39	
		電流-R	目視	210	郭國儀	2022-06-06 13:57:32	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:57:25	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	26	郭國儀	2022-06-06 13:58:10	
		電流-S	目視	26	郭國儀	2022-06-06 13:58:06	
		電流-R	目視	27	郭國儀	2022-06-06 13:57:59	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:57:52	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	271	郭國儀	2022-06-06 13:58:46	
		電流-S	目視	251	郭國儀	2022-06-06 13:58:35	
		電流-R	目視	223	郭國儀	2022-06-06 13:58:29	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:58:15	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	154	郭國儀	2022-06-06 13:59:10	
		電流-S	目視	96	郭國儀	2022-06-06 13:59:03	
		電流-R	目視	121	郭國儀	2022-06-06 13:58:58	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:58:49	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	9	郭國儀	2022-06-06 13:59:36	
		電流-S	目視	9	郭國儀	2022-06-06 13:59:33	
		電流-R	目視	9	郭國儀	2022-06-06 13:59:29	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:59:13	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	郭國儀	2022-06-06 14:00:02	
		電流-S	目視	2	郭國儀	2022-06-06 13:59:58	
		電流-R	目視	2	郭國儀	2022-06-06 13:59:54	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 13:59:45	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	郭國儀	2022-06-06 14:00:18	
		電流-S	目視	3	郭國儀	2022-06-06 14:00:14	
		電流-R	目視	3	郭國儀	2022-06-06 14:00:11	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:00:07	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	4	郭國儀	2022-06-06 14:00:34	
		電流-S	目視	4	郭國儀	2022-06-06 14:00:30	
		電流-R	目視	4	郭國儀	2022-06-06 14:00:27	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:00:22	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	16	郭國儀	2022-06-06 14:00:55	
		電流-S	目視	16	郭國儀	2022-06-06 14:00:50	
		電流-R	目視	15	郭國儀	2022-06-06 14:00:44	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:00:39	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	30	郭國儀	2022-06-06 14:01:16	
		電流-S	目視	30	郭國儀	2022-06-06 14:01:11	
		電流-R	目視	31	郭國儀	2022-06-06 14:01:06	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:01:00	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	13	郭國儀	2022-06-06 14:01:39	
		電流-S	目視	12	郭國儀	2022-06-06 14:01:35	
		電流-R	目視	13	郭國儀	2022-06-06 14:01:30	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:01:22	

23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	10	郭國儀	2022-06-06 14:01:59	
		電流-S	目視	9	郭國儀	2022-06-06 14:01:55	
		電流-R	目視	10	郭國儀	2022-06-06 14:01:48	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:01:43	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	郭國儀	2022-06-06 14:02:23	
		電流-S	目視	10	郭國儀	2022-06-06 14:02:18	
		電流-R	目視	10	郭國儀	2022-06-06 14:02:13	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:02:05	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	512	郭國儀	2022-06-06 14:03:02	
		電流-S	目視	556	郭國儀	2022-06-06 14:02:54	
		電流-R	目視	668	郭國儀	2022-06-06 14:02:40	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:02:27	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	142	郭國儀	2022-06-06 14:03:31	
		電流-S	目視	137	郭國儀	2022-06-06 14:03:23	
		電流-R	目視	125	郭國儀	2022-06-06 14:03:14	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:03:04	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	485	郭國儀	2022-06-06 14:03:56	
		電流-S	目視	471	郭國儀	2022-06-06 14:03:50	
		電流-R	目視	485	郭國儀	2022-06-06 14:03:45	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:03:35	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	582	郭國儀	2022-06-06 14:04:26	
		電流-S	目視	586	郭國儀	2022-06-06 14:04:19	
		電流-R	目視	581	郭國儀	2022-06-06 14:04:10	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-06 14:03:59	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承包商工程師：李中榮 2022/06/06 19:06:35 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/06 19:07:54 承辦工程司：徐誌輝 2022/06/10 08:54:00

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	33	曾俊豪	2022-06-07 10:27:25	
		電流-S	目視	33	曾俊豪	2022-06-07 10:27:22	
		電流-R	目視	33	曾俊豪	2022-06-07 10:27:20	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:27:15	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	曾俊豪	2022-06-07 10:27:54	
		電流-S	目視	12	曾俊豪	2022-06-07 10:27:39	
		電流-R	目視	12	曾俊豪	2022-06-07 10:27:35	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:27:27	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:28:08	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:28:06	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:28:04	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:27:56	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	17	曾俊豪	2022-06-07 10:28:28	
		電流-S	目視	17	曾俊豪	2022-06-07 10:28:24	
		電流-R	目視	17	曾俊豪	2022-06-07 10:28:22	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:28:18	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:29:10	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:29:08	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:29:05	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:28:55	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	133	曾俊豪	2022-06-07 10:28:54	
		電流-S	目視	125	曾俊豪	2022-06-07 10:28:51	
		電流-R	目視	109	曾俊豪	2022-06-07 10:28:46	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:28:39	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	95	曾俊豪	2022-06-07 10:25:55	
		電流-S	目視	80	曾俊豪	2022-06-07 10:25:52	
		電流-R	目視	105	曾俊豪	2022-06-07 10:25:48	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:25:41	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	325	曾俊豪	2022-06-07 10:26:14	
		電流-S	目視	316	曾俊豪	2022-06-07 10:26:11	
		電流-R	目視	316	曾俊豪	2022-06-07 10:26:08	

		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:25:57	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	119	曾俊豪	2022-06-07 10:26:35	
		電流-S	目視	155	曾俊豪	2022-06-07 10:26:31	
		電流-R	目視	136	曾俊豪	2022-06-07 10:26:29	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:26:16	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	150	曾俊豪	2022-06-07 10:27:11	
		電流-S	目視	139	曾俊豪	2022-06-07 10:27:06	
		電流-R	目視	136	曾俊豪	2022-06-07 10:27:03	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:26:40	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	12	曾俊豪	2022-06-07 10:16:17	
		電流-S	目視	7	曾俊豪	2022-06-07 10:16:14	
		電流-R	目視	7	曾俊豪	2022-06-07 10:16:12	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:16:01	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	243	曾俊豪	2022-06-07 10:16:36	
		電流-S	目視	248	曾俊豪	2022-06-07 10:16:33	
		電流-R	目視	254	曾俊豪	2022-06-07 10:16:30	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:16:24	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	37	曾俊豪	2022-06-07 10:16:56	
		電流-S	目視	36	曾俊豪	2022-06-07 10:16:53	
		電流-R	目視	37	曾俊豪	2022-06-07 10:16:51	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:16:39	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	210	曾俊豪	2022-06-07 10:17:23	
		電流-S	目視	204	曾俊豪	2022-06-07 10:17:20	
		電流-R	目視	207	曾俊豪	2022-06-07 10:17:17	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:16:59	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	143	曾俊豪	2022-06-07 10:17:41	
		電流-S	目視	92	曾俊豪	2022-06-07 10:17:38	
		電流-R	目視	105	曾俊豪	2022-06-07 10:17:35	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:17:27	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	14	曾俊豪	2022-06-07 10:18:04	
		電流-S	目視	14	曾俊豪	2022-06-07 10:18:01	
		電流-R	目視	15	曾俊豪	2022-06-07 10:17:59	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:17:43	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:18:39	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:18:36	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:18:34	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:18:32	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:18:53	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:18:51	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-07 10:18:48	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:18:45	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	6	曾俊豪	2022-06-07 10:19:08	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-06-07 10:19:05	
		電流-R	目視	6	曾俊豪	2022-06-07 10:19:03	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:18:56	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	39	曾俊豪	2022-06-07 10:19:22	
		電流-S	目視	39	曾俊豪	2022-06-07 10:19:20	
		電流-R	目視	40	曾俊豪	2022-06-07 10:19:17	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:19:11	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	48	曾俊豪	2022-06-07 10:19:42	
		電流-S	目視	48	曾俊豪	2022-06-07 10:19:40	
		電流-R	目視	49	曾俊豪	2022-06-07 10:19:37	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:19:24	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	19	曾俊豪	2022-06-07 10:20:02	
		電流-S	目視	19	曾俊豪	2022-06-07 10:19:58	
		電流-R	目視	19	曾俊豪	2022-06-07 10:19:56	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:19:47	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	10	曾俊豪	2022-06-07 10:20:16	
		電流-S	目視	10	曾俊豪	2022-06-07 10:20:13	
		電流-R	目視	11	曾俊豪	2022-06-07 10:20:11	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:20:04	
	三門診B1F	電流-T	目視	10	曾俊豪	2022-06-07 10:20:37	
		電流-S	目視	10	曾俊豪	2022-06-07 10:20:33	

24	ACCB1	電流-R	目視	10	曾俊豪	2022-06-07 10:20:30	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:20:19	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	512	曾俊豪	2022-06-07 10:21:08	
		電流-S	目視	587	曾俊豪	2022-06-07 10:21:03	
		電流-R	目視	654	曾俊豪	2022-06-07 10:21:00	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:20:47	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	145	曾俊豪	2022-06-07 10:21:36	
		電流-S	目視	143	曾俊豪	2022-06-07 10:21:31	
		電流-R	目視	162	曾俊豪	2022-06-07 10:21:28	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:21:11	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	857	曾俊豪	2022-06-07 10:21:56	
		電流-S	目視	863	曾俊豪	2022-06-07 10:21:53	
		電流-R	目視	871	曾俊豪	2022-06-07 10:21:49	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:21:38	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	623	曾俊豪	2022-06-07 10:22:13	
		電流-S	目視	623	曾俊豪	2022-06-07 10:22:10	
		電流-R	目視	628	曾俊豪	2022-06-07 10:22:07	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-07 10:21:59	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/07 13:57:44

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/07 19:33:41

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/10 08:54:55

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	29	廖學智	2022-06-08 09:26:52	
		電流-S	目視	29	廖學智	2022-06-08 09:26:49	
		電流-R	目視	30	廖學智	2022-06-08 09:26:46	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:26:43	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	廖學智	2022-06-08 09:27:14	
		電流-S	目視	12	廖學智	2022-06-08 09:27:11	
		電流-R	目視	12	廖學智	2022-06-08 09:27:08	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:27:01	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:27:28	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:27:25	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:27:23	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:27:20	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	15	廖學智	2022-06-08 09:27:43	
		電流-S	目視	15	廖學智	2022-06-08 09:27:40	
		電流-R	目視	15	廖學智	2022-06-08 09:27:37	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:27:34	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-08 09:28:23	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-08 09:28:21	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-08 09:28:18	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:28:15	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	135	廖學智	2022-06-08 09:28:09	
		電流-S	目視	108	廖學智	2022-06-08 09:28:05	
		電流-R	目視	92	廖學智	2022-06-08 09:28:02	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:27:58	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	99	廖學智	2022-06-08 09:25:34	
		電流-S	目視	88	廖學智	2022-06-08 09:25:31	
		電流-R	目視	121	廖學智	2022-06-08 09:25:28	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:25:23	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	271	廖學智	2022-06-08 09:25:57	
		電流-S	目視	268	廖學智	2022-06-08 09:25:53	
		電流-R	目視	269	廖學智	2022-06-08 09:25:49	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:25:45	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	117	廖學智	2022-06-08 09:26:14	
		電流-S	目視	141	廖學智	2022-06-08 09:26:10	
		電流-R	目視	122	廖學智	2022-06-08 09:26:07	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:26:03	
		電流-T	目視	136	廖學智	2022-06-08 09:26:33	

10	三門診B1F EMPL1	電流-S	目視	126	廖學智	2022-06-08 09:26:29	
		電流-R	目視	121	廖學智	2022-06-08 09:26:25	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:26:21	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	11	廖學智	2022-06-08 09:45:26	
		電流-S	目視	7	廖學智	2022-06-08 09:45:23	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-08 09:45:21	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:45:13	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	253	廖學智	2022-06-08 09:45:46	
		電流-S	目視	256	廖學智	2022-06-08 09:45:42	
		電流-R	目視	263	廖學智	2022-06-08 09:45:39	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:45:36	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	30	廖學智	2022-06-08 09:46:15	
		電流-S	目視	29	廖學智	2022-06-08 09:46:12	
		電流-R	目視	30	廖學智	2022-06-08 09:46:08	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:46:05	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	246	廖學智	2022-06-08 09:46:40	
		電流-S	目視	176	廖學智	2022-06-08 09:46:37	
		電流-R	目視	243	廖學智	2022-06-08 09:46:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:46:29	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	140	廖學智	2022-06-08 09:46:59	
		電流-S	目視	85	廖學智	2022-06-08 09:46:55	
		電流-R	目視	126	廖學智	2022-06-08 09:46:53	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:46:42	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	10	廖學智	2022-06-08 09:47:21	
		電流-S	目視	10	廖學智	2022-06-08 09:47:18	
		電流-R	目視	10	廖學智	2022-06-08 09:47:15	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:47:11	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:47:41	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:47:38	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:47:36	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:47:32	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:47:54	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:47:52	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-08 09:47:49	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:47:47	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	4	廖學智	2022-06-08 09:48:08	
		電流-S	目視	4	廖學智	2022-06-08 09:48:05	
		電流-R	目視	4	廖學智	2022-06-08 09:48:03	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:48:00	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	31	廖學智	2022-06-08 09:48:27	
		電流-S	目視	30	廖學智	2022-06-08 09:48:24	
		電流-R	目視	31	廖學智	2022-06-08 09:48:21	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:48:17	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	45	廖學智	2022-06-08 09:48:46	
		電流-S	目視	45	廖學智	2022-06-08 09:48:43	
		電流-R	目視	45	廖學智	2022-06-08 09:48:40	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:48:37	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	15	廖學智	2022-06-08 09:49:01	
		電流-S	目視	15	廖學智	2022-06-08 09:48:58	
		電流-R	目視	15	廖學智	2022-06-08 09:48:55	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:48:52	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	10	廖學智	2022-06-08 09:49:24	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-08 09:49:19	
		電流-R	目視	11	廖學智	2022-06-08 09:49:15	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:49:10	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	廖學智	2022-06-08 09:49:54	
		電流-S	目視	10	廖學智	2022-06-08 09:49:51	
		電流-R	目視	10	廖學智	2022-06-08 09:49:48	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:49:35	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	516	廖學智	2022-06-08 09:50:28	
		電流-S	目視	590	廖學智	2022-06-08 09:50:25	
		電流-R	目視	659	廖學智	2022-06-08 09:50:21	

		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:50:17	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	129	廖學智	2022-06-08 09:54:01	
		電流-S	目視	126	廖學智	2022-06-08 09:53:57	
		電流-R	目視	148	廖學智	2022-06-08 09:53:53	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:50:37	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	600	廖學智	2022-06-08 09:54:21	
		電流-S	目視	602	廖學智	2022-06-08 09:54:18	
		電流-R	目視	609	廖學智	2022-06-08 09:54:14	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:54:10	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	625	廖學智	2022-06-08 09:54:42	
		電流-S	目視	625	廖學智	2022-06-08 09:54:38	
		電流-R	目視	630	廖學智	2022-06-08 09:54:35	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-08 09:54:31	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/08 15:48:49

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/08 19:13:58

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/10 08:55:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	31	辛祖元	2022-06-09 09:45:32	
		電流-S	目視	30	辛祖元	2022-06-09 09:45:30	
		電流-R	目視	31	辛祖元	2022-06-09 09:45:27	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:45:20	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	辛祖元	2022-06-09 09:45:44	
		電流-S	目視	12	辛祖元	2022-06-09 09:45:42	
		電流-R	目視	12	辛祖元	2022-06-09 09:45:39	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:45:34	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:45:53	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:45:51	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:45:49	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:45:45	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	17	辛祖元	2022-06-09 09:46:05	
		電流-S	目視	17	辛祖元	2022-06-09 09:46:02	
		電流-R	目視	17	辛祖元	2022-06-09 09:46:00	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:45:54	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-09 09:46:37	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-09 09:46:35	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-09 09:46:33	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:46:27	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	142	辛祖元	2022-06-09 09:46:26	
		電流-S	目視	115	辛祖元	2022-06-09 09:46:22	
		電流-R	目視	87	辛祖元	2022-06-09 09:46:18	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:46:06	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	85	辛祖元	2022-06-09 09:44:31	
		電流-S	目視	75	辛祖元	2022-06-09 09:44:28	
		電流-R	目視	86	辛祖元	2022-06-09 09:44:24	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:44:20	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	287	辛祖元	2022-06-09 09:44:49	
		電流-S	目視	289	辛祖元	2022-06-09 09:44:45	
		電流-R	目視	286	辛祖元	2022-06-09 09:44:41	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:44:33	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	114	辛祖元	2022-06-09 09:45:04	
		電流-S	目視	140	辛祖元	2022-06-09 09:45:01	
		電流-R	目視	132	辛祖元	2022-06-09 09:44:57	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:44:50	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	17	辛祖元	2022-06-09 09:45:19	
		電流-S	目視	17	辛祖元	2022-06-09 09:45:15	
		電流-R	目視	20	辛祖元	2022-06-09 09:45:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:45:06	
	三門診B1F	電流-T	目視	11	辛祖元	2022-06-09 09:36:24	
		電流-S	目視	7	辛祖元	2022-06-09 09:36:21	

11	TR2-LAC	電流-R	目視	7	辛祖元	2022-06-09 09:36:19	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:36:16	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	314	辛祖元	2022-06-09 09:36:45	
		電流-S	目視	280	辛祖元	2022-06-09 09:36:41	
		電流-R	目視	265	辛祖元	2022-06-09 09:36:37	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:36:26	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	33	辛祖元	2022-06-09 09:37:02	
		電流-S	目視	32	辛祖元	2022-06-09 09:37:00	
		電流-R	目視	33	辛祖元	2022-06-09 09:36:57	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:36:47	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	206	辛祖元	2022-06-09 09:37:24	
		電流-S	目視	184	辛祖元	2022-06-09 09:37:20	
		電流-R	目視	230	辛祖元	2022-06-09 09:37:16	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:37:04	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	161	辛祖元	2022-06-09 09:37:39	
		電流-S	目視	76	辛祖元	2022-06-09 09:37:36	
		電流-R	目視	115	辛祖元	2022-06-09 09:37:31	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:37:25	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	11	辛祖元	2022-06-09 09:37:57	
		電流-S	目視	11	辛祖元	2022-06-09 09:37:54	
		電流-R	目視	11	辛祖元	2022-06-09 09:37:51	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:37:41	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:38:08	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:38:06	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:38:04	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:37:58	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:38:18	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:38:16	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-09 09:38:14	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:38:09	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	5	辛祖元	2022-06-09 09:38:30	
		電流-S	目視	5	辛祖元	2022-06-09 09:38:28	
		電流-R	目視	5	辛祖元	2022-06-09 09:38:26	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:38:19	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	35	辛祖元	2022-06-09 09:38:43	
		電流-S	目視	35	辛祖元	2022-06-09 09:38:41	
		電流-R	目視	35	辛祖元	2022-06-09 09:38:38	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:38:32	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	47	辛祖元	2022-06-09 09:39:01	
		電流-S	目視	47	辛祖元	2022-06-09 09:38:58	
		電流-R	目視	47	辛祖元	2022-06-09 09:38:56	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:38:44	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	16	辛祖元	2022-06-09 09:39:14	
		電流-S	目視	16	辛祖元	2022-06-09 09:39:12	
		電流-R	目視	16	辛祖元	2022-06-09 09:39:09	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:39:02	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-09 09:39:28	
		電流-S	目視	9	辛祖元	2022-06-09 09:39:25	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-09 09:39:23	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:39:15	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	辛祖元	2022-06-09 09:39:44	
		電流-S	目視	11	辛祖元	2022-06-09 09:39:42	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-09 09:39:39	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:39:29	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	556	辛祖元	2022-06-09 09:40:19	
		電流-S	目視	600	辛祖元	2022-06-09 09:40:15	
		電流-R	目視	651	辛祖元	2022-06-09 09:40:11	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:39:45	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	177	辛祖元	2022-06-09 09:40:36	
		電流-S	目視	178	辛祖元	2022-06-09 09:40:34	
		電流-R	目視	165	辛祖元	2022-06-09 09:40:30	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:40:21	

27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	669	辛祖元	2022-06-09 09:40:55	
		電流-S	目視	678	辛祖元	2022-06-09 09:40:50	
		電流-R	目視	683	辛祖元	2022-06-09 09:40:46	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:40:38	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	635	辛祖元	2022-06-09 09:41:12	
		電流-S	目視	633	辛祖元	2022-06-09 09:41:08	
		電流-R	目視	637	辛祖元	2022-06-09 09:41:04	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-09 09:40:56	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	31	陳志洋	2022-06-10 10:04:45	
		電流-S	目視	31	陳志洋	2022-06-10 10:04:42	
		電流-R	目視	31	陳志洋	2022-06-10 10:04:39	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:04:27	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	11	陳志洋	2022-06-10 10:05:01	
		電流-S	目視	11	陳志洋	2022-06-10 10:04:59	
		電流-R	目視	11	陳志洋	2022-06-10 10:04:55	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:04:47	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:05:15	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:05:13	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:05:10	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:05:06	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	17	陳志洋	2022-06-10 10:05:33	
		電流-S	目視	17	陳志洋	2022-06-10 10:05:30	
		電流-R	目視	17	陳志洋	2022-06-10 10:05:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:05:17	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:08:14	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:07:32	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:06:41	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:07:17	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	121	陳志洋	2022-06-10 10:06:00	
		電流-S	目視	117	陳志洋	2022-06-10 10:05:52	
		電流-R	目視	99	陳志洋	2022-06-10 10:05:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:05:43	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	96	陳志洋	2022-06-10 10:03:16	
		電流-S	目視	85	陳志洋	2022-06-10 10:03:12	
		電流-R	目視	107	陳志洋	2022-06-10 10:03:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:03:02	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	285	陳志洋	2022-06-10 10:03:42	
		電流-S	目視	266	陳志洋	2022-06-10 10:03:33	
		電流-R	目視	271	陳志洋	2022-06-10 10:03:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:03:17	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	118	陳志洋	2022-06-10 10:04:07	
		電流-S	目視	150	陳志洋	2022-06-10 10:04:01	
		電流-R	目視	131	陳志洋	2022-06-10 10:03:52	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:03:44	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	141	陳志洋	2022-06-10 10:04:25	
		電流-S	目視	130	陳志洋	2022-06-10 10:04:21	
		電流-R	目視	118	陳志洋	2022-06-10 10:04:17	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:04:08	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	11	陳志洋	2022-06-10 10:11:50	
		電流-S	目視	7	陳志洋	2022-06-10 10:11:46	
		電流-R	目視	7	陳志洋	2022-06-10 10:11:42	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:11:23	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	251	陳志洋	2022-06-10 10:12:22	
		電流-S	目視	254	陳志洋	2022-06-10 10:12:14	
		電流-R	目視	260	陳志洋	2022-06-10 10:12:10	

		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:11:51	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	34	陳志洋	2022-06-10 10:12:46	
		電流-S	目視	34	陳志洋	2022-06-10 10:12:43	
		電流-R	目視	34	陳志洋	2022-06-10 10:12:39	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:12:23	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	212	陳志洋	2022-06-10 10:13:12	
		電流-S	目視	275	陳志洋	2022-06-10 10:13:05	
		電流-R	目視	218	陳志洋	2022-06-10 10:13:01	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:12:49	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	132	陳志洋	2022-06-10 10:13:28	
		電流-S	目視	89	陳志洋	2022-06-10 10:13:24	
		電流-R	目視	103	陳志洋	2022-06-10 10:13:20	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:13:13	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	11	陳志洋	2022-06-10 10:13:48	
		電流-S	目視	11	陳志洋	2022-06-10 10:13:45	
		電流-R	目視	11	陳志洋	2022-06-10 10:13:42	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:13:30	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:14:37	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:14:23	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:14:20	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:14:15	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:14:53	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:14:50	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-10 10:14:47	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:14:40	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	4	陳志洋	2022-06-10 10:15:11	
		電流-S	目視	4	陳志洋	2022-06-10 10:15:08	
		電流-R	目視	4	陳志洋	2022-06-10 10:15:04	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:14:55	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	33	陳志洋	2022-06-10 10:15:38	
		電流-S	目視	33	陳志洋	2022-06-10 10:15:35	
		電流-R	目視	34	陳志洋	2022-06-10 10:15:32	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:15:27	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	47	陳志洋	2022-06-10 10:16:05	
		電流-S	目視	47	陳志洋	2022-06-10 10:16:02	
		電流-R	目視	47	陳志洋	2022-06-10 10:15:58	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:15:40	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	17	陳志洋	2022-06-10 10:16:25	
		電流-S	目視	17	陳志洋	2022-06-10 10:16:21	
		電流-R	目視	17	陳志洋	2022-06-10 10:16:18	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:16:07	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	10	陳志洋	2022-06-10 10:16:41	
		電流-S	目視	9	陳志洋	2022-06-10 10:16:38	
		電流-R	目視	10	陳志洋	2022-06-10 10:16:35	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:16:26	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	陳志洋	2022-06-10 10:16:59	
		電流-S	目視	10	陳志洋	2022-06-10 10:16:55	
		電流-R	目視	10	陳志洋	2022-06-10 10:16:52	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:16:43	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	508	陳志洋	2022-06-10 10:17:32	
		電流-S	目視	551	陳志洋	2022-06-10 10:17:27	
		電流-R	目視	651	陳志洋	2022-06-10 10:17:23	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:17:01	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	133	陳志洋	2022-06-10 10:17:53	
		電流-S	目視	131	陳志洋	2022-06-10 10:17:49	
		電流-R	目視	153	陳志洋	2022-06-10 10:17:45	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:17:34	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	658	陳志洋	2022-06-10 10:18:15	
		電流-S	目視	666	陳志洋	2022-06-10 10:18:08	
		電流-R	目視	673	陳志洋	2022-06-10 10:18:05	
		設備動作検査	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:17:55	
		電流-T	目視	633	陳志洋	2022-06-10 10:18:34	

28	三門診B1F EMAC1-2	電流-S	目視	632	陳志洋	2022-06-10 10:18:30	
		電流-R	目視	638	陳志洋	2022-06-10 10:18:27	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-10 10:18:16	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝

2022/06/10 11:21:48 2022/06/10 19:55:58 2022/06/14 12:29:54

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	27.6	王德全	2022-06-11 10:17:21	
		電流-S	目視	27.1	王德全	2022-06-11 10:17:15	
		電流-R	目視	27.5	王德全	2022-06-11 10:17:13	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:17:07	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	9	王德全	2022-06-11 10:17:39	
		電流-S	目視	9	王德全	2022-06-11 10:17:38	
		電流-R	目視	9	王德全	2022-06-11 10:17:36	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:17:23	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	1	王德全	2022-06-11 10:17:55	
		電流-S	目視	1	王德全	2022-06-11 10:17:53	
		電流-R	目視	1	王德全	2022-06-11 10:17:51	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:17:41	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	17.5	王德全	2022-06-11 10:18:23	
		電流-S	目視	17.5	王德全	2022-06-11 10:18:20	
		電流-R	目視	17.5	王德全	2022-06-11 10:18:15	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:17:57	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	1.5	王德全	2022-06-11 10:19:02	
		電流-S	目視	1	王德全	2022-06-11 10:19:00	
		電流-R	目視	2	王德全	2022-06-11 10:18:58	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:18:46	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	92.3	王德全	2022-06-11 10:18:45	
		電流-S	目視	65.3	王德全	2022-06-11 10:18:41	
		電流-R	目視	29.1	王德全	2022-06-11 10:18:39	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:18:32	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	52.9	王德全	2022-06-11 10:16:03	
		電流-S	目視	42.1	王德全	2022-06-11 10:15:59	
		電流-R	目視	61.2	王德全	2022-06-11 10:15:52	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:15:44	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	237.4	王德全	2022-06-11 10:16:23	
		電流-S	目視	232.4	王德全	2022-06-11 10:16:18	
		電流-R	目視	234.8	王德全	2022-06-11 10:16:14	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:16:04	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	79.4	王德全	2022-06-11 10:16:40	
		電流-S	目視	90.8	王德全	2022-06-11 10:16:36	
		電流-R	目視	90.3	王德全	2022-06-11 10:16:34	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:16:27	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	90.8	王德全	2022-06-11 10:17:02	
		電流-S	目視	83.4	王德全	2022-06-11 10:16:58	
		電流-R	目視	86.3	王德全	2022-06-11 10:16:51	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:16:42	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	7.5	王德全	2022-06-11 10:24:24	
		電流-S	目視	2.7	王德全	2022-06-11 10:24:22	
		電流-R	目視	7.2	王德全	2022-06-11 10:24:19	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:24:09	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	242.1	王德全	2022-06-11 10:24:43	
		電流-S	目視	243.1	王德全	2022-06-11 10:24:39	
		電流-R	目視	247.1	王德全	2022-06-11 10:24:34	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:24:26	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	30	王德全	2022-06-11 10:25:04	
		電流-S	目視	30	王德全	2022-06-11 10:25:02	
		電流-R	目視	31	王德全	2022-06-11 10:25:00	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:24:53	

14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	89.2	王德全	2022-06-11 10:25:33	
		電流-S	目視	89	王德全	2022-06-11 10:25:24	
		電流-R	目視	85.6	王德全	2022-06-11 10:25:22	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:25:12	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	58.8	王德全	2022-06-11 10:25:52	
		電流-S	目視	52	王德全	2022-06-11 10:25:49	
		電流-R	目視	55	王德全	2022-06-11 10:25:46	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:25:35	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	11	王德全	2022-06-11 10:26:17	
		電流-S	目視	11	王德全	2022-06-11 10:26:16	
		電流-R	目視	11	王德全	2022-06-11 10:26:13	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:25:56	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	1	王德全	2022-06-11 10:26:38	
		電流-S	目視	1	王德全	2022-06-11 10:26:36	
		電流-R	目視	1	王德全	2022-06-11 10:26:35	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:26:33	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	王德全	2022-06-11 10:27:14	
		電流-S	目視	2	王德全	2022-06-11 10:27:13	
		電流-R	目視	2	王德全	2022-06-11 10:27:10	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:27:08	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	5	王德全	2022-06-11 10:27:27	
		電流-S	目視	5	王德全	2022-06-11 10:27:26	
		電流-R	目視	5	王德全	2022-06-11 10:27:24	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:27:18	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	33	王德全	2022-06-11 10:27:41	
		電流-S	目視	33	王德全	2022-06-11 10:27:39	
		電流-R	目視	33	王德全	2022-06-11 10:27:37	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:27:30	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	40	王德全	2022-06-11 10:28:02	
		電流-S	目視	40	王德全	2022-06-11 10:27:59	
		電流-R	目視	40	王德全	2022-06-11 10:27:57	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:27:42	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	15	王德全	2022-06-11 10:28:22	
		電流-S	目視	15	王德全	2022-06-11 10:28:20	
		電流-R	目視	15	王德全	2022-06-11 10:28:18	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:28:14	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	6	王德全	2022-06-11 10:28:37	
		電流-S	目視	6	王德全	2022-06-11 10:28:36	
		電流-R	目視	6	王德全	2022-06-11 10:28:34	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:28:28	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	王德全	2022-06-11 10:29:01	
		電流-S	目視	10	王德全	2022-06-11 10:28:58	
		電流-R	目視	10	王德全	2022-06-11 10:28:56	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:28:42	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	338.4	王德全	2022-06-11 10:29:39	
		電流-S	目視	378.1	王德全	2022-06-11 10:29:35	
		電流-R	目視	358.5	王德全	2022-06-11 10:29:30	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:29:06	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	130.2	王德全	2022-06-11 10:30:03	
		電流-S	目視	153.8	王德全	2022-06-11 10:29:58	
		電流-R	目視	179.6	王德全	2022-06-11 10:29:51	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:29:46	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	663.6	王德全	2022-06-11 10:30:22	
		電流-S	目視	671.9	王德全	2022-06-11 10:30:18	
		電流-R	目視	679.2	王德全	2022-06-11 10:30:14	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:30:08	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	594.2	王德全	2022-06-11 10:30:41	
		電流-S	目視	592.4	王德全	2022-06-11 10:30:37	
		電流-R	目視	591.7	王德全	2022-06-11 10:30:33	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-11 10:30:27	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

承商工程師：李中榮
 2022/06/13 09:47:15

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/14 09:13:33

承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/14 12:32:45

日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	8	董家圻	2022-06-12 10:41:47	
		電流-S	目視	8	董家圻	2022-06-12 10:41:44	
		電流-R	目視	8	董家圻	2022-06-12 10:41:43	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:41:37	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	4	董家圻	2022-06-12 10:41:57	
		電流-S	目視	4	董家圻	2022-06-12 10:41:55	
		電流-R	目視	4	董家圻	2022-06-12 10:41:53	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:41:48	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	1	董家圻	2022-06-12 10:42:06	
		電流-S	目視	1	董家圻	2022-06-12 10:42:04	
		電流-R	目視	1	董家圻	2022-06-12 10:42:03	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:41:58	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	3	董家圻	2022-06-12 10:42:16	
		電流-S	目視	3	董家圻	2022-06-12 10:42:14	
		電流-R	目視	3	董家圻	2022-06-12 10:42:13	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:42:07	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	1	董家圻	2022-06-12 10:42:43	
		電流-S	目視	1	董家圻	2022-06-12 10:42:41	
		電流-R	目視	1	董家圻	2022-06-12 10:42:40	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:42:33	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	46	董家圻	2022-06-12 10:42:32	
		電流-S	目視	45	董家圻	2022-06-12 10:42:30	
		電流-R	目視	19	董家圻	2022-06-12 10:42:28	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:42:17	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	28	董家圻	2022-06-12 10:40:59	
		電流-S	目視	24	董家圻	2022-06-12 10:40:57	
		電流-R	目視	25	董家圻	2022-06-12 10:40:54	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:40:42	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	107	董家圻	2022-06-12 10:41:12	
		電流-S	目視	105	董家圻	2022-06-12 10:41:10	
		電流-R	目視	104	董家圻	2022-06-12 10:41:07	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:41:01	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	37	董家圻	2022-06-12 10:41:23	
		電流-S	目視	32	董家圻	2022-06-12 10:41:21	
		電流-R	目視	34	董家圻	2022-06-12 10:41:19	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:41:13	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	58	董家圻	2022-06-12 10:41:35	
		電流-S	目視	51	董家圻	2022-06-12 10:41:33	
		電流-R	目視	52	董家圻	2022-06-12 10:41:30	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:41:24	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	7	董家圻	2022-06-12 10:47:46	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-06-12 10:47:45	
		電流-R	目視	6	董家圻	2022-06-12 10:47:43	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:47:28	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	16	董家圻	2022-06-12 10:47:55	
		電流-S	目視	14	董家圻	2022-06-12 10:47:53	
		電流-R	目視	17	董家圻	2022-06-12 10:47:51	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:47:49	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	10	董家圻	2022-06-12 10:48:11	
		電流-S	目視	10	董家圻	2022-06-12 10:48:10	
		電流-R	目視	10	董家圻	2022-06-12 10:48:07	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:48:06	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	49	董家圻	2022-06-12 10:48:27	
		電流-S	目視	45	董家圻	2022-06-12 10:48:25	
		電流-R	目視	58	董家圻	2022-06-12 10:48:23	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-12 10:48:12	
		電流-T	目視	56	董家圻	2022-06-12 10:48:38	

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/14 12:34:18

單位	電力	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 13 日

項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	34	廖學智	2022-06-13 14:54:43	
		電流-S	目視	33	廖學智	2022-06-13 14:54:40	
		電流-R	目視	34	廖學智	2022-06-13 14:54:37	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:54:25	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	11	廖學智	2022-06-13 14:54:58	
		電流-S	目視	11	廖學智	2022-06-13 14:54:55	
		電流-R	目視	11	廖學智	2022-06-13 14:54:53	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:54:49	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-13 14:55:11	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-13 14:55:09	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-13 14:55:06	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:55:03	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	18	廖學智	2022-06-13 14:55:30	
		電流-S	目視	18	廖學智	2022-06-13 14:55:27	
		電流-R	目視	18	廖學智	2022-06-13 14:55:24	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:55:20	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	4	廖學智	2022-06-13 14:56:10	
		電流-S	目視	4	廖學智	2022-06-13 14:56:07	
		電流-R	目視	4	廖學智	2022-06-13 14:56:05	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:55:55	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	135	廖學智	2022-06-13 14:55:54	
		電流-S	目視	138	廖學智	2022-06-13 14:55:51	
		電流-R	目視	120	廖學智	2022-06-13 14:55:47	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:55:32	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	97	廖學智	2022-06-13 14:53:29	
		電流-S	目視	74	廖學智	2022-06-13 14:53:26	
		電流-R	目視	100	廖學智	2022-06-13 14:53:23	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:53:16	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	272	廖學智	2022-06-13 14:53:49	
		電流-S	目視	266	廖學智	2022-06-13 14:53:46	
		電流-R	目視	260	廖學智	2022-06-13 14:53:42	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:53:37	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	91	廖學智	2022-06-13 14:54:07	
		電流-S	目視	138	廖學智	2022-06-13 14:54:04	
		電流-R	目視	107	廖學智	2022-06-13 14:54:01	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:53:50	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	132	廖學智	2022-06-13 14:54:23	
		電流-S	目視	127	廖學智	2022-06-13 14:54:20	
		電流-R	目視	116	廖學智	2022-06-13 14:54:17	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:54:09	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	10	廖學智	2022-06-13 14:39:51	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-06-13 14:39:48	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-13 14:39:45	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:39:30	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	280	廖學智	2022-06-13 14:40:14	
		電流-S	目視	286	廖學智	2022-06-13 14:40:11	
		電流-R	目視	276	廖學智	2022-06-13 14:40:05	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:40:00	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	40	廖學智	2022-06-13 14:40:33	
		電流-S	目視	40	廖學智	2022-06-13 14:40:30	
		電流-R	目視	40	廖學智	2022-06-13 14:40:28	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:40:16	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	197	廖學智	2022-06-13 14:40:56	
		電流-S	目視	175	廖學智	2022-06-13 14:40:51	
		電流-R	目視	223	廖學智	2022-06-13 14:40:47	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:40:44	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	154	廖學智	2022-06-13 14:41:18	
		電流-S	目視	82	廖學智	2022-06-13 14:41:12	
		電流-R	目視	103	廖學智	2022-06-13 14:41:07	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:40:59	
	三門診B1F	電流-T	目視	17	廖學智	2022-06-13 14:41:44	
		電流-S	目視	17	廖學智	2022-06-13 14:41:41	

16	ACCB2	電流-R	目視	17	廖學智	2022-06-13 14:41:38	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:41:34	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-13 14:41:59	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-13 14:41:57	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-13 14:41:54	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:41:51	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	4	廖學智	2022-06-13 14:42:14	
		電流-S	目視	4	廖學智	2022-06-13 14:42:12	
		電流-R	目視	4	廖學智	2022-06-13 14:42:09	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:42:04	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	6	廖學智	2022-06-13 14:42:31	
		電流-S	目視	6	廖學智	2022-06-13 14:42:29	
		電流-R	目視	6	廖學智	2022-06-13 14:42:27	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:42:23	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	42	廖學智	2022-06-13 14:42:47	
		電流-S	目視	42	廖學智	2022-06-13 14:42:45	
		電流-R	目視	42	廖學智	2022-06-13 14:42:42	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:42:34	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	51	廖學智	2022-06-13 14:43:07	
		電流-S	目視	50	廖學智	2022-06-13 14:43:04	
		電流-R	目視	51	廖學智	2022-06-13 14:43:01	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:42:58	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	20	廖學智	2022-06-13 14:43:22	
		電流-S	目視	21	廖學智	2022-06-13 14:43:19	
		電流-R	目視	20	廖學智	2022-06-13 14:43:16	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:43:14	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-13 14:43:39	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-13 14:43:37	
		電流-R	目視	10	廖學智	2022-06-13 14:43:35	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:43:24	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	廖學智	2022-06-13 14:44:00	
		電流-S	目視	11	廖學智	2022-06-13 14:43:57	
		電流-R	目視	11	廖學智	2022-06-13 14:43:54	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:43:51	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	487	廖學智	2022-06-13 14:44:30	
		電流-S	目視	556	廖學智	2022-06-13 14:44:26	
		電流-R	目視	641	廖學智	2022-06-13 14:44:21	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:44:01	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	191	廖學智	2022-06-13 14:44:53	
		電流-S	目視	192	廖學智	2022-06-13 14:44:49	
		電流-R	目視	206	廖學智	2022-06-13 14:44:45	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:44:41	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1025	廖學智	2022-06-13 14:45:21	
		電流-S	目視	1038	廖學智	2022-06-13 14:45:17	
		電流-R	目視	1045	廖學智	2022-06-13 14:45:11	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:45:07	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	638	廖學智	2022-06-13 14:45:40	
		電流-S	目視	635	廖學智	2022-06-13 14:45:36	
		電流-R	目視	640	廖學智	2022-06-13 14:45:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-13 14:45:29	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

承商工程師：李中榮
 2022/06/13 15:09:11

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/14 09:07:55

承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/14 12:31:46

日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	40	辛祖元	2022-06-14 14:22:09	
		電流-S	目視	40	辛祖元	2022-06-14 14:22:07	
		電流-R	目視	40	辛祖元	2022-06-14 14:22:04	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:21:57	

2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	辛祖元	2022-06-14 14:22:24	
		電流-S	目視	12	辛祖元	2022-06-14 14:22:22	
		電流-R	目視	12	辛祖元	2022-06-14 14:22:19	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:22:11	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-14 14:22:36	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-14 14:22:34	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-14 14:22:31	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:22:25	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	21	辛祖元	2022-06-14 14:22:49	
		電流-S	目視	21	辛祖元	2022-06-14 14:22:46	
		電流-R	目視	21	辛祖元	2022-06-14 14:22:44	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:22:37	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-14 14:23:26	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-14 14:23:24	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-14 14:23:22	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:23:14	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	140	辛祖元	2022-06-14 14:23:13	
		電流-S	目視	146	辛祖元	2022-06-14 14:23:09	
		電流-R	目視	96	辛祖元	2022-06-14 14:23:05	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:22:51	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	170	辛祖元	2022-06-14 14:20:49	
		電流-S	目視	135	辛祖元	2022-06-14 14:20:45	
		電流-R	目視	170	辛祖元	2022-06-14 14:20:40	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:20:35	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	370	辛祖元	2022-06-14 14:21:19	
		電流-S	目視	348	辛祖元	2022-06-14 14:21:09	
		電流-R	目視	349	辛祖元	2022-06-14 14:21:05	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:20:50	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	117	辛祖元	2022-06-14 14:21:38	
		電流-S	目視	143	辛祖元	2022-06-14 14:21:35	
		電流-R	目視	133	辛祖元	2022-06-14 14:21:30	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:21:21	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	122	辛祖元	2022-06-14 14:21:55	
		電流-S	目視	136	辛祖元	2022-06-14 14:21:51	
		電流-R	目視	132	辛祖元	2022-06-14 14:21:47	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:21:39	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-14 14:28:02	
		電流-S	目視	6	辛祖元	2022-06-14 14:27:58	
		電流-R	目視	6	辛祖元	2022-06-14 14:27:55	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:27:41	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	262	辛祖元	2022-06-14 14:28:16	
		電流-S	目視	270	辛祖元	2022-06-14 14:28:12	
		電流-R	目視	281	辛祖元	2022-06-14 14:28:08	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:28:03	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	42	辛祖元	2022-06-14 14:28:34	
		電流-S	目視	42	辛祖元	2022-06-14 14:28:32	
		電流-R	目視	42	辛祖元	2022-06-14 14:28:29	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:28:17	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	203	辛祖元	2022-06-14 14:28:57	
		電流-S	目視	190	辛祖元	2022-06-14 14:28:53	
		電流-R	目視	243	辛祖元	2022-06-14 14:28:49	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:28:36	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	136	辛祖元	2022-06-14 14:29:11	
		電流-S	目視	89	辛祖元	2022-06-14 14:29:07	
		電流-R	目視	117	辛祖元	2022-06-14 14:29:03	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:28:59	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	17	辛祖元	2022-06-14 14:29:29	
		電流-S	目視	17	辛祖元	2022-06-14 14:29:27	
		電流-R	目視	17	辛祖元	2022-06-14 14:29:24	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:29:12	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-14 14:29:41	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-14 14:29:39	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-14 14:29:37	

		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:29:31	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-14 14:29:51	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-14 14:29:49	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-14 14:29:47	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:29:42	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	5	辛祖元	2022-06-14 14:30:02	
		電流-S	目視	5	辛祖元	2022-06-14 14:30:00	
		電流-R	目視	5	辛祖元	2022-06-14 14:29:58	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:29:53	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	41	辛祖元	2022-06-14 14:30:16	
		電流-S	目視	41	辛祖元	2022-06-14 14:30:13	
		電流-R	目視	41	辛祖元	2022-06-14 14:30:11	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:30:03	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	52	辛祖元	2022-06-14 14:30:32	
		電流-S	目視	51	辛祖元	2022-06-14 14:30:29	
		電流-R	目視	52	辛祖元	2022-06-14 14:30:27	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:30:17	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	23	辛祖元	2022-06-14 14:30:46	
		電流-S	目視	23	辛祖元	2022-06-14 14:30:43	
		電流-R	目視	23	辛祖元	2022-06-14 14:30:41	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:30:33	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	辛祖元	2022-06-14 14:30:59	
		電流-S	目視	9	辛祖元	2022-06-14 14:30:57	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-14 14:30:55	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:30:47	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	辛祖元	2022-06-14 14:31:16	
		電流-S	目視	11	辛祖元	2022-06-14 14:31:14	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-14 14:31:11	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:31:00	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	482	辛祖元	2022-06-14 14:31:45	
		電流-S	目視	559	辛祖元	2022-06-14 14:31:40	
		電流-R	目視	632	辛祖元	2022-06-14 14:31:36	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:31:17	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	154	辛祖元	2022-06-14 14:32:04	
		電流-S	目視	163	辛祖元	2022-06-14 14:32:00	
		電流-R	目視	165	辛祖元	2022-06-14 14:31:56	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:31:46	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1021	辛祖元	2022-06-14 14:32:21	
		電流-S	目視	1035	辛祖元	2022-06-14 14:32:16	
		電流-R	目視	1041	辛祖元	2022-06-14 14:32:11	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:32:05	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	634	辛祖元	2022-06-14 14:32:40	
		電流-S	目視	632	辛祖元	2022-06-14 14:32:36	
		電流-R	目視	635	辛祖元	2022-06-14 14:32:32	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-14 14:32:22	
備註:							
改善措施:							

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	33	陳志洋	2022-06-15 10:02:13	
		電流-S	目視	33	陳志洋	2022-06-15 10:02:10	
		電流-R	目視	33	陳志洋	2022-06-15 10:02:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:01:57	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	陳志洋	2022-06-15 10:02:27	
		電流-S	目視	12	陳志洋	2022-06-15 10:02:24	
		電流-R	目視	12	陳志洋	2022-06-15 10:02:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:02:15	
		電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:02:40	

3	三門診B1F H5	電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:02:36	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:02:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:02:30	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	18	陳志洋	2022-06-15 10:03:02	
		電流-S	目視	18	陳志洋	2022-06-15 10:02:58	
		電流-R	目視	18	陳志洋	2022-06-15 10:02:55	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:02:42	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:03:47	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:03:44	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:03:40	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:03:28	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	137	陳志洋	2022-06-15 10:03:26	
		電流-S	目視	131	陳志洋	2022-06-15 10:03:20	
		電流-R	目視	114	陳志洋	2022-06-15 10:03:16	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:03:11	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	168	陳志洋	2022-06-15 10:00:39	
		電流-S	目視	155	陳志洋	2022-06-15 10:00:33	
		電流-R	目視	157	陳志洋	2022-06-15 10:00:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:00:23	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	320	陳志洋	2022-06-15 10:01:04	
		電流-S	目視	293	陳志洋	2022-06-15 10:00:59	
		電流-R	目視	296	陳志洋	2022-06-15 10:00:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:00:40	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	130	陳志洋	2022-06-15 10:01:21	
		電流-S	目視	150	陳志洋	2022-06-15 10:01:16	
		電流-R	目視	140	陳志洋	2022-06-15 10:01:13	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:01:06	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	151	陳志洋	2022-06-15 10:01:55	
		電流-S	目視	148	陳志洋	2022-06-15 10:01:51	
		電流-R	目視	150	陳志洋	2022-06-15 10:01:45	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:01:23	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	12	陳志洋	2022-06-15 10:06:54	
		電流-S	目視	8	陳志洋	2022-06-15 10:06:50	
		電流-R	目視	7	陳志洋	2022-06-15 10:06:48	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:06:27	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	388	陳志洋	2022-06-15 10:07:12	
		電流-S	目視	306	陳志洋	2022-06-15 10:07:08	
		電流-R	目視	306	陳志洋	2022-06-15 10:07:04	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:06:55	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	35	陳志洋	2022-06-15 10:07:34	
		電流-S	目視	35	陳志洋	2022-06-15 10:07:31	
		電流-R	目視	36	陳志洋	2022-06-15 10:07:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:07:16	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	218	陳志洋	2022-06-15 10:08:01	
		電流-S	目視	212	陳志洋	2022-06-15 10:07:52	
		電流-R	目視	250	陳志洋	2022-06-15 10:07:48	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:07:36	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	145	陳志洋	2022-06-15 10:08:24	
		電流-S	目視	83	陳志洋	2022-06-15 10:08:18	
		電流-R	目視	121	陳志洋	2022-06-15 10:08:13	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:08:03	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	17	陳志洋	2022-06-15 10:08:43	
		電流-S	目視	16	陳志洋	2022-06-15 10:08:39	
		電流-R	目視	17	陳志洋	2022-06-15 10:08:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:08:26	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:08:59	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:08:55	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:08:52	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:08:44	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:09:12	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:09:09	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-15 10:09:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:09:01	

19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	6	陳志洋	2022-06-15 10:09:28	
		電流-S	目視	6	陳志洋	2022-06-15 10:09:26	
		電流-R	目視	6	陳志洋	2022-06-15 10:09:22	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:09:14	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	12	陳志洋	2022-06-15 10:09:47	
		電流-S	目視	12	陳志洋	2022-06-15 10:09:43	
		電流-R	目視	12	陳志洋	2022-06-15 10:09:40	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:09:30	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	48	陳志洋	2022-06-15 10:10:09	
		電流-S	目視	48	陳志洋	2022-06-15 10:10:05	
		電流-R	目視	48	陳志洋	2022-06-15 10:10:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:09:48	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	17	陳志洋	2022-06-15 10:10:26	
		電流-S	目視	17	陳志洋	2022-06-15 10:10:22	
		電流-R	目視	17	陳志洋	2022-06-15 10:10:19	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:10:10	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	10	陳志洋	2022-06-15 10:10:44	
		電流-S	目視	10	陳志洋	2022-06-15 10:10:40	
		電流-R	目視	11	陳志洋	2022-06-15 10:10:37	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:10:27	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	陳志洋	2022-06-15 10:10:59	
		電流-S	目視	11	陳志洋	2022-06-15 10:10:56	
		電流-R	目視	11	陳志洋	2022-06-15 10:10:52	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:10:45	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	533	陳志洋	2022-06-15 10:11:30	
		電流-S	目視	603	陳志洋	2022-06-15 10:11:21	
		電流-R	目視	682	陳志洋	2022-06-15 10:11:17	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:11:01	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	134	陳志洋	2022-06-15 10:12:03	
		電流-S	目視	130	陳志洋	2022-06-15 10:11:53	
		電流-R	目視	147	陳志洋	2022-06-15 10:11:45	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:11:32	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	969	陳志洋	2022-06-15 10:12:26	
		電流-S	目視	1003	陳志洋	2022-06-15 10:12:20	
		電流-R	目視	1009	陳志洋	2022-06-15 10:12:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:12:05	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	640	陳志洋	2022-06-15 10:12:50	
		電流-S	目視	650	陳志洋	2022-06-15 10:12:44	
		電流-R	目視	650	陳志洋	2022-06-15 10:12:39	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-15 10:12:27	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/15 16:25:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/15 19:58:41

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/16 08:30:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	31.3	王德全	2022-06-16 15:57:28	
		電流-S	目視	30.9	王德全	2022-06-16 15:57:24	
		電流-R	目視	31.3	王德全	2022-06-16 15:57:20	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:57:13	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	王德全	2022-06-16 15:57:45	
		電流-S	目視	12	王德全	2022-06-16 15:57:43	
		電流-R	目視	12.5	王德全	2022-06-16 15:57:41	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:57:29	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	王德全	2022-06-16 15:58:07	
		電流-S	目視	1.8	王德全	2022-06-16 15:58:04	
		電流-R	目視	2	王德全	2022-06-16 15:58:00	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:57:46	
4	三門診B1F	電流-T	目視	17	王德全	2022-06-16 15:58:29	
		電流-S	目視	17.5	王德全	2022-06-16 15:58:26	

	H4	電流-R	目視	17	王德全	2022-06-16 15:58:23	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:58:08	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	1.9	王德全	2022-06-16 15:59:20	
		電流-S	目視	1.8	王德全	2022-06-16 15:59:18	
		電流-R	目視	2	王德全	2022-06-16 15:59:15	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:59:02	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	123.7	王德全	2022-06-16 15:59:01	
		電流-S	目視	116.7	王德全	2022-06-16 15:58:57	
		電流-R	目視	83.4	王德全	2022-06-16 15:58:53	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:58:39	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	94	王德全	2022-06-16 15:55:50	
		電流-S	目視	70.8	王德全	2022-06-16 15:55:47	
		電流-R	目視	94	王德全	2022-06-16 15:55:43	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:55:37	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	332.4	王德全	2022-06-16 15:56:18	
		電流-S	目視	313.7	王德全	2022-06-16 15:56:11	
		電流-R	目視	307.3	王德全	2022-06-16 15:56:04	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:55:51	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	99.3	王德全	2022-06-16 15:56:53	
		電流-S	目視	125.4	王德全	2022-06-16 15:56:49	
		電流-R	目視	107.7	王德全	2022-06-16 15:56:44	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:56:20	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	120.2	王德全	2022-06-16 15:57:12	
		電流-S	目視	125	王德全	2022-06-16 15:57:08	
		電流-R	目視	111	王德全	2022-06-16 15:57:01	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:56:55	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	9.8	王德全	2022-06-16 15:43:11	
		電流-S	目視	5.4	王德全	2022-06-16 15:43:07	
		電流-R	目視	7	王德全	2022-06-16 15:43:02	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:42:49	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	285	王德全	2022-06-16 15:43:39	
		電流-S	目視	292.8	王德全	2022-06-16 15:43:34	
		電流-R	目視	294.2	王德全	2022-06-16 15:43:27	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:43:17	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	35	王德全	2022-06-16 15:44:11	
		電流-S	目視	34	王德全	2022-06-16 15:44:09	
		電流-R	目視	35	王德全	2022-06-16 15:44:06	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:43:53	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	185	王德全	2022-06-16 15:45:35	
		電流-S	目視	150.7	王德全	2022-06-16 15:45:28	
		電流-R	目視	201	王德全	2022-06-16 15:45:22	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:44:34	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	121.2	王德全	2022-06-16 15:46:05	
		電流-S	目視	70.1	王德全	2022-06-16 15:45:56	
		電流-R	目視	110	王德全	2022-06-16 15:45:47	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:45:36	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	16	王德全	2022-06-16 15:46:28	
		電流-S	目視	16	王德全	2022-06-16 15:46:26	
		電流-R	目視	16	王德全	2022-06-16 15:46:22	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:46:07	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	王德全	2022-06-16 15:46:54	
		電流-S	目視	2	王德全	2022-06-16 15:46:51	
		電流-R	目視	2	王德全	2022-06-16 15:46:49	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:46:32	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	王德全	2022-06-16 15:47:11	
		電流-S	目視	3	王德全	2022-06-16 15:47:08	
		電流-R	目視	3	王德全	2022-06-16 15:47:06	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:46:56	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	6	王德全	2022-06-16 15:47:28	
		電流-S	目視	6	王德全	2022-06-16 15:47:26	
		電流-R	目視	6	王德全	2022-06-16 15:47:23	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:47:20	

20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	39	王德全	2022-06-16 15:48:05	
		電流-S	目視	39	王德全	2022-06-16 15:48:03	
		電流-R	目視	40	王德全	2022-06-16 15:48:01	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:47:31	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	47	王德全	2022-06-16 15:48:33	
		電流-S	目視	46	王德全	2022-06-16 15:48:29	
		電流-R	目視	47	王德全	2022-06-16 15:48:26	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:48:09	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	18	王德全	2022-06-16 15:49:10	
		電流-S	目視	18	王德全	2022-06-16 15:49:07	
		電流-R	目視	18	王德全	2022-06-16 15:49:02	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:48:35	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	王德全	2022-06-16 15:49:25	
		電流-S	目視	9	王德全	2022-06-16 15:49:23	
		電流-R	目視	10	王德全	2022-06-16 15:49:21	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:49:12	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	王德全	2022-06-16 15:50:00	
		電流-S	目視	11	王德全	2022-06-16 15:49:58	
		電流-R	目視	11	王德全	2022-06-16 15:49:55	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:49:40	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	471.3	王德全	2022-06-16 15:50:46	
		電流-S	目視	537.3	王德全	2022-06-16 15:50:39	
		電流-R	目視	617.3	王德全	2022-06-16 15:50:33	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:50:01	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	132.1	王德全	2022-06-16 15:51:07	
		電流-S	目視	150.2	王德全	2022-06-16 15:51:02	
		電流-R	目視	160.1	王德全	2022-06-16 15:50:57	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:50:47	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	935.3	王德全	2022-06-16 15:51:28	
		電流-S	目視	941	王德全	2022-06-16 15:51:23	
		電流-R	目視	949.4	王德全	2022-06-16 15:51:18	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:51:08	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	636.8	王德全	2022-06-16 15:51:54	
		電流-S	目視	636.8	王德全	2022-06-16 15:51:48	
		電流-R	目視	640.9	王德全	2022-06-16 15:51:39	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-06-16 15:51:29	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承包商工程師：李中榮
 2022/06/16 17:21:49
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/16 19:41:37
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/17 12:16:24

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	35	曾俊豪	2022-06-17 09:09:11	
		電流-S	目視	35	曾俊豪	2022-06-17 09:09:09	
		電流-R	目視	35	曾俊豪	2022-06-17 09:09:06	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:09:00	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	13	曾俊豪	2022-06-17 09:09:26	
		電流-S	目視	13	曾俊豪	2022-06-17 09:09:23	
		電流-R	目視	13	曾俊豪	2022-06-17 09:09:21	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:09:13	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-17 09:09:40	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-17 09:09:37	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-17 09:09:35	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:09:29	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	18	曾俊豪	2022-06-17 09:09:56	
		電流-S	目視	18	曾俊豪	2022-06-17 09:09:53	
		電流-R	目視	18	曾俊豪	2022-06-17 09:09:50	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:09:41	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 09:10:28	
		電流-S	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 09:10:25	
		電流-R	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 09:10:23	

		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:10:17	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	141	曾俊豪	2022-06-17 09:10:15	
		電流-S	目視	120	曾俊豪	2022-06-17 09:10:12	
		電流-R	目視	103	曾俊豪	2022-06-17 09:10:09	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:09:58	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	105	曾俊豪	2022-06-17 09:08:00	
		電流-S	目視	95	曾俊豪	2022-06-17 09:07:55	
		電流-R	目視	108	曾俊豪	2022-06-17 09:07:51	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:07:46	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	341	曾俊豪	2022-06-17 09:08:17	
		電流-S	目視	337	曾俊豪	2022-06-17 09:08:13	
		電流-R	目視	338	曾俊豪	2022-06-17 09:08:09	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:08:02	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	118	曾俊豪	2022-06-17 09:08:36	
		電流-S	目視	150	曾俊豪	2022-06-17 09:08:31	
		電流-R	目視	135	曾俊豪	2022-06-17 09:08:27	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:08:19	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	138	曾俊豪	2022-06-17 09:08:58	
		電流-S	目視	125	曾俊豪	2022-06-17 09:08:52	
		電流-R	目視	119	曾俊豪	2022-06-17 09:08:48	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:08:38	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	11	曾俊豪	2022-06-17 08:57:39	
		電流-S	目視	6	曾俊豪	2022-06-17 08:57:34	
		電流-R	目視	7	曾俊豪	2022-06-17 08:57:32	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 08:57:11	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	268	曾俊豪	2022-06-17 08:58:01	
		電流-S	目視	283	曾俊豪	2022-06-17 08:57:58	
		電流-R	目視	286	曾俊豪	2022-06-17 08:57:53	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 08:57:42	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	34	曾俊豪	2022-06-17 08:58:26	
		電流-S	目視	34	曾俊豪	2022-06-17 08:58:20	
		電流-R	目視	35	曾俊豪	2022-06-17 08:58:17	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 08:58:06	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	206	曾俊豪	2022-06-17 08:59:03	
		電流-S	目視	179	曾俊豪	2022-06-17 08:59:00	
		電流-R	目視	208	曾俊豪	2022-06-17 08:58:55	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 08:58:36	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	134	曾俊豪	2022-06-17 08:59:26	
		電流-S	目視	77	曾俊豪	2022-06-17 08:59:22	
		電流-R	目視	102	曾俊豪	2022-06-17 08:59:20	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 08:59:07	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	14	曾俊豪	2022-06-17 08:59:39	
		電流-S	目視	14	曾俊豪	2022-06-17 08:59:36	
		電流-R	目視	15	曾俊豪	2022-06-17 08:59:34	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 08:59:27	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-17 08:59:52	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-17 08:59:50	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-17 08:59:48	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 08:59:44	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 09:00:13	
		電流-S	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 09:00:05	
		電流-R	目視	3	曾俊豪	2022-06-17 09:00:02	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 08:59:54	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-06-17 09:00:27	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-06-17 09:00:25	
		電流-R	目視	6	曾俊豪	2022-06-17 09:00:23	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:00:15	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	38	曾俊豪	2022-06-17 09:00:47	
		電流-S	目視	38	曾俊豪	2022-06-17 09:00:44	
		電流-R	目視	38	曾俊豪	2022-06-17 09:00:42	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:00:29	
	三門診B1F	電流-T	目視	47	曾俊豪	2022-06-17 09:01:06	
		電流-S	目視	47	曾俊豪	2022-06-17 09:01:04	

21	MVCBA	電流-R	目視	48	曾俊豪	2022-06-17 09:01:01	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:00:52	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	17	曾俊豪	2022-06-17 09:01:18	
		電流-S	目視	18	曾俊豪	2022-06-17 09:01:16	
		電流-R	目視	18	曾俊豪	2022-06-17 09:01:13	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:01:08	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	曾俊豪	2022-06-17 09:01:33	
		電流-S	目視	9	曾俊豪	2022-06-17 09:01:31	
		電流-R	目視	10	曾俊豪	2022-06-17 09:01:28	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:01:22	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	曾俊豪	2022-06-17 09:01:45	
		電流-S	目視	11	曾俊豪	2022-06-17 09:01:43	
		電流-R	目視	11	曾俊豪	2022-06-17 09:01:40	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:01:35	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	510	曾俊豪	2022-06-17 09:02:24	
		電流-S	目視	576	曾俊豪	2022-06-17 09:02:21	
		電流-R	目視	637	曾俊豪	2022-06-17 09:02:13	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:01:57	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	132	曾俊豪	2022-06-17 09:03:14	
		電流-S	目視	132	曾俊豪	2022-06-17 09:03:11	
		電流-R	目視	151	曾俊豪	2022-06-17 09:03:07	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:02:26	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	870	曾俊豪	2022-06-17 09:03:41	
		電流-S	目視	880	曾俊豪	2022-06-17 09:03:36	
		電流-R	目視	889	曾俊豪	2022-06-17 09:03:33	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:03:16	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	635	曾俊豪	2022-06-17 09:04:05	
		電流-S	目視	635	曾俊豪	2022-06-17 09:04:01	
		電流-R	目視	638	曾俊豪	2022-06-17 09:03:58	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-17 09:03:44	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/17 17:26:29

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/17 19:22:26

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:07:24

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	30	廖學智	2022-06-18 14:50:08	
		電流-S	目視	30	廖學智	2022-06-18 14:50:05	
		電流-R	目視	30	廖學智	2022-06-18 14:50:03	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:49:53	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-18 14:50:24	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-18 14:50:21	
		電流-R	目視	9	廖學智	2022-06-18 14:50:19	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:50:17	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	1	廖學智	2022-06-18 14:50:37	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-06-18 14:50:34	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-06-18 14:50:32	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:50:28	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	23	廖學智	2022-06-18 14:50:54	
		電流-S	目視	23	廖學智	2022-06-18 14:50:51	
		電流-R	目視	23	廖學智	2022-06-18 14:50:48	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:50:39	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-18 14:51:40	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-06-18 14:51:38	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-18 14:51:35	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:51:20	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	75	廖學智	2022-06-18 14:51:19	
		電流-S	目視	34	廖學智	2022-06-18 14:51:16	
		電流-R	目視	17	廖學智	2022-06-18 14:51:12	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:50:55	

7	三門診B1F ML	電流-T	目視	39	廖學智	2022-06-18 14:49:00	
		電流-S	目視	38	廖學智	2022-06-18 14:48:57	
		電流-R	目視	39	廖學智	2022-06-18 14:48:55	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:48:49	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	223	廖學智	2022-06-18 14:49:18	
		電流-S	目視	226	廖學智	2022-06-18 14:49:15	
		電流-R	目視	225	廖學智	2022-06-18 14:49:13	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:49:02	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	53	廖學智	2022-06-18 14:49:35	
		電流-S	目視	51	廖學智	2022-06-18 14:49:32	
		電流-R	目視	55	廖學智	2022-06-18 14:49:29	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:49:25	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	62	廖學智	2022-06-18 14:49:51	
		電流-S	目視	58	廖學智	2022-06-18 14:49:48	
		電流-R	目視	59	廖學智	2022-06-18 14:49:45	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:49:36	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	7	廖學智	2022-06-18 14:37:45	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-18 14:37:42	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-18 14:37:40	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:37:23	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	264	廖學智	2022-06-18 14:38:05	
		電流-S	目視	280	廖學智	2022-06-18 14:38:00	
		電流-R	目視	285	廖學智	2022-06-18 14:37:55	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:37:47	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	34	廖學智	2022-06-18 14:38:30	
		電流-S	目視	33	廖學智	2022-06-18 14:38:27	
		電流-R	目視	34	廖學智	2022-06-18 14:38:24	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:38:07	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	88	廖學智	2022-06-18 14:38:56	
		電流-S	目視	65	廖學智	2022-06-18 14:38:53	
		電流-R	目視	73	廖學智	2022-06-18 14:38:49	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:38:44	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	50	廖學智	2022-06-18 14:39:12	
		電流-S	目視	35	廖學智	2022-06-18 14:39:09	
		電流-R	目視	43	廖學智	2022-06-18 14:39:06	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:39:02	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	15	廖學智	2022-06-18 14:39:36	
		電流-S	目視	14	廖學智	2022-06-18 14:39:32	
		電流-R	目視	15	廖學智	2022-06-18 14:39:29	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:39:14	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	1	廖學智	2022-06-18 14:39:52	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-06-18 14:39:49	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-06-18 14:39:47	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:39:38	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-18 14:40:06	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-18 14:40:04	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-18 14:40:01	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:39:58	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	5	廖學智	2022-06-18 14:40:43	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-06-18 14:40:40	
		電流-R	目視	5	廖學智	2022-06-18 14:40:37	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:40:33	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	37	廖學智	2022-06-18 14:41:09	
		電流-S	目視	37	廖學智	2022-06-18 14:41:06	
		電流-R	目視	37	廖學智	2022-06-18 14:41:03	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:40:59	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	40	廖學智	2022-06-18 14:41:30	
		電流-S	目視	41	廖學智	2022-06-18 14:41:27	
		電流-R	目視	40	廖學智	2022-06-18 14:41:24	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:41:11	
22	三門診B1F	電流-T	目視	16	廖學智	2022-06-18 14:41:49	
		電流-S	目視	16	廖學智	2022-06-18 14:41:45	

	CB2A	電流-R	目視	15	廖學智	2022-06-18 14:41:42	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:41:32	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	5	廖學智	2022-06-18 14:42:20	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-06-18 14:42:18	
		電流-R	目視	5	廖學智	2022-06-18 14:42:15	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:42:04	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	廖學智	2022-06-18 14:42:44	
		電流-S	目視	10	廖學智	2022-06-18 14:42:41	
		電流-R	目視	10	廖學智	2022-06-18 14:42:38	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:42:35	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	260	廖學智	2022-06-18 14:43:23	
		電流-S	目視	264	廖學智	2022-06-18 14:43:19	
		電流-R	目視	263	廖學智	2022-06-18 14:43:11	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:42:47	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	111	廖學智	2022-06-18 14:43:46	
		電流-S	目視	112	廖學智	2022-06-18 14:43:41	
		電流-R	目視	130	廖學智	2022-06-18 14:43:36	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:43:25	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	859	廖學智	2022-06-18 14:44:05	
		電流-S	目視	865	廖學智	2022-06-18 14:44:01	
		電流-R	目視	875	廖學智	2022-06-18 14:43:57	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:43:48	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	586	廖學智	2022-06-18 14:44:29	
		電流-S	目視	584	廖學智	2022-06-18 14:44:24	
		電流-R	目視	583	廖學智	2022-06-18 14:44:21	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-18 14:44:17	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/20 09:38:30

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/20 20:26:33

承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/21 12:18:27

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	7	辛祖元	2022-06-19 14:48:05	
		電流-S	目視	7	辛祖元	2022-06-19 14:48:03	
		電流-R	目視	7	辛祖元	2022-06-19 14:48:01	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:47:55	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	4	辛祖元	2022-06-19 14:48:16	
		電流-S	目視	4	辛祖元	2022-06-19 14:48:14	
		電流-R	目視	4	辛祖元	2022-06-19 14:48:12	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:48:06	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:48:26	
		電流-S	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:48:24	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:48:22	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:48:17	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-19 14:48:35	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-19 14:48:33	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-19 14:48:32	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:48:27	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:49:06	
		電流-S	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:49:04	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:49:02	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:48:56	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	58	辛祖元	2022-06-19 14:48:55	
		電流-S	目視	33	辛祖元	2022-06-19 14:48:51	
		電流-R	目視	15	辛祖元	2022-06-19 14:48:48	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:48:37	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	36	辛祖元	2022-06-19 14:47:10	
		電流-S	目視	30	辛祖元	2022-06-19 14:47:06	
		電流-R	目視	40	辛祖元	2022-06-19 14:47:03	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:46:58	
		電流-T	目視	103	辛祖元	2022-06-19 14:47:28	

8	三門診B1F MP1	電流-S	目視	106	辛祖元	2022-06-19 14:47:24	
		電流-R	目視	107	辛祖元	2022-06-19 14:47:20	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:47:11	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	36	辛祖元	2022-06-19 14:47:41	
		電流-S	目視	28	辛祖元	2022-06-19 14:47:38	
		電流-R	目視	34	辛祖元	2022-06-19 14:47:34	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:47:30	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	52	辛祖元	2022-06-19 14:47:54	
		電流-S	目視	48	辛祖元	2022-06-19 14:47:51	
		電流-R	目視	51	辛祖元	2022-06-19 14:47:47	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:47:42	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	19	辛祖元	2022-06-19 14:52:57	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-19 14:53:07	
		電流-R	目視	19	辛祖元	2022-06-19 14:52:49	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:52:46	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	22	辛祖元	2022-06-19 14:53:21	
		電流-S	目視	15	辛祖元	2022-06-19 14:53:18	
		電流-R	目視	23	辛祖元	2022-06-19 14:53:15	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:53:10	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	12	辛祖元	2022-06-19 14:53:39	
		電流-S	目視	12	辛祖元	2022-06-19 14:53:36	
		電流-R	目視	12	辛祖元	2022-06-19 14:53:34	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:53:23	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	81	辛祖元	2022-06-19 14:53:57	
		電流-S	目視	48	辛祖元	2022-06-19 14:53:54	
		電流-R	目視	42	辛祖元	2022-06-19 14:53:50	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:53:42	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	54	辛祖元	2022-06-19 14:54:09	
		電流-S	目視	36	辛祖元	2022-06-19 14:54:06	
		電流-R	目視	33	辛祖元	2022-06-19 14:54:03	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:53:59	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	7	辛祖元	2022-06-19 14:54:23	
		電流-S	目視	7	辛祖元	2022-06-19 14:54:21	
		電流-R	目視	7	辛祖元	2022-06-19 14:54:18	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:54:11	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:54:35	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-19 14:54:33	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:54:31	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:54:24	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:54:46	
		電流-S	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:54:44	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:54:42	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:54:37	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:54:57	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-06-19 14:54:55	
		電流-R	目視	1	辛祖元	2022-06-19 14:54:52	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:54:47	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	20	辛祖元	2022-06-19 14:55:12	
		電流-S	目視	20	辛祖元	2022-06-19 14:55:09	
		電流-R	目視	20	辛祖元	2022-06-19 14:55:07	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:54:58	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	33	辛祖元	2022-06-19 14:55:32	
		電流-S	目視	34	辛祖元	2022-06-19 14:55:27	
		電流-R	目視	35	辛祖元	2022-06-19 14:55:24	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:55:14	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	6	辛祖元	2022-06-19 14:55:46	
		電流-S	目視	6	辛祖元	2022-06-19 14:55:44	
		電流-R	目視	7	辛祖元	2022-06-19 14:55:42	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:55:33	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	4	辛祖元	2022-06-19 14:56:00	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-19 14:55:58	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-19 14:55:56	

		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:55:47	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	9	辛祖元	2022-06-19 14:56:13	
		電流-S	目視	9	辛祖元	2022-06-19 14:56:10	
		電流-R	目視	9	辛祖元	2022-06-19 14:56:08	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:56:02	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	219	辛祖元	2022-06-19 14:56:40	
		電流-S	目視	181	辛祖元	2022-06-19 14:56:36	
		電流-R	目視	217	辛祖元	2022-06-19 14:56:32	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:56:14	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	38	辛祖元	2022-06-19 14:56:56	
		電流-S	目視	33	辛祖元	2022-06-19 14:56:53	
		電流-R	目視	49	辛祖元	2022-06-19 14:56:50	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:56:41	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	404	辛祖元	2022-06-19 14:57:11	
		電流-S	目視	405	辛祖元	2022-06-19 14:57:08	
		電流-R	目視	418	辛祖元	2022-06-19 14:57:04	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:56:58	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	522	辛祖元	2022-06-19 14:57:31	
		電流-S	目視	515	辛祖元	2022-06-19 14:57:27	
		電流-R	目視	512	辛祖元	2022-06-19 14:57:22	
		設備動作検査	目視	開	辛祖元	2022-06-19 14:57:12	
備註:							
改善措施:							

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	36	陳志洋	2022-06-20 09:33:02	
		電流-S	目視	36	陳志洋	2022-06-20 09:32:59	
		電流-R	目視	36	陳志洋	2022-06-20 09:32:56	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:32:45	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	陳志洋	2022-06-20 09:33:16	
		電流-S	目視	12	陳志洋	2022-06-20 09:33:13	
		電流-R	目視	12	陳志洋	2022-06-20 09:33:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:33:03	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:33:26	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:33:24	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:33:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:33:18	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	18	陳志洋	2022-06-20 09:33:45	
		電流-S	目視	18	陳志洋	2022-06-20 09:33:40	
		電流-R	目視	18	陳志洋	2022-06-20 09:33:37	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:33:27	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:34:17	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:34:14	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:34:10	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:34:04	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	149	陳志洋	2022-06-20 09:34:03	
		電流-S	目視	122	陳志洋	2022-06-20 09:33:59	
		電流-R	目視	100	陳志洋	2022-06-20 09:33:56	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:33:46	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	107	陳志洋	2022-06-20 09:31:51	
		電流-S	目視	70	陳志洋	2022-06-20 09:31:47	
		電流-R	目視	105	陳志洋	2022-06-20 09:31:43	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:31:37	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	336	陳志洋	2022-06-20 09:32:09	
		電流-S	目視	322	陳志洋	2022-06-20 09:32:06	
		電流-R	目視	319	陳志洋	2022-06-20 09:32:02	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:31:53	
		電流-T	目視	126	陳志洋	2022-06-20 09:32:26	

9	三門診B1F EMPL3	電流-S	目視	148	陳志洋	2022-06-20 09:32:22	
		電流-R	目視	132	陳志洋	2022-06-20 09:32:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:32:11	
		電流-T	目視	140	陳志洋	2022-06-20 09:32:43	
10	三門診B1F EMPL1	電流-S	目視	132	陳志洋	2022-06-20 09:32:38	
		電流-R	目視	130	陳志洋	2022-06-20 09:32:34	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:32:28	
		電流-T	目視	12	陳志洋	2022-06-20 09:37:21	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-S	目視	8	陳志洋	2022-06-20 09:37:18	
		電流-R	目視	7	陳志洋	2022-06-20 09:37:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:37:08	
		電流-T	目視	272	陳志洋	2022-06-20 09:37:43	
12	三門診B1F MAC	電流-S	目視	291	陳志洋	2022-06-20 09:37:36	
		電流-R	目視	291	陳志洋	2022-06-20 09:37:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:37:26	
		電流-T	目視	27	陳志洋	2022-06-20 09:38:04	
13	三門診B1F CB2AA	電流-S	目視	27	陳志洋	2022-06-20 09:38:01	
		電流-R	目視	27	陳志洋	2022-06-20 09:37:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:37:45	
		電流-T	目視	212	陳志洋	2022-06-20 09:38:25	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-S	目視	196	陳志洋	2022-06-20 09:38:20	
		電流-R	目視	226	陳志洋	2022-06-20 09:38:16	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:38:06	
		電流-T	目視	147	陳志洋	2022-06-20 09:38:42	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-S	目視	84	陳志洋	2022-06-20 09:38:37	
		電流-R	目視	113	陳志洋	2022-06-20 09:38:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:38:26	
		電流-T	目視	16	陳志洋	2022-06-20 09:38:59	
16	三門診B1F ACCB2	電流-S	目視	16	陳志洋	2022-06-20 09:38:55	
		電流-R	目視	16	陳志洋	2022-06-20 09:38:51	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:38:43	
		電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:39:13	
17	三門診B1F CB3B	電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:39:10	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:39:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:39:03	
		電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:39:31	
18	三門診B1F CB1B	電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:39:28	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-20 09:39:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:39:20	
		電流-T	目視	6	陳志洋	2022-06-20 09:39:46	
19	三門診B1F CB2B	電流-S	目視	6	陳志洋	2022-06-20 09:39:43	
		電流-R	目視	6	陳志洋	2022-06-20 09:39:41	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:39:33	
		電流-T	目視	41	陳志洋	2022-06-20 09:40:07	
20	三門診B1F MVCBB	電流-S	目視	41	陳志洋	2022-06-20 09:40:03	
		電流-R	目視	41	陳志洋	2022-06-20 09:40:00	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:39:48	
		電流-T	目視	42	陳志洋	2022-06-20 09:40:25	
21	三門診B1F MVCBA	電流-S	目視	42	陳志洋	2022-06-20 09:40:22	
		電流-R	目視	43	陳志洋	2022-06-20 09:40:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:40:08	
		電流-T	目視	13	陳志洋	2022-06-20 09:40:44	
22	三門診B1F CB2A	電流-S	目視	13	陳志洋	2022-06-20 09:40:41	
		電流-R	目視	14	陳志洋	2022-06-20 09:40:37	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:40:33	
		電流-T	目視	9	陳志洋	2022-06-20 09:41:01	
23	三門診B1F CB1A	電流-S	目視	9	陳志洋	2022-06-20 09:40:58	
		電流-R	目視	10	陳志洋	2022-06-20 09:40:55	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:40:50	
		電流-T	目視	11	陳志洋	2022-06-20 09:41:19	
24	三門診B1F ACCB1	電流-S	目視	11	陳志洋	2022-06-20 09:41:14	
		電流-R	目視	11	陳志洋	2022-06-20 09:41:11	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:41:08	

		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:41:02	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	517	陳志洋	2022-06-20 09:41:41	
		電流-S	目視	658	陳志洋	2022-06-20 09:41:35	
		電流-R	目視	648	陳志洋	2022-06-20 09:41:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:41:21	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	166	陳志洋	2022-06-20 09:42:03	
		電流-S	目視	166	陳志洋	2022-06-20 09:41:56	
		電流-R	目視	132	陳志洋	2022-06-20 09:41:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:41:43	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	963	陳志洋	2022-06-20 09:42:31	
		電流-S	目視	972	陳志洋	2022-06-20 09:42:27	
		電流-R	目視	980	陳志洋	2022-06-20 09:42:23	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:42:13	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	637	陳志洋	2022-06-20 09:42:50	
		電流-S	目視	637	陳志洋	2022-06-20 09:42:46	
		電流-R	目視	641	陳志洋	2022-06-20 09:42:42	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-20 09:42:33	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養
高壓配電盤每
日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/20 12:08:02

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:23:34

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:09:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	35.9	朱忠正	2022-06-21 13:53:32	
		電流-S	目視	35.9	朱忠正	2022-06-21 13:53:25	
		電流-R	目視	35.8	朱忠正	2022-06-21 13:53:20	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:53:11	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	朱忠正	2022-06-21 13:54:09	
		電流-S	目視	11.7	朱忠正	2022-06-21 13:54:01	
		電流-R	目視	12.5	朱忠正	2022-06-21 13:53:45	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:53:37	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	朱忠正	2022-06-21 13:54:26	
		電流-S	目視	2	朱忠正	2022-06-21 13:54:23	
		電流-R	目視	2	朱忠正	2022-06-21 13:54:21	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:54:18	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	20	朱忠正	2022-06-21 13:55:33	
		電流-S	目視	20	朱忠正	2022-06-21 13:55:12	
		電流-R	目視	19	朱忠正	2022-06-21 13:54:53	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:54:49	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2.5	朱忠正	2022-06-21 13:56:41	
		電流-S	目視	2.5	朱忠正	2022-06-21 13:56:28	
		電流-R	目視	3	朱忠正	2022-06-21 13:56:19	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:56:09	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	131	朱忠正	2022-06-21 13:56:07	
		電流-S	目視	125	朱忠正	2022-06-21 13:56:03	
		電流-R	目視	98	朱忠正	2022-06-21 13:55:58	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:55:39	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	100	朱忠正	2022-06-21 13:52:07	
		電流-S	目視	141	朱忠正	2022-06-21 13:52:00	
		電流-R	目視	164	朱忠正	2022-06-21 13:51:56	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:51:50	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	339	朱忠正	2022-06-21 13:52:27	
		電流-S	目視	339	朱忠正	2022-06-21 13:52:22	
		電流-R	目視	338	朱忠正	2022-06-21 13:52:19	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:52:12	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	121	朱忠正	2022-06-21 13:52:45	
		電流-S	目視	149	朱忠正	2022-06-21 13:52:39	
		電流-R	目視	135	朱忠正	2022-06-21 13:52:35	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:52:30	
	三門診B1F	電流-T	目視	139	朱忠正	2022-06-21 13:53:05	
		電流-S	目視	143	朱忠正	2022-06-21 13:52:59	

10	EMPL1	電流-R	目視	138	朱忠正	2022-06-21 13:52:56	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 13:52:47	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	9	朱忠正	2022-06-21 14:00:16	
		電流-S	目視	5	朱忠正	2022-06-21 14:00:13	
		電流-R	目視	6	朱忠正	2022-06-21 14:00:10	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:00:02	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	280	朱忠正	2022-06-21 14:00:32	
		電流-S	目視	303	朱忠正	2022-06-21 14:00:28	
		電流-R	目視	301	朱忠正	2022-06-21 14:00:24	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:00:19	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	41	朱忠正	2022-06-21 14:01:43	
		電流-S	目視	40	朱忠正	2022-06-21 14:01:40	
		電流-R	目視	41	朱忠正	2022-06-21 14:01:37	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:00:40	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	208	朱忠正	2022-06-21 14:02:03	
		電流-S	目視	175	朱忠正	2022-06-21 14:01:59	
		電流-R	目視	216	朱忠正	2022-06-21 14:01:56	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:01:52	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	138	朱忠正	2022-06-21 14:02:20	
		電流-S	目視	80	朱忠正	2022-06-21 14:02:15	
		電流-R	目視	107	朱忠正	2022-06-21 14:02:12	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:02:07	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	19	朱忠正	2022-06-21 14:02:40	
		電流-S	目視	19	朱忠正	2022-06-21 14:02:37	
		電流-R	目視	20	朱忠正	2022-06-21 14:02:34	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:02:27	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	朱忠正	2022-06-21 14:03:04	
		電流-S	目視	2	朱忠正	2022-06-21 14:03:02	
		電流-R	目視	2	朱忠正	2022-06-21 14:02:59	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:02:47	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	朱忠正	2022-06-21 14:03:17	
		電流-S	目視	3	朱忠正	2022-06-21 14:03:14	
		電流-R	目視	3	朱忠正	2022-06-21 14:03:12	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:03:10	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	6	朱忠正	2022-06-21 14:03:37	
		電流-S	目視	6	朱忠正	2022-06-21 14:03:35	
		電流-R	目視	6	朱忠正	2022-06-21 14:03:33	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:03:30	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	43	朱忠正	2022-06-21 14:03:56	
		電流-S	目視	44	朱忠正	2022-06-21 14:03:53	
		電流-R	目視	44	朱忠正	2022-06-21 14:03:51	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:03:48	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	50	朱忠正	2022-06-21 14:04:18	
		電流-S	目視	49	朱忠正	2022-06-21 14:04:15	
		電流-R	目視	50	朱忠正	2022-06-21 14:04:11	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:04:08	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	20	朱忠正	2022-06-21 14:04:35	
		電流-S	目視	20	朱忠正	2022-06-21 14:04:33	
		電流-R	目視	20	朱忠正	2022-06-21 14:04:30	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:04:27	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	朱忠正	2022-06-21 14:04:49	
		電流-S	目視	9	朱忠正	2022-06-21 14:04:47	
		電流-R	目視	10	朱忠正	2022-06-21 14:04:45	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:04:42	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	朱忠正	2022-06-21 14:05:09	
		電流-S	目視	11	朱忠正	2022-06-21 14:05:06	
		電流-R	目視	11	朱忠正	2022-06-21 14:05:04	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:05:01	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	482	朱忠正	2022-06-21 14:05:38	
		電流-S	目視	552	朱忠正	2022-06-21 14:05:31	
		電流-R	目視	626	朱忠正	2022-06-21 14:05:28	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:05:23	

26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	116	朱忠正	2022-06-21 14:06:11	
		電流-S	目視	136	朱忠正	2022-06-21 14:05:59	
		電流-R	目視	153	朱忠正	2022-06-21 14:05:55	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:05:49	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1148	朱忠正	2022-06-21 14:06:29	
		電流-S	目視	1173	朱忠正	2022-06-21 14:06:25	
		電流-R	目視	1168	朱忠正	2022-06-21 14:06:20	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:06:16	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	641	朱忠正	2022-06-21 14:06:49	
		電流-S	目視	640	朱忠正	2022-06-21 14:06:45	
		電流-R	目視	643	朱忠正	2022-06-21 14:06:41	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-06-21 14:06:37	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/21 16:54:05 2022/06/21 19:50:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	34	董家圻	2022-06-22 13:55:42	
		電流-S	目視	34	董家圻	2022-06-22 13:55:40	
		電流-R	目視	34	董家圻	2022-06-22 13:55:39	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:55:37	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	11	董家圻	2022-06-22 13:55:55	
		電流-S	目視	11	董家圻	2022-06-22 13:55:53	
		電流-R	目視	11	董家圻	2022-06-22 13:55:52	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:55:43	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	董家圻	2022-06-22 13:56:05	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-06-22 13:56:04	
		電流-R	目視	2	董家圻	2022-06-22 13:56:02	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:55:56	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	20	董家圻	2022-06-22 13:56:19	
		電流-S	目視	20	董家圻	2022-06-22 13:56:17	
		電流-R	目視	20	董家圻	2022-06-22 13:56:15	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:56:06	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	董家圻	2022-06-22 13:56:56	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-06-22 13:56:54	
		電流-R	目視	2	董家圻	2022-06-22 13:56:53	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:56:44	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	126	董家圻	2022-06-22 13:56:43	
		電流-S	目視	126	董家圻	2022-06-22 13:56:40	
		電流-R	目視	100	董家圻	2022-06-22 13:56:37	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:56:34	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	123	董家圻	2022-06-22 13:54:41	
		電流-S	目視	72	董家圻	2022-06-22 13:54:38	
		電流-R	目視	95	董家圻	2022-06-22 13:54:36	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:54:29	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	298	董家圻	2022-06-22 13:54:55	
		電流-S	目視	296	董家圻	2022-06-22 13:54:53	
		電流-R	目視	293	董家圻	2022-06-22 13:54:51	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:54:42	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	95	董家圻	2022-06-22 13:55:11	
		電流-S	目視	137	董家圻	2022-06-22 13:55:09	
		電流-R	目視	122	董家圻	2022-06-22 13:55:05	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:54:56	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	133	董家圻	2022-06-22 13:55:28	
		電流-S	目視	128	董家圻	2022-06-22 13:55:26	
		電流-R	目視	124	董家圻	2022-06-22 13:55:24	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 13:55:12	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	10	董家圻	2022-06-22 14:12:43	
		電流-S	目視	5	董家圻	2022-06-22 14:12:41	
		電流-R	目視	7	董家圻	2022-06-22 14:12:39	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:12:23	

12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	302	董家圻	2022-06-22 14:12:57	
		電流-S	目視	328	董家圻	2022-06-22 14:12:54	
		電流-R	目視	327	董家圻	2022-06-22 14:12:51	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:12:43	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	41	董家圻	2022-06-22 14:13:22	
		電流-S	目視	41	董家圻	2022-06-22 14:13:20	
		電流-R	目視	41	董家圻	2022-06-22 14:13:18	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:12:58	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	205	董家圻	2022-06-22 14:13:42	
		電流-S	目視	198	董家圻	2022-06-22 14:13:40	
		電流-R	目視	225	董家圻	2022-06-22 14:13:37	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:13:23	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	138	董家圻	2022-06-22 14:13:54	
		電流-S	目視	79	董家圻	2022-06-22 14:13:52	
		電流-R	目視	111	董家圻	2022-06-22 14:13:49	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:13:43	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	20	董家圻	2022-06-22 14:14:23	
		電流-S	目視	20	董家圻	2022-06-22 14:14:22	
		電流-R	目視	20	董家圻	2022-06-22 14:14:20	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:13:56	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	董家圻	2022-06-22 14:14:35	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-06-22 14:14:34	
		電流-R	目視	2	董家圻	2022-06-22 14:14:32	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:14:24	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	董家圻	2022-06-22 14:14:49	
		電流-S	目視	3	董家圻	2022-06-22 14:14:47	
		電流-R	目視	3	董家圻	2022-06-22 14:14:46	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:14:36	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	7	董家圻	2022-06-22 14:15:01	
		電流-S	目視	7	董家圻	2022-06-22 14:14:59	
		電流-R	目視	7	董家圻	2022-06-22 14:14:57	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:14:50	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	51	董家圻	2022-06-22 14:15:20	
		電流-S	目視	51	董家圻	2022-06-22 14:15:18	
		電流-R	目視	51	董家圻	2022-06-22 14:15:16	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:15:02	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	58	董家圻	2022-06-22 14:15:42	
		電流-S	目視	58	董家圻	2022-06-22 14:15:41	
		電流-R	目視	58	董家圻	2022-06-22 14:15:39	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:15:20	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	20	董家圻	2022-06-22 14:15:54	
		電流-S	目視	20	董家圻	2022-06-22 14:15:53	
		電流-R	目視	20	董家圻	2022-06-22 14:15:51	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:15:43	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	99	董家圻	2022-06-22 14:16:09	
		電流-S	目視	99	董家圻	2022-06-22 14:16:07	
		電流-R	目視	99	董家圻	2022-06-22 14:16:05	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:15:55	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	董家圻	2022-06-22 14:16:24	
		電流-S	目視	10	董家圻	2022-06-22 14:16:21	
		電流-R	目視	10	董家圻	2022-06-22 14:16:19	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:16:10	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	491	董家圻	2022-06-22 14:16:54	
		電流-S	目視	547	董家圻	2022-06-22 14:16:52	
		電流-R	目視	632	董家圻	2022-06-22 14:16:48	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:16:25	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	187	董家圻	2022-06-22 14:17:15	
		電流-S	目視	190	董家圻	2022-06-22 14:17:13	
		電流-R	目視	207	董家圻	2022-06-22 14:17:10	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-06-22 14:16:55	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1189	董家圻	2022-06-22 14:17:28	
		電流-S	目視	1215	董家圻	2022-06-22 14:17:26	
		電流-R	目視	1217	董家圻	2022-06-22 14:17:23	

		設備動作検査	目視	開	董家圪	2022-06-22 14:17:16	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	633	董家圪	2022-06-22 14:17:45	
		電流-S	目視	631	董家圪	2022-06-22 14:17:43	
		電流-R	目視	632	董家圪	2022-06-22 14:17:40	
		設備動作検査	目視	開	董家圪	2022-06-22 14:17:29	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/23 09:09:36

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/23 20:03:00

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:23:31

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	32	廖學智	2022-06-23 14:41:49	
		電流-S	目視	31	廖學智	2022-06-23 14:41:46	
		電流-R	目視	32	廖學智	2022-06-23 14:41:44	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:41:40	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	14	廖學智	2022-06-23 14:42:06	
		電流-S	目視	14	廖學智	2022-06-23 14:42:03	
		電流-R	目視	14	廖學智	2022-06-23 14:42:00	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:41:51	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-23 14:42:19	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-23 14:42:17	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-23 14:42:14	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:42:11	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	13	廖學智	2022-06-23 14:42:35	
		電流-S	目視	13	廖學智	2022-06-23 14:42:32	
		電流-R	目視	13	廖學智	2022-06-23 14:42:29	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:42:22	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-23 14:43:29	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-23 14:43:26	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-23 14:43:24	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:43:08	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	154	廖學智	2022-06-23 14:43:06	
		電流-S	目視	146	廖學智	2022-06-23 14:43:03	
		電流-R	目視	124	廖學智	2022-06-23 14:42:58	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:42:37	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	98	廖學智	2022-06-23 14:40:30	
		電流-S	目視	95	廖學智	2022-06-23 14:40:27	
		電流-R	目視	101	廖學智	2022-06-23 14:40:23	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:40:14	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	351	廖學智	2022-06-23 14:40:51	
		電流-S	目視	349	廖學智	2022-06-23 14:40:48	
		電流-R	目視	337	廖學智	2022-06-23 14:40:44	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:40:32	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	95	廖學智	2022-06-23 14:41:08	
		電流-S	目視	130	廖學智	2022-06-23 14:41:05	
		電流-R	目視	103	廖學智	2022-06-23 14:41:02	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:40:53	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	135	廖學智	2022-06-23 14:41:26	
		電流-S	目視	124	廖學智	2022-06-23 14:41:20	
		電流-R	目視	117	廖學智	2022-06-23 14:41:16	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:41:10	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-23 14:48:26	
		電流-S	目視	4	廖學智	2022-06-23 14:48:24	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-23 14:48:21	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:48:05	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	328	廖學智	2022-06-23 14:48:47	
		電流-S	目視	351	廖學智	2022-06-23 14:48:44	
		電流-R	目視	349	廖學智	2022-06-23 14:48:40	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:48:28	
	三門診B1F	電流-T	目視	50	廖學智	2022-06-23 14:49:11	
		電流-S	目視	48	廖學智	2022-06-23 14:49:08	

13	CB2AA	電流-R	目視	48	廖學智	2022-06-23 14:49:05	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:48:49	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	196	廖學智	2022-06-23 14:49:34	
		電流-S	目視	169	廖學智	2022-06-23 14:49:31	
		電流-R	目視	217	廖學智	2022-06-23 14:49:27	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:49:13	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	128	廖學智	2022-06-23 14:49:54	
		電流-S	目視	72	廖學智	2022-06-23 14:49:50	
		電流-R	目視	104	廖學智	2022-06-23 14:49:47	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:49:39	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	20	廖學智	2022-06-23 14:50:18	
		電流-S	目視	19	廖學智	2022-06-23 14:50:15	
		電流-R	目視	20	廖學智	2022-06-23 14:50:11	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:49:57	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-23 14:50:36	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-23 14:50:34	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-23 14:50:31	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:50:19	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-23 14:50:51	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-23 14:50:49	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-23 14:50:46	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:50:40	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	7	廖學智	2022-06-23 14:51:18	
		電流-S	目視	7	廖學智	2022-06-23 14:51:16	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-23 14:51:13	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:51:08	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	44	廖學智	2022-06-23 14:51:40	
		電流-S	目視	44	廖學智	2022-06-23 14:51:37	
		電流-R	目視	45	廖學智	2022-06-23 14:51:35	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:51:21	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	61	廖學智	2022-06-23 14:52:03	
		電流-S	目視	61	廖學智	2022-06-23 14:51:59	
		電流-R	目視	62	廖學智	2022-06-23 14:51:55	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:51:42	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	25	廖學智	2022-06-23 14:52:39	
		電流-S	目視	25	廖學智	2022-06-23 14:52:36	
		電流-R	目視	25	廖學智	2022-06-23 14:52:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:52:05	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-23 14:52:54	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-23 14:52:52	
		電流-R	目視	10	廖學智	2022-06-23 14:52:49	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:52:46	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	廖學智	2022-06-23 14:53:11	
		電流-S	目視	11	廖學智	2022-06-23 14:53:09	
		電流-R	目視	10	廖學智	2022-06-23 14:53:06	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:52:56	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	500	廖學智	2022-06-23 14:54:07	
		電流-S	目視	566	廖學智	2022-06-23 14:54:03	
		電流-R	目視	651	廖學智	2022-06-23 14:54:00	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:53:14	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	177	廖學智	2022-06-23 14:54:30	
		電流-S	目視	176	廖學智	2022-06-23 14:54:25	
		電流-R	目視	218	廖學智	2022-06-23 14:54:20	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:54:09	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1165	廖學智	2022-06-23 14:54:51	
		電流-S	目視	1193	廖學智	2022-06-23 14:54:46	
		電流-R	目視	1196	廖學智	2022-06-23 14:54:41	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:54:31	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	632	廖學智	2022-06-23 14:55:13	
		電流-S	目視	628	廖學智	2022-06-23 14:55:09	
		電流-R	目視	631	廖學智	2022-06-23 14:55:03	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-23 14:54:55	

備註:

改善措施:

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/24 09:27:07

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 09:30:08

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:26:11

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	37	辛祖元	2022-06-24 15:24:30	
		電流-S	目視	37	辛祖元	2022-06-24 15:24:28	
		電流-R	目視	36	辛祖元	2022-06-24 15:24:24	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:24:17	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	13	辛祖元	2022-06-24 15:24:41	
		電流-S	目視	13	辛祖元	2022-06-24 15:24:39	
		電流-R	目視	13	辛祖元	2022-06-24 15:24:36	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:24:31	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-24 15:24:52	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-24 15:24:50	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-24 15:24:48	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:24:43	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	24	辛祖元	2022-06-24 15:25:03	
		電流-S	目視	24	辛祖元	2022-06-24 15:25:01	
		電流-R	目視	24	辛祖元	2022-06-24 15:24:59	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:24:53	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-24 15:25:35	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-24 15:25:32	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-24 15:25:30	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:25:26	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	118	辛祖元	2022-06-24 15:25:24	
		電流-S	目視	121	辛祖元	2022-06-24 15:25:21	
		電流-R	目視	91	辛祖元	2022-06-24 15:25:18	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:25:05	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	103	辛祖元	2022-06-24 15:23:28	
		電流-S	目視	63	辛祖元	2022-06-24 15:23:21	
		電流-R	目視	90	辛祖元	2022-06-24 15:23:17	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:23:12	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	329	辛祖元	2022-06-24 15:23:46	
		電流-S	目視	336	辛祖元	2022-06-24 15:23:42	
		電流-R	目視	318	辛祖元	2022-06-24 15:23:38	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:23:30	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	93	辛祖元	2022-06-24 15:24:02	
		電流-S	目視	132	辛祖元	2022-06-24 15:23:58	
		電流-R	目視	113	辛祖元	2022-06-24 15:23:55	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:23:48	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	128	辛祖元	2022-06-24 15:24:16	
		電流-S	目視	156	辛祖元	2022-06-24 15:24:12	
		電流-R	目視	104	辛祖元	2022-06-24 15:24:08	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:24:03	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	9	辛祖元	2022-06-24 15:29:47	
		電流-S	目視	5	辛祖元	2022-06-24 15:29:45	
		電流-R	目視	6	辛祖元	2022-06-24 15:29:43	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:29:28	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	320	辛祖元	2022-06-24 15:30:01	
		電流-S	目視	334	辛祖元	2022-06-24 15:29:57	
		電流-R	目視	330	辛祖元	2022-06-24 15:29:53	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:29:48	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	44	辛祖元	2022-06-24 15:30:18	
		電流-S	目視	43	辛祖元	2022-06-24 15:30:15	
		電流-R	目視	44	辛祖元	2022-06-24 15:30:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:30:04	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	179	辛祖元	2022-06-24 15:30:37	
		電流-S	目視	179	辛祖元	2022-06-24 15:30:33	
		電流-R	目視	207	辛祖元	2022-06-24 15:30:29	

		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:30:19	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	125	辛祖元	2022-06-24 15:30:49	
		電流-S	目視	76	辛祖元	2022-06-24 15:30:46	
		電流-R	目視	99	辛祖元	2022-06-24 15:30:42	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:30:38	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	19	辛祖元	2022-06-24 15:31:05	
		電流-S	目視	19	辛祖元	2022-06-24 15:31:02	
		電流-R	目視	19	辛祖元	2022-06-24 15:31:00	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:30:50	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-24 15:31:19	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-24 15:31:17	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-24 15:31:15	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:31:06	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	4	辛祖元	2022-06-24 15:31:32	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-24 15:31:30	
		電流-R	目視	4	辛祖元	2022-06-24 15:31:28	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:31:20	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	7	辛祖元	2022-06-24 15:31:44	
		電流-S	目視	6	辛祖元	2022-06-24 15:31:42	
		電流-R	目視	7	辛祖元	2022-06-24 15:31:40	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:31:34	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	48	辛祖元	2022-06-24 15:32:00	
		電流-S	目視	49	辛祖元	2022-06-24 15:31:58	
		電流-R	目視	48	辛祖元	2022-06-24 15:31:55	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:31:46	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	50	辛祖元	2022-06-24 15:32:17	
		電流-S	目視	50	辛祖元	2022-06-24 15:32:15	
		電流-R	目視	50	辛祖元	2022-06-24 15:32:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:32:02	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	21	辛祖元	2022-06-24 15:32:31	
		電流-S	目視	21	辛祖元	2022-06-24 15:32:28	
		電流-R	目視	21	辛祖元	2022-06-24 15:32:25	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:32:18	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	辛祖元	2022-06-24 15:32:43	
		電流-S	目視	9	辛祖元	2022-06-24 15:32:41	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-24 15:32:39	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:32:32	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-24 15:32:59	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-06-24 15:32:56	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-24 15:32:54	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:32:44	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	469	辛祖元	2022-06-24 15:33:24	
		電流-S	目視	544	辛祖元	2022-06-24 15:33:20	
		電流-R	目視	610	辛祖元	2022-06-24 15:33:16	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:33:00	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	236	辛祖元	2022-06-24 15:33:42	
		電流-S	目視	292	辛祖元	2022-06-24 15:33:38	
		電流-R	目視	249	辛祖元	2022-06-24 15:33:34	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:33:25	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1095	辛祖元	2022-06-24 15:33:58	
		電流-S	目視	1113	辛祖元	2022-06-24 15:33:53	
		電流-R	目視	1119	辛祖元	2022-06-24 15:33:49	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:33:43	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	626	辛祖元	2022-06-24 15:34:14	
		電流-S	目視	623	辛祖元	2022-06-24 15:34:11	
		電流-R	目視	625	辛祖元	2022-06-24 15:34:07	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-24 15:33:59	

備註:

改善措施:

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

承商工程師：李中榮
2022/06/24 20:35:47

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:39:04

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:27:15

日 檢 查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	35	陳志洋	2022-06-25 09:03:43	
		電流-S	目視	35	陳志洋	2022-06-25 09:03:40	
		電流-R	目視	35	陳志洋	2022-06-25 09:03:37	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:03:27	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	陳志洋	2022-06-25 09:04:01	
		電流-S	目視	12	陳志洋	2022-06-25 09:03:57	
		電流-R	目視	12	陳志洋	2022-06-25 09:03:54	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:03:50	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-25 09:04:14	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-25 09:04:10	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-25 09:04:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:04:03	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	20	陳志洋	2022-06-25 09:04:31	
		電流-S	目視	20	陳志洋	2022-06-25 09:04:28	
		電流-R	目視	20	陳志洋	2022-06-25 09:04:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:04:16	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-25 09:05:09	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-25 09:05:07	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-25 09:05:04	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:05:01	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	108	陳志洋	2022-06-25 09:04:58	
		電流-S	目視	74	陳志洋	2022-06-25 09:04:54	
		電流-R	目視	51	陳志洋	2022-06-25 09:04:51	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:04:33	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	77	陳志洋	2022-06-25 09:02:16	
		電流-S	目視	58	陳志洋	2022-06-25 09:02:13	
		電流-R	目視	90	陳志洋	2022-06-25 09:02:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:01:59	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	260	陳志洋	2022-06-25 09:02:50	
		電流-S	目視	258	陳志洋	2022-06-25 09:02:45	
		電流-R	目視	260	陳志洋	2022-06-25 09:02:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:02:18	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	106	陳志洋	2022-06-25 09:03:07	
		電流-S	目視	118	陳志洋	2022-06-25 09:03:02	
		電流-R	目視	117	陳志洋	2022-06-25 09:02:58	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:02:52	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	141	陳志洋	2022-06-25 09:03:25	
		電流-S	目視	134	陳志洋	2022-06-25 09:03:21	
		電流-R	目視	127	陳志洋	2022-06-25 09:03:16	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 09:03:09	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	7	陳志洋	2022-06-25 08:53:21	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-25 08:53:19	
		電流-R	目視	7	陳志洋	2022-06-25 08:53:16	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 08:52:49	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	270	陳志洋	2022-06-25 08:53:42	
		電流-S	目視	288	陳志洋	2022-06-25 08:53:35	
		電流-R	目視	290	陳志洋	2022-06-25 08:53:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 08:53:25	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	41	陳志洋	2022-06-25 08:54:02	
		電流-S	目視	41	陳志洋	2022-06-25 08:53:56	
		電流-R	目視	41	陳志洋	2022-06-25 08:53:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 08:53:44	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	96	陳志洋	2022-06-25 08:54:22	
		電流-S	目視	82	陳志洋	2022-06-25 08:54:19	
		電流-R	目視	95	陳志洋	2022-06-25 08:54:16	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-25 08:54:11	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	61	陳志洋	2022-06-25 08:54:40	
		電流-S	目視	47	陳志洋	2022-06-25 08:54:34	
		電流-R	目視	54	陳志洋	2022-06-25 08:54:31	

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:28:49

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		電流-T	目視	7	郭國儀	2022-06-26 14:06:38	

1	三門診B1F H3	電流-S	目視	7	郭國儀	2022-06-26 14:06:35	
		電流-R	目視	7	郭國儀	2022-06-26 14:06:30	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:06:24	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	5	郭國儀	2022-06-26 14:07:04	
		電流-S	目視	5	郭國儀	2022-06-26 14:07:00	
		電流-R	目視	5	郭國儀	2022-06-26 14:06:57	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:06:53	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:07:28	
		電流-S	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:07:24	
		電流-R	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:07:20	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:07:16	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	2.5	郭國儀	2022-06-26 14:07:54	
		電流-S	目視	2.5	郭國儀	2022-06-26 14:07:49	
		電流-R	目視	2.5	郭國儀	2022-06-26 14:07:43	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:07:37	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:08:50	
		電流-S	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:08:47	
		電流-R	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:08:44	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:08:29	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	38	郭國儀	2022-06-26 14:08:26	
		電流-S	目視	29	郭國儀	2022-06-26 14:08:21	
		電流-R	目視	13	郭國儀	2022-06-26 14:08:17	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:08:10	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	30	郭國儀	2022-06-26 14:04:52	
		電流-S	目視	29	郭國儀	2022-06-26 14:04:45	
		電流-R	目視	31	郭國儀	2022-06-26 14:04:40	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:04:30	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	100	郭國儀	2022-06-26 14:05:21	
		電流-S	目視	101	郭國儀	2022-06-26 14:05:15	
		電流-R	目視	98	郭國儀	2022-06-26 14:05:08	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:05:01	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	37	郭國儀	2022-06-26 14:05:45	
		電流-S	目視	26	郭國儀	2022-06-26 14:05:40	
		電流-R	目視	33	郭國儀	2022-06-26 14:05:33	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:05:28	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	50	郭國儀	2022-06-26 14:06:12	
		電流-S	目視	45	郭國儀	2022-06-26 14:06:08	
		電流-R	目視	46	郭國儀	2022-06-26 14:06:03	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:05:55	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	20	郭國儀	2022-06-26 14:15:58	
		電流-S	目視	7	郭國儀	2022-06-26 14:15:52	
		電流-R	目視	16	郭國儀	2022-06-26 14:15:47	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:14:45	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	76	郭國儀	2022-06-26 14:16:20	
		電流-S	目視	72	郭國儀	2022-06-26 14:16:14	
		電流-R	目視	75	郭國儀	2022-06-26 14:16:09	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:16:04	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	20	郭國儀	2022-06-26 14:16:39	
		電流-S	目視	19	郭國儀	2022-06-26 14:16:34	
		電流-R	目視	20	郭國儀	2022-06-26 14:16:28	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:16:24	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	109	郭國儀	2022-06-26 14:17:05	
		電流-S	目視	101	郭國儀	2022-06-26 14:16:59	
		電流-R	目視	111	郭國儀	2022-06-26 14:16:53	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:16:44	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	76	郭國儀	2022-06-26 14:17:28	
		電流-S	目視	59	郭國儀	2022-06-26 14:17:22	
		電流-R	目視	77	郭國儀	2022-06-26 14:17:17	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:17:13	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	6	郭國儀	2022-06-26 14:17:44	
		電流-S	目視	6	郭國儀	2022-06-26 14:17:41	
		電流-R	目視	6	郭國儀	2022-06-26 14:17:38	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:17:34	

17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:17:59	
		電流-S	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:17:55	
		電流-R	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:17:52	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:17:48	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	2	郭國儀	2022-06-26 14:18:14	
		電流-S	目視	2	郭國儀	2022-06-26 14:18:10	
		電流-R	目視	2	郭國儀	2022-06-26 14:18:06	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:18:03	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:18:31	
		電流-S	目視	2	郭國儀	2022-06-26 14:18:26	
		電流-R	目視	1	郭國儀	2022-06-26 14:18:23	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:18:19	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	2	郭國儀	2022-06-26 14:18:54	
		電流-S	目視	2	郭國儀	2022-06-26 14:18:46	
		電流-R	目視	2	郭國儀	2022-06-26 14:18:43	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:18:39	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	10	郭國儀	2022-06-26 14:19:14	
		電流-S	目視	9	郭國儀	2022-06-26 14:19:10	
		電流-R	目視	9	郭國儀	2022-06-26 14:19:06	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:19:02	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	22	郭國儀	2022-06-26 14:19:31	
		電流-S	目視	21	郭國儀	2022-06-26 14:19:27	
		電流-R	目視	21	郭國儀	2022-06-26 14:19:23	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:19:19	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	10	郭國儀	2022-06-26 14:19:50	
		電流-S	目視	9	郭國儀	2022-06-26 14:19:46	
		電流-R	目視	10	郭國儀	2022-06-26 14:19:42	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:19:37	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	5	郭國儀	2022-06-26 14:20:06	
		電流-S	目視	5	郭國儀	2022-06-26 14:20:03	
		電流-R	目視	5	郭國儀	2022-06-26 14:19:59	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:19:56	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	315	郭國儀	2022-06-26 14:20:35	
		電流-S	目視	329	郭國儀	2022-06-26 14:20:27	
		電流-R	目視	359	郭國儀	2022-06-26 14:20:21	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:20:13	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	190	郭國儀	2022-06-26 14:20:57	
		電流-S	目視	190	郭國儀	2022-06-26 14:20:52	
		電流-R	目視	178	郭國儀	2022-06-26 14:20:46	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:20:39	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	392	郭國儀	2022-06-26 14:21:23	
		電流-S	目視	389	郭國儀	2022-06-26 14:21:17	
		電流-R	目視	396	郭國儀	2022-06-26 14:21:10	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:21:04	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	557	郭國儀	2022-06-26 14:21:50	
		電流-S	目視	553	郭國儀	2022-06-26 14:21:41	
		電流-R	目視	551	郭國儀	2022-06-26 14:21:34	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-06-26 14:21:26	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/06/27 09:18:16

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/27 20:10:38

承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/30 14:22:56

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	40	曾俊豪	2022-06-27 09:14:16	
		電流-S	目視	41	曾俊豪	2022-06-27 09:14:13	
		電流-R	目視	40	曾俊豪	2022-06-27 09:14:10	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:14:07	
2	三門診B1F	電流-T	目視	15	曾俊豪	2022-06-27 09:14:32	
		電流-S	目視	15	曾俊豪	2022-06-27 09:14:29	

	H6	電流-R	目視	15	曾俊豪	2022-06-27 09:14:26	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:14:18	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 09:14:44	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 09:14:41	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 09:14:39	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:14:34	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	24	曾俊豪	2022-06-27 09:14:58	
		電流-S	目視	24	曾俊豪	2022-06-27 09:14:55	
		電流-R	目視	24	曾俊豪	2022-06-27 09:14:52	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:14:45	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	3	曾俊豪	2022-06-27 09:15:34	
		電流-S	目視	3	曾俊豪	2022-06-27 09:15:32	
		電流-R	目視	3	曾俊豪	2022-06-27 09:15:30	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:15:23	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	136	曾俊豪	2022-06-27 09:15:21	
		電流-S	目視	129	曾俊豪	2022-06-27 09:15:18	
		電流-R	目視	130	曾俊豪	2022-06-27 09:15:14	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:15:00	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	96	曾俊豪	2022-06-27 09:12:43	
		電流-S	目視	74	曾俊豪	2022-06-27 09:12:40	
		電流-R	目視	120	曾俊豪	2022-06-27 09:12:38	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:12:27	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	357	曾俊豪	2022-06-27 09:13:05	
		電流-S	目視	365	曾俊豪	2022-06-27 09:13:02	
		電流-R	目視	359	曾俊豪	2022-06-27 09:12:58	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:12:49	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	112	曾俊豪	2022-06-27 09:13:27	
		電流-S	目視	161	曾俊豪	2022-06-27 09:13:22	
		電流-R	目視	142	曾俊豪	2022-06-27 09:13:19	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:13:09	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	158	曾俊豪	2022-06-27 09:13:46	
		電流-S	目視	159	曾俊豪	2022-06-27 09:13:43	
		電流-R	目視	151	曾俊豪	2022-06-27 09:13:39	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:13:28	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	12	曾俊豪	2022-06-27 09:00:51	
		電流-S	目視	8	曾俊豪	2022-06-27 09:00:48	
		電流-R	目視	7	曾俊豪	2022-06-27 09:00:46	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:00:33	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	275	曾俊豪	2022-06-27 09:01:14	
		電流-S	目視	293	曾俊豪	2022-06-27 09:01:10	
		電流-R	目視	295	曾俊豪	2022-06-27 09:01:07	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:00:54	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	45	曾俊豪	2022-06-27 09:01:34	
		電流-S	目視	46	曾俊豪	2022-06-27 09:01:31	
		電流-R	目視	46	曾俊豪	2022-06-27 09:01:27	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:01:16	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	192	曾俊豪	2022-06-27 09:01:56	
		電流-S	目視	215	曾俊豪	2022-06-27 09:01:52	
		電流-R	目視	214	曾俊豪	2022-06-27 09:01:47	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:01:36	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	145	曾俊豪	2022-06-27 09:02:15	
		電流-S	目視	87	曾俊豪	2022-06-27 09:02:12	
		電流-R	目視	110	曾俊豪	2022-06-27 09:02:09	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:01:58	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	20	曾俊豪	2022-06-27 09:02:39	
		電流-S	目視	20	曾俊豪	2022-06-27 09:02:37	
		電流-R	目視	20	曾俊豪	2022-06-27 09:02:34	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:02:17	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 09:02:52	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 09:02:50	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-06-27 09:02:48	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:02:41	
		電流-T	目視	4	曾俊豪	2022-06-27 09:03:05	

18	三門診B1F CB1B	電流-S	目視	4	曾俊豪	2022-06-27 09:03:03		
		電流-R	目視	4	曾俊豪	2022-06-27 09:03:00		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:02:54		
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	6	曾俊豪	2022-06-27 09:03:23		
		電流-S	目視	6	曾俊豪	2022-06-27 09:03:20		
		電流-R	目視	6	曾俊豪	2022-06-27 09:03:18		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:03:07		
		電流-T	目視	50	曾俊豪	2022-06-27 09:03:37		
		電流-S	目視	50	曾俊豪	2022-06-27 09:03:34		
20	三門診B1F MVCBB	電流-R	目視	51	曾俊豪	2022-06-27 09:03:31		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:03:24		
		電流-T	目視	53	曾俊豪	2022-06-27 09:03:57		
21	三門診B1F MVCBA	電流-S	目視	53	曾俊豪	2022-06-27 09:03:55		
		電流-R	目視	54	曾俊豪	2022-06-27 09:03:52		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:03:41		
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	20	曾俊豪	2022-06-27 09:06:11		
		電流-S	目視	20	曾俊豪	2022-06-27 09:06:08		
		電流-R	目視	21	曾俊豪	2022-06-27 09:06:05		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:06:00		
		電流-T	目視	10	曾俊豪	2022-06-27 09:06:31		
		電流-S	目視	9	曾俊豪	2022-06-27 09:06:28		
23	三門診B1F CB1A	電流-R	目視	10	曾俊豪	2022-06-27 09:06:26		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:06:23		
		電流-T	目視	11	曾俊豪	2022-06-27 09:06:58		
24	三門診B1F ACCB1	電流-S	目視	11	曾俊豪	2022-06-27 09:06:55		
		電流-R	目視	11	曾俊豪	2022-06-27 09:06:52		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:06:33		
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	491	曾俊豪	2022-06-27 09:07:45		
		電流-S	目視	578	曾俊豪	2022-06-27 09:07:38		
		電流-R	目視	650	曾俊豪	2022-06-27 09:07:34		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:07:03		
		電流-T	目視	126	曾俊豪	2022-06-27 09:08:03		
		電流-S	目視	126	曾俊豪	2022-06-27 09:08:01		
26	三門診B1F EMP-2	電流-R	目視	146	曾俊豪	2022-06-27 09:07:57		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:07:49		
		電流-T	目視	1167	曾俊豪	2022-06-27 09:08:36		
27	三門診B1F MAC-1	電流-S	目視	1192	曾俊豪	2022-06-27 09:08:31		
		電流-R	目視	1196	曾俊豪	2022-06-27 09:08:24		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:08:05		
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	641	曾俊豪	2022-06-27 09:08:56		
		電流-S	目視	642	曾俊豪	2022-06-27 09:08:52		
		電流-R	目視	646	曾俊豪	2022-06-27 09:08:48		
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-06-27 09:08:38		
		備註:						
		改善措施:						

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/27 16:41:51

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:46:49

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:31:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	41	廖學智	2022-06-28 14:56:44	
		電流-S	目視	41	廖學智	2022-06-28 14:56:41	
		電流-R	目視	41	廖學智	2022-06-28 14:56:36	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:56:24	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	12	廖學智	2022-06-28 14:56:58	
		電流-S	目視	12	廖學智	2022-06-28 14:56:55	
		電流-R	目視	12	廖學智	2022-06-28 14:56:52	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:56:45	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-28 14:57:11	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-28 14:57:09	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-28 14:57:07	

		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:57:04	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	25	廖學智	2022-06-28 14:57:26	
		電流-S	目視	25	廖學智	2022-06-28 14:57:22	
		電流-R	目視	25	廖學智	2022-06-28 14:57:20	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:57:13	
		電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-28 14:58:04	
5	三門診B1F H7	電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-28 14:58:02	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-28 14:57:59	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:57:52	
		電流-T	目視	141	廖學智	2022-06-28 14:57:50	
6	三門診B1F ML1	電流-S	目視	125	廖學智	2022-06-28 14:57:47	
		電流-R	目視	101	廖學智	2022-06-28 14:57:44	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:57:40	
		電流-T	目視	89	廖學智	2022-06-28 14:55:21	
7	三門診B1F ML	電流-S	目視	81	廖學智	2022-06-28 14:55:18	
		電流-R	目視	105	廖學智	2022-06-28 14:55:15	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:55:07	
		電流-T	目視	341	廖學智	2022-06-28 14:55:44	
8	三門診B1F MP1	電流-S	目視	335	廖學智	2022-06-28 14:55:40	
		電流-R	目視	336	廖學智	2022-06-28 14:55:35	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:55:23	
		電流-T	目視	106	廖學智	2022-06-28 14:56:04	
9	三門診B1F EMPL3	電流-S	目視	134	廖學智	2022-06-28 14:56:00	
		電流-R	目視	123	廖學智	2022-06-28 14:55:56	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:55:46	
		電流-T	目視	143	廖學智	2022-06-28 14:56:23	
10	三門診B1F EMPL1	電流-S	目視	124	廖學智	2022-06-28 14:56:20	
		電流-R	目視	117	廖學智	2022-06-28 14:56:16	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:56:11	
		電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-28 14:41:32	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-S	目視	4	廖學智	2022-06-28 14:41:29	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-06-28 14:41:26	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:41:11	
		電流-T	目視	275	廖學智	2022-06-28 14:41:51	
12	三門診B1F MAC	電流-S	目視	296	廖學智	2022-06-28 14:41:47	
		電流-R	目視	295	廖學智	2022-06-28 14:41:42	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:41:34	
		電流-T	目視	48	廖學智	2022-06-28 14:42:13	
13	三門診B1F CB2AA	電流-S	目視	48	廖學智	2022-06-28 14:42:10	
		電流-R	目視	47	廖學智	2022-06-28 14:42:07	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:41:53	
		電流-T	目視	186	廖學智	2022-06-28 14:42:49	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-S	目視	203	廖學智	2022-06-28 14:42:45	
		電流-R	目視	235	廖學智	2022-06-28 14:42:41	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:42:16	
		電流-T	目視	132	廖學智	2022-06-28 14:43:08	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-S	目視	78	廖學智	2022-06-28 14:43:04	
		電流-R	目視	119	廖學智	2022-06-28 14:43:01	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:42:50	
		電流-T	目視	21	廖學智	2022-06-28 14:43:28	
16	三門診B1F ACCB2	電流-S	目視	22	廖學智	2022-06-28 14:43:25	
		電流-R	目視	22	廖學智	2022-06-28 14:43:22	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:43:19	
		電流-T	目視	2	廖學智	2022-06-28 14:43:51	
17	三門診B1F CB3B	電流-S	目視	2	廖學智	2022-06-28 14:43:48	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-06-28 14:43:46	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:43:30	
		電流-T	目視	3	廖學智	2022-06-28 14:44:07	
18	三門診B1F CB1B	電流-S	目視	3	廖學智	2022-06-28 14:44:05	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-06-28 14:44:02	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:43:52	
		電流-T	目視	5	廖學智	2022-06-28 14:44:24	

19	三門診B1F CB2B	電流-S	目視	6	廖學智	2022-06-28 14:44:21	
		電流-R	目視	6	廖學智	2022-06-28 14:44:19	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:44:08	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	50	廖學智	2022-06-28 14:44:46	
		電流-S	目視	51	廖學智	2022-06-28 14:44:43	
		電流-R	目視	52	廖學智	2022-06-28 14:44:39	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:44:36	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	53	廖學智	2022-06-28 14:45:35	
		電流-S	目視	53	廖學智	2022-06-28 14:45:03	
		電流-R	目視	53	廖學智	2022-06-28 14:45:01	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:44:47	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	24	廖學智	2022-06-28 14:45:53	
		電流-S	目視	24	廖學智	2022-06-28 14:45:50	
		電流-R	目視	24	廖學智	2022-06-28 14:45:47	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:45:43	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	9	廖學智	2022-06-28 14:46:10	
		電流-S	目視	9	廖學智	2022-06-28 14:46:08	
		電流-R	目視	10	廖學智	2022-06-28 14:46:05	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:45:55	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	10	廖學智	2022-06-28 14:46:31	
		電流-S	目視	10	廖學智	2022-06-28 14:46:28	
		電流-R	目視	10	廖學智	2022-06-28 14:46:24	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:46:12	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	491	廖學智	2022-06-28 14:47:07	
		電流-S	目視	559	廖學智	2022-06-28 14:47:02	
		電流-R	目視	630	廖學智	2022-06-28 14:46:55	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:46:37	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	184	廖學智	2022-06-28 14:47:31	
		電流-S	目視	188	廖學智	2022-06-28 14:47:27	
		電流-R	目視	199	廖學智	2022-06-28 14:47:24	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:47:09	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1186	廖學智	2022-06-28 14:47:53	
		電流-S	目視	1214	廖學智	2022-06-28 14:47:47	
		電流-R	目視	1208	廖學智	2022-06-28 14:47:41	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:47:32	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	626	廖學智	2022-06-28 14:48:13	
		電流-S	目視	622	廖學智	2022-06-28 14:48:09	
		電流-R	目視	625	廖學智	2022-06-28 14:48:06	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-06-28 14:47:54	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

備註:
 改善措施:

備註:
 改善措施:

備註:
 改善措施:

備註:
 改善措施:

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	40	辛祖元	2022-06-29 15:02:18	
		電流-S	目視	40	辛祖元	2022-06-29 15:02:16	
		電流-R	目視	40	辛祖元	2022-06-29 15:02:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:02:05	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	13	辛祖元	2022-06-29 15:02:31	
		電流-S	目視	13	辛祖元	2022-06-29 15:02:29	
		電流-R	目視	13	辛祖元	2022-06-29 15:02:26	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:02:19	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-29 15:02:44	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-29 15:02:42	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-29 15:02:40	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:02:32	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	21	辛祖元	2022-06-29 15:03:01	
		電流-S	目視	21	辛祖元	2022-06-29 15:02:58	
		電流-R	目視	21	辛祖元	2022-06-29 15:02:56	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:02:45	

5	三門診B1F H7	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-29 15:03:35	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-06-29 15:03:33	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-29 15:03:31	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:03:24	
6	三門診B1F ML1	電流-T	目視	131	辛祖元	2022-06-29 15:03:23	
		電流-S	目視	124	辛祖元	2022-06-29 15:03:19	
		電流-R	目視	108	辛祖元	2022-06-29 15:03:15	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:03:02	
7	三門診B1F ML	電流-T	目視	157	辛祖元	2022-06-29 15:01:19	
		電流-S	目視	172	辛祖元	2022-06-29 15:01:15	
		電流-R	目視	157	辛祖元	2022-06-29 15:01:11	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:01:07	
8	三門診B1F MP1	電流-T	目視	379	辛祖元	2022-06-29 15:01:35	
		電流-S	目視	370	辛祖元	2022-06-29 15:01:32	
		電流-R	目視	366	辛祖元	2022-06-29 15:01:28	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:01:21	
9	三門診B1F EMPL3	電流-T	目視	121	辛祖元	2022-06-29 15:01:49	
		電流-S	目視	157	辛祖元	2022-06-29 15:01:45	
		電流-R	目視	150	辛祖元	2022-06-29 15:01:42	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:01:36	
10	三門診B1F EMPL1	電流-T	目視	153	辛祖元	2022-06-29 15:02:03	
		電流-S	目視	150	辛祖元	2022-06-29 15:02:00	
		電流-R	目視	130	辛祖元	2022-06-29 15:01:56	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:01:50	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-T	目視	9	辛祖元	2022-06-29 15:18:28	
		電流-S	目視	5	辛祖元	2022-06-29 15:18:25	
		電流-R	目視	7	辛祖元	2022-06-29 15:18:21	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:18:17	
12	三門診B1F MAC	電流-T	目視	287	辛祖元	2022-06-29 15:18:43	
		電流-S	目視	304	辛祖元	2022-06-29 15:18:39	
		電流-R	目視	297	辛祖元	2022-06-29 15:18:35	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:18:29	
13	三門診B1F CB2AA	電流-T	目視	45	辛祖元	2022-06-29 15:19:10	
		電流-S	目視	45	辛祖元	2022-06-29 15:19:07	
		電流-R	目視	45	辛祖元	2022-06-29 15:19:03	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:18:57	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-T	目視	195	辛祖元	2022-06-29 15:19:31	
		電流-S	目視	203	辛祖元	2022-06-29 15:19:26	
		電流-R	目視	227	辛祖元	2022-06-29 15:19:23	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:19:13	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-T	目視	131	辛祖元	2022-06-29 15:19:45	
		電流-S	目視	86	辛祖元	2022-06-29 15:19:41	
		電流-R	目視	112	辛祖元	2022-06-29 15:19:37	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:19:32	
16	三門診B1F ACCB2	電流-T	目視	20	辛祖元	2022-06-29 15:20:05	
		電流-S	目視	20	辛祖元	2022-06-29 15:20:03	
		電流-R	目視	20	辛祖元	2022-06-29 15:20:00	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:19:46	
17	三門診B1F CB3B	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-06-29 15:20:17	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-29 15:20:15	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-06-29 15:20:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:20:07	
18	三門診B1F CB1B	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-06-29 15:20:30	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-06-29 15:20:27	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-06-29 15:20:25	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:20:19	
19	三門診B1F CB2B	電流-T	目視	6	辛祖元	2022-06-29 15:20:42	
		電流-S	目視	6	辛祖元	2022-06-29 15:20:39	
		電流-R	目視	6	辛祖元	2022-06-29 15:20:37	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:20:31	
20	三門診B1F MVCBB	電流-T	目視	49	辛祖元	2022-06-29 15:20:58	
		電流-S	目視	49	辛祖元	2022-06-29 15:20:55	
		電流-R	目視	50	辛祖元	2022-06-29 15:20:52	

		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:20:44	
21	三門診B1F MVCBA	電流-T	目視	54	辛祖元	2022-06-29 15:21:15	
		電流-S	目視	53	辛祖元	2022-06-29 15:21:12	
		電流-R	目視	54	辛祖元	2022-06-29 15:21:10	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:20:59	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	23	辛祖元	2022-06-29 15:21:26	
		電流-S	目視	21	辛祖元	2022-06-29 15:21:24	
		電流-R	目視	23	辛祖元	2022-06-29 15:21:22	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:21:16	
23	三門診B1F CB1A	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-06-29 15:21:38	
		電流-S	目視	9	辛祖元	2022-06-29 15:21:36	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-06-29 15:21:34	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:21:28	
24	三門診B1F ACCB1	電流-T	目視	11	辛祖元	2022-06-29 15:21:59	
		電流-S	目視	11	辛祖元	2022-06-29 15:21:57	
		電流-R	目視	11	辛祖元	2022-06-29 15:21:53	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:21:39	
25	三門診B1F MH1	電流-T	目視	494	辛祖元	2022-06-29 15:22:25	
		電流-S	目視	562	辛祖元	2022-06-29 15:22:21	
		電流-R	目視	663	辛祖元	2022-06-29 15:22:17	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:22:01	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	184	辛祖元	2022-06-29 15:22:43	
		電流-S	目視	139	辛祖元	2022-06-29 15:22:40	
		電流-R	目視	158	辛祖元	2022-06-29 15:22:36	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:22:27	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1183	辛祖元	2022-06-29 15:22:59	
		電流-S	目視	1207	辛祖元	2022-06-29 15:22:55	
		電流-R	目視	1208	辛祖元	2022-06-29 15:22:51	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:22:45	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	641	辛祖元	2022-06-29 15:23:16	
		電流-S	目視	639	辛祖元	2022-06-29 15:23:13	
		電流-R	目視	644	辛祖元	2022-06-29 15:23:09	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-06-29 15:23:00	
備註:							
改善措施:							

門診電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/30 15:55:13

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/30 19:19:47

承辦工程司：徐誌輝
2022/07/01 11:38:42

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	三門診B1F H3	電流-T	目視	38	陳志洋	2022-06-30 09:09:12	
		電流-S	目視	38	陳志洋	2022-06-30 09:09:09	
		電流-R	目視	38	陳志洋	2022-06-30 09:09:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:09:02	
2	三門診B1F H6	電流-T	目視	14	陳志洋	2022-06-30 09:09:26	
		電流-S	目視	14	陳志洋	2022-06-30 09:09:23	
		電流-R	目視	14	陳志洋	2022-06-30 09:09:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:09:14	
3	三門診B1F H5	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:09:38	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:09:35	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:09:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:09:28	
4	三門診B1F H4	電流-T	目視	23	陳志洋	2022-06-30 09:09:53	
		電流-S	目視	23	陳志洋	2022-06-30 09:09:50	
		電流-R	目視	23	陳志洋	2022-06-30 09:09:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:09:40	
5	三門診B1F H7	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:10:27	
		電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:10:24	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:10:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:10:17	
		電流-T	目視	142	陳志洋	2022-06-30 09:10:16	

6	三門診B1F ML1	電流-S	目視	117	陳志洋	2022-06-30 09:10:12	
		電流-R	目視	103	陳志洋	2022-06-30 09:10:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:09:56	
		電流-T	目視	92	陳志洋	2022-06-30 09:07:59	
7	三門診B1F ML	電流-S	目視	87	陳志洋	2022-06-30 09:07:54	
		電流-R	目視	93	陳志洋	2022-06-30 09:07:51	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:07:46	
		電流-T	目視	384	陳志洋	2022-06-30 09:08:23	
8	三門診B1F MP1	電流-S	目視	378	陳志洋	2022-06-30 09:08:18	
		電流-R	目視	378	陳志洋	2022-06-30 09:08:14	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:08:08	
		電流-T	目視	122	陳志洋	2022-06-30 09:08:42	
9	三門診B1F EMPL3	電流-S	目視	151	陳志洋	2022-06-30 09:08:36	
		電流-R	目視	133	陳志洋	2022-06-30 09:08:32	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:08:25	
		電流-T	目視	156	陳志洋	2022-06-30 09:08:58	
10	三門診B1F EMPL1	電流-S	目視	151	陳志洋	2022-06-30 09:08:54	
		電流-R	目視	142	陳志洋	2022-06-30 09:08:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:08:44	
		電流-T	目視	12	陳志洋	2022-06-30 08:58:27	
11	三門診B1F TR2-LAC	電流-S	目視	7	陳志洋	2022-06-30 08:58:21	
		電流-R	目視	7	陳志洋	2022-06-30 08:58:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 08:58:11	
		電流-T	目視	318	陳志洋	2022-06-30 08:58:52	
12	三門診B1F MAC	電流-S	目視	331	陳志洋	2022-06-30 08:58:47	
		電流-R	目視	332	陳志洋	2022-06-30 08:58:42	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 08:58:31	
		電流-T	目視	42	陳志洋	2022-06-30 08:59:12	
13	三門診B1F CB2AA	電流-S	目視	42	陳志洋	2022-06-30 08:59:09	
		電流-R	目視	42	陳志洋	2022-06-30 08:59:04	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 08:58:54	
		電流-T	目視	294	陳志洋	2022-06-30 08:59:34	
14	三門診B1F ML(LN)	電流-S	目視	308	陳志洋	2022-06-30 08:59:24	
		電流-R	目視	385	陳志洋	2022-06-30 08:59:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 08:59:14	
		電流-T	目視	160	陳志洋	2022-06-30 08:59:53	
15	三門診B1F EML(LE)	電流-S	目視	79	陳志洋	2022-06-30 08:59:48	
		電流-R	目視	120	陳志洋	2022-06-30 08:59:45	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 08:59:36	
		電流-T	目視	20	陳志洋	2022-06-30 09:00:13	
16	三門診B1F ACCB2	電流-S	目視	20	陳志洋	2022-06-30 09:00:10	
		電流-R	目視	20	陳志洋	2022-06-30 09:00:05	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 08:59:55	
		電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:00:35	
17	三門診B1F CB3B	電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:00:32	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:00:30	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:00:14	
		電流-T	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:00:47	
18	三門診B1F CB1B	電流-S	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:00:45	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-06-30 09:00:42	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:00:37	
		電流-T	目視	7	陳志洋	2022-06-30 09:01:07	
19	三門診B1F CB2B	電流-S	目視	7	陳志洋	2022-06-30 09:01:03	
		電流-R	目視	7	陳志洋	2022-06-30 09:01:00	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:00:49	
		電流-T	目視	50	陳志洋	2022-06-30 09:01:22	
20	三門診B1F MVCBB	電流-S	目視	50	陳志洋	2022-06-30 09:01:19	
		電流-R	目視	51	陳志洋	2022-06-30 09:01:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:01:08	
		電流-T	目視	52	陳志洋	2022-06-30 09:01:43	
21	三門診B1F MVCBA	電流-S	目視	51	陳志洋	2022-06-30 09:01:40	
		電流-R	目視	51	陳志洋	2022-06-30 09:01:37	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:01:34	

		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:01:26	
22	三門診B1F CB2A	電流-T	目視	22	陳志洋	2022-06-30 09:02:00	
		電流-S	目視	22	陳志洋	2022-06-30 09:01:57	
		電流-R	目視	22	陳志洋	2022-06-30 09:01:54	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:01:45	
		電流-T	目視	9	陳志洋	2022-06-30 09:02:17	
23	三門診B1F CB1A	電流-S	目視	9	陳志洋	2022-06-30 09:02:14	
		電流-R	目視	10	陳志洋	2022-06-30 09:02:11	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:02:07	
		電流-T	目視	10	陳志洋	2022-06-30 09:02:32	
24	三門診B1F ACCB1	電流-S	目視	10	陳志洋	2022-06-30 09:02:29	
		電流-R	目視	10	陳志洋	2022-06-30 09:02:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:02:19	
		電流-T	目視	508	陳志洋	2022-06-30 09:03:06	
25	三門診B1F MH1	電流-S	目視	580	陳志洋	2022-06-30 09:03:01	
		電流-R	目視	626	陳志洋	2022-06-30 09:02:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:02:49	
26	三門診B1F EMP-2	電流-T	目視	150	陳志洋	2022-06-30 09:03:31	
		電流-S	目視	152	陳志洋	2022-06-30 09:03:27	
		電流-R	目視	168	陳志洋	2022-06-30 09:03:23	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:03:07	
27	三門診B1F MAC-1	電流-T	目視	1174	陳志洋	2022-06-30 09:03:52	
		電流-S	目視	1207	陳志洋	2022-06-30 09:03:45	
		電流-R	目視	1210	陳志洋	2022-06-30 09:03:41	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:03:33	
28	三門診B1F EMAC1-2	電流-T	目視	620	陳志洋	2022-06-30 09:04:15	
		電流-S	目視	623	陳志洋	2022-06-30 09:04:09	
		電流-R	目視	627	陳志洋	2022-06-30 09:04:05	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-06-30 09:03:54	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
 2022/06/30 15:54:55 2022/06/30 19:20:53 2022/07/01 11:39:12