

一門診出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第一門診1F 出口燈-L-01-01	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:47	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:46	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:45	
2	第一門診1F 出口燈-L-01-02	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:49	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:49	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:48	
3	第一門診1F 出口燈-L-01-03	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:52	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:51	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:50	
4	第一門診1F 出口燈-L-01-04	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:55	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:54	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:53	
5	第一門診1F 出口燈-L-01-05	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:00	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:56	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:55	
6	第一門診2F 出口燈-L-02-01	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	第一門診2F 出口燈-L-02-02	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
8	第一門診2F 出口燈-L-02-03	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
9	第一門診2F 出口燈-L-02-04	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
10	第一門診2F 出口燈-L-02-05	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
11	第一門診2F 出口燈-L-02-06	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
12	第一門診2F 出口燈-L-02-07	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
13	第一門診2F 出口燈-L-02-08	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
14	第一門診3F 出口燈-L-03-02	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:18	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:17	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:16	
15	第一門診3F 出口燈-L-03-03	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:20	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:19	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:19	
16	第一門診3F 出口燈-L-03-05	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:25	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:22	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:21	
17	第一門診3F 出口燈-L-03-01	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:14	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:13	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:12	
18	第一門診3F 出口燈-L-03-04	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:17	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:15	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:15	
19	第一門診4F 出口燈-L-04-01	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:36	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:35	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:34	
	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:39	

20	出口燈-L-04-04	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:37	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:37	
21	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:42	
	出口燈-L-04-02	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:41	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:40	
22	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:44	
	出口燈-L-04-03	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:43	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:43	
23	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:50	
	出口燈-L-04-05	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:46	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:45	
24	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:37	
	出口燈-L-B1-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:35	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:34	
25	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:13	
	出口燈-L-B1-02	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:13	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:12	
26	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:16	
	出口燈-L-B1-03	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:15	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:14	
27	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:19	
	出口燈-L-B1-04	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:17	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:16	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 09:51:35

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 19:37:23

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:35:00