

## 湖畔門診緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診1F 緊急照明燈-E-01-01	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:35	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:35	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:34	
2	湖畔門診1F 緊急照明燈-E-01-02	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:38	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:37	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:36	
3	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-01	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:39	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:38	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:38	
4	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-02	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:42	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:41	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:40	
5	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-03	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:44	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:43	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:42	
6	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-04	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:46	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:45	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:45	
7	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-05	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:49	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:48	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:47	
8	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-06	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:50	
		蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:51	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:50	
9	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-07	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:54	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:53	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:52	
10	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-08	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:56	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:55	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:54	
11	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-09	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:59	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:58	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:57	
12	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-10	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:01	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:00	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:00	
13	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-11	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:30	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:03	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:02	
14	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-12	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:32	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:31	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:30	
15	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-13	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:34	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:33	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:33	
16	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-14	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:37	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:36	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:35	
17	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-15	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:41	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:39	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:37	
18	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-16	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:43	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:42	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:41	
19	湖畔門診2F 緊急照明燈-E-02-17	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:45	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:44	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:44	
	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:50	

20	緊急照明燈-E-02-18	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:47	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:46	
21	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:53	
	緊急照明燈-E-02-19	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:52	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:51	
22	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:55	
	緊急照明燈-E-02-20	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:54	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:53	
23	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:57	
	緊急照明燈-E-02-21	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:57	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:56	
24	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:00	
	緊急照明燈-E-02-22	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:59	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:35:58	
25	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:03	
	緊急照明燈-E-02-23	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:02	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:02	
26	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:06	
	緊急照明燈-E-02-24	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:05	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:04	
27	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:08	
	緊急照明燈-E-02-25	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:07	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:07	
28	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:11	
	緊急照明燈-E-02-26	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:10	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:09	
29	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:13	
	緊急照明燈-E-02-27	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:12	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:11	
30	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:16	
	緊急照明燈-E-02-28	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:15	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:14	
31	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:18	
	緊急照明燈-E-02-29	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:17	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:16	
32	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:21	
	緊急照明燈-E-02-30	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:20	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:19	
33	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:23	
	緊急照明燈-E-02-31	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:22	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:21	
34	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:26	
	緊急照明燈-E-02-32	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:25	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:36:24	
35	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:50	
	緊急照明燈-E-RF-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:49	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:48	
36	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:51	
	緊急照明燈-E-03-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:51	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:50	
37	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:22	
	緊急照明燈-E-03-02	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:21	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:52	
38	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:25	
	緊急照明燈-E-03-03	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:24	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:23	
39	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:28	
	緊急照明燈-E-03-04	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:27	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:26	
40	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:30	
	緊急照明燈-E-03-05	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:29	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:29	

41	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:33	
	緊急照明燈-E-03-06	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:32	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:31	
42	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:35	
	緊急照明燈-E-03-07	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:34	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:34	
43	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:41	
	緊急照明燈-E-03-08	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:41	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:40	
44	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:44	
	緊急照明燈-E-03-09	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:43	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:42	
45	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:46	
	緊急照明燈-E-03-10	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:45	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:45	
46	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:49	
	緊急照明燈-E-03-11	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:48	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:47	
47	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:52	
	緊急照明燈-E-03-12	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:51	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:50	
48	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:54	
	緊急照明燈-E-03-13	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:53	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:52	
49	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:57	
	緊急照明燈-E-03-14	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:56	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:55	
50	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:59	
	緊急照明燈-E-03-15	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:58	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:24:58	
51	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:02	
	緊急照明燈-E-03-16	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:01	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:00	
52	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:57	
	緊急照明燈-E-03-17	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:56	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:55	
53	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:59	
	緊急照明燈-E-03-18	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:59	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:25:58	
54	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:02	
	緊急照明燈-E-03-19	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:01	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:00	
55	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:04	
	緊急照明燈-E-03-20	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:04	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:03	
56	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:07	
	緊急照明燈-E-03-21	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:06	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:05	
57	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:09	
	緊急照明燈-E-03-22	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:09	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:08	
58	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:12	
	緊急照明燈-E-03-23	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:11	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:10	
59	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:17	
	緊急照明燈-E-03-24	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:14	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:13	
60	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:20	
	緊急照明燈-E-03-25	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:19	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:18	
61	湖畔門診3F	蓄電池		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:22	
	緊急照明燈-E-03-26	光源		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:21	
		外型		目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:21	

62	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-27	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:25	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:24	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:23	
63	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-28	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:27	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:26	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:26	
64	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-29	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:30	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:29	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:28	
65	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-30	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:32	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:31	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:31	
66	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-31	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:35	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:34	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:33	
67	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-32	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:37	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:36	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:35	
68	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-33	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:40	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:39	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:38	
69	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-34	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:42	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:41	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:40	
70	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-35	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:45	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:44	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:43	
71	湖畔門診3F 緊急照明燈-E-03-36	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:47	
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:46	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:26:45	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 09:51:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 19:38:12

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:34:54