

135戸職務官舎緊急廣播設備(月)検査

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官 舍1F 緊急廣播主機	揚聲器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		主機麥克風	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		主機回路指示	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		主機標示	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		主機電壓表	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							