

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	89	王德全	2022-05-01 11:19:12	
		電流-S	目視	95	王德全	2022-05-01 11:19:10	
		電流-R	目視	79	王德全	2022-05-01 11:19:08	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 11:18:58	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	113.8	王德全	2022-05-01 11:19:41	
		電流-S	目視	130.3	王德全	2022-05-01 11:19:35	
		電流-R	目視	125.2	王德全	2022-05-01 11:19:31	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 11:19:21	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	王德全	2022-05-01 11:23:45	
		電流-S	目視	0	王德全	2022-05-01 11:23:43	
		電流-R	目視	0	王德全	2022-05-01 11:23:41	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 11:22:04	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	王德全	2022-05-01 11:24:10	
		電流-S	目視	4.8	王德全	2022-05-01 11:24:09	
		電流-R	目視	4.5	王德全	2022-05-01 11:24:06	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 11:23:52	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	王德全	2022-05-01 11:24:29	
		電流-S	目視	2.1	王德全	2022-05-01 11:24:27	
		電流-R	目視	1.8	王德全	2022-05-01 11:24:24	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 11:24:21	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	100	王德全	2022-05-01 11:25:17	
		電流-S	目視	80	王德全	2022-05-01 11:25:14	
		電流-R	目視	100	王德全	2022-05-01 11:25:12	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 11:24:43	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	26	王德全	2022-05-01 14:50:20	
		電流-S	目視	45	王德全	2022-05-01 14:50:17	
		電流-R	目視	36	王德全	2022-05-01 14:50:09	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 14:49:41	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	0	王德全	2022-05-01 14:50:45	
		電流-S	目視	0	王德全	2022-05-01 14:50:43	
		電流-R	目視	0	王德全	2022-05-01 14:50:39	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 14:50:22	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-01 11:21:29	
		電流-R	目視	13	王德全	2022-05-01 11:21:50	
		電流-S	目視	14	王德全	2022-05-01 11:22:00	
		電流-T	目視	15	王德全	2022-05-01 11:22:02	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/04 11:40:21
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/04 13:11:25
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/04 17:44:49

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	83	朱忠正	2022-05-02 09:19:46	
		電流-S	目視	85	朱忠正	2022-05-02 09:19:41	
		電流-R	目視	94	朱忠正	2022-05-02 09:19:35	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-02 09:19:24	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	65	朱忠正	2022-05-02 09:20:11	
		電流-S	目視	72	朱忠正	2022-05-02 09:20:05	
		電流-R	目視	81	朱忠正	2022-05-02 09:20:01	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-02 09:19:48	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	朱忠正	2022-05-02 09:14:26	
		電流-S	目視	0	朱忠正	2022-05-02 09:14:23	
		電流-R	目視	0	朱忠正	2022-05-02 09:14:20	
		設備動作檢查	目視	關	朱忠正	2022-05-02 09:14:14	
	精神樓1F	電流-T	目視	1	朱忠正	2022-05-02 09:15:00	
		電流-S	目視	1	朱忠正	2022-05-02 09:14:55	

4	LBS1	電流-R	目視	.8	朱忠正	2022-05-02 09:14:51	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-02 09:14:36	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2.5	朱忠正	2022-05-02 09:15:30	
		電流-S	目視	2.5	朱忠正	2022-05-02 09:15:26	
		電流-R	目視	2.5	朱忠正	2022-05-02 09:15:19	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-02 09:15:04	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	70	朱忠正	2022-05-02 09:17:11	
		電流-S	目視	80	朱忠正	2022-05-02 09:17:06	
		電流-R	目視	120	朱忠正	2022-05-02 09:16:52	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-02 09:16:39	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	20	朱忠正	2022-05-02 09:48:28	
		電流-S	目視	25	朱忠正	2022-05-02 09:48:21	
		電流-R	目視	20	朱忠正	2022-05-02 09:48:07	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-02 09:47:49	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	朱忠正	2022-05-02 09:48:57	
		電流-S	目視	5	朱忠正	2022-05-02 09:48:54	
		電流-R	目視	5	朱忠正	2022-05-02 09:48:50	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-02 09:48:30	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-02 09:13:13	
		電流-R	目視	10	朱忠正	2022-05-02 09:13:51	
		電流-S	目視	10	朱忠正	2022-05-02 09:13:54	
		電流-T	目視	12	朱忠正	2022-05-02 09:14:01	
備註:							
改善措施:							

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	216	董家圻	2022-05-03 10:44:13	
		電流-S	目視	210	董家圻	2022-05-03 10:44:10	
		電流-R	目視	197	董家圻	2022-05-03 10:44:07	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:44:04	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	106	董家圻	2022-05-03 10:44:27	
		電流-S	目視	118	董家圻	2022-05-03 10:44:24	
		電流-R	目視	127	董家圻	2022-05-03 10:44:22	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:44:14	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	董家圻	2022-05-03 10:33:56	
		電流-S	目視	0	董家圻	2022-05-03 10:33:54	
		電流-R	目視	0	董家圻	2022-05-03 10:33:53	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:33:48	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	2	董家圻	2022-05-03 10:34:24	
		電流-S	目視	2	董家圻	2022-05-03 10:34:22	
		電流-R	目視	2	董家圻	2022-05-03 10:34:20	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:34:13	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	6	董家圻	2022-05-03 10:34:34	
		電流-S	目視	6	董家圻	2022-05-03 10:34:32	
		電流-R	目視	6	董家圻	2022-05-03 10:34:30	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:34:26	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	110	董家圻	2022-05-03 10:35:03	
		電流-S	目視	120	董家圻	2022-05-03 10:35:01	
		電流-R	目視	120	董家圻	2022-05-03 10:34:58	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:34:35	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	20	董家圻	2022-05-03 10:52:06	
		電流-S	目視	50	董家圻	2022-05-03 10:52:03	
		電流-R	目視	30	董家圻	2022-05-03 10:52:01	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:51:42	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	董家圻	2022-05-03 10:52:26	
		電流-S	目視	5	董家圻	2022-05-03 10:52:24	
		電流-R	目視	5	董家圻	2022-05-03 10:52:22	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:52:17	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-03 10:33:29	

9	精神樓1F LBS233	電流-R	目視	16	董家圻	2022-05-03 10:33:42	
		電流-S	目視	16	董家圻	2022-05-03 10:33:45	
		電流-T	目視	16	董家圻	2022-05-03 10:33:47	
		備註:					
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每 日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:37:35
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:22:43
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:53:12

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	105	廖學智	2022-05-04 11:15:18	
		電流-S	目視	115	廖學智	2022-05-04 11:15:14	
		電流-R	目視	102	廖學智	2022-05-04 11:15:10	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-04 11:14:51	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	68	廖學智	2022-05-04 11:15:37	
		電流-S	目視	74	廖學智	2022-05-04 11:15:33	
		電流-R	目視	83	廖學智	2022-05-04 11:15:30	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-04 11:15:26	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-05-04 11:10:21	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-05-04 11:10:18	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-05-04 11:10:14	
		設備動作檢查	目視	關	廖學智	2022-05-04 11:10:09	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	廖學智	2022-05-04 11:10:59	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-05-04 11:10:53	
		電流-R	目視	5	廖學智	2022-05-04 11:10:50	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-04 11:10:31	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	廖學智	2022-05-04 11:11:28	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-05-04 11:11:25	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-05-04 11:11:22	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-04 11:11:04	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	90	廖學智	2022-05-04 11:12:20	
		電流-S	目視	80	廖學智	2022-05-04 11:12:16	
		電流-R	目視	80	廖學智	2022-05-04 11:12:13	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-04 11:11:39	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	20	廖學智	2022-05-04 10:27:03	
		電流-S	目視	40	廖學智	2022-05-04 10:26:58	
		電流-R	目視	22	廖學智	2022-05-04 10:26:53	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-04 10:26:18	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	廖學智	2022-05-04 10:27:29	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-05-04 10:27:25	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-05-04 10:27:22	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-04 10:27:06	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-04 11:09:42	
		電流-R	目視	15	廖學智	2022-05-04 11:09:47	
		電流-S	目視	16	廖學智	2022-05-04 11:09:53	
		電流-T	目視	16	廖學智	2022-05-04 11:09:57	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每 日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:36:48
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:30:55
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/05 12:12:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	240	辛祖元	2022-05-05 10:39:23	
		電流-S	目視	229	辛祖元	2022-05-05 10:39:18	
		電流-R	目視	214	辛祖元	2022-05-05 10:39:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 10:39:09	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	124	辛祖元	2022-05-05 10:39:43	
		電流-S	目視	136	辛祖元	2022-05-05 10:39:37	
		電流-R	目視	145	辛祖元	2022-05-05 10:39:32	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 10:39:26	

3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-05-05 10:35:18	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-05-05 10:35:16	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-05-05 10:35:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 10:35:08	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	辛祖元	2022-05-05 10:35:32	
		電流-S	目視	5	辛祖元	2022-05-05 10:35:29	
		電流-R	目視	5	辛祖元	2022-05-05 10:35:26	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 10:35:23	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-05-05 10:35:43	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-05-05 10:35:40	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-05-05 10:35:38	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 10:35:33	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	180	辛祖元	2022-05-05 10:36:07	
		電流-S	目視	170	辛祖元	2022-05-05 10:36:03	
		電流-R	目視	180	辛祖元	2022-05-05 10:36:00	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 10:35:49	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	22	辛祖元	2022-05-05 14:04:27	
		電流-S	目視	68	辛祖元	2022-05-05 14:04:20	
		電流-R	目視	48	辛祖元	2022-05-05 14:04:09	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 14:03:58	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-05-05 14:04:44	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-05-05 14:04:41	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-05-05 14:04:38	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 14:04:29	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-05 10:34:45	
		電流-R	目視	22	辛祖元	2022-05-05 10:34:51	
		電流-S	目視	21	辛祖元	2022-05-05 10:34:54	
		電流-T	目視	21	辛祖元	2022-05-05 10:34:58	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:34:02

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/06 19:48:14

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/09 09:19:55

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	103	王德全	2022-05-06 14:22:28	
		電流-S	目視	101	王德全	2022-05-06 14:22:24	
		電流-R	目視	109	王德全	2022-05-06 14:22:20	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:22:11	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	111.2	王德全	2022-05-06 14:23:08	
		電流-S	目視	130.5	王德全	2022-05-06 14:23:00	
		電流-R	目視	123.9	王德全	2022-05-06 14:22:55	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:22:35	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	王德全	2022-05-06 14:18:18	
		電流-S	目視	0	王德全	2022-05-06 14:18:15	
		電流-R	目視	0	王德全	2022-05-06 14:18:13	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:17:47	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	6.2	王德全	2022-05-06 14:18:52	
		電流-S	目視	6	王德全	2022-05-06 14:18:49	
		電流-R	目視	5.5	王德全	2022-05-06 14:18:47	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:18:19	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2.5	王德全	2022-05-06 14:19:13	
		電流-S	目視	2.8	王德全	2022-05-06 14:19:10	
		電流-R	目視	2	王德全	2022-05-06 14:19:08	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:18:54	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	100	王德全	2022-05-06 14:19:56	
		電流-S	目視	100	王德全	2022-05-06 14:19:52	
		電流-R	目視	100	王德全	2022-05-06 14:19:48	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:19:14	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	30	王德全	2022-05-06 14:31:52	
		電流-S	目視	47	王德全	2022-05-06 14:31:50	
		電流-R	目視	56	王德全	2022-05-06 14:31:47	

		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:31:22	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	王德全	2022-05-06 14:32:19	
		電流-S	目視	10	王德全	2022-05-06 14:32:17	
		電流-R	目視	5	王德全	2022-05-06 14:32:15	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:32:12	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-06 14:16:44	
		電流-R	目視	16	王德全	2022-05-06 14:17:38	
		電流-S	目視	16	王德全	2022-05-06 14:17:41	
		電流-T	目視	17	王德全	2022-05-06 14:17:45	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/06 16:32:28 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/06 19:50:16 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/09 09:20:35

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	99	郭國儀	2022-05-07 10:16:00	
		電流-S	目視	93	郭國儀	2022-05-07 10:15:38	
		電流-R	目視	104	郭國儀	2022-05-07 10:15:20	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-07 10:15:11	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	138	郭國儀	2022-05-07 10:16:37	
		電流-S	目視	150	郭國儀	2022-05-07 10:16:28	
		電流-R	目視	155	郭國儀	2022-05-07 10:16:20	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-07 10:16:10	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	郭國儀	2022-05-07 10:08:47	
		電流-S	目視	0	郭國儀	2022-05-07 10:08:44	
		電流-R	目視	0	郭國儀	2022-05-07 10:08:39	
		設備動作檢查	目視	關	郭國儀	2022-05-07 10:08:32	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	郭國儀	2022-05-07 10:10:16	
		電流-S	目視	4	郭國儀	2022-05-07 10:10:12	
		電流-R	目視	4	郭國儀	2022-05-07 10:10:07	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-07 10:09:58	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	郭國儀	2022-05-07 10:10:37	
		電流-S	目視	3	郭國儀	2022-05-07 10:10:32	
		電流-R	目視	2	郭國儀	2022-05-07 10:10:28	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-07 10:10:20	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	20	郭國儀	2022-05-07 10:11:24	
		電流-S	目視	10	郭國儀	2022-05-07 10:11:11	
		電流-R	目視	20	郭國儀	2022-05-07 10:11:02	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-07 10:10:43	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	21	郭國儀	2022-05-07 10:25:49	
		電流-S	目視	25	郭國儀	2022-05-07 10:25:43	
		電流-R	目視	28	郭國儀	2022-05-07 10:25:36	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-07 10:25:28	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	4	郭國儀	2022-05-07 10:26:41	
		電流-S	目視	3	郭國儀	2022-05-07 10:26:31	
		電流-R	目視	5	郭國儀	2022-05-07 10:26:26	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-07 10:26:19	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-07 10:07:24	
		電流-R	目視	14	郭國儀	2022-05-07 10:07:58	
		電流-S	目視	14	郭國儀	2022-05-07 10:08:09	
		電流-T	目視	10	郭國儀	2022-05-07 10:08:20	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/10 08:58:14 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:33:20 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/11 12:18:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	迴旋加速中心	電流-T	目視	100	曾俊豪	2022-05-08 09:59:19	
		電流-S	目視	110	曾俊豪	2022-05-08 09:59:16	

1	RF MPA	電流-R	目視	120	曾俊豪	2022-05-08 09:59:12	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-08 09:59:03	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	70	曾俊豪	2022-05-08 09:59:36	
		電流-S	目視	70	曾俊豪	2022-05-08 09:59:33	
		電流-R	目視	70	曾俊豪	2022-05-08 09:59:30	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-08 09:59:22	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	曾俊豪	2022-05-08 09:56:02	
		電流-S	目視	0	曾俊豪	2022-05-08 09:56:00	
		電流-R	目視	0	曾俊豪	2022-05-08 09:55:57	
		設備動作檢查	目視	關	曾俊豪	2022-05-08 09:55:50	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-05-08 09:56:23	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-05-08 09:56:19	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-05-08 09:56:16	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-08 09:56:13	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-05-08 09:56:41	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-05-08 09:56:38	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-05-08 09:56:36	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-08 09:56:32	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	80	曾俊豪	2022-05-08 09:57:05	
		電流-S	目視	80	曾俊豪	2022-05-08 09:57:02	
		電流-R	目視	100	曾俊豪	2022-05-08 09:56:59	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-08 09:56:47	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	30	曾俊豪	2022-05-08 09:29:00	
		電流-S	目視	40	曾俊豪	2022-05-08 09:28:56	
		電流-R	目視	40	曾俊豪	2022-05-08 09:28:53	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-08 09:28:41	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-05-08 09:29:19	
		電流-S	目視	10	曾俊豪	2022-05-08 09:29:16	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-05-08 09:29:13	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-08 09:29:01	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-08 09:55:26	
		電流-R	目視	14	曾俊豪	2022-05-08 09:55:38	
		電流-S	目視	14	曾俊豪	2022-05-08 09:55:41	
		電流-T	目視	16	曾俊豪	2022-05-08 09:55:45	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承包商工程師：李中榮 2022/05/10 08:57:17 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:30:06 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/11 12:16:54

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	108	廖學智	2022-05-09 15:24:32	
		電流-S	目視	107	廖學智	2022-05-09 15:24:28	
		電流-R	目視	108	廖學智	2022-05-09 15:24:24	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 15:24:11	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	101	廖學智	2022-05-09 15:24:56	
		電流-S	目視	120	廖學智	2022-05-09 15:24:46	
		電流-R	目視	112	廖學智	2022-05-09 15:24:43	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 15:24:39	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-05-09 15:20:27	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-05-09 15:20:25	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-05-09 15:20:22	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 15:20:18	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	廖學智	2022-05-09 15:20:49	
		電流-S	目視	4	廖學智	2022-05-09 15:20:46	
		電流-R	目視	4	廖學智	2022-05-09 15:20:43	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 15:20:39	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	廖學智	2022-05-09 15:21:09	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-05-09 15:21:06	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-05-09 15:21:04	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 15:21:01	
		電流-T	目視	90	廖學智	2022-05-09 15:21:52	

6	精神樓1F ATS	電流-S	目視	80	廖學智	2022-05-09 15:21:49	
		電流-R	目視	90	廖學智	2022-05-09 15:21:45	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 15:21:41	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	45	廖學智	2022-05-09 11:02:15	
		電流-S	目視	62	廖學智	2022-05-09 11:02:10	
		電流-R	目視	58	廖學智	2022-05-09 11:02:05	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 11:00:17	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	廖學智	2022-05-09 11:01:37	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-05-09 11:01:34	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-05-09 11:01:31	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 11:01:20	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-09 15:19:49	
		電流-R	目視	17	廖學智	2022-05-09 15:20:08	
		電流-S	目視	17	廖學智	2022-05-09 15:20:11	
		電流-T	目視	18	廖學智	2022-05-09 15:20:14	
		備註:					
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/10 08:52:44

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:21:47

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/11 12:14:12

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	117	辛祖元	2022-05-10 10:01:11	
		電流-S	目視	129	辛祖元	2022-05-10 10:01:07	
		電流-R	目視	152	辛祖元	2022-05-10 10:01:02	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-10 10:00:55	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	99	辛祖元	2022-05-10 10:01:30	
		電流-S	目視	108	辛祖元	2022-05-10 10:01:24	
		電流-R	目視	106	辛祖元	2022-05-10 10:01:19	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-10 10:01:13	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-05-10 09:57:57	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-05-10 09:57:54	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-05-10 09:57:52	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-05-10 09:57:48	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	辛祖元	2022-05-10 09:58:09	
		電流-S	目視	5	辛祖元	2022-05-10 09:58:07	
		電流-R	目視	5	辛祖元	2022-05-10 09:58:04	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-10 09:57:59	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-05-10 09:58:21	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-05-10 09:58:19	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-05-10 09:58:16	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-10 09:58:14	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	180	辛祖元	2022-05-10 09:58:43	
		電流-S	目視	190	辛祖元	2022-05-10 09:58:40	
		電流-R	目視	190	辛祖元	2022-05-10 09:58:36	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-10 09:58:24	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	22	辛祖元	2022-05-10 09:44:48	
		電流-S	目視	48	辛祖元	2022-05-10 09:44:41	
		電流-R	目視	42	辛祖元	2022-05-10 09:44:33	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-10 09:44:23	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	12	辛祖元	2022-05-10 09:45:04	
		電流-S	目視	12	辛祖元	2022-05-10 09:45:01	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-05-10 09:44:58	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-10 09:44:50	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-10 09:57:31	
		電流-R	目視	20	辛祖元	2022-05-10 09:57:37	
		電流-S	目視	20	辛祖元	2022-05-10 09:57:40	
		電流-T	目視	19	辛祖元	2022-05-10 09:57:43	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

2022/05/10 13:46:242022/05/10 19:39:502022/05/11 12:19:24

日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	111	王德全	2022-05-11 10:00:28	
		電流-S	目視	115	王德全	2022-05-11 10:00:26	
		電流-R	目視	117	王德全	2022-05-11 10:00:22	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 10:00:16	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	130	王德全	2022-05-11 10:00:44	
		電流-S	目視	153	王德全	2022-05-11 10:00:41	
		電流-R	目視	156	王德全	2022-05-11 10:00:39	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 10:00:30	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	王德全	2022-05-11 09:56:25	
		電流-S	目視	0	王德全	2022-05-11 09:56:23	
		電流-R	目視	0	王德全	2022-05-11 09:56:21	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 09:56:06	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5.2	王德全	2022-05-11 09:56:44	
		電流-S	目視	5.5	王德全	2022-05-11 09:56:41	
		電流-R	目視	5	王德全	2022-05-11 09:56:39	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 09:56:26	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	1.5	王德全	2022-05-11 09:57:18	
		電流-S	目視	1.5	王德全	2022-05-11 09:57:15	
		電流-R	目視	1.5	王德全	2022-05-11 09:57:11	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 09:56:47	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	50	王德全	2022-05-11 09:57:55	
		電流-S	目視	50	王德全	2022-05-11 09:57:53	
		電流-R	目視	50	王德全	2022-05-11 09:57:51	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 09:57:19	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	20	王德全	2022-05-11 10:12:01	
		電流-S	目視	40	王德全	2022-05-11 10:11:59	
		電流-R	目視	30	王德全	2022-05-11 10:11:57	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 10:11:43	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	0	王德全	2022-05-11 10:12:17	
		電流-S	目視	0	王德全	2022-05-11 10:12:15	
		電流-R	目視	0	王德全	2022-05-11 10:12:13	
		設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 10:12:03	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	王德全	2022-05-11 09:55:31	
		電流-R	目視	16	王德全	2022-05-11 09:55:59	
		電流-S	目視	17	王德全	2022-05-11 09:56:02	
		電流-T	目視	18	王德全	2022-05-11 09:56:04	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

2022/05/12 11:01:082022/05/12 19:37:342022/05/13 09:15:06

日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	249	朱忠正	2022-05-12 09:16:30	
		電流-S	目視	220	朱忠正	2022-05-12 09:16:25	
		電流-R	目視	223	朱忠正	2022-05-12 09:16:20	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-12 09:16:14	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	137	朱忠正	2022-05-12 09:16:51	
		電流-S	目視	151	朱忠正	2022-05-12 09:16:45	
		電流-R	目視	163	朱忠正	2022-05-12 09:16:40	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-12 09:16:34	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	朱忠正	2022-05-12 09:20:03	
		電流-S	目視	0	朱忠正	2022-05-12 09:20:00	
		電流-R	目視	0	朱忠正	2022-05-12 09:19:57	
		設備動作檢查	目視	關	朱忠正	2022-05-12 09:19:54	
		電流-T	目視	5.2	朱忠正	2022-05-12 09:20:24	

4	精神樓1F LBS1	電流-S	目視	5.2	朱忠正	2022-05-12 09:20:21	
		電流-R	目視	5	朱忠正	2022-05-12 09:20:13	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-12 09:20:06	
		電流-T	目視	2.8	朱忠正	2022-05-12 09:20:52	
5	精神樓1F LBS2	電流-S	目視	3.2	朱忠正	2022-05-12 09:20:46	
		電流-R	目視	2.5	朱忠正	2022-05-12 09:20:42	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-12 09:20:29	
		電流-T	目視	60	朱忠正	2022-05-12 09:21:26	
6	精神樓1F ATS	電流-S	目視	110	朱忠正	2022-05-12 09:21:19	
		電流-R	目視	200	朱忠正	2022-05-12 09:21:16	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-12 09:20:56	
		電流-T	目視	30	朱忠正	2022-05-12 09:51:12	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-S	目視	65	朱忠正	2022-05-12 09:51:01	
		電流-R	目視	60	朱忠正	2022-05-12 09:50:45	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-12 09:50:29	
		電流-T	目視	5	朱忠正	2022-05-12 09:51:45	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-S	目視	18	朱忠正	2022-05-12 09:51:35	
		電流-R	目視	10	朱忠正	2022-05-12 09:51:31	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-12 09:51:15	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-12 09:19:25	
9	精神樓1F LBS233	電流-R	目視	22	朱忠正	2022-05-12 09:19:43	
		電流-S	目視	21	朱忠正	2022-05-12 09:19:46	
		電流-T	目視	22	朱忠正	2022-05-12 09:19:49	
		備註:					
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

2022/05/12 17:06:40
 2022/05/12 19:47:09
 2022/05/13 09:16:31

2022/05/12 17:06:40
 2022/05/12 19:47:09
 2022/05/13 09:16:31

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	235	董家圻	2022-05-13 10:13:16	
		電流-S	目視	222	董家圻	2022-05-13 10:13:14	
		電流-R	目視	210	董家圻	2022-05-13 10:13:12	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-13 10:13:05	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	138	董家圻	2022-05-13 10:13:29	
		電流-S	目視	145	董家圻	2022-05-13 10:13:27	
		電流-R	目視	164	董家圻	2022-05-13 10:13:24	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-13 10:13:18	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	董家圻	2022-05-13 10:09:59	
		電流-S	目視	0	董家圻	2022-05-13 10:09:57	
		電流-R	目視	0	董家圻	2022-05-13 10:09:56	
		設備動作檢查	目視	關	董家圻	2022-05-13 10:09:52	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	9	董家圻	2022-05-13 10:10:13	
		電流-S	目視	9	董家圻	2022-05-13 10:10:11	
		電流-R	目視	9	董家圻	2022-05-13 10:10:10	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-13 10:10:02	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	董家圻	2022-05-13 10:10:27	
		電流-S	目視	3	董家圻	2022-05-13 10:10:25	
		電流-R	目視	3	董家圻	2022-05-13 10:10:20	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-13 10:10:15	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	90	董家圻	2022-05-13 10:11:01	
		電流-S	目視	100	董家圻	2022-05-13 10:10:58	
		電流-R	目視	100	董家圻	2022-05-13 10:10:56	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-13 10:10:28	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	30	董家圻	2022-05-13 10:22:00	
		電流-S	目視	60	董家圻	2022-05-13 10:21:58	
		電流-R	目視	60	董家圻	2022-05-13 10:21:56	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-13 10:21:40	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	董家圻	2022-05-13 10:22:16	
		電流-S	目視	5	董家圻	2022-05-13 10:22:15	
		電流-R	目視	5	董家圻	2022-05-13 10:22:13	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-13 10:22:01	

9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-13 10:09:29	
		電流-R	目視	26	董家圻	2022-05-13 10:09:40	
		電流-S	目視	26	董家圻	2022-05-13 10:09:43	
		電流-T	目視	26	董家圻	2022-05-13 10:09:45	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

承包商工程師：李中榮
2022/05/16 11:34:37

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 20:36:09

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:31:08

日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	104	廖學智	2022-05-14 10:19:46	
		電流-S	目視	110	廖學智	2022-05-14 10:19:42	
		電流-R	目視	112	廖學智	2022-05-14 10:19:39	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 10:19:28	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	116	廖學智	2022-05-14 10:20:03	
		電流-S	目視	123	廖學智	2022-05-14 10:19:59	
		電流-R	目視	133	廖學智	2022-05-14 10:19:56	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 10:19:53	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-05-14 10:15:38	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-05-14 10:15:36	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-05-14 10:15:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 10:15:29	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	廖學智	2022-05-14 10:16:06	
		電流-S	目視	4	廖學智	2022-05-14 10:16:03	
		電流-R	目視	4	廖學智	2022-05-14 10:16:00	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 10:15:41	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	1	廖學智	2022-05-14 10:16:17	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-05-14 10:16:15	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-05-14 10:16:12	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 10:16:08	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	20	廖學智	2022-05-14 10:16:48	
		電流-S	目視	20	廖學智	2022-05-14 10:16:45	
		電流-R	目視	20	廖學智	2022-05-14 10:16:42	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 10:16:38	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	38	廖學智	2022-05-14 09:54:23	
		電流-S	目視	48	廖學智	2022-05-14 09:54:19	
		電流-R	目視	45	廖學智	2022-05-14 09:54:15	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 09:54:10	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	廖學智	2022-05-14 09:54:45	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-05-14 09:54:43	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-05-14 09:54:40	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 09:54:36	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-14 10:15:08	
		電流-R	目視	15	廖學智	2022-05-14 10:15:12	
		電流-S	目視	14	廖學智	2022-05-14 10:15:16	
		電流-T	目視	15	廖學智	2022-05-14 10:15:19	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每

承包商工程師：李中榮
2022/05/16 11:30:49

承包商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 20:37:29

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:31:38

日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	94	辛祖元	2022-05-15 10:03:28	
		電流-S	目視	91	辛祖元	2022-05-15 10:03:24	
		電流-R	目視	101	辛祖元	2022-05-15 10:03:18	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-15 10:03:09	
2	迴旋加速中心 RF	電流-T	目視	109	辛祖元	2022-05-15 10:03:45	
		電流-S	目視	127	辛祖元	2022-05-15 10:03:40	
		電流-R	目視	126	辛祖元	2022-05-15 10:03:37	

	MPB	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-15 10:03:31	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-05-15 10:00:07	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-05-15 10:00:04	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-05-15 10:00:02	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-05-15 09:59:59	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	辛祖元	2022-05-15 10:00:21	
		電流-S	目視	4	辛祖元	2022-05-15 10:00:19	
		電流-R	目視	4	辛祖元	2022-05-15 10:00:16	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-15 10:00:09	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	辛祖元	2022-05-15 10:00:31	
		電流-S	目視	2	辛祖元	2022-05-15 10:00:29	
		電流-R	目視	2	辛祖元	2022-05-15 10:00:26	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-15 10:00:23	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	100	辛祖元	2022-05-15 10:00:53	
		電流-S	目視	110	辛祖元	2022-05-15 10:00:50	
		電流-R	目視	110	辛祖元	2022-05-15 10:00:46	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-15 10:00:33	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	21	辛祖元	2022-05-15 14:03:31	
		電流-S	目視	28	辛祖元	2022-05-15 14:03:24	
		電流-R	目視	22	辛祖元	2022-05-15 14:03:19	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-15 14:03:09	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	12	辛祖元	2022-05-15 14:03:45	
		電流-S	目視	11	辛祖元	2022-05-15 14:03:42	
		電流-R	目視	11	辛祖元	2022-05-15 14:03:40	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-15 14:03:32	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-15 09:59:46	
		電流-R	目視	15	辛祖元	2022-05-15 09:59:51	
		電流-S	目視	15	辛祖元	2022-05-15 09:59:54	
		電流-T	目視	15	辛祖元	2022-05-15 09:59:57	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/16 10:10:53

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/16 21:07:07

承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:33:37

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	110	陳志洋	2022-05-16 14:03:28	
		電流-S	目視	121	陳志洋	2022-05-16 14:03:16	
		電流-R	目視	120	陳志洋	2022-05-16 14:03:11	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-16 14:02:49	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	65	陳志洋	2022-05-16 14:04:07	
		電流-S	目視	73	陳志洋	2022-05-16 14:03:51	
		電流-R	目視	86	陳志洋	2022-05-16 14:03:47	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-16 14:03:37	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	陳志洋	2022-05-16 13:58:02	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-05-16 13:57:59	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-05-16 13:57:56	
		設備動作檢查	目視	關	陳志洋	2022-05-16 13:57:48	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	陳志洋	2022-05-16 13:58:30	
		電流-S	目視	5	陳志洋	2022-05-16 13:58:27	
		電流-R	目視	5	陳志洋	2022-05-16 13:58:23	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-16 13:58:16	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-05-16 13:59:03	
		電流-S	目視	3	陳志洋	2022-05-16 13:58:52	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-05-16 13:58:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-16 13:58:41	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	110	陳志洋	2022-05-16 13:59:50	
		電流-S	目視	100	陳志洋	2022-05-16 13:59:37	
		電流-R	目視	120	陳志洋	2022-05-16 13:59:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-16 13:59:27	
	懷恩堂RF	電流-T	目視	30	陳志洋	2022-05-16 10:55:28	
		電流-S	目視	50	陳志洋	2022-05-16 10:55:23	

7	懷恩	電流-R	目視	35	陳志洋	2022-05-16 10:55:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-16 10:53:29	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	3	陳志洋	2022-05-16 10:55:51	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-05-16 10:55:43	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-05-16 10:55:40	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-16 10:55:32	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-16 13:57:13	
		電流-R	目視	14	陳志洋	2022-05-16 13:57:25	
		電流-S	目視	15	陳志洋	2022-05-16 13:57:29	
		電流-T	目視	15	陳志洋	2022-05-16 13:57:34	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/16 14:52:14

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 20:20:03

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:30:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	100	郭國儀	2022-05-17 11:01:29	
		電流-S	目視	103	郭國儀	2022-05-17 11:01:20	
		電流-R	目視	101	郭國儀	2022-05-17 11:01:14	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 11:01:00	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	112	郭國儀	2022-05-17 11:02:01	
		電流-S	目視	104	郭國儀	2022-05-17 11:01:52	
		電流-R	目視	111	郭國儀	2022-05-17 11:01:45	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 11:01:39	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	郭國儀	2022-05-17 10:31:29	
		電流-S	目視	0	郭國儀	2022-05-17 10:31:23	
		電流-R	目視	0	郭國儀	2022-05-17 10:31:18	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 10:31:10	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	郭國儀	2022-05-17 10:32:02	
		電流-S	目視	4	郭國儀	2022-05-17 10:31:57	
		電流-R	目視	4	郭國儀	2022-05-17 10:31:50	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 10:31:45	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	郭國儀	2022-05-17 10:32:25	
		電流-S	目視	3	郭國儀	2022-05-17 10:32:20	
		電流-R	目視	2	郭國儀	2022-05-17 10:32:15	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 10:32:10	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	140	郭國儀	2022-05-17 10:33:02	
		電流-S	目視	140	郭國儀	2022-05-17 10:32:55	
		電流-R	目視	190	郭國儀	2022-05-17 10:32:48	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 10:32:30	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	45	郭國儀	2022-05-17 11:35:58	
		電流-S	目視	55	郭國儀	2022-05-17 11:35:52	
		電流-R	目視	40	郭國儀	2022-05-17 11:35:48	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 11:35:37	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	6	郭國儀	2022-05-17 11:36:31	
		電流-S	目視	5	郭國儀	2022-05-17 11:36:27	
		電流-R	目視	7	郭國儀	2022-05-17 11:36:20	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 11:36:13	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-17 10:30:36	
		電流-R	目視	20	郭國儀	2022-05-17 10:30:47	
		電流-S	目視	20	郭國儀	2022-05-17 10:30:55	
		電流-T	目視	20	郭國儀	2022-05-17 10:31:01	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/17 17:21:56

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/17 19:35:44

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:34:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		電流-T	目視	60	曾俊豪	2022-05-18 09:57:48	

1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-S	目視	60	曾俊豪	2022-05-18 09:57:45	
		電流-R	目視	65	曾俊豪	2022-05-18 09:57:42	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-18 09:57:34	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	125	曾俊豪	2022-05-18 09:58:05	
		電流-S	目視	130	曾俊豪	2022-05-18 09:58:01	
		電流-R	目視	145	曾俊豪	2022-05-18 09:57:57	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-18 09:57:50	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	曾俊豪	2022-05-18 09:54:44	
		電流-S	目視	0	曾俊豪	2022-05-18 09:54:42	
		電流-R	目視	0	曾俊豪	2022-05-18 09:54:40	
		設備動作檢查	目視	關	曾俊豪	2022-05-18 09:54:35	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-05-18 09:55:04	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-05-18 09:55:00	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-05-18 09:54:57	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-18 09:54:47	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-05-18 09:55:22	
		電流-S	目視	3	曾俊豪	2022-05-18 09:55:19	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-05-18 09:55:17	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-18 09:55:06	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	150	曾俊豪	2022-05-18 09:55:50	
		電流-S	目視	100	曾俊豪	2022-05-18 09:55:47	
		電流-R	目視	100	曾俊豪	2022-05-18 09:55:42	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-18 09:55:25	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	40	曾俊豪	2022-05-18 09:27:25	
		電流-S	目視	40	曾俊豪	2022-05-18 09:27:22	
		電流-R	目視	20	曾俊豪	2022-05-18 09:27:19	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-18 09:27:00	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	曾俊豪	2022-05-18 09:27:42	
		電流-S	目視	5	曾俊豪	2022-05-18 09:27:40	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-05-18 09:27:37	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-18 09:27:27	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-18 09:54:13	
		電流-R	目視	18	曾俊豪	2022-05-18 09:54:25	
		電流-S	目視	18	曾俊豪	2022-05-18 09:54:28	
		電流-T	目視	19	曾俊豪	2022-05-18 09:54:31	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/18 11:40:01
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/18 20:20:16
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/19 09:35:36

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	113	廖學智	2022-05-19 10:25:10	
		電流-S	目視	120	廖學智	2022-05-19 10:25:06	
		電流-R	目視	116	廖學智	2022-05-19 10:25:02	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-19 10:24:49	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	106	廖學智	2022-05-19 10:25:30	
		電流-S	目視	126	廖學智	2022-05-19 10:25:23	
		電流-R	目視	125	廖學智	2022-05-19 10:25:19	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-19 10:25:12	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-05-19 10:21:36	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-05-19 10:21:33	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-05-19 10:21:30	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-19 10:21:25	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	6	廖學智	2022-05-19 10:21:56	
		電流-S	目視	6	廖學智	2022-05-19 10:21:53	
		電流-R	目視	6	廖學智	2022-05-19 10:21:51	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-19 10:21:39	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	1	廖學智	2022-05-19 10:22:17	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-05-19 10:22:14	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-05-19 10:22:11	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-19 10:21:59	

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/21 08:33:31
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/21 15:31:36
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/24 09:09:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	111	陳志洋	2022-05-21 10:12:42	
		電流-S	目視	117	陳志洋	2022-05-21 10:12:36	
		電流-R	目視	119	陳志洋	2022-05-21 10:12:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-21 10:12:27	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	120	陳志洋	2022-05-21 10:13:19	
		電流-S	目視	125	陳志洋	2022-05-21 10:12:58	
		電流-R	目視	136	陳志洋	2022-05-21 10:12:54	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-21 10:12:46	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	陳志洋	2022-05-21 10:08:53	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-05-21 10:08:50	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-05-21 10:08:48	
		設備動作檢查	目視	關	陳志洋	2022-05-21 10:08:43	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	陳志洋	2022-05-21 10:09:14	
		電流-S	目視	4	陳志洋	2022-05-21 10:09:11	
		電流-R	目視	4	陳志洋	2022-05-21 10:09:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-21 10:09:03	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-05-21 10:09:40	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-05-21 10:09:37	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-05-21 10:09:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-21 10:09:16	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	20	陳志洋	2022-05-21 10:10:16	
		電流-S	目視	30	陳志洋	2022-05-21 10:10:13	
		電流-R	目視	50	陳志洋	2022-05-21 10:10:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-21 10:09:43	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	320	陳志洋	2022-05-21 09:22:55	
		電流-S	目視	580	陳志洋	2022-05-21 09:22:51	
		電流-R	目視	420	陳志洋	2022-05-21 09:22:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-21 09:22:31	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-05-21 09:23:13	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-05-21 09:23:04	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-05-21 09:23:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-21 09:22:57	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-21 10:08:18	
		電流-R	目視	17	陳志洋	2022-05-21 10:08:29	
		電流-S	目視	16	陳志洋	2022-05-21 10:08:33	
		電流-T	目視	16	陳志洋	2022-05-21 10:08:36	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/21 11:54:02
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/21 15:29:41
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/24 09:08:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	106	朱忠正	2022-05-22 08:45:49	
		電流-S	目視	112	朱忠正	2022-05-22 08:45:45	
		電流-R	目視	110	朱忠正	2022-05-22 08:45:42	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-22 08:45:35	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	105	朱忠正	2022-05-22 08:46:06	
		電流-S	目視	124	朱忠正	2022-05-22 08:46:01	
		電流-R	目視	120	朱忠正	2022-05-22 08:45:58	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-22 08:45:53	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	朱忠正	2022-05-22 08:42:08	
		電流-S	目視	0	朱忠正	2022-05-22 08:42:06	
		電流-R	目視	0	朱忠正	2022-05-22 08:42:03	
		設備動作檢查	目視	關	朱忠正	2022-05-22 08:42:00	
		電流-T	目視	4.8	朱忠正	2022-05-22 08:42:37	

4	精神樓1F LBS1	電流-S	目視	4.8	朱忠正	2022-05-22 08:42:34	
		電流-R	目視	4.5	朱忠正	2022-05-22 08:42:30	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-22 08:42:17	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	1.3	朱忠正	2022-05-22 08:42:59	
		電流-S	目視	1.5	朱忠正	2022-05-22 08:42:54	
		電流-R	目視	1	朱忠正	2022-05-22 08:42:50	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-22 08:42:40	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	20	朱忠正	2022-05-22 08:43:42	
		電流-S	目視	20	朱忠正	2022-05-22 08:43:39	
		電流-R	目視	40	朱忠正	2022-05-22 08:43:36	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-22 08:43:07	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	35	朱忠正	2022-05-22 09:34:40	
		電流-S	目視	55	朱忠正	2022-05-22 09:34:33	
		電流-R	目視	35	朱忠正	2022-05-22 09:34:26	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-22 09:34:14	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	5	朱忠正	2022-05-22 09:35:02	
		電流-S	目視	5	朱忠正	2022-05-22 09:34:59	
		電流-R	目視	5	朱忠正	2022-05-22 09:34:56	
		設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-22 09:34:43	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	朱忠正	2022-05-22 08:41:28	
		電流-R	目視	11.5	朱忠正	2022-05-22 08:41:49	
		電流-S	目視	12	朱忠正	2022-05-22 08:41:52	
		電流-T	目視	12	朱忠正	2022-05-22 08:41:55	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:54:14

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:49:39

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:52:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	110	董家圻	2022-05-23 10:03:29	
		電流-S	目視	120	董家圻	2022-05-23 10:03:26	
		電流-R	目視	100	董家圻	2022-05-23 10:03:20	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-23 10:03:17	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	100	董家圻	2022-05-23 10:03:41	
		電流-S	目視	110	董家圻	2022-05-23 10:03:39	
		電流-R	目視	120	董家圻	2022-05-23 10:03:37	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-23 10:03:30	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	董家圻	2022-05-23 10:00:23	
		電流-S	目視	0	董家圻	2022-05-23 10:00:21	
		電流-R	目視	0	董家圻	2022-05-23 10:00:19	
		設備動作檢查	目視	關	董家圻	2022-05-23 10:00:16	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	董家圻	2022-05-23 10:00:34	
		電流-S	目視	4	董家圻	2022-05-23 10:00:32	
		電流-R	目視	4	董家圻	2022-05-23 10:00:30	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-23 10:00:24	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	董家圻	2022-05-23 10:00:44	
		電流-S	目視	3	董家圻	2022-05-23 10:00:42	
		電流-R	目視	3	董家圻	2022-05-23 10:00:40	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-23 10:00:35	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	150	董家圻	2022-05-23 10:01:16	
		電流-S	目視	150	董家圻	2022-05-23 10:01:14	
		電流-R	目視	200	董家圻	2022-05-23 10:01:11	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-23 10:00:45	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	30	董家圻	2022-05-23 10:11:39	
		電流-S	目視	50	董家圻	2022-05-23 10:11:36	
		電流-R	目視	30	董家圻	2022-05-23 10:11:34	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-23 10:11:20	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	董家圻	2022-05-23 10:11:52	
		電流-S	目視	1	董家圻	2022-05-23 10:11:50	
		電流-R	目視	1	董家圻	2022-05-23 10:11:48	
		設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-23 10:11:40	

9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	董家圻	2022-05-23 09:59:59	
		電流-R	目視	16	董家圻	2022-05-23 10:00:10	
		電流-S	目視	16	董家圻	2022-05-23 10:00:12	
		電流-T	目視	16	董家圻	2022-05-23 10:00:14	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:52:18

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:53:14

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:53:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	100	廖學智	2022-05-24 10:46:39	
		電流-S	目視	103	廖學智	2022-05-24 10:46:24	
		電流-R	目視	106	廖學智	2022-05-24 10:46:33	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:46:07	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	108	廖學智	2022-05-24 10:46:59	
		電流-S	目視	126	廖學智	2022-05-24 10:46:55	
		電流-R	目視	128	廖學智	2022-05-24 10:46:51	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:46:42	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-05-24 10:42:31	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-05-24 10:42:28	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-05-24 10:42:26	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:42:22	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	7	廖學智	2022-05-24 10:42:49	
		電流-S	目視	7	廖學智	2022-05-24 10:42:47	
		電流-R	目視	7	廖學智	2022-05-24 10:42:44	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:42:41	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	廖學智	2022-05-24 10:43:09	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-05-24 10:43:06	
		電流-R	目視	3	廖學智	2022-05-24 10:43:04	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:43:01	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	100	廖學智	2022-05-24 10:43:49	
		電流-S	目視	100	廖學智	2022-05-24 10:43:45	
		電流-R	目視	110	廖學智	2022-05-24 10:43:41	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:43:37	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	28	廖學智	2022-05-24 10:21:20	
		電流-S	目視	61	廖學智	2022-05-24 10:21:17	
		電流-R	目視	42	廖學智	2022-05-24 10:21:14	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:20:54	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	廖學智	2022-05-24 10:21:36	
		電流-S	目視	3	廖學智	2022-05-24 10:21:33	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-05-24 10:21:30	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:21:22	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-24 10:42:07	
		電流-R	目視	19	廖學智	2022-05-24 10:42:11	
		電流-S	目視	19	廖學智	2022-05-24 10:42:15	
		電流-T	目視	20	廖學智	2022-05-24 10:42:18	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:51:26

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:54:24

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:53:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	103	辛祖元	2022-05-25 10:26:39	
		電流-S	目視	108	辛祖元	2022-05-25 10:26:34	
		電流-R	目視	107	辛祖元	2022-05-25 10:26:31	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-25 10:26:23	
2	迴旋加速中心 RF	電流-T	目視	107	辛祖元	2022-05-25 10:26:56	
		電流-S	目視	114	辛祖元	2022-05-25 10:26:52	
		電流-R	目視	132	辛祖元	2022-05-25 10:26:48	

	MPB	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-25 10:26:40	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-05-25 10:23:35	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-05-25 10:23:33	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-05-25 10:23:31	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-05-25 10:23:28	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	辛祖元	2022-05-25 10:23:48	
		電流-S	目視	5	辛祖元	2022-05-25 10:23:46	
		電流-R	目視	5	辛祖元	2022-05-25 10:23:44	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-25 10:23:37	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-05-25 10:23:59	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-05-25 10:23:57	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-05-25 10:23:55	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-25 10:23:50	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	100	辛祖元	2022-05-25 10:24:17	
		電流-S	目視	100	辛祖元	2022-05-25 10:24:14	
		電流-R	目視	100	辛祖元	2022-05-25 10:24:11	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-25 10:24:01	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	42	辛祖元	2022-05-25 09:56:03	
		電流-S	目視	62	辛祖元	2022-05-25 09:55:57	
		電流-R	目視	46	辛祖元	2022-05-25 09:55:54	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-25 09:55:42	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-05-25 09:56:18	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-05-25 09:56:15	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-05-25 09:56:13	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-25 09:56:05	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-25 10:23:10	
		電流-R	目視	18	辛祖元	2022-05-25 10:23:16	
		電流-S	目視	17	辛祖元	2022-05-25 10:23:19	
		電流-T	目視	17	辛祖元	2022-05-25 10:23:22	

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/26 14:18:29
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/26 19:37:36
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/27 11:53:30

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	111	陳志洋	2022-05-26 09:27:36	
		電流-S	目視	115	陳志洋	2022-05-26 09:27:32	
		電流-R	目視	121	陳志洋	2022-05-26 09:27:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-26 09:27:20	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	138	陳志洋	2022-05-26 09:28:10	
		電流-S	目視	147	陳志洋	2022-05-26 09:28:00	
		電流-R	目視	159	陳志洋	2022-05-26 09:27:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-26 09:27:40	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	陳志洋	2022-05-26 09:30:58	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-05-26 09:30:55	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-05-26 09:30:52	
		設備動作檢查	目視	關	陳志洋	2022-05-26 09:30:49	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	8	陳志洋	2022-05-26 09:31:14	
		電流-S	目視	8	陳志洋	2022-05-26 09:31:11	
		電流-R	目視	8	陳志洋	2022-05-26 09:31:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-26 09:31:05	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	陳志洋	2022-05-26 09:31:31	
		電流-S	目視	4	陳志洋	2022-05-26 09:31:28	
		電流-R	目視	3	陳志洋	2022-05-26 09:31:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-26 09:31:15	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	120	陳志洋	2022-05-26 09:31:49	
		電流-S	目視	160	陳志洋	2022-05-26 09:31:44	
		電流-R	目視	180	陳志洋	2022-05-26 09:31:39	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-26 09:31:33	
	懷恩堂RF	電流-T	目視	32	陳志洋	2022-05-26 09:02:41	
		電流-S	目視	38	陳志洋	2022-05-26 09:02:35	

7	懷恩	電流-R	目視	47	陳志洋	2022-05-26 09:02:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-26 09:02:23	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	陳志洋	2022-05-26 09:03:26	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-05-26 09:03:15	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-05-26 09:03:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-26 09:02:44	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-26 09:30:25	
		電流-R	目視	20	陳志洋	2022-05-26 09:30:31	
		電流-S	目視	21	陳志洋	2022-05-26 09:30:34	
		電流-T	目視	21	陳志洋	2022-05-26 09:30:38	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:16:47

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/26 19:39:23

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/27 11:57:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	71	郭國儀	2022-05-27 09:51:57	
		電流-S	目視	111	郭國儀	2022-05-27 09:51:50	
		電流-R	目視	386	郭國儀	2022-05-27 09:51:43	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-27 09:51:25	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	98	郭國儀	2022-05-27 09:52:27	
		電流-S	目視	112	郭國儀	2022-05-27 09:52:21	
		電流-R	目視	122	郭國儀	2022-05-27 09:52:09	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-27 09:52:04	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	郭國儀	2022-05-27 09:44:09	
		電流-S	目視	0	郭國儀	2022-05-27 09:44:05	
		電流-R	目視	0	郭國儀	2022-05-27 09:43:59	
		設備動作檢查	目視	關	郭國儀	2022-05-27 09:43:52	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	4	郭國儀	2022-05-27 09:45:08	
		電流-S	目視	4	郭國儀	2022-05-27 09:45:04	
		電流-R	目視	5	郭國儀	2022-05-27 09:44:58	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-27 09:44:53	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	郭國儀	2022-05-27 09:45:31	
		電流-S	目視	3	郭國儀	2022-05-27 09:45:25	
		電流-R	目視	2	郭國儀	2022-05-27 09:45:21	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-27 09:45:14	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	140	郭國儀	2022-05-27 09:46:20	
		電流-S	目視	140	郭國儀	2022-05-27 09:46:16	
		電流-R	目視	190	郭國儀	2022-05-27 09:46:09	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-27 09:46:02	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	45	郭國儀	2022-05-27 10:26:17	
		電流-S	目視	74	郭國儀	2022-05-27 10:26:12	
		電流-R	目視	80	郭國儀	2022-05-27 10:26:04	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-27 10:25:57	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	4	郭國儀	2022-05-27 10:26:45	
		電流-S	目視	4	郭國儀	2022-05-27 10:26:39	
		電流-R	目視	5	郭國儀	2022-05-27 10:26:35	
		設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-27 10:26:20	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	郭國儀	2022-05-27 09:43:29	
		電流-R	目視	15	郭國儀	2022-05-27 09:43:36	
		電流-S	目視	15	郭國儀	2022-05-27 09:43:42	
		電流-T	目視	15	郭國儀	2022-05-27 09:43:47	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/30 14:35:13

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 14:36:51

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:49:39

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		電流-T	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 10:11:38	

1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-S	目視	110	曾俊豪	2022-05-28 10:11:35	
		電流-R	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 10:11:33	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-28 10:11:24	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	100	曾俊豪	2022-05-28 10:11:54	
		電流-S	目視	110	曾俊豪	2022-05-28 10:11:51	
		電流-R	目視	120	曾俊豪	2022-05-28 10:11:48	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-28 10:11:40	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	曾俊豪	2022-05-28 10:08:35	
		電流-S	目視	0	曾俊豪	2022-05-28 10:08:32	
		電流-R	目視	0	曾俊豪	2022-05-28 10:08:30	
		設備動作檢查	目視	關	曾俊豪	2022-05-28 10:08:27	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	3	曾俊豪	2022-05-28 10:08:52	
		電流-S	目視	3	曾俊豪	2022-05-28 10:08:50	
		電流-R	目視	3	曾俊豪	2022-05-28 10:08:48	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-28 10:08:37	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	曾俊豪	2022-05-28 10:09:04	
		電流-S	目視	2	曾俊豪	2022-05-28 10:09:02	
		電流-R	目視	2	曾俊豪	2022-05-28 10:09:00	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-28 10:08:54	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	60	曾俊豪	2022-05-28 10:09:31	
		電流-S	目視	60	曾俊豪	2022-05-28 10:09:28	
		電流-R	目視	100	曾俊豪	2022-05-28 10:09:24	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-28 10:09:07	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	50	曾俊豪	2022-05-28 09:39:46	
		電流-S	目視	50	曾俊豪	2022-05-28 09:39:43	
		電流-R	目視	40	曾俊豪	2022-05-28 09:39:40	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-28 09:39:23	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	曾俊豪	2022-05-28 09:40:11	
		電流-S	目視	10	曾俊豪	2022-05-28 09:40:08	
		電流-R	目視	5	曾俊豪	2022-05-28 09:40:05	
		設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-28 09:40:02	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	曾俊豪	2022-05-28 10:08:04	
		電流-R	目視	14	曾俊豪	2022-05-28 10:08:15	
		電流-S	目視	15	曾俊豪	2022-05-28 10:08:18	
		電流-T	目視	16	曾俊豪	2022-05-28 10:08:21	
備註:							
改善措施:							

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/30 14:33:25

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 14:37:30

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:51:00

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	96	廖學智	2022-05-29 09:56:21	
		電流-S	目視	103	廖學智	2022-05-29 09:56:18	
		電流-R	目視	106	廖學智	2022-05-29 09:56:14	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:56:08	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	105	廖學智	2022-05-29 09:56:38	
		電流-S	目視	116	廖學智	2022-05-29 09:56:34	
		電流-R	目視	124	廖學智	2022-05-29 09:56:31	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:56:27	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	廖學智	2022-05-29 09:51:58	
		電流-S	目視	0	廖學智	2022-05-29 09:51:55	
		電流-R	目視	0	廖學智	2022-05-29 09:51:52	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:51:47	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	5	廖學智	2022-05-29 09:52:15	
		電流-S	目視	5	廖學智	2022-05-29 09:52:12	
		電流-R	目視	5	廖學智	2022-05-29 09:52:10	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:52:06	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	廖學智	2022-05-29 09:52:32	
		電流-S	目視	2	廖學智	2022-05-29 09:52:29	
		電流-R	目視	2	廖學智	2022-05-29 09:52:26	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:52:23	

6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	70	廖學智	2022-05-29 09:52:58	
		電流-S	目視	70	廖學智	2022-05-29 09:52:55	
		電流-R	目視	80	廖學智	2022-05-29 09:52:51	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:52:48	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	40	廖學智	2022-05-29 09:37:24	
		電流-S	目視	78	廖學智	2022-05-29 09:37:21	
		電流-R	目視	42	廖學智	2022-05-29 09:37:17	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:36:57	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	1	廖學智	2022-05-29 09:37:40	
		電流-S	目視	1	廖學智	2022-05-29 09:37:37	
		電流-R	目視	1	廖學智	2022-05-29 09:37:35	
		設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:37:32	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	廖學智	2022-05-29 09:51:21	
		電流-R	目視	16	廖學智	2022-05-29 09:51:37	
		電流-S	目視	16	廖學智	2022-05-29 09:51:40	
		電流-T	目視	18	廖學智	2022-05-29 09:51:44	

備註:
改善措施:

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 14:55:40 2022/05/30 16:54:02 2022/05/31 12:09:10

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	115	辛祖元	2022-05-30 10:02:38	
		電流-S	目視	122	辛祖元	2022-05-30 10:02:34	
		電流-R	目視	114	辛祖元	2022-05-30 10:02:30	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-30 10:02:26	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	112	辛祖元	2022-05-30 10:02:53	
		電流-S	目視	125	辛祖元	2022-05-30 10:02:49	
		電流-R	目視	133	辛祖元	2022-05-30 10:02:45	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-30 10:02:39	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	辛祖元	2022-05-30 09:59:53	
		電流-S	目視	0	辛祖元	2022-05-30 09:59:51	
		電流-R	目視	0	辛祖元	2022-05-30 09:59:48	
		設備動作檢查	目視	關	辛祖元	2022-05-30 09:59:46	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	7	辛祖元	2022-05-30 10:00:04	
		電流-S	目視	7	辛祖元	2022-05-30 10:00:02	
		電流-R	目視	7	辛祖元	2022-05-30 10:00:00	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-30 09:59:55	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	3	辛祖元	2022-05-30 10:00:13	
		電流-S	目視	3	辛祖元	2022-05-30 10:00:11	
		電流-R	目視	3	辛祖元	2022-05-30 10:00:09	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-30 10:00:05	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	190	辛祖元	2022-05-30 10:00:37	
		電流-S	目視	180	辛祖元	2022-05-30 10:00:34	
		電流-R	目視	210	辛祖元	2022-05-30 10:00:31	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-30 10:00:17	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	22	辛祖元	2022-05-30 09:32:50	
		電流-S	目視	64	辛祖元	2022-05-30 09:32:47	
		電流-R	目視	42	辛祖元	2022-05-30 09:32:44	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-30 09:32:35	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	10	辛祖元	2022-05-30 09:33:05	
		電流-S	目視	10	辛祖元	2022-05-30 09:33:02	
		電流-R	目視	10	辛祖元	2022-05-30 09:32:59	
		設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-30 09:32:51	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	辛祖元	2022-05-30 09:59:28	
		電流-R	目視	20	辛祖元	2022-05-30 09:59:33	
		電流-S	目視	20	辛祖元	2022-05-30 09:59:36	
		電流-T	目視	20	辛祖元	2022-05-30 09:59:39	

備註:
改善措施:

外圍電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/30 13:48:11

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 14:40:56

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:53:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 RF MPA	電流-T	目視	228	陳志洋	2022-05-31 09:19:08	
		電流-S	目視	215	陳志洋	2022-05-31 09:19:04	
		電流-R	目視	218	陳志洋	2022-05-31 09:19:00	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-31 09:18:50	
2	迴旋加速中心 RF MPB	電流-T	目視	147	陳志洋	2022-05-31 09:19:32	
		電流-S	目視	163	陳志洋	2022-05-31 09:19:28	
		電流-R	目視	169	陳志洋	2022-05-31 09:19:23	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-31 09:19:11	
3	精神樓1F LBS131	電流-T	目視	0	陳志洋	2022-05-31 09:22:45	
		電流-S	目視	0	陳志洋	2022-05-31 09:22:42	
		電流-R	目視	0	陳志洋	2022-05-31 09:22:39	
		設備動作檢查	目視	關	陳志洋	2022-05-31 09:21:53	
4	精神樓1F LBS1	電流-T	目視	7	陳志洋	2022-05-31 09:23:03	
		電流-S	目視	7	陳志洋	2022-05-31 09:22:59	
		電流-R	目視	7	陳志洋	2022-05-31 09:22:56	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-31 09:22:52	
5	精神樓1F LBS2	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-05-31 09:23:37	
		電流-S	目視	3	陳志洋	2022-05-31 09:23:34	
		電流-R	目視	2	陳志洋	2022-05-31 09:23:30	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-31 09:23:05	
6	精神樓1F ATS	電流-T	目視	140	陳志洋	2022-05-31 09:24:01	
		電流-S	目視	160	陳志洋	2022-05-31 09:23:57	
		電流-R	目視	200	陳志洋	2022-05-31 09:23:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-31 09:23:39	
7	懷恩堂RF 懷恩	電流-T	目視	40	陳志洋	2022-05-31 08:51:43	
		電流-S	目視	68	陳志洋	2022-05-31 08:51:34	
		電流-R	目視	44	陳志洋	2022-05-31 08:51:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-31 08:51:02	
8	懷恩堂RF 懷遠	電流-T	目視	2	陳志洋	2022-05-31 08:53:34	
		電流-S	目視	1	陳志洋	2022-05-31 08:53:28	
		電流-R	目視	1	陳志洋	2022-05-31 08:53:24	
		設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-31 08:51:46	
9	精神樓1F LBS233	設備動作檢查	目視	開	陳志洋	2022-05-31 09:21:21	
		電流-R	目視	24	陳志洋	2022-05-31 09:21:40	
		電流-S	目視	25	陳志洋	2022-05-31 09:21:45	
		電流-T	目視	25	陳志洋	2022-05-31 09:21:49	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2022/05/31 13:41:09

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/31 13:42:53

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/31 16:00:02