

重粒子火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心1F R型受信總機	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26	王德全	2022-06-02 15:11:42	
		開關定位	目視	正常	王德全	2022-06-02 15:11:37	
		燈號顯示	目視	正常	王德全	2022-06-02 15:11:36	
2	重粒子癌症治療中心4F L03-113	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:50	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:44	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:53:43	
3	重粒子癌症治療中心4F L03-114	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:14	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:10	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:10	
4	重粒子癌症治療中心4F L03-115	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:10	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:06	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:05	
5	重粒子癌症治療中心3F L03-108	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:02	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:59	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:24:58	
6	重粒子癌症治療中心3F L03-109	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:53	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:51	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:31:50	
7	重粒子癌症治療中心3F L03-110	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:41	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:40	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:21:39	
8	重粒子癌症治療中心3F L03-111	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:29	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:27	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:16:27	
9	重粒子癌症治療中心3F L03-112	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:17	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:13	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:12	
10	重粒子癌症治療中心2F L02-121	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:53	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:49	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:42:48	
11	重粒子癌症治療中心2F L02-122	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:37:47	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:37:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:37:44	
12	重粒子癌症治療中心2F L02-123	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:43	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:37	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:25:36	
13	重粒子癌症治療中心2F L02-124	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:43	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:41	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:29:41	
14	重粒子癌症治療中心2F L02-125	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:19	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:21:19	
15	重粒子癌症治療中心1F L02-117	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:00	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:23:56	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:23:55	
16	重粒子癌症治療中心1F L02-118	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:59	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:57	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:56	
17	重粒子癌症治療中心1F L02-119	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:51	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:40	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:10:40	
18	重粒子癌症治療中心1F L02-120	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:22	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:17	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:28:16	
19	重粒子癌症治療中心B1F L01-076	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:50	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:42	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:41	
	重粒子癌症治療中心	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:42:19	

20	療中心B1F L01-077	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:42:18	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:42:17	
21	重粒子癌症治 療中心B1F L01-078	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:27	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:24	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:23	
22	重粒子癌症治 療中心B1F L01-079	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:43	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:41	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:43:41	
23	重粒子癌症治 療中心B1F L01-080	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:46	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:43	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:42	
24	重粒子癌症治 療中心B1F L01-081	定址式火警探測器	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:25	
		火警標示燈	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:24	
		手動報警機	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:22	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
 2022/06/27 13:00:12

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/27 19:51:55

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 11:52:03