

地下連通道消防泵浦(月)檢查

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 消防泵-FP-1	表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:10	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:10	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:09	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:08	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:12	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:12	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:25:16	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:25:20	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:25:23	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:24	
2	地下連通道 B1F 撒水泵-SP-1	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:12	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:26:11	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:26:07	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:26:04	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:01	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:01	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:26:00	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:59	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:58	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:58	
3	地下連通道 B1F 撒水加壓泵-SJP-1	壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:53	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:25:52	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:25:48	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-06-22 14:25:46	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:42	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:41	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:41	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:40	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:39	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 14:25:38	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:29:56

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:59:09

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:09:13