

山上學苑滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	山上學苑發電機室1F 滅火器-學發-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:50	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:47	
2	山上學苑發電機室1F 滅火器-學發-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:22:51	
3	山上學苑1號1F 滅火器-學1-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:35	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:32	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:31	
4	山上學苑1號1F 滅火器-學1-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:48	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:44	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:07:43	
5	山上學苑1號1F 滅火器-學1-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:08:10	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:08:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:08:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:08:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:08:05	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:08:05	
6	山上學苑2號1F 滅火器-學2-1F-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:31	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:29	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:28	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:28	
7	山上學苑2號1F 滅火器-學2-1F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:10:59	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:10:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:10:58	
8	山上學苑3號1F 滅火器-學3-1F-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:11	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:10	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:09	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:08	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:07	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:06	
9	山上學苑3號1F 滅火器-學3-1F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:13:56	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:13:55	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:13:54	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:13:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:13:53	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:13:52	
10	山上學苑5號1F 滅火器-學5-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:23:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:23:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:23:12	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:23:12	

	1F-01	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:23:11	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:23:10	
11	山上學苑5號 1F 滅火器-學5- 1F-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:38	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:37	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:36	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:18:35	
12	山上學苑5號 1F 滅火器-學5- 1F-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:04	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:19:02	
13	山上學苑1號 B1F 滅火器-學1- B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:51	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:50	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:49	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:48	
14	山上學苑1號 B1F 滅火器-學1- B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:27	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:26	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:26	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:24	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:09:24	
15	山上學苑2號 B1F 滅火器-學2- B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:31	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:30	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:29	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:28	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:27	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:24	
16	山上學苑2號 B1F 滅火器-學2- B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:00	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:12:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:11:58	
17	山上學苑3號 B1F 滅火器-學3- B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:15:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:15:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:15:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:15:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:15:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:15:13	
18	山上學苑3號 B1F 滅火器-學3- B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:53	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:14:48	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:54:46

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 19:34:26

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:35:42