

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	N/A	朱忠正	2022-06-01 10:19:01	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:16:04	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:16:03	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 10:16:02	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:15:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:15:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:15:53	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:15:53	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:15:52	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:15:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:15:51	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:15:49	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-01 10:15:43	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆    承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/01 16:24:41    2022/06/01 19:00:24    2022/06/09 14:37:59

巡檢照片	
	

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:35	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:34	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-02 10:47:33	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:28	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:28	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:27	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:25	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:24	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:47:23	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 10:47:22	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆    承辦工程司：倪銘仁

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:41	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:39	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:38	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 14:09:36	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:33	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:32	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:31	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:30	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:27	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:26	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:09:25	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 14:09:24	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/04 09:52:42  
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/04 09:56:17  
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:36:31

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:30	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:28	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:28	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 14:15:26	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:21	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:20	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:19	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:17	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:15:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 14:15:15	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/04 19:53:48  
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/04 19:56:49  
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:36:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:36:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:36:02	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:36:00	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 10:35:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:35:50	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:35:49	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:35:47	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:35:46	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:35:45	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:35:43	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:35:42	

		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:35:41	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 10:35:39	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/05 12:40:45 2022/06/09 14:36:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:37	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:36	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:35	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 11:09:33	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:21	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:18	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:09:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 11:09:15	

備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/06 19:06:31 2022/06/06 19:07:58 2022/06/09 14:35:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:32	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:29	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-07 10:07:28	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:17	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:17	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:10	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:09	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:08	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:08	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:07	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:07:06	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 10:07:02	

備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/07 13:57:09 2022/06/07 19:34:20 2022/06/09 14:34:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:33	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:32	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 09:03:31	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:20	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:19	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:18	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:17	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:16	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:15	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:14	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:03:13	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 09:03:11	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/08 15:48:48

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/08 19:13:59

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:34:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:31	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:30	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-09 09:28:29	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:24	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:23	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:21	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:19	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:28:18	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 09:28:17	
備註：							
改善措施：							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/09 15:31:38

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/09 20:32:48

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/13 12:08:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:32	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:31	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:29	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 10:27:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:21	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:18	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:17	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:16	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:14	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:13	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:12	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:27:11	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 10:27:09	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/10 11:21:22

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/10 19:56:02

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/13 12:08:03

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:26	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:25	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:24	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	29.8	王德全	2022-06-11 09:44:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:15	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:14	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:13	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:12	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:12	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:11	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:10	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:44:09	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 09:44:08	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 09:50:42

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:09:29

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:39

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:58:06	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:58:05	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:58:05	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-12 10:58:04	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:58:00	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:58:00	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:57:59	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:57:58	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:57:57	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:57:56	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:57:56	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:57:55	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 10:57:54	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 09:40:47

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:14:56

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:19	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:18	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:17	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 14:31:16	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:09	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:08	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:07	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:06	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:05	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:04	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:03	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:31:02	



		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 14:31:00	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/13 15:09:10 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:07:57 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:36

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:38	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:36	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:35	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 14:13:34	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:28	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:27	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:26	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:25	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:24	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:13:23	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 14:13:22	

備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/15 08:51:20 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 20:21:23 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:02

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:33	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:32	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 10:21:31	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:24	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:21	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:18	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:16	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:15	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:21:14	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 10:21:12	

備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/15 16:25:22 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 19:59:37 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:20

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	法定停車場	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:22:01	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:22:00	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:59	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	29.6	王德全	2022-06-16 10:21:58	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:32	

1	B1F 400KW發電機	供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:31	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:30	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:29	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:28	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:21:25	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 10:21:17	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/16 17:21:41

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/16 19:41:47

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:57:46

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:26	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:23	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:21	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-17 09:30:20	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:15	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:14	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:13	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:12	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:11	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:10	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:07	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:30:06	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 09:30:04	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/17 17:26:01

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/17 19:23:37

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:20	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:18	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:17	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 14:31:15	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:11	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:10	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:09	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:08	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:06	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:04	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:31:03	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 14:31:02	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 09:38:26

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:27:00

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:39

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:34:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:34:04	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:34:04	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 14:34:02	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:33:59	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:33:57	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:33:56	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:33:55	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:33:54	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:33:52	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:33:51	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:33:50	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 14:33:49	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 09:34:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:20	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:19	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:17	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 09:51:15	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:10	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:08	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:07	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:05	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:03	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:02	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:51:00	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 09:50:59	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 12:07:55

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:24:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:24:06	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:24:05	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 10:24:04	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:23:59	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:23:58	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:23:56	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:23:55	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:23:54	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:23:53	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:23:52	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:23:52	
	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-21 10:23:50		

備註:

改善措施:



## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/21 16:54:00

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/21 19:51:05

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:18

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:05:10	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:05:08	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:05:08	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.3	董家圻	2022-06-22 11:05:07	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:05:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:05:02	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:05:02	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:05:01	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:05:00	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:04:59	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:04:58	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:04:58	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 11:04:57	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/23 09:09:31

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/23 20:03:27

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:42:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:54	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:51	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:49	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 15:08:47	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:39	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:38	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:37	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:36	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:35	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:33	
		供油部份-油泵開關是否正常工作置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:32	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:08:31	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 15:08:29	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 09:27:05

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 09:30:11

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:42:24

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:33	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:33	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 14:33:31	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:27	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:26	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:25	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:24	
		供水部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:24	

		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:23	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:33:22	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 14:33:20	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 20:35:44

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 20:39:07

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:17:38

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:34	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:33	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 08:43:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:24	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:23	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:21	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:19	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:43:18	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 08:43:16	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/25 17:32:39

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/25 17:35:22

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:17:31

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:25:03	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:25:02	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:25:01	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-26 10:24:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:24:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:24:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:24:50	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:24:49	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:24:48	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:24:46	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:24:45	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:24:44	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 10:24:42	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 09:18:08

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/27 20:10:56

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:33:44

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:23:13	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:23:10	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:23:09	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-27 09:23:07	

1	法定停車場 B1F 400KW發電機	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:23:01	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:23:00	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:22:59	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:22:58	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:22:57	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:22:56	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:22:56	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:22:54	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 09:22:53	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 16:41:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:47:41

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:15:58

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:26	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:25	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:23	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 14:32:22	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:18	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:16	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:15	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:14	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:12	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:11	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:10	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:32:09	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 14:32:07	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/28 20:54:30

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/28 20:59:54

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:28:00

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:51:03	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:51:00	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:51:00	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 14:50:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:50:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:50:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:50:53	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:50:52	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:50:51	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:50:50	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:50:50	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:50:49	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 14:50:47	
備註:							
改善措施:							

## 法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮

承商駐院主任：謝濱隆

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 400KW發電機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:44	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:43	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:41	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 08:51:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:34	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:33	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:32	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:31	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:28	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:27	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:51:26	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 08:51:24	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/30 15:54:50 2022/06/30 19:20:59