

三門診CO2滅火系統(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122	啟動鋼瓶	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:28:23	
		手動啟動緊急停止	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:28:22	
		警示警鈴	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:28:21	
		電磁閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:28:20	
		探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:28:19	
		配管	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:28:18	
		氣體壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:28:17	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:28:15	
		電池電壓-電池測試值	目視	25.8	吳金龍	2022-06-10 10:28:35	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	109,12	吳金龍	2022-06-10 10:29:06	
2	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 01(68.8L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:29:08	
3	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 02(69.0L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:29:10	
4	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 03(68.3L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:29:11	
5	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 04(68.3L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:29:12	
6	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 05(68.1L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:29:14	
7	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 06(68.3L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:29:17	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/24 12:42:13 2022/06/24 20:29:48 2022/06/30 11:26:24