

迴旋加速中心火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-06-17 09:12:18	
	1F	開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:12:15	
	R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:12:14	
2	迴旋加速中心	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:14:46	
	1F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:14:45	
	火警綜合盤及 火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:14:45	
	M1-37	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:14:44	
3	迴旋加速中心	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:20:58	
	2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:20:56	
	火警綜合盤及 火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:20:55	
	M1-67	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:20:54	
4	迴旋加速中心	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:17:56	
	3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:17:55	
	火警綜合盤及 火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:17:55	
	M1-93	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:17:54	
5	迴旋加速中心	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:15:41	
	4F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:15:40	
	火警綜合盤及 火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:15:39	
	M1-115	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:15:39	
6	迴旋加速中心	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:25:49	
	B1F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:25:47	
	火警綜合盤及 火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:25:47	
	M1-12	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:25:46	
7	迴旋加速中心	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:29:29	
	B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:29:24	
	火警綜合盤及 火警探測器-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:29:23	
	M1-1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-17 09:29:22	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:25:11

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/27 20:03:48

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:04:13