

懷遠堂火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷遠堂1F 複合式P型受 信總機(火警受 信總機含緊急 廣播)	主機麥克風	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:34	
		火災斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:33	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:32	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.6	曾耀緯	2022-06-22 15:17:31	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:27	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:26	
2	懷遠堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-前區	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:41	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:40	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:39	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:38	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:17:37	
3	懷遠堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-中區	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:10	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:09	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:08	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:07	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:06	
4	懷遠堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-後區	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:22	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:21	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:20	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:18:19	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:30:32

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:54:37

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:09:21