

### 3號門停車場緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 1F 緊急照明燈-E-1F-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:15	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:14	
2	3號門停車場 1F 緊急照明燈-E-1F-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:18	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:17	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:17	
3	3號門停車場 1F 緊急照明燈-E-1F-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:20	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:19	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:19	
4	3號門停車場 1F 緊急照明燈-E-1F-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:59	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:52:58	
5	3號門停車場 1F 緊急照明燈-E-1F-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:01	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:01	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:00	
6	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:26	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:25	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:25	
7	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:29	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:28	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:27	
8	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:31	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:30	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:30	
9	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:30	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:29	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:32	
10	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:33	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:32	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:31	
11	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:35	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:34	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:33	
12	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-08	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:37	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:36	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:35	
13	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-09	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:39	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:39	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:52:38	
14	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:54	
15	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-20	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:00	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:59	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:58	
16	3號門停車場 B1F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:02	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:02	

	緊急照明燈-E-B1-21	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:01	
17	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-22	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:05	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:04	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:03	
18	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-19	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:58	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:57	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:56	
19	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-27	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:07	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:06	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:06	
20	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-28	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:09	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:09	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:08	
21	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-10	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:51	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:51	
22	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-11	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:53	
23	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-12	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:57	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:56	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:55	
24	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-13	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:59	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:58	
25	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-14	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:02	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:01	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:00	
26	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-15	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:04	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:03	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:03	
27	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-16	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:06	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:06	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:05	
28	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-17	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:09	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:08	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:07	
29	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-18	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:57	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:56	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:55	
30	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-29	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:02	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:01	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:51:00	
31	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-23	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:59	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:58	
32	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-24	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:09	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:57:04	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:57:03	
33	3號門停車場 B1F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:11	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:10	

	緊急照明燈-E-B1-25	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:10	
34	3號門停車場 B1F 緊急照明燈-E-B1-26	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:14	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:13	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:59:12	
35	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:40	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:39	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:39	
36	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:42	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:42	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:41	
37	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:50	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:49	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:48	
38	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:51	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:51	
39	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:53	
40	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-08	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:57	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:56	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:55	
41	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-11	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:59	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:58	
42	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-12	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:02	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:01	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:00	
43	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-13	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:04	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:03	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:03	
44	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-14	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:07	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:06	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:05	
45	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-15	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:09	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:08	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:07	
46	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:12	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:12	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:11	
47	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:15	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:14	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:13	
48	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-09	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:17	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:16	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:16	
49	3號門停車場 B2F 緊急照明燈-E-B2-10	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:19	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:19	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:18	
50	3號門停車場 B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:55	

	緊急照明燈-E-B2-16	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:54	
51	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:54	
	緊急照明燈-E-B3-01	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:53	
52	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:57	
	緊急照明燈-E-B3-03	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:56	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:55	
53	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:59	
	緊急照明燈-E-B3-02	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:58	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:57	
54	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:06	
	緊急照明燈-E-B3-07	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:05	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:04	
55	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:01	
	緊急照明燈-E-B3-04	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:01	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:00	
56	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:04	
	緊急照明燈-E-B3-05	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:03	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:02	
57	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:08	
	緊急照明燈-E-B3-10	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:07	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:07	
58	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:10	
	緊急照明燈-E-B3-11	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:10	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:09	
59	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:13	
	緊急照明燈-E-B3-12	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:12	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:11	
60	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:15	
	緊急照明燈-E-B3-13	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:14	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:14	
61	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:17	
	緊急照明燈-E-B3-14	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:16	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:16	
62	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:20	
	緊急照明燈-E-B3-15	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:19	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:18	
63	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:12	
	緊急照明燈-E-B3-06	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:11	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:10	
64	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:14	
	緊急照明燈-E-B3-08	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:14	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:13	
65	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:17	
	緊急照明燈-E-B3-09	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:16	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:15	
66	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:19	
	緊急照明燈-E-B3-18	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:19	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:18	
	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:19	

67	B3F 緊急照明燈-E- B3-16	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:18	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:17	
68	3號門停車場 B3F 緊急照明燈-E- B3-17	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:22	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:21	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:20	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生  
2022/06/27 12:30:27

承商駐院主任: 謝濱隆  
2022/06/27 19:54:41

承辦工程司: 倪銘仁  
2022/06/30 11:09:26