

懷恩堂火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷恩堂1F 複合式P型受 信總機(火警受 信總機含緊急 廣播)	主機麥克風	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:22:13	
		火災斷線測試	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:22:12	
		回路表示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:22:11	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.3	曾耀緯	2022-06-22 15:22:10	
		開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:22:07	
		電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:22:06	
2	懷恩堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-前區	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:48	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:47	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:47	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:44	
3	懷恩堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-中區	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:21	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:20	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:19	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:19	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:21:18	
4	懷恩堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-後區	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:20:59	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:20:58	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:20:55	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:20:54	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 15:20:53	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:30:33

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:54:36

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:09:20