

135戶職務官舍火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官舍1F	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	R型受信總機-	開關定位	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	電源盤	電壓表	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
2	135戶職務官舍B10F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-72	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
3	135戶職務官舍B11F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-75	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
4	135戶職務官舍B1F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-45	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
5	135戶職務官舍B2F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-48	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
6	135戶職務官舍B3F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-51	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
7	135戶職務官舍B4F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-54	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
8	135戶職務官舍B5F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-57	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
9	135戶職務官舍B6F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-60	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
10	135戶職務官舍B7F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-63	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
11	135戶職務官舍B8F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-66	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
12	135戶職務官舍B9F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-M1-69	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
13	135戶職務官舍BB1F	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
	火警綜合盤及火警探測器-	音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

[illegible]

27	火警綜合盤及火警探測器-M1-56	火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
28	135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-61	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
29	135戶職務官舍C6F火警綜合盤及火警探測器-M1-59	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
30	135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-64	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
31	135戶職務官舍C7F火警綜合盤及火警探測器-M1-62	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
32	135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-67	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
33	135戶職務官舍C8F火警綜合盤及火警探測器-M1-65	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
34	135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-70	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
35	135戶職務官舍C9F火警綜合盤及火警探測器-M1-68	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
36	135戶職務官舍CB1F火警綜合盤及火警探測器-M1-41	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		受信總機電池放電15分鐘電池電壓值	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(13)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(12)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(11)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(10)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(9)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(8)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(7)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(6)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(5)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(4)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(3)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(2)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(1)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		XPS電源供應器	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(14)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(15)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		I/O卡(17)	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
		充電電壓安全值24v~28v	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

37	職務官宿舍1F 火警監視系統 FACP-31	交流電壓安全值100v~120v	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		喇叭組	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		鍵盤及滑鼠組	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		螢幕	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		時間校正	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		設備清潔	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		螺絲固定	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		64LED/64SW	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(12)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(11)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(10)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(9)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(8)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(7)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(6)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(5)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(4)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(3)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(2)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
		PHONE卡(1)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)	
RS232卡	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)			
I/O卡(18)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)			
I/O卡(16)	目視	未到位	(2022-03-01 00:00)			
備註:						
改善措施:						