

中正樓廚房簡易式自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓1F	手動啟動裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:46:20	
	廚房簡易式自	管路	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:46:19	
	動滅火設備-1F	噴嘴	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:46:18	
	煮菜區	鋼瓶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:46:17	
2	中正樓B1F	手動啟動裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:31	
	廚房簡易式自	管路	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:30	
	動滅火設備-B1	噴嘴	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:29	
	中央區A	鋼瓶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:28	
3	中正樓B1F	手動啟動裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:44	
	廚房簡易式自	管路	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:43	
	動滅火設備-B1	噴嘴	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:42	
	中央區B及R	鋼瓶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:41	
4	中正樓B1F	手動啟動裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:03	
	廚房簡易式自	管路	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:01	
	動滅火設備-B1	噴嘴	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:00	
	頭等飲食區	鋼瓶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:58	
5	中正樓B1F	手動啟動裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:44	
	廚房簡易式自	管路	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:43	
	動滅火設備-B1	噴嘴	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:43	
	治療飲食區(一)	鋼瓶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:37:42	
6	中正樓B1F	手動啟動裝置	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:03	
	廚房簡易式自	管路	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:01	
	動滅火設備-B1	噴嘴	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:01	
	治療飲食區(二)	鋼瓶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:36:00	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:26:22

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:16:54

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:39:59