

## 致德樓緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓R2F 緊急廣播主機	揚聲器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:52:48	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	25	錢志瑜	2022-06-24 10:52:47	
		主機麥克風	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:52:43	
		主機回路指示	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:52:43	
		主機標示	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:52:42	
		主機電壓表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:52:41	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生    承商駐院主任：謝濟隆    承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/27 12:56:04                      2022/06/27 19:52:34                      2022/06/30 11:14:27