中正樓室外消防栓檢查(月)

單位	消防	机宁井净	松木十汁	檢查日期		2022年06月	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法 	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:59	
	中正樓1F	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:58	
1	噴水池左前-消	水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:57	
	防栓	水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:57	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:56	
		開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
2	中正樓1F 噴水池右前-消 防栓	瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:32:27	
	中正樓1F 介壽堂左前-消 防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
3		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:44:28	
		開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	中正樓1F	瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
4	急診左前-消防栓	水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:36:33	
		開關把手	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:48	
	中正樓1F	瞄子	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:47	
5	介壽堂前-消防	水帶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:46	
	栓	水帶箱	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:45	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:44	
	of over little 4 E	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	中正樓1F 東院區園藝花	瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	面内-消防栓- 01	水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:46:35	
	中正樓1F 東院區園藝花 圃內-消防栓- 02	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:46:45	
		開關把手	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:06	
	中正樓1F 東區眷舍38棟 旁-消防栓	瞄子	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:05	
8		水帶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:04	
		水帶箱	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:03	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:03	
	1	開關把手	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:29:00	
_		瞄子	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:59	
9	東區眷舍29棟 旁-消防栓	水帶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:58	
	万"/月川生	水帶箱	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:57	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:57	
	中正樓1F 東區眷舍20棟 旁-消防栓	開關把手	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:15	
		瞄子	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:13	
10		水帶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:12	
		水帶箱	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:12	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:11	
	中正樓1F 急診右前-消防 栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
11		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
			目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:35:33	
		開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	中正樓1F	瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
12	思源樓大門前-	水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

	消防栓	水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:38:51
13	1	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:30
		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:29
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:28
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:27
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:26
14	中正樓1F D棟宿舍前-消 防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:29:43
		開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
15		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		室外消防栓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
	中正樓1F 往醫學院隧道 □前-消防栓	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:08
		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:06
16		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:06
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:05
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:04
	中正樓1F 往幹細胞研究 中心走道-消防 栓	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:40
17		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:39
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:38
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:37
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:37
	中正樓1F 幹細胞研究中 心大門口-消防 栓	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:07
		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:06
18		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:06
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:05
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:04
19	中正樓1F 幹細胞研究中 心内左側-消防 栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:06:03

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 2022/06/28 11:17:49 承商駐院主任:謝濱隆 2022/06/28 20:48:38

承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/30 12:35:38