

中正樓自動撒水設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2023 年 01 月 | | |
|----|----------------------------|---------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓10F 自動撒水設備- 10F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:58:50 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:58:49 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:58:48 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:58:47 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:58:47 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:58:46 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:58:45 | |
| 2 | 中正樓10F 自動撒水設備- 10F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:59:04 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:59:03 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:59:02 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:59:01 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:59:01 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:59:00 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:58:59 | |
| 3 | 中正樓10F 自動撒水設備- 10F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:58:48 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:58:47 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:58:46 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:58:45 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:58:45 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:58:44 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:58:43 | |
| 4 | 中正樓10F 自動撒水設備- 10F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:59:14 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:59:12 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:59:10 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:59:09 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:59:08 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:59:08 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:59:07 | |
| 5 | 中正樓11F 自動撒水設備- 11F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:56:54 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:56:53 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:56:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:56:52 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:56:51 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:56:51 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:56:50 | |
| 6 | 中正樓11F 自動撒水設備- 11F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:57:09 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:57:08 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:57:07 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:57:06 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:57:06 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:57:05 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:57:04 | |
| 7 | 中正樓11F 自動撒水設備- 11F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:56:56 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:56:54 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:56:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:56:52 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:56:51 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:56:50 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:56:49 | |
| 8 | 中正樓11F 自動撒水設備- 11F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:57:23 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:57:21 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:57:21 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:57:20 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:57:19 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:57:18 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:57:17 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:54:55 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:54:54 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| 9 | 中正樓12F 自動撒水設備- 12F-A | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:54:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:54:53 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:54:52 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:54:52 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:54:51 | |
| 10 | 中正樓12F 自動撒水設備- 12F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:55:21 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:55:19 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:55:18 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:55:18 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:55:17 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:55:10 | |
| 11 | 中正樓12F 自動撒水設備- 12F-C | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:55:10 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:54:51 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:54:49 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:54:48 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:54:47 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:54:46 | |
| 12 | 中正樓12F 自動撒水設備- 12F-D | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:54:46 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:54:45 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:55:15 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:55:13 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:55:12 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:55:11 | |
| 13 | 中正樓13F 自動撒水設備- 13F-A | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:55:10 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:55:09 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:55:08 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:52:51 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:52:49 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:52:48 | |
| 14 | 中正樓13F 自動撒水設備- 13F-B | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:52:47 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:52:47 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:52:46 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:52:45 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:53:06 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:53:04 | |
| 15 | 中正樓13F 自動撒水設備- 13F-C | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:53:04 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:53:03 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:53:02 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:53:01 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:53:01 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:52:48 | |
| 16 | 中正樓13F 自動撒水設備- 13F-D | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:52:47 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:52:46 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:52:45 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:52:44 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:52:43 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:52:43 | |
| 17 | 中正樓14F 自動撒水設備- 14F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:53:16 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:53:14 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:53:14 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:53:12 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:53:11 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:53:11 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:53:10 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:50:58 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:50:57 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:50:56 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:50:56 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:50:55 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:50:54 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:50:54 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:51:23 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| 18 | 中正樓14F 自動撒水設備- 14F-B | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:51:22 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:51:21 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:51:20 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:51:20 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:51:19 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:51:18 | |
| 19 | 中正樓14F 自動撒水設備- 14F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:50:56 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:50:54 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:50:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:50:53 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:50:52 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:50:51 | |
| 20 | 中正樓14F 自動撒水設備- 14F-D | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:50:50 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:51:19 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:51:18 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:51:18 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:51:17 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:51:16 | |
| 21 | 中正樓15F 自動撒水設備- 15F-A | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:51:15 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:51:10 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:48:53 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:48:51 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:48:51 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:48:50 | |
| 22 | 中正樓15F 自動撒水設備- 15F-B | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:48:49 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:48:48 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:48:47 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:49:32 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:49:30 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:49:29 | |
| 23 | 中正樓15F 自動撒水設備- 15F-C | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:49:29 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:49:28 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:49:27 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:49:04 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:48:49 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:48:48 | |
| 24 | 中正樓15F 自動撒水設備- 15F-D | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:48:47 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:48:46 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:48:45 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:48:44 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:48:44 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:49:21 | |
| 25 | 中正樓16F 自動撒水設備- 16F-A | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:49:19 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:49:18 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:49:12 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:49:10 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:49:09 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:49:08 | |
| 26 | 中正樓16F 自動撒水設備- 16F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:49 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:46 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:46 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:45 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:44 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:43 | |
| 26 | 中正樓16F 自動撒水設備- 16F-B | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:42 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:26 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:25 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:24 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:23 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:22 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:21 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:45:20 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:28 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| 27 | 中正樓16F 自動撒水設備- 16F-C | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:27 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:27 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:26 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:25 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:25 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:24 | |
| 28 | 中正樓16F 自動撒水設備- 16F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:51 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:50 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:49 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:49 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:48 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:47 | |
| 29 | 中正樓17F 自動撒水設備- 17F-A | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:45:46 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:33 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:32 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:31 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:30 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:30 | |
| 30 | 中正樓17F 自動撒水設備- 17F-B | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:29 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:28 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:56 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:54 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:53 | |
| 31 | 中正樓17F 自動撒水設備- 17F-C | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:52 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:50 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:43:49 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:35 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:33 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:31 | |
| 32 | 中正樓17F 自動撒水設備- 17F-D | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:30 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:29 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:28 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:27 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:44:00 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:58 | |
| 33 | 中正樓18F 自動撒水設備- 18F-A | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:57 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:56 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:55 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:54 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:43:53 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:32 | |
| 34 | 中正樓18F 自動撒水設備- 18F-B | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:31 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:30 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:30 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:29 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:28 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:26 | |
| 35 | 中正樓18F 自動撒水設備- 18F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:47 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:45 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:45 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:44 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:43 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:43 | |
| 35 | 中正樓18F 自動撒水設備- 18F-C | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:41:42 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:16 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:14 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:14 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:13 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:12 | |
| 35 | 中正樓18F 自動撒水設備- 18F-C | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:11 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:10 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| 36 | 中正樓18F 自動撒水設備- 18F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:38 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:36 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:35 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:34 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:33 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:32 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:41:29 | |
| 37 | 中正樓19F 自動撒水設備- 19F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:38:54 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:38:53 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:38:52 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:38:51 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:38:51 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:38:50 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:38:49 | |
| 38 | 中正樓19F 自動撒水設備- 19F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:39:14 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:39:13 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:39:13 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:39:12 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:39:10 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:39:09 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:39:08 | |
| 39 | 中正樓19F 自動撒水設備- 19F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:07 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:06 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:04 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:04 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:02 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:01 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:00 | |
| 40 | 中正樓19F 自動撒水設備- 19F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:32 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:29 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:29 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:28 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:27 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:26 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:39:25 | |
| 41 | 中正樓1F 自動撒水設備- 1F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:13 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:12 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:11 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:10 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:09 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:09 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:08 | |
| 42 | 中正樓1F 自動撒水設備- 1F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:41 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:39 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:39 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:38 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:30 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:30 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:21:28 | |
| 43 | 中正樓1F 自動撒水設備- 1F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:34 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:33 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:31 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:31 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:30 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:29 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:28 | |
| 44 | 中正樓1F 自動撒水設備- 1F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:12 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:09 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:08 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:08 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:07 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:06 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:21:05 | |
| 45 | 中正樓20F 自動撒水設備- 20F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:18 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:17 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:16 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:16 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:15 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:14 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:14 | |
| 46 | 中正樓20F 自動撒水設備- 20F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:56 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:55 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:55 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:54 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:53 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:52 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:50 | |
| 47 | 中正樓20F 自動撒水設備- 20F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:03 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:02 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:01 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:01 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:35:00 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:34:59 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 15:34:59 | |
| 48 | 中正樓20F 自動撒水設備- 20F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:32 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:30 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:29 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:28 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:28 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:27 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:34:26 | |
| 49 | 中正樓21F 自動撒水設備- 21F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:22:28 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:22:16 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:22:15 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:22:13 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:22:12 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:22:11 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:22:10 | |
| 50 | 中正樓21F 自動撒水設備- 21F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:21:58 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:21:54 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:21:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:21:53 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:21:52 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:21:51 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:21:50 | |
| 51 | 中正樓22F 自動撒水設備- 22F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:11 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:09 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:09 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:08 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:07 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:06 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:05 | |
| 52 | 中正樓22F 自動撒水設備- 22F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:35 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:33 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:32 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:32 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:31 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:30 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-18 14:14:29 | |
| 53 | 中正樓23F 自動撒水設備- 23F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:32:36 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:32:35 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:32:33 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:32:32 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:32:32 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:32:31 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:32:30 | |
| 54 | 中正樓23F 自動撒水設備- 23F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:33:37 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:33:36 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:33:34 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:33:33 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:33:29 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:33:29 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 14:33:27 | |
| 55 | 中正樓24F 自動撒水設備- 24F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:11:26 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:11:24 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:11:23 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:11:22 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:11:21 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:11:20 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 15:11:19 | |
| 56 | 中正樓2F 自動撒水設備- 2F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:19:18 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:19:16 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:19:16 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:19:15 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:19:14 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:19:14 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:19:13 | |
| 57 | 中正樓2F 自動撒水設備- 2F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:18:58 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:18:54 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:18:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:18:53 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:18:52 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:18:51 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:18:50 | |
| 58 | 中正樓2F 自動撒水設備- 2F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:18:45 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:18:43 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:18:42 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:18:41 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:18:41 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:18:40 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:18:39 | |
| 59 | 中正樓2F 自動撒水設備- 2F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:19:20 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:19:16 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:19:15 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:19:14 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:19:13 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:19:13 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:19:12 | |
| 60 | 中正樓3F 自動撒水設備- 3F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:32 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:30 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:30 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:29 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:28 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:28 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:27 | |
| 61 | 中正樓3F 自動撒水設備- 3F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:47 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:45 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:44 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:44 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:43 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:42 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:16:41 | |
| 62 | 中正樓3F 自動撒水設備- 3F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:31 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:29 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:28 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:27 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:27 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:26 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:25 | |
| 63 | 中正樓3F 自動撒水設備- 3F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:54 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:52 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:51 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:50 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:50 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:49 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:16:48 | |
| 64 | 中正樓4F 自動撒水設備- 4F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:14:39 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:14:38 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:14:37 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:14:37 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:14:35 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:14:35 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:14:34 | |
| 65 | 中正樓4F 自動撒水設備- 4F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:15:13 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:15:11 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:15:10 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:15:09 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:15:09 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:15:07 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:14:59 | |
| 66 | 中正樓4F 自動撒水設備- 4F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:36 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:34 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:33 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:32 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:32 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:31 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:30 | |
| 67 | 中正樓4F 自動撒水設備- 4F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:15:05 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:15:03 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:15:00 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:59 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:59 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:57 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:14:56 | |
| 68 | 中正樓5F 自動撒水設備- 5F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:23 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:22 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:21 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:21 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:20 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:19 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:18 | |
| 69 | 中正樓5F 自動撒水設備- 5F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:49 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:45 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:44 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:42 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:41 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:40 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:12:33 | |
| 70 | 中正樓5F 自動撒水設備- 5F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:23 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:22 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:21 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:20 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:19 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:19 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:18 | |
| 71 | 中正樓5F 自動撒水設備- 5F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:13:01 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:42 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:41 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:41 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:40 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:39 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:12:38 | |
| 72 | 中正樓6F 自動撒水設備- 6F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:16 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:14 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:14 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:13 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:12 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:12 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:11 | |
| 73 | 中正樓6F 自動撒水設備- 6F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:30 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:29 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:28 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:27 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:26 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:26 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:10:25 | |
| 74 | 中正樓6F 自動撒水設備- 6F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:14 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:12 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:11 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:11 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:10 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:09 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:09 | |
| 75 | 中正樓6F 自動撒水設備- 6F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:47 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:44 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:43 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:42 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:42 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:41 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:10:40 | |
| 76 | 中正樓7F 自動撒水設備- 7F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:04 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:03 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:03 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:02 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:01 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:00 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:07:59 | |
| 77 | 中正樓7F 自動撒水設備- 7F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:25 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:24 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:23 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:22 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:22 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:21 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:08:20 | |
| 78 | 中正樓7F 自動撒水設備- 7F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:07:52 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:07:50 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:07:49 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:07:48 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:07:48 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:07:47 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:07:46 | |
| 79 | 中正樓7F 自動撒水設備- 7F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:08:12 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:08:10 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:08:10 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:08:09 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:08:08 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:08:07 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:08:07 | |
| 80 | 中正樓8F 自動撒水設備- 8F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:04:36 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:04:34 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:04:34 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:04:33 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:04:32 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:04:32 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:04:31 | |
| 81 | 中正樓8F 自動撒水設備- 8F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:07:50 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:07:49 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:07:49 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:07:48 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:07:47 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:07:47 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:04:45 | |
| 82 | 中正樓8F 自動撒水設備- 8F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:04:38 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:04:36 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:04:35 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:04:35 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:04:34 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:04:33 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:04:33 | |
| 83 | 中正樓8F 自動撒水設備- 8F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:05:31 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:05:30 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:05:29 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:05:28 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:05:27 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:05:26 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:05:25 | |
| 84 | 中正樓9F 自動撒水設備- 9F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:00:52 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:00:50 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:00:50 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:00:49 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:00:48 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:00:48 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:00:47 | |
| 85 | 中正樓9F 自動撒水設備- 9F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:03:45 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:03:44 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:03:43 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:03:42 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:03:41 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:02:06 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-05 16:02:05 | |
| 86 | 中正樓9F 自動撒水設備- 9F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:00:50 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:00:49 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:00:48 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:00:47 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:00:46 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:00:46 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:00:45 | |
| 87 | 中正樓9F 自動撒水設備- 9F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:01:15 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:01:13 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:01:12 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:01:11 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:01:10 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:01:10 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2023-01-05 16:01:09 | |
| 88 | 中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:59:28 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:59:27 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:59:26 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:59:25 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:59:24 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:59:23 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:59:22 | |
| 89 | 中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-B | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:58:59 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:58:58 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:58:57 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:58:56 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:58:54 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:58:53 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 10:58:52 | |
| 90 | 中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-C | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:48 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:47 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:46 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:44 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:43 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:42 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:37 | |
| 91 | 中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-D | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:16 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:14 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:13 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:11 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:09 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:08 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:00:08 | |
| 92 | 中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-MRI | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:01:35 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:01:34 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:01:33 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:01:32 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:01:31 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:01:29 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2023-01-09 11:01:28 | |
| 93 | 中正樓B2F 自動撒水設備- B2F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 14:59:48 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 14:59:47 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 14:59:46 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 14:59:45 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 14:59:44 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 14:59:44 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 14:59:43 | |
| 94 | 中正樓B3F 自動撒水設備- B3F-A | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 15:23:28 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 15:23:27 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 15:23:26 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 15:23:25 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 15:23:23 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 15:23:23 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 董儲飴 | 2023-01-10 15:23:22 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2023/01/30 10:47:55

承商駐院主任：謝濱隆
 2023/01/30 11:05:18

承辦工程司：倪銘仁
 2023/02/14 10:27:44