

單身宿舍大樓緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 緊急廣播主機- 身障中心2F	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:03:24	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	25.3	曾耀緯	2022-06-28 11:03:22	
		主機麥克風	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:03:17	
		主機回路指示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:03:16	
		主機標示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:03:15	
		主機電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:03:14	
2	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助B1F 緊急廣播主機- 身障中心B1F	揚聲器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:05:57	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	25.6	曾耀緯	2022-06-28 11:05:56	
		主機麥克風	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:05:51	
		主機回路指示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:05:50	
		主機標示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:05:47	
		主機電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 11:05:46	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/28 11:17:48

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/28 20:48:39

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:33:40