

中正樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位 項號	消防 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓15F L15-001(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-08 15:24:40	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-08 15:24:38	
2	中正樓15F L15-002(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-08 15:27:08	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-08 15:27:07	
3	中正樓1F L1-003(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:43:18	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:43:16	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:43:16	
4	中正樓1F L1-004(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:42:51	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:42:49	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:42:49	
5	中正樓21F M21-001	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:04:18	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:04:17	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 11:04:16	
6	中正樓2F L2-005A(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:01:11	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:01:10	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:01:09	
7	中正樓2F L2-227(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:52:06	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:52:04	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:52:04	
8	中正樓2F L2-363(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:50:48	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:50:47	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:50:46	
9	中正樓2F L2-001(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:51:41	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:51:40	
10	中正樓3F L3-005A(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:02:36	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:02:35	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:02:34	
11	中正樓3F L3-185(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:02:22	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:02:20	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:02:19	
12	中正樓3F L3-001(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:03:14	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:03:13	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 16:03:12	
13	中正樓3F M-03-01	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:50:18	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:50:17	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 08:50:17	
14	中正樓4F L4-005(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-06-08 16:08:04	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-08 16:08:01	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-08 16:08:00	
15	中正樓B1F B1-221A(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:34:24	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:34:22	
16	中正樓B1F B1-221B(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:34:35	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:34:34	
17	中正樓B1F B1-222(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:34:47	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:34:46	
18	中正樓B1F B1-204(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:35:05	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:35:04	
19	中正樓B1F B1-206B(定、 新)	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:38:06	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:38:05	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:38:04	
	中正樓B1F	磁力門扣	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:39:33	

20	B1-030(定、新)	偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:39:32	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:39:31	
21	中正樓B1F B1-001	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:31:49	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-08 15:31:48	
22	中正樓B2F B2-035(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:11:37	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:11:36	
23	中正樓B2F B2-031(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:10:40	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:10:37	
24	中正樓B2F B2-030(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:11:06	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:11:05	
25	中正樓B2F B2-036(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:12:34	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:12:33	
26	中正樓B2F B2-017B(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:13:16	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:13:14	
27	中正樓B2F B2-017A(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:13:31	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:13:30	
28	中正樓B2F B2-019(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:14:29	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:14:28	
29	中正樓B2F B2-025(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:15:24	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:15:23	
30	中正樓B2F B2-028A(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:16:06	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:16:05	
31	中正樓B2F B2-028B(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:16:30	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:16:29	
32	中正樓B3F B3-026A(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:55:17	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:55:16	
33	中正樓B3F B3-026B(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:54:47	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:54:46	
34	中正樓B3F B3-029(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:57:40	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:57:39	
35	中正樓B3F B3-030A(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:59:39	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:59:38	
36	中正樓B3F B3-030B(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:59:11	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:59:10	
37	中正樓B3F B3-016(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:00:04	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:00:03	
38	中正樓B3F B3-028(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:58:32	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:58:31	
39	中正樓B3F B3-017(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:52:03	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:52:01	
40	中正樓B3F B3-020A(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:52:29	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:52:27	

41	中正樓B3F B3-023A(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:53:14	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:53:13	
42	中正樓B3F B3-023B(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:53:30	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:53:29	
43	中正樓B3F B3-021(定)	磁力門扣	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		偵煙式探測器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:54:03	
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 09:54:02	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生    承商駐院主任: 謝濱隆    承辦工程司: 倪銘仁  
 2022/06/27 12:33:10                      2022/06/27 19:53:32                      2022/06/30 11:40:01