

B電荷中心滅火器(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|-------|------------------------|-------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | B電荷中心1F 滅火器-B-01-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:17 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:16 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:15 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:14 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:14 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:13 | |
| 2 | B電荷中心1F 滅火器-B-01-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:34 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:33 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:32 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:32 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:31 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:10:30 | |
| 3 | B電荷中心2F 滅火器-B-02-01 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:18 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:17 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:17 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:16 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:15 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:14 | |
| 4 | B電荷中心2F 滅火器-B-02-02 | 藥劑有效日期(到期前3個月需更換) | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:22 | |
| | | 保持裝置 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:22 | |
| | | 皮管 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:21 | |
| | | 壓把 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:20 | |
| | | 插梢 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:19 | |
| | | 壓力 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-22 15:11:19 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:28:57

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:59:40

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:07:55