

立體停車場緊急廣播設備(月)檢查

| 單位    | 消防                | 判定基準               | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 |                     |    |
|-------|-------------------|--------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目              |                    |      | 檢查結果 | 檢查員         | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 立體停車場1F<br>緊急廣播主機 | 揚聲器                | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-06-24 10:41:02 |    |
|       |                   | 主機電池電壓(23.5~27.0V) | 目視   | 26.1 | 錢志瑜         | 2022-06-24 10:41:01 |    |
|       |                   | 主機麥克風              | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-06-24 10:40:56 |    |
|       |                   | 主機回路指示             | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-06-24 10:40:54 |    |
|       |                   | 主機標示               | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-06-24 10:40:44 |    |
|       |                   | 主機電壓表              | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-06-24 10:40:41 |    |
| 備註:   |                   |                    |      |      |             |                     |    |
| 改善措施: |                   |                    |      |      |             |                     |    |
|       |                   |                    |      |      |             |                     |    |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:56:10

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/27 19:52:28

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:14:33