

湖畔門診排煙設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診RF 排煙設備-DM- RF-01	自動啟動探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:29:58	
		手動啟動裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:29:55	
		排煙閘門	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:29:54	
		控制盤	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:29:53	
		排煙機	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:29:53	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:19:01

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:09:58

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:47:14