

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 18:34:07	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 18:34:08	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	辛祖元	2022-05-05 18:34:15	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 18:34:18	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-05 18:34:22	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 18:34:24	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	辛祖元	2022-05-05 18:34:30	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	辛祖元	2022-05-05 18:34:35	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	辛祖元	2022-05-05 18:34:39	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	辛祖元	2022-05-05 18:34:43	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	辛祖元	2022-05-05 18:34:47	
		開機後注意事項-機油壓(5bar以上)	目視	7	辛祖元	2022-05-05 18:35:16	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	72	辛祖元	2022-05-05 18:35:23	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 18:35:24	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 18:35:26	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	144.6	辛祖元	2022-05-05 18:35:35	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 18:35:38	
			開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 18:34:06
	開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-05 18:34:03		
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:33:10

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:48:56

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-11 21:13:59	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	辛祖元	2022-05-11 21:14:00	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	辛祖元	2022-05-11 21:14:06	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-11 21:14:07	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-11 21:14:11	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-11 21:14:13	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	辛祖元	2022-05-11 21:14:15	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	辛祖元	2022-05-11 21:14:20	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	辛祖元	2022-05-11 21:14:23	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	辛祖元	2022-05-11 21:14:27	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	辛祖元	2022-05-11 21:14:31	
		開機後注意事項-機油壓(5bar以上)	目視	7.8	辛祖元	2022-05-11 21:14:41	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	72	辛祖元	2022-05-11 21:14:48	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	辛祖元	2022-05-11 21:14:50	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	辛祖元	2022-05-11 21:14:51	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	144.8	辛祖元	2022-05-11 21:15:03	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	辛祖元	2022-05-11 21:15:06	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	辛祖元	2022-05-11 21:13:58	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-11 21:13:55	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/05/12 13:00:22承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/12 19:39:59承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:14:46

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

連通道發電機450KW每週維護保養記錄							
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄							
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄							
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄							
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄							
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	張銘堯	2022-06-01 21:17:10	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	張銘堯	2022-06-01 21:17:12	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	張銘堯	2022-06-01 21:17:15	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	張銘堯	2022-06-01 21:17:17	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.5	張銘堯	2022-06-01 21:17:23	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	張銘堯	2022-06-01 21:17:25	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	張銘堯	2022-06-01 21:17:27	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	張銘堯	2022-06-01 21:17:32	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	張銘堯	2022-06-01 21:17:36	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	張銘堯	2022-06-01 21:17:41	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	張銘堯	2022-06-01 21:17:46	
		開機後注意事項-機油壓(5bar以上)	目視	7.5	張銘堯	2022-06-01 21:26:18	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	72	張銘堯	2022-06-01 21:26:28	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	張銘堯	2022-06-01 21:26:30	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	張銘堯	2022-06-01 21:26:31	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	145.2	張銘堯	2022-06-01 21:26:43	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	張銘堯	2022-06-01 21:26:54	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	張銘堯	2022-06-01 21:17:08	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	91	張銘堯	2022-06-01 21:17:06	
備註:							
改善措施:							

連通道發電機450KW每週維護保養記錄				承商工程師：李中榮 2022/06/01 22:09:37		承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/01 22:10:26		承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:37:58	
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日				
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註		
備註:									
改善措施:									

承商工程師：李中榮
2022/06/01 22:09:37

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/01 22:10:26

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:37:58