

## 135戶職務官舍緊急廣播設備(月)檢查

| 單位    | 消防                   | 判定基準               | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 05 月 |                     |    |
|-------|----------------------|--------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號    | 檢查項目                 |                    |      | 檢查結果 | 檢查員         | 檢查時間                | 備註 |
| 1     | 135戶職務官舍1F<br>緊急廣播主機 | 揚聲器                | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-05-19 14:10:06 |    |
|       |                      | 主機電池電壓(23.5~27.0V) | 目視   | 26   | 錢志瑜         | 2022-05-19 14:10:04 |    |
|       |                      | 主機麥克風              | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-05-19 14:10:01 |    |
|       |                      | 主機回路指示             | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-05-19 14:10:00 |    |
|       |                      | 主機標示               | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-05-19 14:09:39 |    |
|       |                      | 主機電壓表              | 目視   | 正常   | 錢志瑜         | 2022-05-19 14:09:39 |    |
| 備註:   |                      |                    |      |      |             |                     |    |
| 改善措施: |                      |                    |      |      |             |                     |    |
|       |                      |                    |      |      |             |                     |    |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/05/20 16:37:46

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/20 19:27:34

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 15:10:14