

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:12	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:10	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:09	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 09:34:08	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:02	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:00	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:59	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:58	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:57	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:56	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:56	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:55	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:54	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:43	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:41	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:40	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 09:34:39	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:32	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:30	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:29	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:28	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:27	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:26	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:26	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:25	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:24	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:35:07	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:35:05	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:35:04	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 09:35:03	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:58	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:57	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:56	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:55	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:54	

		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:54	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:53	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:52	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:34:52	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-06-01 09:34:50	

備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/01 16:24:24
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/01 19:00:25
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:37:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:04	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:03	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:03	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-02 16:18:02	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:59	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:58	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:57	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:56	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:56	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:55	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:54	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:53	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:17:53	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 16:17:51	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:27	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:26	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:25	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	董家圻	2022-06-02 16:18:24	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:18	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:17	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:16	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:15	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:15	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:14	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:13	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:12	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:12	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 16:18:11	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:45	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:44	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:44	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-02 16:18:43	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:40	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:39	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:38	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:37	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:36	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:35	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:35	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:34	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:18:33	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 16:18:32	
備註：							
改善措施：							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/02 16:44:05
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/02 19:23:13
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:36:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:46	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:44	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:42	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 10:26:38	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:36	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:22	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:21	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:19	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:18	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:17	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:16	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:16	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:26:15	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 10:26:13	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:24	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:22	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:20	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 10:27:19	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:14	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:13	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:12	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:11	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:09	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:08	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正 常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:07	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於 自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:06	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機 ＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:04	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充 足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 10:27:02	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:59	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:57	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:56	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以 上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 10:27:55	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於 自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:51	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:50	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動 位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:48	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否 正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:47	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏 水	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:46	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:44	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正 常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:43	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於 自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:42	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機 ＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:27:40	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充 足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 10:27:39	
備註：							
改善措施：							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/04 09:54:03
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/04 09:55:12
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:36:34

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:19	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:17	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:16	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以 上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 10:02:14	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於 自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:10	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:09	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動 位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:07	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否 正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:06	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏 水	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:05	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:03	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正 常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:02	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於 自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:01	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機 >是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:00	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充 足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 10:01:58	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:52	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:50	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:49	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 10:02:47	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:44	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:43	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:41	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:40	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:39	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:38	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:37	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:36	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:02:35	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 10:02:34	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:24	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:21	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:20	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 10:03:19	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:16	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:15	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:14	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:12	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:11	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:10	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:09	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:08	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:03:07	
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 10:03:05			
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/04 19:54:20

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/04 19:56:19

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:36:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:20:06	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:20:04	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:20:03	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 09:20:02	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:57	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:55	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:54	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:53	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:52	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:50	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:49	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:48	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:47	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 09:19:45	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:20:52	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:20:50	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:20:49	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 09:20:47	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:20:42	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:27	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:26	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:25	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:24	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:23	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:22	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:21	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:21	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 09:20:24	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:22:15	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:22:14	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:22:12	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 09:22:08	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:22:01	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:22:00	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:52	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:51	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:49	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:48	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:48	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:47	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:21:45	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 09:21:44	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/05 12:40:51 2022/06/09 14:36:05

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:29	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:28	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:27	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 10:38:25	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:17	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:16	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:14	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:13	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:11	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:10	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:08	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:06	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:05	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 10:38:03	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:06	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:04	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:03	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 10:39:01	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:54	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:52	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:50	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:49	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:48	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:47	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:45	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:44	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:38:43	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 10:38:41	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:41	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:39	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:38	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 10:39:36	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:30	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:27	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:25	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:24	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:23	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:22	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:20	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:19	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:39:18	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 10:39:16	

備註:

改善措施:

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/06 19:06:30

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/06 19:08:22

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:35:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:13	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:08	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:07	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-07 09:12:05	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:01	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:58	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:57	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:53	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:52	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:44	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:43	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:42	
		供油部份(1台)-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:41	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:52	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:50	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:49	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-07 09:12:47	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:38	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:37	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:36	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:34	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:32	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:31	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:30	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:29	
		供油部份(1台)-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:12:27	
3	思源樓B1F 400KW發電機	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:37	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:34	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:33	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-07 09:13:31	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:22	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:21	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:19	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:13	

	G3	供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:11	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:10	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:09	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:08	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:13:06	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-07 09:13:05	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/07 13:57:08
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/07 19:34:20
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/09 14:34:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:58	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:57	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:56	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 15:11:54	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:50	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:48	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:47	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:46	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:44	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:43	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:42	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:40	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:39	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 15:11:37	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:30	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:28	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:27	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 15:12:26	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:23	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:22	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:21	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:19	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:19	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:17	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:16	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:15	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:14	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 15:12:13	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:13:03	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:13:01	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:13:00	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 15:12:58	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:55	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:53	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:52	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:51	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:50	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:49	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:48	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:47	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:12:46	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 15:12:44	
		備註: 改善措施:					

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/08 22:07:58

承商駐院主任：陳詩經
2022/06/08 22:10:22

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:33:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:18	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:16	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:16	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-09 10:19:14	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:11	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:10	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:09	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:08	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:07	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:06	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:05	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:05	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:04	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:47	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:46	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:45	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-09 10:19:44	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:41	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:40	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:38	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:38	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:36	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:36	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:35	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:34	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:19:33	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:19:32	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:18	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:16	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:15	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-09 10:20:14	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:10	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:09	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:08	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:06	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:05	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:04	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:04	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:03	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:20:02	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-09 10:20:01	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/09 15:31:12

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/09 20:32:49

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/13 12:08:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:28	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:26	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:25	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 09:12:24	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:19	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:14	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:13	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:12	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:11	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:10	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:08	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:07	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:06	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:12:03	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:05	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:04	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:03	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 09:13:02	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:57	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:55	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:54	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:53	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:52	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:51	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:50	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:49	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:12:48	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:12:46	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:14:13	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:14:12	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:56	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 09:13:55	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:47	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:46	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:45	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:39	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:37	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:36	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:29	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:27	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:13:26	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 09:13:24	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/10 11:21:21
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/10 19:56:03
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/13 12:08:03

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:57	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:56	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:55	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-06-11 14:34:54	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:41	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:40	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:39	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:38	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:37	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:36	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:35	

		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:34	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:34:33	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 14:34:32	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:28	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:27	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:26	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-06-11 14:35:25	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:22	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:21	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:20	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:19	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:18	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:17	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:16	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:14	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:13	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 14:35:12	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:56	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:55	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:54	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-06-11 14:35:53	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:50	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:49	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:49	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:48	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:47	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:46	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:45	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:45	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:35:44	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 14:35:40	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/13 09:50:42
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/14 09:09:29
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/17 16:58:41

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:34	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:33	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:32	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-12 09:34:31	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:28	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:27	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:26	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:25	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:24	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:23	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:22	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:22	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:21	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:34:20	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:52	
		發電機部份(3台)-壓力表是否不漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:51	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:50	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-12 09:34:49	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:46	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:45	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:44	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:44	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:43	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:42	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:41	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:41	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:40	
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:34:39			
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:11	
		發電機部份(3台)-壓力表是否不漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:10	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:10	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-12 09:35:09	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:06	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:05	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:04	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:03	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:02	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:01	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:01	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:35:00	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:34:59	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 09:34:58	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/13 09:40:46

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:14:57

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:59	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:57	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:56	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 10:36:55	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:50	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:49	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:48	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:47	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:46	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:44	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:43	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:41	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:36:40	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:32	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:31	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:30	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 10:37:29	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:25	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:24	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:23	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:22	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:21	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:20	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:19	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:17	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:16	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:38:04	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:38:03	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:38:02	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 10:38:00	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:57	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:56	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:55	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:54	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:53	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:52	

	供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:51	
	供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:50	
	供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:37:49	
	供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 10:37:48	
備註:						
改善措施:						

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
 2022/06/14 09:03:11
 承包商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/14 09:06:05
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/17 16:58:49

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:31	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:29	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:27	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 10:09:26	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:23	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:22	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:21	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:19	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:18	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:17	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:17	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:16	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:15	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 10:09:14	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:01	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:59	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:58	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 10:09:57	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:53	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:52	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:51	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:50	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:49	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:48	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:47	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:46	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:09:45	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 10:09:44	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:28	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:26	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:25	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 10:10:24	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3						
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:21	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:20	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:19	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:19	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:18	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:17	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:17	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:16	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:10:15	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 10:10:14	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/14 13:54:29

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/15 20:21:29

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:49	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:48	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:47	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 09:11:46	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:41	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:40	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:39	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:37	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:36	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:35	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:34	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:33	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:32	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:11:30	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:26	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:24	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:23	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 09:12:22	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:17	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:16	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:15	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:14	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:13	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:12	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:11	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:09	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:08	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:12:06	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:13:16	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:13:14	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:13:13	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 09:13:11	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:13:07	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:13:05	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:13:01	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:13:00	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:59	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:57	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:53	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:50	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:12:48	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 09:12:46	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/15 16:25:21

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/15 19:59:38

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:57:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:31	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:30	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:29	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-06-16 11:17:27	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:21	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:20	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:19	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:18	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:17	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:16	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:16	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:15	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:14	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 11:17:13	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:52	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:51	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:50	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27.2	王德全	2022-06-16 11:17:49	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:45	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:44	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:43	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:43	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:42	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:41	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:40	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:39	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:17:38	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 11:17:37	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:17	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:16	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:15	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	27	王德全	2022-06-16 11:18:14	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:12	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:11	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:10	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:09	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:08	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:07	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:06	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:06	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:18:05	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 11:18:04	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/16 17:21:23

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/16 19:42:09

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:57:45

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:23	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:22	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:21	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-17 10:10:20	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:16	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:14	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:13	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:12	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:12	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:10	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:09	

		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:08	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:07	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 10:10:06	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:52	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:50	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:49	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-17 10:10:48	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:43	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:41	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:40	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:40	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:38	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:38	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:37	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:36	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:10:35	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 10:10:34	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:21	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:18	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:17	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-17 10:11:16	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:12	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:11	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:09	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:08	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:07	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:06	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:06	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:05	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:11:04	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 10:11:02	
備註：							
改善措施：							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/17 17:25:59
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/17 19:23:39
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/22 16:23:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:31	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:29	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:27	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 10:30:25	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:20	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:19	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:17	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:16	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:15	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:14	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:12	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:11	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:10	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 10:30:08	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:08	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:07	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:05	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 10:31:03	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:58	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:57	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:56	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:55	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:54	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:53	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:52	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:51	
供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:30:50			
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 10:30:48			
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:47	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:44	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:43	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 10:31:41	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:37	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:36	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:35	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:33	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:32	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:31	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:30	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:28	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:31:26	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 10:31:25	
		備註:					
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

2022/06/20 09:39:26

2022/06/20 20:25:34

2022/06/22 16:23:34

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:07	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:04	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:03	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 10:27:02	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:58	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:57	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:56	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:55	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:54	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:52	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:51	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:50	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:49	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 10:26:46	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:38	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:36	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:35	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 10:27:34	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:31	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:29	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:28	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:27	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:26	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:25	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:24	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:23	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:22	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 10:27:21	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:28:08	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:28:07	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:28:06	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 10:28:04	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:28:01	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:28:00	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:59	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:58	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:57	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:55	

		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:54	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:54	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:27:53	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-19 10:27:51	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/20 09:35:49
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/20 20:27:35
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/22 16:23:29

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:05	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:04	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:03	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 08:55:02	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:57	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:55	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:55	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:54	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:53	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:52	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:51	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:51	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:54:50	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 08:54:44	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:37	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:36	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:35	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 08:55:34	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:30	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:29	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:28	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:27	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:26	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:24	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:24	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:23	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:22	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 08:55:20	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:14	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:13	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:12	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 08:56:10	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:06	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:04	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:03	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:02	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:01	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:56:00	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:59	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:58	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:55:56	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 08:55:55	
備註：							
改善措施：							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/20 12:06:49

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:24:23

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:32

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:35	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:33	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:33	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 09:38:31	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:23	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:22	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:21	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:20	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:19	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:18	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:17	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:16	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:15	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-21 09:38:13	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:01	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:59	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:58	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 09:38:57	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:53	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:52	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:51	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:50	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:49	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:47	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:46	

		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:45	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:38:44	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-21 09:38:43	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:27	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:25	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:24	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 09:39:23	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:18	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:17	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:16	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:16	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:14	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:14	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:13	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:12	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:39:11	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	95	朱忠正	2022-06-21 09:39:10	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/21 16:53:42

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/21 19:51:06

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/22 16:23:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:17:06	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:17:05	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:17:04	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	董家圻	2022-06-22 10:17:03	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:17:01	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:17:00	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:59	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:58	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:57	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:56	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:56	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:55	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:54	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 10:16:53	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:46	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:45	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:44	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-22 10:16:43	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:40	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:39	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:38	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:38	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:36	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:36	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:35	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:35	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:34	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 10:16:33	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:28	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:27	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:26	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-22 10:16:25	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:20	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:19	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:19	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:18	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:17	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:16	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:15	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:14	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:16:14	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 10:16:13	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/23 09:09:30
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/23 20:03:28
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 12:42:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:11	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:09	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:08	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 10:04:06	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:02	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:00	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:03:58	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:03:57	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:03:55	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:03:54	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:03:53	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:03:52	

		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:03:51	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:03:49	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:48	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:47	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:46	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 10:04:44	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:39	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:38	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:37	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:35	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:34	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:32	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:31	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:30	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:04:29	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:04:27	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:26	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:25	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:23	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 10:05:22	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:18	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:16	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:15	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:14	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:13	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:12	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:11	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:09	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:05:08	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 10:05:07	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/24 09:27:46

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/24 09:29:15

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 12:42:21

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:55	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:53	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:52	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 09:50:50	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:47	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:45	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:44			
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:43			
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:42			
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:41			
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:39			
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:38			
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:50:37			
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:50:35			
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:26			
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:23			
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:22			
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 09:51:21			
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:18			
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:17			
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:15			
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:14			
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:13			
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:13			
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:12			
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:11			
供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:10					
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:51:09					
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:52:01			
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:59			
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:58			
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 09:51:55			
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:53			
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:51			
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:50			
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:49			
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:48			
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:47			
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:46			
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:45			
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:51:45			
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 09:51:43			
		備註:							
		改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/24 20:36:16

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:38:34

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:17:36

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:45	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:44	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:42	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 10:36:41	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:36	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:35	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:33	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:32	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:30	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:29	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:27	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:26	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:36:25	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 10:36:23	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:22	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:21	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:19	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 10:37:18	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:13	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:12	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:11	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:09	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:08	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:07	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:06	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:05	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:04	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 10:37:02	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:57	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:56	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:55	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 10:37:54	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:49	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:48	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:47	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:46	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:44	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:43	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:42	

		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:41	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:37:40	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 10:37:39	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/25 17:32:38
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/25 17:35:23
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 11:17:30

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:49	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:47	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:46	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-26 10:36:44	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:39	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:37	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:36	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:35	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:33	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:31	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:29	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:25	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:36:23	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 10:36:21	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:28	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:26	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:25	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-26 10:37:24	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:18	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:17	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:15	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:14	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:12	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:11	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:09	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:08	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:06	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 10:37:05	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:38:10	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:38:08	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:38:07	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-26 10:38:05	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:59	

3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:57	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:56	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:55	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:54	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:52	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:51	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:49	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:37:48	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 10:37:46	
備註：							
改善措施：							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/27 09:18:07

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:10:57

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:33:45

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:12	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:09	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:08	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-27 10:07:07	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:03	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:01	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:00	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:56	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:56	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:55	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:53	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:52	
		供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:51	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:40	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:37	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:36	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-27 10:07:35	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:30	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:28	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:27	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:26	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:25	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:24	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:23	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:22	

		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:21	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 10:07:20	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:19	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:15	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:14	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-06-27 10:08:13	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:07	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:06	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:04	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:03	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:02	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:01	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:08:00	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:59	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:07:58	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 10:07:57	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮
 2022/06/27 16:41:43
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/27 19:47:42
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 11:15:57

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:40	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:38	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:37	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 09:51:35	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:32	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:31	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:30	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:29	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:28	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:26	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:25	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:24	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:23	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 09:51:22	
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:18	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:15	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:14	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 09:52:12	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:08	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:07	

2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:06	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:05	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:04	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:02	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:01	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:00	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:59	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 09:51:57	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:51	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:50	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:49	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 09:52:48	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:43	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:42	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:41	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:40	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:39	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:38	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:37	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:36	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:52:35	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 09:52:34	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮
 2022/06/28 20:56:21
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/28 20:58:50
 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 10:28:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:34	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:33	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:32	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 09:41:30	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:26	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:25	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:24	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:23	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:22	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:21	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:20	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:19	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:18	

		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 09:41:16	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:04	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:02	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:01	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 09:42:00	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:57	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:55	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:54	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:54	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:53	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:52	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:51	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:50	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:41:49	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 09:41:48	
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:33	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:31	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:30	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 09:42:29	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:27	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:25	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:24	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:23	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:22	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:22	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:20	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:19	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:42:18	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 09:42:17	
備註:							
改善措施:							

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/30 15:56:11 2022/06/30 19:19:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:07	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:05	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:04	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 09:55:03	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:59	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:58	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:57	

1	思源樓B1F 400KW發電機 G1	供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:55	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:54	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:53	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:52	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:51	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:49	
		供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:54:47	
2	思源樓B1F 400KW發電機 G2	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:42	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:41	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:40	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 09:55:38	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:32	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:31	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:30	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:29	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:28	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:27	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:26	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:25	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:55:24	
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:55:23			
3	思源樓B1F 400KW發電機 G3	發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:19	
		發電機部份(3台)-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:18	
		主控盤部份(3台)-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:17	
		主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 09:56:15	
		主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:11	
		主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:10	
		主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:08	
		供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:07	
		供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:06	
		供水部分(3台)-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:05	
		供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:04	
		供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:03	
		供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:56:02	
供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 09:56:00			
備註:							
改善措施:							