

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	梁柏翰	2022-06-01 09:11:59	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.73	梁柏翰	2022-06-01 09:11:51	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:30	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:46	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:47	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:48	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:49	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:50	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:52	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:52	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:54	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:10:55	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:07	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:11	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:12	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:13	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:08	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:09	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:10	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:10	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:25	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:26	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:28	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 09:11:29	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	6.16	梁柏翰	2022-06-01 09:11:36	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.65	梁柏翰	2022-06-01 09:11:40	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/01 14:59:42

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/01 15:25:46

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/02 15:22:44

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	張玆翊	2022-06-02 09:30:43	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.5	張玆翊	2022-06-02 09:30:37	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 09:29:59	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 09:29:16	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 09:29:17	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 09:29:18	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 09:29:19	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 09:29:20	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 09:29:21	

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/02 10:11:00

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/02 10:13:07

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/02 15:24:51

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	梁柏翰	2022-06-03 08:50:58	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.73	梁柏翰	2022-06-03 08:50:52	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:29	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:44	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:48	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:49	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:50	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:51	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:52	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:53	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:54	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:49:55	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:06	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:10	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:11	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:11	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:07	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:07	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:08	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:09	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:24	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:25	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:27	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 08:50:28	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.47	梁柏翰	2022-06-03 08:50:34	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.67	梁柏翰	2022-06-03 08:50:38	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政

2022/06/05 08:17:13

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/05 08:19:21

承辦工程司：黃睿楷

2022/06/06 14:18:32

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.52	張玆翊	2022-06-04 10:28:54	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.72	張玆翊	2022-06-04 10:28:49	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:28:34	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:30	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:31	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:32	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:34	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:35	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:36	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:37	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:38	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:39	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:49	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:53	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:54	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:55	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:50	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:51	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:52	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:27:52	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:28:30	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:28:32	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:28:32	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 10:28:33	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	5.41	張玆翊	2022-06-04 10:28:38	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.67	張玆翊	2022-06-04 10:28:42	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/05 08:16:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/05 08:19:48

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:19:09

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.54	錢志浩	2022-06-05 09:08:28	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.71	錢志浩	2022-06-05 09:08:17	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:07:55	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:54	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:55	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:56	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:56	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:57	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:58	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:59	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:59	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:09:01	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:39	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:43	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:43	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:45	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:40	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:41	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:41	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:08:42	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:07:51	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:07:52	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:07:53	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:07:54	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.25	錢志浩	2022-06-05 09:08:06	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.68	錢志浩	2022-06-05 09:08:11	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/06 08:04:28

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/06 14:13:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:22:17

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.61	林建興	2022-06-06 09:21:04	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.5	林建興	2022-06-06 09:20:37	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:19:22	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:30	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:32	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:33	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:34	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:35	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:36	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:38	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:39	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:41	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:54	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:59	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:59	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:24:04	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:55	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:56	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:57	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:23:58	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:18:21	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:18:22	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:18:23	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:18:24	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	5.2	林建興	2022-06-06 09:19:34	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.7	林建興	2022-06-06 09:19:47	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

 承商工程師：蕭獻政
 2022/06/06 14:05:37

 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/06 14:11:46

 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/06 14:21:06

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	黃精忠	2022-06-07 09:40:21	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.76	黃精忠	2022-06-07 09:40:12	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:39:40	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:17	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:18	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:19	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:21	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:22	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:23	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:25	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:26	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:27	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:40:54	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:00	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:01	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:41:03	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:40:55	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:40:56	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:40:58	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:40:59	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:39:34	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:39:36	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:39:37	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 09:39:38	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	6.03	黃精忠	2022-06-07 09:39:49	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.68	黃精忠	2022-06-07 09:39:57	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/07 16:45:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/07 19:32:11

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/08 09:27:07

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.51	高偉凡	2022-06-08 09:23:33	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.1	高偉凡	2022-06-08 09:22:22	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:56	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:13	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:14	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:15	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:16	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:17	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:18	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:19	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:19	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:16:36	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:35	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:38	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:39	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:41	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:35	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:36	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:37	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:38	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:53	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:53	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:54	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 14:57:55	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	6.01	高偉凡	2022-06-08 14:59:09	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.67	高偉凡	2022-06-08 09:17:54	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/08 17:23:52

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/08 19:16:25

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/09 10:45:57

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.56	徐永誠	2022-06-09 08:52:38	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.12	徐永誠	2022-06-09 08:52:09	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:59	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:16	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:17	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:18	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:18	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:19	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:20	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:21	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:22	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:23	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:36	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:40	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:41	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:43	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:37	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:38	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:39	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:39	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:56	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:57	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:58	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 08:50:58	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.4	徐永誠	2022-06-09 08:51:26	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.67	徐永誠	2022-06-09 08:51:37	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/09 17:20:21

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/09 20:29:14

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/10 08:52:22

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.53	邱清標	2022-06-10 11:10:28	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.72	邱清標	2022-06-10 11:10:07	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:09:28	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:24	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:25	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:26	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:27	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:28	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:29	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:31	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:32	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:34	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:48	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:51	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:52	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:54	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:48	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:49	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:50	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:08:51	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:09:15	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:09:17	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:09:18	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 11:09:20	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	7.78	邱清標	2022-06-10 11:09:37	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.66	邱清標	2022-06-10 11:09:44	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/10 14:24:57

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/10 19:55:10

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/13 09:49:20

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	林琮凱	2022-06-11 09:10:25	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.35	林琮凱	2022-06-11 09:10:13	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:31	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:44	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:46	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:46	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:47	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:48	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:49	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:51	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:53	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:08:55	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:08	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:12	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:13	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:14	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:09	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:10	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:10	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:11	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:27	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:28	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:28	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:09:30	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.43	林琮凱	2022-06-11 09:09:46	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.66	林琮凱	2022-06-11 09:09:53	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政

2022/06/13 07:48:48

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/14 09:15:30

承辦工程司：黃睿楷

2022/06/14 09:23:48

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.58	邱清標	2022-06-12 09:39:49	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.21	邱清標	2022-06-12 09:39:41	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:39:05	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:19	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:20	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:21	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:22	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:22	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:23	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:24	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:25	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:27	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:39	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:43	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:44	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:46	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:40	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:41	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:42	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:42	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:38:59	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:39:00	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:39:02	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:39:03	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	7.97	邱清標	2022-06-12 09:39:15	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.69	邱清標	2022-06-12 09:39:25	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/13 07:47:36

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:16:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/14 09:22:43

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.6	高偉凡	2022-06-13 09:29:33	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.1	高偉凡	2022-06-13 09:28:26	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:27:26	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:24	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:26	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:27	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:29	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:30	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:33	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:34	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:36	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:38	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:51	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:59	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:27:01	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:27:03	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:53	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:54	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:56	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:26:58	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:27:20	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:27:22	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:27:23	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:27:25	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	6.3	高偉凡	2022-06-13 09:27:52	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.64	高偉凡	2022-06-13 09:28:02	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/13 14:16:15

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:09:25

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/14 09:19:42

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	林琮凱	2022-06-14 09:40:46	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.11	林琮凱	2022-06-14 09:40:37	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 09:40:02	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 09:39:22	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 09:39:23	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 09:39:23	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 09:39:24	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 09:39:25	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 09:39:26	

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/14 14:43:29

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 19:00:34

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/15 08:53:16

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	陳建誌	2022-06-15 09:21:39	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.85	陳建誌	2022-06-15 09:21:30	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:20:59	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:29	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:30	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:31	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:31	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:32	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:33	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:34	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:34	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:37	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:47	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:51	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:52	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:54	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:48	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:49	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:49	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:19:50	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:20:05	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:20:07	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:20:07	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 09:20:08	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.42	陳建誌	2022-06-15 09:21:13	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.64	陳建誌	2022-06-15 09:21:21	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/15 16:36:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/15 19:04:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/16 09:19:00

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.51	梁柏翰	2022-06-16 09:11:25	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.98	梁柏翰	2022-06-16 09:11:16	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:56	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:11	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:12	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:13	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:14	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:15	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:16	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:17	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:18	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:19	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:32	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:37	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:38	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:39	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:33	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:34	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:35	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:36	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:51	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:52	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:53	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:10:54	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	5.41	梁柏翰	2022-06-16 09:11:01	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.61	梁柏翰	2022-06-16 09:11:06	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/16 15:59:15

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/16 19:43:22

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/17 10:20:01

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	張玆翊	2022-06-17 09:14:58	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.22	張玆翊	2022-06-17 09:14:53	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:14:33	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:30	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:31	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:32	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:33	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:34	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:35	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:36	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:36	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:38	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:49	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:54	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:56	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:57	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:50	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 09:13:51	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:13:52	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:13:53	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:14:29	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:14:30	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:14:31	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 09:14:32	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.39	張玟翊	2022-06-17 09:14:38	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.64	張玟翊	2022-06-17 09:14:42	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/17 16:23:05

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/17 19:27:01

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/18 20:19:02

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	梁柏翰	2022-06-18 08:55:07	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.96	梁柏翰	2022-06-18 08:55:00	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:37	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:53:58	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:00	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:01	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:02	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:03	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:04	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:05	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:06	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:07	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:17	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:21	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:22	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:22	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:18	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:19	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:19	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:20	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:33	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:34	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:35	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 08:54:36	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	5.58	梁柏翰	2022-06-18 08:54:42	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.51	梁柏翰	2022-06-18 08:54:47	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 08:15:34

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:29:01

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:04:03

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.51	張玆翊	2022-06-19 13:53:21	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.97	張玆翊	2022-06-19 13:53:16	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:56	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:51:58	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:51:59	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:00	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:00	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:01	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:02	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:03	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:04	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:05	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:16	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:21	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:22	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:23	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:16	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 13:52:18	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-19 13:52:19	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-19 13:52:20	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-19 13:52:53	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-19 13:52:54	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-19 13:52:54	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-19 13:52:55	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.52	張玟翊	2022-06-19 13:53:02	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.63	張玟翊	2022-06-19 13:53:06	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 08:09:01

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:29:58

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:06:24

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.59	邱清標	2022-06-20 10:12:15	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.01	邱清標	2022-06-20 10:12:06	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:11:29	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:42	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:42	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:43	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:44	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:45	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:46	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:47	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:48	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:09:50	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:10:02	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:10:06	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:10:07	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:10:10	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:10:03	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:10:04	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:10:05	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:10:05	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:11:21	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:11:24	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:11:26	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 10:11:27	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	6.57	邱清標	2022-06-20 10:11:41	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.86	邱清標	2022-06-20 10:11:50	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 15:36:14

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:22:54

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:03:02

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.61	林建興	2022-06-21 09:01:04	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.01	林建興	2022-06-21 09:00:49	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:00:13	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:10	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:11	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:12	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:12	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:14	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:15	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:16	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:17	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:19	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:38	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:42	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:43	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:45	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:39	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:40	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:41	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 08:59:41	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:00:04	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:00:06	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:00:09	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:00:10	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.54	林建興	2022-06-21 09:00:24	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.63	林建興	2022-06-21 09:00:32	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政

2022/06/21 17:05:13

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/21 19:50:05

承辦工程司：黃睿楷

2022/06/22 08:42:01

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	黃精忠	2022-06-22 08:51:52	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.97	黃精忠	2022-06-22 08:51:43	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:51:16	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:09	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:10	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:11	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:13	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:14	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:16	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:17	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:18	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:20	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:34	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:40	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:41	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:42	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:35	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:36	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:38	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:52:39	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:51:10	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:51:11	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:51:13	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 08:51:15	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	5.57	黃精忠	2022-06-22 08:51:24	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.68	黃精忠	2022-06-22 08:51:34	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/22 16:04:39

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/22 20:10:28

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/23 15:24:35

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.6	錢志浩	2022-06-23 09:05:23	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.5	錢志浩	2022-06-23 09:05:18	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:05:01	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:24	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:24	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:25	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:26	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:27	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:28	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:29	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:29	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:30	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:40	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:45	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:46	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:47	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:41	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:42	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:43	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:44	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:57	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:58	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:04:59	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:05:00	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.59	錢志浩	2022-06-23 09:05:05	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.63	錢志浩	2022-06-23 09:05:09	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/23 16:03:41

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/23 20:00:37

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/24 09:37:48

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.56	徐永誠	2022-06-24 08:53:10	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.2	徐永誠	2022-06-24 08:52:54	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:50	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:09	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:09	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:10	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:11	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:12	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:12	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:13	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:14	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:15	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:28	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:32	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:33	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:34	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:29	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:30	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:31	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:31	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:46	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:47	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:48	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 08:51:49	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	5.6	徐永誠	2022-06-24 08:52:15	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.64	徐永誠	2022-06-24 08:52:24	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/24 15:15:51

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 19:27:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/27 09:35:23

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.6	錢志浩	2022-06-25 08:38:19	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.5	錢志浩	2022-06-25 08:38:15	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:44	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:10	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:11	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:12	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:13	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:13	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:14	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:15	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:15	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:17	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:26	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:30	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:30	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:32	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:27	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:28	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:28	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:29	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:41	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:42	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:43	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 08:37:43	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.66	錢志浩	2022-06-25 08:37:51	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.56	錢志浩	2022-06-25 08:37:57	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:59:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:09:25

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:56:19

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	林琮凱	2022-06-26 14:43:30	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.92	林琮凱	2022-06-26 14:43:18	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:42:23	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:33	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:33	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:34	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:35	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:37	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:38	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:39	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:40	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:42	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:54	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:59	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:42:00	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:42:01	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:55	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:56	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:57	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:41:58	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:42:18	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:42:19	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:42:20	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 14:42:21	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	5.35	林琮凱	2022-06-26 14:42:34	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	5.58	林琮凱	2022-06-26 14:42:54	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:58:27

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:10:50

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:54:50

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	黃精忠	2022-06-27 10:07:05	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.91	黃精忠	2022-06-27 10:06:58	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:38	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:25	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:26	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:28	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:29	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:31	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:32	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:33	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:35	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:36	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:53	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:04	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:05	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:06	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:55	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:57	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:05:59	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:01	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:23	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:25	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:35	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:06:37	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	6.12	黃精忠	2022-06-27 10:06:45	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	5.57	黃精忠	2022-06-27 10:06:52	

備註:
改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄 承商工程師：蕭獻政 2022/06/29 07:57:33 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/29 19:10:29 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/30 08:54:14

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.51	高偉凡	2022-06-28 09:17:37	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	4.55	高偉凡	2022-06-28 09:19:07	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:40	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:43	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:44	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:46	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:47	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:48	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:49	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:51	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:52	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:13:55	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:08	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:15	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:16	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:18	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:09	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:10	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:12	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:13	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:35	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:36	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:37	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:14:39	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	5.59	高偉凡	2022-06-28 09:14:58	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	6.83	高偉凡	2022-06-28 09:15:10	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:56:04

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:11:24

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:52:58

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.5	林琮凱	2022-06-29 09:23:20	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	5.95	林琮凱	2022-06-29 09:23:11	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:22:17	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:28	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:29	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:30	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:31	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:32	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:33	
10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:34	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:34	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:37	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:51	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:56	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉澱泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:57	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃縮泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:22:00	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:52	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:54	

19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:54	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:21:55	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:22:12	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:22:14	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加藥泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:22:15	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機泵	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:22:16	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH值	PH值	目視	5.24	林琮凱	2022-06-29 09:22:38	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH值	PH值	目視	6.27	林琮凱	2022-06-29 09:22:50	

備註:

改善措施:

醫學科技大樓實驗室廢水處理每日巡查記錄

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 10:57:00

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:08:45

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:57:44

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F CL01-餘氯偵測器	廢水餘氯值	目視	.58	邱清標	2022-06-30 10:05:15	
2	醫學科技大樓 B3F 排放水PH值	PH值	目視	6.01	邱清標	2022-06-30 10:05:07	
3	醫學科技大樓 B3F 3Hp空壓機	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:26	
4	醫學科技大樓 B3F M01-A-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:34	
5	醫學科技大樓 B3F M01-B-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:34	
6	醫學科技大樓 B3F M01-C-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:35	
7	醫學科技大樓 B3F M01-D-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:36	
8	醫學科技大樓 B3F M01-E-調節泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:37	
9	醫學科技大樓 B3F M02-化學泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:37	

10	醫學科技大樓 B3F M03-快混泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:38	
11	醫學科技大樓 B3F M04-膠凝泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:39	
12	醫學科技大樓 B3F M05-A-PH調泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:03:41	
13	醫學科技大樓 B3F M05-B-PH調整 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:00	
14	醫學科技大樓 B3F P01-A、B原水 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:04	
15	醫學科技大樓 B3F SP01-A、B沉 澱泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:05	
16	醫學科技大樓 B3F SP02-A、B濃 縮泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:08	
17	醫學科技大樓 B3F MP01-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:01	
18	醫學科技大樓 B3F MP02-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:02	
19	醫學科技大樓 B3F MP03-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:03	
20	醫學科技大樓 B3F MP04-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:03	
21	醫學科技大樓 B3F MP05-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:22	
22	醫學科技大樓 B3F MP06-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:23	
23	醫學科技大樓 B3F MP07-A、B加 藥泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:24	
24	醫學科技大樓 B3F SD01-脫水機 泵	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 10:04:25	
25	醫學科技大樓 B3F 化學反應池PH 值	PH值	目視	6.25	邱清標	2022-06-30 10:04:37	
26	醫學科技大樓 B3F PH調整池PH 值	PH值	目視	6.14	邱清標	2022-06-30 10:04:54	

備註:

改善措施:

