

## 法定停車場滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場1F 滅火器-法-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:31	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:30	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:28	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:27	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:27	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:26	
2	法定停車場1F 滅火器-法-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:38	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:35	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:34	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:33	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:32	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:35:31	
3	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:27	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:26	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:26	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:25	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:24	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:23	
4	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:34	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:31	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:30	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:29	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:29	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:28	
5	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:32	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:31	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:30	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:29	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:28	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:28	
6	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:45	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:44	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:44	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:43	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:43	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:42	
7	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:50	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:49	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:49	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:48	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:47	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:46	
8	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:00:40	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:00:39	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:00:38	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:00:38	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:00:37	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:00:36	
9	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:57	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:56	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:55	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:55	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:50	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:48	
10	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:57:57	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:57:56	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:57:55	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:57:55	

	08	插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:57:54	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:57:53	
11	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:58:02	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:58:01	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:58:01	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:58:00	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:57:59	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:57:58	
12	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:07	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:06	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:05	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:04	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:04	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:03	
13	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:49	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:47	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:47	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:46	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:45	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:44	
14	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:24	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:23	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:22	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:22	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:21	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:08:20	
15	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:56	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:55	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:55	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:54	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:53	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:52	
16	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:41	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:40	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:39	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:38	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:37	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:37	
17	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:17	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:16	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:16	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:15	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:14	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:14	
18	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:21	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:20	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:20	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:19	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:18	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:04:18	
19	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:09	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:08	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:07	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:07	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:06	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:05	
20	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:52	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:51	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:51	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:50	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:49	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:48	

21	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:56	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:55	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:54	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:53	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:51	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:05:50	
22	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:28	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:25	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:24	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:24	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:23	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:03:22	
23	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:04	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:03	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:02	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:01	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:01	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:07:00	
24	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:40	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:39	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:38	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:37	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:36	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:35	
25	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:07	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:06	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:05	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:05	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:04	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:03	
26	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:11	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:10	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:09	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:09	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:08	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:53:07	
27	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:00	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:59	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:59	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:58	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:57	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:57	
28	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:04	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:03	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:03	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:02	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:01	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:56:01	
29	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:22	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:22	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:21	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:20	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:19	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:19	
30	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:27	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:26	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:25	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:24	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:24	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:01:23	
	法定停車場 B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:48	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:47	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:46	

31	滅火器-法-B1-29	壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:45	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:44	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:44	
32	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:52	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:51	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:50	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:50	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:49	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:02:48	
33	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:55:01	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:54:58	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:54:57	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:54:57	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:54:56	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:54:55	
34	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:02	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:01	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:59:00	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:58:59	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:58:58	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 08:58:58	
35	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:18:36	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:18:33	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:18:33	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:18:32	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:18:31	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:18:30	
36	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:08	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:06	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:05	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:04	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:03	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:03	
37	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:23	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:22	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:22	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:21	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:20	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:19:19	
38	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:11	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:10	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:09	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:09	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:08	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:07	
39	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:51	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:50	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:48	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:47	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:46	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:20:46	
40	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:21:46	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:21:45	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:21:44	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:21:43	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:21:43	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:21:42	
41	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:29	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:28	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:27	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:27	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:26	

		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:25	
42	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:45	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:44	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:43	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:42	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:42	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:41	
43	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:50	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:49	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:48	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:47	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:46	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:22:46	
44	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:23:59	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:23:58	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:23:57	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:23:56	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:23:56	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:23:55	
45	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:36	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:35	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:35	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:34	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:33	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:33	
46	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:13:56	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:13:55	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:13:54	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:13:52	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:13:51	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:13:51	
47	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:14	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:12	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:10	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:10	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:09	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:12:08	
48	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:15	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:13	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:13	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:12	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:11	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:10	
49	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:34	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:33	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:32	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:32	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:31	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:30	
50	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:56	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:55	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:55	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:54	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:53	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:14:52	
51	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:19	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:18	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:17	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:16	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:15	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:17:28	



52	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-18	保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:17:27	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:17:27	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:17:26	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:17:25	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:17:24	
53	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:31	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:30	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:29	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:28	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:27	
54	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-20	壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:35	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:34	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:34	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:33	
55	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-21	插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:32	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:16:00	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:57	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:57	
56	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-01	壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:56	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:46	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:15:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:59	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:58	
57	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-02	皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:57	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:56	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:56	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:22	
58	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-03	保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:21	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:20	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:20	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:19	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:28:18	
59	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:29:25	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:29:24	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:29:23	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:29:23	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:29:22	
60	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-05	壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:29:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:11	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:09	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:08	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:07	
61	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-06	插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:06	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:29	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:27	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:27	
62	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-	壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:26	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:25	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:44	
61	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-06	保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:43	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:42	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:42	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:41	
62	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-	壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:30:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:29	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:27	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:27	
62	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-	壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:26	

	07	插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:25	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:24	
63	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:52	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:50	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:50	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:49	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:48	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:31:47	
64	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:18	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:16	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:15	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:15	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:14	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:13	
65	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:42	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:39	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:39	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:38	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:37	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:32:36	
66	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:06	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:05	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:04	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:03	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:02	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:02	
67	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:47	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:46	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:46	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:45	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:44	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:33:44	
68	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:45	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:40	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:39	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:38	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:38	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:37	
69	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:08	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:06	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:05	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:05	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:02	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:25:01	
70	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:11	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:10	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:09	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:08	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:07	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:06	
71	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:28	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:27	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:27	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:26	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:25	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:25	
72	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:50	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:48	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:48	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:47	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:46	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:26:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:16	

73	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-18	保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:15	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:14	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:13	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:13	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:12	
74	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:39	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:38	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:37	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:37	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:36	
		壓力	目視	正常	陳柏維	2022-06-07 09:27:35	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 12:21:22

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 20:11:24

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:46:59