

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 出口燈-L-01-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:06	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:06	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:07	
2	思源樓1F 出口燈-L-01-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:08	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:09	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:10	
3	思源樓1F 出口燈-L-01-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:29	
4	思源樓1F 出口燈-L-01-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:31	
5	思源樓1F 出口燈-L-01-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:45	
6	思源樓1F 出口燈-L-01-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:34	
7	思源樓1F 出口燈-L-01-07	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:18	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:19	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:19	
8	思源樓1F 出口燈-L-01-08	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:20	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:21	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:22	
9	思源樓1F 出口燈-L-01-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:48	
10	思源樓1F 出口燈-L-01-10	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:22	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:23	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:24	
11	思源樓1F 出口燈-L-01-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:39	

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓1F 出口燈-L-01-11	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:40	
12	思源樓1F 出口燈-L-01-12	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:25	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:25	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:26	
13	思源樓1F 出口燈-L-01-13	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:27	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:28	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:29	
14	思源樓1F 出口燈-L-01-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:37	
15	思源樓1F 出口燈-L-01-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:43	
16	思源樓1F 出口燈-L-01-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:46	
17	思源樓1F 出口燈-L-01-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:50	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:52	
18	思源樓2F 出口燈-L-02-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:09	
19	思源樓2F 出口燈-L-02-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:48	
20	思源樓2F 出口燈-L-02-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:40	
21	思源樓2F 出口燈-L-02-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:03	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:03	

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓2F 出口燈-L-02-04	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:05	
22	思源樓2F 出口燈-L-02-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:43	
23	思源樓2F 出口燈-L-02-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:10	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:13	
24	思源樓3F 出口燈-L-03-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:31	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:32	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:34	
25	思源樓3F 出口燈-L-03-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:53	
26	思源樓3F 出口燈-L-03-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:55	
27	思源樓3F 出口燈-L-03-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:58	
28	思源樓3F 出口燈-L-03-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:59	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:58:00	
29	思源樓3F 出口燈-L-03-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:58:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:58:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:58:04	
30	思源樓B1F 出口燈-L-B1-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:34	
31	思源樓B1F 出口燈-L-B1-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:00	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:02	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:04	

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓B1F 出口燈-L-B1-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:01	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:02	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:03	
33	思源樓B1F 出口燈-L-B1-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:12	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:13	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:13	
34	思源樓B1F 出口燈-L-B1-05	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:14	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:15	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:16	
35	思源樓B1F 出口燈-L-B1-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:14	
36	思源樓B1F 出口燈-L-B1-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:17	
37	思源樓B1F 出口燈-L-B1-08	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:00	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:01	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:02	
38	思源樓高1F 出口燈-L-01-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:33	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:34	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:36	

備註：  
改善措施：

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:42

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:15

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:22

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 出口燈-L-10-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:55	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:56	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:57	
2	思源樓10F 出口燈-L-10-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:47	
3	思源樓10F 出口燈-L-10-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:19	
4	思源樓10F 出口燈-L-10-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:43	
5	思源樓11F 出口燈-L-11-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:22	
6	思源樓11F 出口燈-L-11-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:53	
7	思源樓11F 出口燈-L-11-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:56	
8	思源樓11F 出口燈-L-11-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:47	
9	思源樓11F 出口燈-L-11-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:50	
10	思源樓11F 出口燈-L-11-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:55	
11	思源樓11F 出口燈-L-11-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:52	

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓11F 出口燈-L-11-07	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:53	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:54	
		外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:55	
12	思源樓11F 出口燈-L-11-08	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:56	
13	思源樓11F 出口燈-L-11-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:59	
14	思源樓8F 出口燈-L-08-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:24	
15	思源樓8F 出口燈-L-08-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:40	
16	思源樓8F 出口燈-L-08-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:09	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:10	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:11	
17	思源樓8F 出口燈-L-08-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:26	
18	思源樓R1F 出口燈-L-R1-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:48	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:42

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:15

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:22

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓3F 出口燈-L-03-07	光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:38	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:39	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:37	
2	思源樓3F 出口燈-L-03-08	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:58	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:59	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:59	
3	思源樓3F 出口燈-L-03-09	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:55	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:56	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:57	
4	思源樓3F 出口燈-L-03-10	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:58	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:58	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:59	
5	思源樓3F 出口燈-L-03-11	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:00	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:01	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:02	
6	思源樓3F 出口燈-L-03-12	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:23	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:24	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:25	
7	思源樓3F 出口燈-L-03-14	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:11	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:12	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:13	
8	思源樓3F 出口燈-L-03-15	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:14	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:15	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:16	
9	思源樓3F 出口燈-L-03-16	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:16	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:17	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:18	
10	思源樓3F 出口燈-L-03-17	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:25	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:26	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:27	
11	思源樓3F 出口燈-L-03-18	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:28	

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓3F 出口燈-L-03-18	光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:29	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:30	
12	思源樓3F 出口燈-L-03-19	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:31	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:32	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:33	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:42

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:15

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:22



# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓6F 出口燈-L-06-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:28	
2	思源樓6F 出口燈-L-06-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:39	
3	思源樓6F 出口燈-L-06-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:12	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:15	
4	思源樓6F 出口燈-L-06-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:38	
5	思源樓7F 出口燈-L-07-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:43	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:44	
6	思源樓7F 出口燈-L-07-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:26	
7	思源樓7F 出口燈-L-07-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:06	
8	思源樓7F 出口燈-L-07-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:21	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:42

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:15

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:22

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓4F 出口燈-L-04-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:40	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:41	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:43	
2	思源樓4F 出口燈-L-04-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:28	
3	思源樓4F 出口燈-L-04-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:32	
4	思源樓4F 出口燈-L-04-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:37	
5	思源樓4F 出口燈-L-04-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:07	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:08	
6	思源樓4F 出口燈-L-04-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:09	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:10	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:11	
7	思源樓4F 出口燈-L-04-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:40	
8	思源樓4F 出口燈-L-04-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:35	
9	思源樓4F 出口燈-L-04-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:39	
10	思源樓5F 出口燈-L-05-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:29	
11	思源樓5F 出口燈-L-05-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:37	

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓5F 出口燈-L-05-02	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:39	
12	思源樓5F 出口燈-L-05-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:50	
13	思源樓5F 出口燈-L-05-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:53	
14	思源樓5F 出口燈-L-05-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:00	
15	思源樓5F 出口燈-L-05-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:03	
16	思源樓5F 出口燈-L-05-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:40	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:43	
17	思源樓5F 出口燈-L-05-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:43	
18	思源樓5F 出口燈-L-05-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:46	
19	思源樓5F 出口燈-L-05-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:21	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:21	
20	思源樓5F 出口燈-L-05-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:25	

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:42

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:15

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:22

# 思源樓出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 出口燈-L-09-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:14	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:15	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:16	
2	思源樓9F 出口燈-L-09-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:20	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:21	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:23	
3	思源樓9F 出口燈-L-09-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:36	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:39	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:41	
4	思源樓9F 出口燈-L-09-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:46	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:47	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:54	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:42

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:15

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:22

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 消防栓-F-01-01	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:02	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:04	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:05	
2	思源樓1F 消防栓-F-01-02	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:25	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:26	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:27	
3	思源樓1F 消防栓-F-01-03	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:41	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:42	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:43	
4	思源樓1F 消防栓-F-01-04	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:36	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:37	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:38	
5	思源樓1F 消防栓-F-01-05	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:16	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:17	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:17	
6	思源樓2F 消防栓-F-02-01	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:05	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:06	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:07	
7	思源樓2F 消防栓-F-02-02	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:52	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:52	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:54	
8	思源樓2F 消防栓-F-02-03	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:43	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:44	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:45	
9	思源樓2F 消防栓-F-02-04	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:37	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:37	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:38	
10	思源樓2F 消防栓-F-02-05	瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:02	
		消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:01	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:01	
11	思源樓3F 消防栓-F-03-01	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:29	

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓3F 消防栓-F-03-01	水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:30	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:30	
		消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:49	
12	思源樓3F 消防栓-F-03-02	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:50	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:51	
13	思源樓B1F 消防栓-F-B1-01	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:29	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:30	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:31	
		消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:57	
14	思源樓B1F 消防栓-F-B1-02	水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:58	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:58	
		消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:57	
15	思源樓B1F 消防栓-F-B1-03	水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:58	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:59	
16	思源樓B1F 消防栓-F-B1-04	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:59	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:00	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:00	
		消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:10	
17	思源樓B1F 消防栓-F-B1-05	水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:10	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:11	
		消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:10	
18	思源樓B1F 消防栓-F-B1-06	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:11	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:12	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:43

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:14

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:21

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 消防栓-F-10-01	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:53	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:54	
		消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:52	
2	思源樓10F 消防栓-F-10-02	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:04	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:05	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:07	
3	思源樓10F 消防栓-F-10-03	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:42	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:43	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:44	
4	思源樓10F 消防栓-F-10-04	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:27	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:27	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:29	
5	思源樓10F 消防栓-F-10-05	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:38	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:39	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:40	
6	思源樓10F 消防栓-F-10-06	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:12	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:15	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:16	
7	思源樓11F 消防栓-F-11-01	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:17	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:18	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:19	
8	思源樓11F 消防栓-F-11-02	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:39	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:39	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:41	
9	思源樓11F 消防栓-F-11-03	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:49	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:49	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:50	
10	思源樓11F 消防栓-F-11-04	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:50	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:51	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:51	
11	思源樓11F 消防栓-F-11-05	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:44	



# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓11F 消防栓-F-11-05	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:44	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:45	
		消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:20	
12	思源樓8F 消防栓-F-08-01	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:21	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:21	
13	思源樓8F 消防栓-F-08-02	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:57	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:58	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:59	
		消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:35	
14	思源樓8F 消防栓-F-08-03	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:36	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:37	
		消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:28	
15	思源樓8F 消防栓-F-08-04	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:29	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:31	
16	思源樓8F 消防栓-F-08-05	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:06	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:07	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:08	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:23	
17	思源樓8F 消防栓-F-08-06	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:20	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:21	
		消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:44	
18	思源樓R1F 消防栓-F-R1-01	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:44	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:45	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:43

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:14

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:21

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓3F 消防栓-F-03-03	消防栓	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:35	
		水帶	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:35	
		瞄子	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:36	
2	思源樓3F 消防栓-F-03-04	消防栓	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:52	
		水帶	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:53	
		瞄子	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:54	
3	思源樓3F 消防栓-F-03-05	消防栓	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:55	
		水帶	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:56	
		瞄子	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:57	
4	思源樓3F 消防栓-F-03-06	消防栓	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:09	
		水帶	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:10	
		瞄子	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:10	
5	思源樓3F 消防栓-F-03-07	消防栓	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:20	
		水帶	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:21	
		瞄子	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:22	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:43

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:14

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:21

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓6F 消防栓-F-06-01	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:24	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:24	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:25	
2	思源樓6F 消防栓-F-06-02	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:06	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:06	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:08	
3	思源樓6F 消防栓-F-06-03	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:34	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:35	
		消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:33	
4	思源樓6F 消防栓-F-06-04	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:15	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:16	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:18	
5	思源樓6F 消防栓-F-06-05	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:10	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:11	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:12	
6	思源樓6F 消防栓-F-06-06	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:34	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:34	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:35	
7	思源樓7F 消防栓-F-07-01	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:40	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:40	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:41	
8	思源樓7F 消防栓-F-07-02	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:49	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:50	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:52	
9	思源樓7F 消防栓-F-07-03	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:21	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:22	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:23	
10	思源樓7F 消防栓-F-07-04	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:35	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:36	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:37	
11	思源樓7F 消防栓-F-07-05	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:01	

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓7F 消防栓-F-07-05	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:02	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:02	
12	思源樓7F 消防栓-F-07-06	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:16	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:17	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:18	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:43

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:14

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:21

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓4F 消防栓-F-04-01	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:37	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:38	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:39	
2	思源樓4F 消防栓-F-04-02	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:03	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:04	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:05	
3	思源樓4F 消防栓-F-04-03	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:23	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:24	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:24	
4	思源樓4F 消防栓-F-04-04	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:28	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:29	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:30	
5	思源樓4F 消防栓-F-04-05	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:33	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:34	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:35	
6	思源樓5F 消防栓-F-05-01	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:24	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:25	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:26	
7	思源樓5F 消防栓-F-05-02	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:34	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:34	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:36	
8	思源樓5F 消防栓-F-05-03	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:46	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:47	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:47	
9	思源樓5F 消防栓-F-05-04	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:56	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:57	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:58	
10	思源樓5F 消防栓-F-05-05	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:39	
		水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:39	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:40	
11	思源樓5F 消防栓-F-05-06	消防栓	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:18	

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓5F 消防栓-F-05-06	水帶	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:18	
		瞄子	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:19	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
 2022-12-26 16:45:43

承商駐院主任-謝濱隆  
 2022-12-26 19:27:14

承辦工程司-倪銘仁  
 2022-12-28 10:48:21

# 思源樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 消防栓-F-09-01	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:12	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:13	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:13	
2	思源樓9F 消防栓-F-09-02	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:19	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:20	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:21	
3	思源樓9F 消防栓-F-09-03	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:17	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:18	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:19	
4	思源樓9F 消防栓-F-09-04	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:04	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:06	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:14	
5	思源樓9F 消防栓-F-09-05	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:33	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:34	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:36	
6	思源樓9F 消防栓-F-09-06	消防栓	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:43	
		水帶	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:43	
		瞄子	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:45	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:43

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:14

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:48:21

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 滅火器-思-01-01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:55:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:55:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:55:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:55:44	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:55:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:55:40	
2	思源樓1F 滅火器-思-01-06	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:26	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:30	
3	思源樓1F 滅火器-思-01-08	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:08	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:09	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:09	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:10	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:13	
4	思源樓1F 滅火器-思-01-09	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:54	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:05:53	
5	思源樓1F 滅火器-思-01-15	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:51	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:53	
6	思源樓1F 滅火器-思-01-16	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:53	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
6	思源樓1F 滅火器-思-01-16	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:54	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:55	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:11:57	
7	思源樓1F 滅火器-思-01-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:49	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:47	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:48	
8	思源樓1F 滅火器-思-01-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:00:10	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:00:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:00:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:00:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:00:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:00:07	
9	思源樓1F 滅火器-思-01-21	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:31	
10	思源樓1F 滅火器-思-01-22	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:32	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:33	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:59:36	
11	思源樓1F 滅火器-思-01-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:10	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:08	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓1F 滅火器-思-01-23	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:09	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:07	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:05	
12	思源樓1F 滅火器-思-01-24	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:19	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:19	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:22	
13	思源樓1F 滅火器-思-01-25	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:23	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:02:31	
14	思源樓1F 滅火器-思-01-26	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:23	
15	思源樓1F 滅火器-思-01-27	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:25	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:01:29	
16	思源樓1F 滅火器-思-01-28	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:44	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
16	思源樓1F 滅火器-思-01-28	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:47	
17	思源樓1F 滅火器-思-01-29	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:49	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:52	
18	思源樓1F 滅火器-思-01-30	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:43	
19	思源樓1F 滅火器-思-01-31	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:51:49	
20	思源樓1F 滅火器-思-01-32	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:05	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:06	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:07	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:09	
21	思源樓1F 滅火器-思-01-33	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:11	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:12	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓1F 滅火器-思-01-33	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:15	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:22	
22	思源樓1F 滅火器-思-01-34	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:24	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:25	
23	思源樓1F 滅火器-思-01-35	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:52	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:50	
24	思源樓1F 滅火器-思-01-36	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:13	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:14	
		藥劑有效日期	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:17	
25	思源樓1F 滅火器-思-01-37	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:57:59	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:58:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:58:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:58:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:57:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:57:58	
26	思源樓1F 滅火器-思-01-38	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:41	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:42	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:43	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
26	思源樓1F 滅火器-思-01-38	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:25	
27	思源樓1F 滅火器-思-01-39	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:13	
28	思源樓1F 滅火器-思-01-41	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:15	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:17	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:54	
29	思源樓1F 滅火器-思-01-42	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:01	
30	思源樓1F 滅火器-思-01-44	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:47:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:47:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:47:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:00	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:02	
31	思源樓1F 滅火器-思-01-45	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:03	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:05	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
31	思源樓1F 滅火器-思-01-45	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:48:08	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:20:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:20:45	
32	思源樓1F 滅火器-思-01-46	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:20:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:20:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:20:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:20:49	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:18	
33	思源樓1F 滅火器-思-01-47	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:19	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:20	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:21	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:23	
34	思源樓1F 滅火器-思-01-48	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:57:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:28	
35	思源樓1F 滅火器-思-01-49	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:32	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:33	
36	思源樓1F 滅火器-思-01-50	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:56:37	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:50:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:50:17	
37	思源樓1F 滅火器-思-01-C51 (億-7.55)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:50:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:50:19	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-12-01 13:50:33	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:03:29	
38	思源樓1F 滅火器-思-01-H02	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:03:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:03:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:03:33	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:03:33	
39	思源樓1F 滅火器-思-01-H03	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:03:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:03:32	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:03:31	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:04:03	
40	思源樓1F 滅火器-思-01-H04	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:04:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:04:06	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:04:08	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:08	
41	思源樓1F 滅火器-思-01-H05	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:11	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:04:07	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:04:21	
42	思源樓1F 滅火器-思-01-H07	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:04:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:04:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:04:25	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:06:49	
43	思源樓1F 滅火器-思-01-H10	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:06:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:06:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:06:53	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
44	思源樓1F 滅火器-思-01-H11	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:07:20	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:07:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:07:21	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:07:22	
45	思源樓1F 滅火器-思-01-H12	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:06:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:06:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:06:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:06:44	
46	思源樓1F 滅火器-思-01-H13	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:07:21	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:07:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:07:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:07:22	
47	思源樓1F 滅火器-思-01-H14	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:08:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:08:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:08:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:08:31	
48	思源樓1F 滅火器-思-01-H17	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:12:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:12:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:12:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:12:30	
49	思源樓1F 滅火器-思-01-H18	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:12:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:12:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:12:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:12:33	
50	思源樓1F 滅火器-思-01-H40	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:57:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:57:19	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:57:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:57:16	
51	思源樓1F 滅火器-思-01-N52	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:50	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
51	思源樓1F 滅火器-思-01-N52	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:53	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:54	
52	思源樓1F 滅火器-思-01-N53	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:08:58	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:25	
53	思源樓1F 滅火器-思-01-N54	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:29	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:47	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:48	
54	思源樓1F 滅火器-思-01-N55	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:49	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:50	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:10:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:52	
55	思源樓1F 滅火器-思-01-N56	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:55	
56	思源樓1F 滅火器-思-01-N57	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:11:58	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:01	
57	思源樓1F 滅火器-高-01-03	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:02	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:02	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:03	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
57	思源樓1F 滅火器-高-01-03	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:06	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:30	
58	思源樓1F 滅火器-高-01-04	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:49:36	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:30	
59	思源樓1F 滅火器-高-01-H01	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:32	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:31	
60	思源樓1F 滅火器-高-01-H02	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:32	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:33	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:05	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:03	
61	思源樓1F 滅火器-高-01-N05	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:02	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:48:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:37	
62	思源樓2F 滅火器-思-02-01	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:42	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:13	
63	思源樓2F 滅火器-思-02-02	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:13	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:14	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:15	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
63	思源樓2F 滅火器-思-02-02	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:37:20	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:33	
64	思源樓2F 滅火器-思-02-03	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:37	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:41:22	
65	思源樓2F 滅火器-思-02-04	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:41:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:41:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:41:25	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:41:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:41:28	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:14	
66	思源樓2F 滅火器-思-02-05	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:52	
67	思源樓2F 滅火器-思-02-06	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:57	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:36	
68	思源樓2F 滅火器-思-02-07	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:38	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
68	思源樓2F 滅火器-思-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:38:40	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:59	
69	思源樓2F 滅火器-思-02-08	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:00	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:03	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:40	
70	思源樓2F 滅火器-思-02-09	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:46	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:03	
71	思源樓2F 滅火器-思-02-10	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:43:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:42:44	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:42:35	
72	思源樓2F 滅火器-思-02-11	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:42:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:42:36	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:42:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:42:38	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:21	
73	思源樓2F 滅火器-思-02-12	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:24	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
74	思源樓2F 滅火器-思-02-13	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:29	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:25	
75	思源樓2F 滅火器-思-02-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:40	
76	思源樓2F 滅火器-思-02-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:42	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:43	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:44:45	
77	思源樓2F 滅火器-思-02-16	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:40	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:41	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:44	
78	思源樓2F 滅火器-思-02-17	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:49	
79	思源樓2F 滅火器-思-02-20	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:29	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
79	思源樓2F 滅火器-思-02-20	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:35	
80	思源樓2F 滅火器-思-02-21	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:38	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:40:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:41:01	
81	思源樓2F 滅火器-思-02-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:41:02	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:25	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:27	
82	思源樓2F 滅火器-思-02-23	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:28	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:31	
83	思源樓2F 滅火器-思-02-24	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:39:34	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:43	
84	思源樓2F 滅火器-思-02-25	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:46	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:47	
84	思源樓2F 滅火器-思-02-25	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:47	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
84	思源樓2F 滅火器-思-02-25	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:49	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:42:52	
85	思源樓2F 滅火器-思-02-26	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:38:05	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:38:06	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:38:07	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:38:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:38:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:38:11	
86	思源樓2F 滅火器-思-02-27	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:23	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:26	
87	思源樓2F 滅火器-思-02-30	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:14	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:36:19	
88	思源樓2F 滅火器-思-02-31	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:04	
89	思源樓2F 滅火器-思-02-C18(億-8.2)	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:46:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:46:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:46:38	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
89	思源樓2F 滅火器-思-02-C18(億-8.2)	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:46:39	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2022-12-01 14:47:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:47:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:47:30	
90	思源樓2F 滅火器-思-02-C19(億-8.3)	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:47:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:47:32	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2022-12-01 14:47:42	
		時測重量KG	目視	7.8	林琮凱	2022-12-01 14:48:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:48:42	
91	思源樓2F 滅火器-思-02-C28(億-7.9)	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:48:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:48:43	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:48:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:53	
92	思源樓2F 滅火器-思-02-C29(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:48:55	
		時測重量KG	目視	8.1	徐永誠	2022-12-01 14:49:17	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:54	
93	思源樓2F 滅火器-高-02-01	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:55	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:52:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:52:34	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:52:34	
94	思源樓2F 滅火器-高-02-02	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:52:35	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:52:36	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:52:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:52:38	
95	思源樓3F 滅火器-思-03-38	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:51:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:51:23	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
95	思源樓3F 滅火器-思-03-38	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:51:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:51:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:51:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:51:27	
96	思源樓3F 滅火器-思-03-42	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:52:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:52:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:52:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:52:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:52:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:52:36	
97	思源樓3F 滅火器-思-03-43	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:52:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:52:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:52:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:52:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:52:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:52:48	
98	思源樓3F 滅火器-思-03-44	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:32	
99	思源樓3F 滅火器-思-03-45	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:36	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:53:38	
100	思源樓3F 滅火器-思-03-46	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:15	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:17	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
100	思源樓3F 滅火器-思-03-46	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:20	
101	思源樓3F 滅火器-思-03-47	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:21	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:53:26	
102	思源樓3F 滅火器-思-03-C03(億-8.3)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:54:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:54:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:54:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:54:54	
		時測重量KG	目視	8.25	徐永誠	2022-12-01 14:55:00	
103	思源樓3F 滅火器-思-03-C04(飛-8.0)	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:57:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:57:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:57:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:57:43	
		時測重量KG	目視	8.1	林琮凱	2022-12-01 14:57:48	
104	思源樓3F 滅火器-思-03-C05(億-7.55)	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:58:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:58:10	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:58:11	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:58:12	
		時測重量KG	目視	7.5	林琮凱	2022-12-01 14:58:17	
105	思源樓3F 滅火器-思-03-C06(飛-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:58:34	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:59:10	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:59:11	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:59:12	
		時測重量KG	目視	8.1	林琮凱	2022-12-01 14:59:17	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:59:18	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:59:19	
106	思源樓3F 滅火器-思-03-C07(億-8.3)	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:59:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:59:20	
		時測重量KG	目視	8.1	林琮凱	2022-12-01 14:59:24	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:56:17	
107	思源樓3F 滅火器-思-03-H49	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:56:18	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:56:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:56:20	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:56:22	
108	思源樓3F 滅火器-思-03-H50	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:56:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:56:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:56:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:15	
109	思源樓3F 滅火器-高-03-01	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:16	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:18	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:48	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:49	
110	思源樓3F 滅火器-高-03-02	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:49	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:50	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:53	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:01	
111	思源樓B1F 滅火器-思-B1-01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:04	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
112	思源樓B1F 滅火器-思-B1-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:15:10	
113	思源樓B1F 滅火器-思-B1-05	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:21	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:25	
114	思源樓B1F 滅火器-思-B1-06	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:17:30	
115	思源樓B1F 滅火器-思-B1-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:26:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:26:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:02	
116	思源樓B1F 滅火器-思-B1-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:07	
117	思源樓B1F 滅火器-思-B1-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:08	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:09	
117	思源樓B1F 滅火器-思-B1-09	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:49	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:50	
118	思源樓B1F 滅火器-思-B1-11	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:53	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:28:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:28:45	
119	思源樓B1F 滅火器-思-B1-12	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:28:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:28:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:28:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:05	
120	思源樓B1F 滅火器-思-B1-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:03	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:06	
121	思源樓B1F 滅火器-思-B1-14	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:10	
122	思源樓B1F 滅火器-思-B1-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:33	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
122	思源樓B1F 滅火器-思-B1-15	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:36	
123	思源樓B1F 滅火器-思-B1-16	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:29:41	
124	思源樓B1F 滅火器-思-B1-17	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:15	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:17	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:20	
125	思源樓B1F 滅火器-思-B1-18	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:21	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:30:24	
126	思源樓B1F 滅火器-思-B1-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:30:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:30:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:30:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:30:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:30:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:30:09	
127	思源樓B1F 滅火器-思-B1-20	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:15	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:16	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
127	思源樓B1F 滅火器-思-B1-20	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:18	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:19	
128	思源樓B1F 滅火器-思-B1-21	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:20	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:22	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:17:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:17:09	
129	思源樓B1F 滅火器-思-B1-22	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:17:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:17:11	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:17:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:17:14	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:18:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:00	
130	思源樓B1F 滅火器-思-B1-23	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:03	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:04	
131	思源樓B1F 滅火器-思-B1-24	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:06	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:19:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:01	
132	思源樓B1F 滅火器-思-B1-25	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:26:59	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:00	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
132	思源樓B1F 滅火器-思-B1-25	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:26:59	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:26:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:03	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:03	
133	思源樓B1F 滅火器-思-B1-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:07	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:27:04	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:19	
134	思源樓B1F 滅火器-思-B1-27	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:23	
135	思源樓B1F 滅火器-思-B1-28	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:22:28	
136	思源樓B1F 滅火器-思-B1-29	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:20	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:21	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:16:23	
137	思源樓B1F 滅火器-思-B1-30	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:24:55	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:24:56	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:24:57	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:01	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
137	思源樓B1F 滅火器-思-B1-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:04	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:18	
138	思源樓B1F 滅火器-思-B1-31	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:19	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:32:22	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:56	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:57	
139	思源樓B1F 滅火器-思-B1-32	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:24:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:24:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:24:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:24:25	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:40	
140	思源樓B1F 滅火器-思-B1-33	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:44	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:12	
141	思源樓B1F 滅火器-思-B1-34	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:18	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:19:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:19:17	
142	思源樓B1F 滅火器-思-B1-35	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:19:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:19:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:19:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:19:21	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
143	思源樓B1F 滅火器-思-B1-36	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:15	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:21:19	
144	思源樓B1F 滅火器-思-B1-38	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:12	
145	思源樓B1F 滅火器-思-B1-39	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:44	
146	思源樓B1F 滅火器-思-B1-40	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:47	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:24:50	
147	思源樓B1F 滅火器-思-B1-41	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:02	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:00	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:28:59	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:28:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:03	
148	思源樓B1F 滅火器-思-B1-42	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:45	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
148	思源樓B1F 滅火器-思-B1-42	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:25:49	
149	思源樓B1F 滅火器-思-B1-43	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:46	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:22:49	
150	思源樓B1F 滅火器-思-B1-44	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:32	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:35	
151	思源樓B1F 滅火器-思-B1-45	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:58	
152	思源樓B1F 滅火器-思-B1-46	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:18:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:18:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:18:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:18:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:18:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:18:06	
153	思源樓B1F 滅火器-思-B1-H10	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:27:31	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-30 15:27:34

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-30 15:52:25

承辦工程司-倪銘仁  
2023-01-04 14:58:52

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 滅火器-思-10-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:54:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:54:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:54:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:54:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:54:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:54:05	
2	思源樓10F 滅火器-思-10-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:47	
3	思源樓10F 滅火器-思-10-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:44	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:48	
4	思源樓10F 滅火器-思-10-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:32:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:32:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:32:49	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:32:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:32:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:32:52	
5	思源樓10F 滅火器-思-10-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:34:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:34:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:34:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:34:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:34:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:34:49	
6	思源樓10F 滅火器-思-10-09	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:47	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
6	思源樓10F 滅火器-思-10-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:49	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:47	
7	思源樓10F 滅火器-思-10-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:30	
8	思源樓10F 滅火器-思-10-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:37:32	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:56	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:58	
9	思源樓10F 滅火器-思-10-12	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:02:00	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:02:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:02:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:02:02	
10	思源樓10F 滅火器-思-10-13	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:02:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:02:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:02:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:16	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:17	
11	思源樓10F 滅火器-思-10-14	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:18	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:21	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:21	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓10F 滅火器-思-10-14	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:25	
12	思源樓10F 滅火器-思-10-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:52:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:52:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:52:49	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:52:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:52:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:52:52	
13	思源樓10F 滅火器-思-10-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:06	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:08	
14	思源樓10F 滅火器-思-10-18	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:28	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:31	
15	思源樓10F 滅火器-思-10-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:48	
16	思源樓10F 滅火器-思-10-20	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:46:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:46:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:46:27	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
16	思源樓10F 滅火器-思-10-20	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:46:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:46:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:46:30	
17	思源樓10F 滅火器-思-10-21	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:44	
18	思源樓10F 滅火器-思-10-22	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:02	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:03	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:07	
19	思源樓10F 滅火器-思-10-23	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:41:18	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:41:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:41:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:41:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:41:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:41:23	
20	思源樓10F 滅火器-思-10-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:33:10	
21	思源樓10F 滅火器-思-10-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:58	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓10F 滅火器-思-10-25	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:44:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:45:00	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:04	
22	思源樓10F 滅火器-思-10-26	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:07	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:00:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:00:47	
23	思源樓10F 滅火器-思-10-27	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:00:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:00:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:00:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:00:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:30	
24	思源樓10F 滅火器-思-10-28	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:33	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:35	
25	思源樓10F 滅火器-思-10-29	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:36	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:49:39	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:47	
26	思源樓10F 滅火器-思-10-30	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:49	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
26	思源樓10F 滅火器-思-10-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:03	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:04	
27	思源樓10F 滅火器-思-10-C04(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:47:05	
		時測重量KG	目視	8.3	徐永誠	2022-12-02 09:47:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:51:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:51:14	
28	思源樓10F 滅火器-思-10-C16(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:51:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:51:17	
		時測重量KG	目視	8.3	徐永誠	2022-12-02 09:52:04	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:17	
29	思源樓10F 滅火器-思-10-H01	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:18	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:01:20	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:37	
30	思源樓11F 滅火器-思-11-05	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:41	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:55	
31	思源樓11F 滅火器-思-11-06	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:13	
32	思源樓11F 滅火器-思-11-07	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:15	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓11F 滅火器-思-11-07	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:22:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:22:12	
33	思源樓11F 滅火器-思-11-08	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:22:12	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:22:13	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:22:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:22:15	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:07	
34	思源樓11F 滅火器-思-11-09	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:08	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:11	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:55	
35	思源樓11F 滅火器-思-11-10	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:33	
36	思源樓11F 滅火器-思-11-11	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:26:37	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:29:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:29:27	
37	思源樓11F 滅火器-思-11-12	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:29:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:29:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:29:29	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
37	思源樓11F 滅火器-思-11-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:29:31	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:12	
38	思源樓11F 滅火器-思-11-13	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:13	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:24:41	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:24:36	
39	思源樓11F 滅火器-思-11-14	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:24:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:24:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:24:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:24:39	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:27:39	
40	思源樓11F 滅火器-思-11-H01	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:27:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:27:40	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:27:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:27:17	
41	思源樓11F 滅火器-思-11-H02	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:27:19	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:27:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:27:16	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:56	
42	思源樓11F 滅火器-思-11-H03	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:44	
43	思源樓11F 滅火器-思-11-H04	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:20:43	
44	思源樓8F 滅火器-思-08-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:19:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:19:59	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
44	思源樓8F 滅火器-思-08-01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:03	
45	思源樓8F 滅火器-思-08-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:23:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:23:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:23:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:23:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:23:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:23:58	
46	思源樓8F 滅火器-思-08-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:02	
47	思源樓8F 滅火器-思-08-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:18	
48	思源樓8F 滅火器-思-08-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:13:23	
49	思源樓8F 滅火器-思-08-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:17	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:18	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
49	思源樓8F 滅火器-思-08-09	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:20	
50	思源樓8F 滅火器-思-08-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:22:25	
51	思源樓8F 滅火器-思-08-11	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:39	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:39	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:40	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:42	
52	思源樓8F 滅火器-思-08-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:31:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:31:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:31:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:31:15	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:31:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:31:17	
53	思源樓8F 滅火器-思-08-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:56	
54	思源樓8F 滅火器-思-08-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:44	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:45	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
54	思源樓8F 滅火器-思-08-14	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:47	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:24	
55	思源樓8F 滅火器-思-08-15	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:25	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:27	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:42	
56	思源樓8F 滅火器-思-08-16	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:46	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:01	
57	思源樓8F 滅火器-思-08-17	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:04	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:20	
58	思源樓8F 滅火器-思-08-18	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:38	
59	思源樓8F 滅火器-思-08-19	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:39	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:40	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:40	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
59	思源樓8F 滅火器-思-08-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:10:42	
60	思源樓8F 滅火器-思-08-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:50	
61	思源樓8F 滅火器-思-08-21	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:19	
62	思源樓8F 滅火器-思-08-22	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:35	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:36	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:14:39	
63	思源樓8F 滅火器-思-08-23	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:04	
64	思源樓8F 滅火器-思-08-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:20	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
65	思源樓8F 滅火器-思-08-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:29:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:29:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:29:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:29:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:29:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:29:49	
66	思源樓8F 滅火器-思-08-26	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:26:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:26:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:26:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:26:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:26:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:26:15	
67	思源樓8F 滅火器-思-08-27	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:30	
68	思源樓8F 滅火器-思-08-H02	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:18	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:20	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:18:22	
69	思源樓8F 滅火器-思-08-H04	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:09:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:09:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:09:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:09:44	
70	思源樓8F 滅火器-思-08-H05	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:09:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:09:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:09:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:09:29	
71	思源樓R1F 滅火器-思-R1-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:45	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
71	思源樓R1F 滅火器-思-R1-01	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:47	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:49	
72	思源樓R1F 滅火器-思-R1-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:53	
73	思源樓R1F 滅火器-思-R1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:14:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:11	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:12	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:13	
74	思源樓R1F 滅火器-思-R1-04	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:14	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:17	
75	思源樓R1F 滅火器-思-R1-05	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:16:19	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:20	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:21	
76	思源樓R2F 滅火器-思-R2-01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:24	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:52	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
76	思源樓R2F 滅火器-思-R2-01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:55	
77	思源樓R2F 滅火器-思-R2-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:58	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:11:59	
78	思源樓R2F 滅火器-思-R2-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:04	
79	思源樓R2F 滅火器-思-R2-04	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:09	
80	思源樓R2F 滅火器-思-R2-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:10	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:10	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:11	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:14	
81	思源樓R2F 滅火器-思-R2-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:16	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
81	思源樓R2F 滅火器-思-R2-06	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:20	
82	思源樓R2F 滅火器-思-R2-07	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:25	
83	思源樓R2F 滅火器-思-R2-08	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:29	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:47	
84	思源樓R2F 滅火器-思-R2-09	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:52	
85	思源樓R2F 滅火器-思-R2-10	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:12:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:40	
86	思源樓R2F 滅火器-思-R2-11	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:42	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:43	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
86	思源樓R2F 滅火器-思-R2-11	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:45	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:46	
87	思源樓R2F 滅火器-思-R2-12	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:47	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:49	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:50	
88	思源樓R2F 滅火器-思-R2-13	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:13:54	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-30 15:27:34

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-30 15:52:25

承辦工程司-倪銘仁  
2023-01-04 14:58:52

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓3F 滅火器-思-03-11	壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:20:58	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:20:59	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:20:59	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:00	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:02	
2	思源樓3F 滅火器-思-03-13	壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:20	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:21	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:22	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:23	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:25	
3	思源樓3F 滅火器-思-03-14	壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:31	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:32	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:32	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:33	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:35	
4	思源樓3F 滅火器-思-03-41	壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:33	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:34	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:34	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:35	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:36	
5	思源樓3F 滅火器-思-03-58	壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:37	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:38	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:39	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:40	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:42	
6	思源樓3F 滅火器-思-03-C09(億-8.4)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:26	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:26	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
6	思源樓3F 滅火器-思-03-C09(億-8.4)	皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:27	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:28	
		時測重量KG	目視	8.3	董家圻	2022-12-03 09:22:33	
7	思源樓3F 滅火器-思-03-C12(飛-7.55)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:10:56	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:11:04	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:11:05	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:11:07	
		時測重量KG	目視	7.58	董家圻	2022-12-03 09:11:10	
8	思源樓3F 滅火器-思-03-C15(飛-7.9)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:37:33	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:37:34	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:37:35	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:37:35	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:37:42	
9	思源樓3F 滅火器-思-03-C16(飛-8.1)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:35:40	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:35:41	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:35:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:35:43	
		時測重量KG	目視	8.2	董家圻	2022-12-03 09:35:45	
10	思源樓3F 滅火器-思-03-C17(億-7.9)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:35:46	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:35:47	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:35:48	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:35:49	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:35:57	
11	思源樓3F 滅火器-思-03-C18(億-7.55)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:00:14	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:00:15	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:00:16	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:00:17	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓3F 滅火器-思-03-C18(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.6	董家圻	2022-12-03 09:00:21	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:21	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:22	
12	思源樓3F 滅火器-思-03-C19(億-8.3)	皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:23	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:24	
		時測重量KG	目視	8.2	董家圻	2022-12-03 08:58:11	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:58	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:59	
13	思源樓3F 滅火器-思-03-C20(億-7.9)	皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:18:00	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:18:01	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:18:04	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:02	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:03	
14	思源樓3F 滅火器-思-03-C23(飛-7.9)	保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:04	
		時測重量KG	目視	7.8	董家圻	2022-12-03 09:17:10	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:17:01	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:16:23	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:16:24	
15	思源樓3F 滅火器-思-03-C24(飛-7.9)	皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:16:24	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:16:25	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:16:30	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:13:41	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:13:42	
16	思源樓3F 滅火器-思-03-C25(飛-7.9)	皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:13:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:13:43	
		時測重量KG	目視	7.8	董家圻	2022-12-03 09:13:46	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:14:11	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:14:11	
17	思源樓3F 滅火器-思-03-C26(飛-7.9)	皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:14:12	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:14:13	
	思源樓3F 滅火器-	時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:14:18	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	思-03-C26(飛-7.9)						
18	思源樓3F 滅火器-思-03-C27(飛-7.9)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:12:40	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:12:41	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:12:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:12:43	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:12:45	
19	思源樓3F 滅火器-思-03-C28(飛-7.9)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:11:54	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:11:55	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:11:55	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:11:56	
		時測重量KG	目視	7.8	董家圻	2022-12-03 09:12:00	
20	思源樓3F 滅火器-思-03-C29(飛-7.9)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:05:37	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:05:38	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:05:38	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:05:39	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:05:42	
21	思源樓3F 滅火器-思-03-C30(飛-7.9)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:06:18	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:06:19	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:06:20	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:06:20	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:06:25	
22	思源樓3F 滅火器-思-03-C31(飛-7.9)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:04:53	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:04:54	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:04:55	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:04:56	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:05:05	
23	思源樓3F 滅火器-思-03-C32(飛-7.9)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:12	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:13	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:14	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:16	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:25:18	
24	思源樓3F 滅火器-	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:37	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	思-03-C33(億-7.7)						
24	思源樓3F 滅火器-思-03-C33(億-7.7)	壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:37	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:38	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:39	
		時測重量KG	目視	7.7	董家圻	2022-12-03 09:25:42	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:53:12	
25	思源樓3F 滅火器-思-03-C34(億-8.3)	壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:53:12	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:53:13	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:53:14	
		時測重量KG	目視	8.3	董家圻	2022-12-03 08:53:17	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:27:22	
26	思源樓3F 滅火器-思-03-C36(飛-7.9)	壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:27:23	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:27:24	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:27:24	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:27:27	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:05:54	
27	思源樓3F 滅火器-思-03-C37(飛-7.9)	壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:05:55	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:05:55	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:05:56	
		時測重量KG	目視	7.9	董家圻	2022-12-03 09:05:59	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:13:20	
28	思源樓3F 滅火器-思-03-C48(恩-8.3)	壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:13:21	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:13:22	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:13:22	
		時測重量KG	目視	8.2	董家圻	2022-12-03 09:13:25	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:40	
29	思源樓3F 滅火器-思-03-C51(億-7.55)	壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:41	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:42	
		時測重量KG	目視	7.55	董家圻	2022-12-03 09:08:45	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	7. 55)						
30	思源樓3F 滅火器-思-03-C52 (億-7. 55)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:20:44	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:20:44	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:20:45	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:20:46	
		時測重量KG	目視	7. 58	董家圻	2022-12-03 09:20:50	
31	思源樓3F 滅火器-思-03-C53 (億-8. 3)	壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:19:49	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:19:49	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:19:50	
		時測重量KG	目視	8. 3	董家圻	2022-12-03 09:19:54	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:19:48	
32	思源樓3F 滅火器-思-03-C54 (億-8. 2)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:24:27	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:24:28	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:24:29	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:24:30	
		時測重量KG	目視	8. 2	董家圻	2022-12-03 09:24:33	
33	思源樓3F 滅火器-思-03-C55 (億-8. 3)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:18:41	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:18:42	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:18:42	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:18:43	
		時測重量KG	目視	8. 3	董家圻	2022-12-03 09:18:55	
34	思源樓3F 滅火器-思-03-C56 (億-7. 6)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:58:49	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:58:50	
		皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:58:51	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:58:51	
		時測重量KG	目視	7. 6	董家圻	2022-12-03 08:58:55	
35	思源樓3F 滅火器-思-03-C57 (億-7. 55)	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:59:14	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:59:15	
	思源樓3F 滅火器-	皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:59:15	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	思-03-C57 (億-7.55)						
35	思源樓3F 滅火器-思-03-C57 (億-7.55)	保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:59:16	
		時測重量KG	目視	7.6	董家圻	2022-12-03 08:59:28	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:37	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:38	
36	思源樓3F 滅火器-思-03-C59 (億-7.9)	皮管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:39	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:40	
		時測重量KG	目視	7.8	董家圻	2022-12-03 09:23:43	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:10:43	
37	思源樓3F 滅火器-思-03-H10	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:10:43	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:10:44	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:10:45	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:01:05	
38	思源樓3F 滅火器-思-03-H21	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:01:06	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:01:07	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:01:07	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:01:08	
39	思源樓3F 滅火器-思-03-H22	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:01:09	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:01:10	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:01:12	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:43	
40	思源樓3F 滅火器-思-03-H35	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:44	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:44	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:25:45	
		壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:03	
41	思源樓3F 滅火器-思-03-H39	插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:04	
		壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:05	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:06	
42	思源樓3F 滅火器-思-03-H40	壓力	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:06	
		插梢	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:07	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
42	思源樓3F 滅火器-思-03-H40	壓把	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:08	
		保持裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:57:09	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
 2022-12-30 15:27:34

承商駐院主任-謝濱隆  
 2022-12-30 15:52:25

承辦工程司-倪銘仁  
 2023-01-04 14:58:52

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓6F 滅火器-思-06-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:12	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:17	
2	思源樓6F 滅火器-思-06-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:36:35	
3	思源樓6F 滅火器-思-06-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:26	
4	思源樓6F 滅火器-思-06-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:26	
5	思源樓6F 滅火器-思-06-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:25	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:29	
6	思源樓6F 滅火器-思-06-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:28	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
6	思源樓6F 滅火器-思-06-07	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:32	
7	思源樓6F 滅火器-思-06-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:36	
8	思源樓6F 滅火器-思-06-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:24:38	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:03	
9	思源樓6F 滅火器-思-06-10	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:07	
10	思源樓6F 滅火器-思-06-11	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:31:10	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:40	
11	思源樓6F 滅火器-思-06-12	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:44	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:20	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:21	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓6F 滅火器-思-06-12	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:25	
12	思源樓6F 滅火器-思-06-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:55	
13	思源樓6F 滅火器-思-06-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:34	
14	思源樓6F 滅火器-思-06-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:10	
15	思源樓6F 滅火器-思-06-16	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:56	
16	思源樓6F 滅火器-思-06-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:05	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
16	思源樓6F 滅火器-思-06-17	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:21:07	
17	思源樓6F 滅火器-思-06-H04	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:39	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:40	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:20:41	
18	思源樓7F 滅火器-思-07-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:04	
19	思源樓7F 滅火器-思-07-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:17	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:18	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:21	
20	思源樓7F 滅火器-思-07-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:09:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:04	
21	思源樓7F 滅火器-思-07-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:36	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
22	思源樓7F 滅火器-思-07-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:57	
23	思源樓7F 滅火器-思-07-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:14:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:14:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:14:02	
24	思源樓7F 滅火器-思-07-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:19	
25	思源樓7F 滅火器-思-07-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:20	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:21	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:02:24	
26	思源樓7F 滅火器-思-07-11	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:07	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:08	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:10	
27	思源樓7F 滅火器-思-07-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:03	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
27	思源樓7F 滅火器-思-07-12	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:06	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:08	
28	思源樓7F 滅火器-思-07-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:39	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:43	
29	思源樓7F 滅火器-思-07-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:49	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:54	
30	思源樓7F 滅火器-思-07-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:18	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:23	
31	思源樓7F 滅火器-思-07-16	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:02	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:06	
32	思源樓7F 滅火器-思-07-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:54	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓7F 滅火器-思-07-17	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:58	
33	思源樓7F 滅火器-思-07-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:26	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:24	
34	思源樓7F 滅火器-思-07-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:08:41	
35	思源樓7F 滅火器-思-07-20	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:10	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:11	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:14	
36	思源樓7F 滅火器-思-07-21	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:03	
37	思源樓7F 滅火器-思-07-22	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:33	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
37	思源樓7F 滅火器-思-07-22	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:06:37	
38	思源樓7F 滅火器-思-07-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:39	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:35	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:35	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:36	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:38	
39	思源樓7F 滅火器-思-07-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:18	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:19	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:00:22	
40	思源樓7F 滅火器-思-07-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:49	
41	思源樓7F 滅火器-思-07-26	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:11:05	
42	思源樓7F 滅火器-思-07-28	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:15:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:15:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:15:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:15:44	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
42	思源樓7F 滅火器-思-07-28	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:15:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:15:46	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:46	
43	思源樓7F 滅火器-思-07-29	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:50	
44	思源樓7F 滅火器-思-07-H01	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:59:48	
45	思源樓7F 滅火器-思-07-H04	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:17	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:10:20	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-30 15:27:34

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-30 15:52:25

承辦工程司-倪銘仁  
2023-01-04 14:58:52

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓4F 滅火器-思-04-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:48	
2	思源樓4F 滅火器-思-04-05	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:28	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:31	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:26	
3	思源樓4F 滅火器-思-04-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:35	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:39	
4	思源樓4F 滅火器-思-04-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:44	
5	思源樓4F 滅火器-思-04-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:16	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:59:20	
6	思源樓4F 滅火器-思-04-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:58:35	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
6	思源樓4F 滅火器-思-04-10	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:58:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:58:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:58:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:58:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:58:41	
7	思源樓4F 滅火器-思-04-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:35	
8	思源樓4F 滅火器-思-04-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:36	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:07:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:07:03	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:07:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:07:05	
9	思源樓4F 滅火器-思-04-20	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:07:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:07:06	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:47	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:48	
10	思源樓4F 滅火器-思-04-21	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:52	
11	思源樓4F 滅火器-思-04-22	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:02:55	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:05	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓4F 滅火器-思-04-22	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:06	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:08	
12	思源樓4F 滅火器-思-04-23	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:10	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:11	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:17	
13	思源樓4F 滅火器-思-04-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:30	
14	思源樓4F 滅火器-思-04-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:46:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:46:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:46:03	
15	思源樓4F 滅火器-思-04-28	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:59	
16	思源樓4F 滅火器-思-04-29	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:46	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
16	思源樓4F 滅火器-思-04-29	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:48	
17	思源樓4F 滅火器-思-04-31	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:45	
18	思源樓4F 滅火器-思-04-C01(億-7.55)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:47:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:47:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:47:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:47:25	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-12-07 10:47:37	
19	思源樓4F 滅火器-思-04-C15(億-7.8)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:06:17	
		時測重量KG	目視	7.7	徐永誠	2022-12-07 11:06:22	
20	思源樓4F 滅火器-思-04-C16(億-7.9)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:03:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:03:42	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:03:43	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:03:44	
		時測重量KG	目視	7.82	徐永誠	2022-12-07 11:03:49	
21	思源樓4F 滅火器-思-04-C17(億-7.4)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:32	
		時測重量KG	目視	7.35	徐永誠	2022-12-07 11:04:36	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
22	思源樓4F 滅火器-思-04-C18(億-7.9)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:52	
		時測重量KG	目視	7.7	徐永誠	2022-12-07 11:04:58	
23	思源樓4F 滅火器-思-04-C19(億-7.9)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:04:08	
		時測重量KG	目視	7.8	徐永誠	2022-12-07 11:04:14	
24	思源樓4F 滅火器-思-04-C26(億-8.3)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:17	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:18	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:20	
		時測重量KG	目視	8.3	徐永誠	2022-12-07 10:54:25	
25	思源樓4F 滅火器-思-04-C27(億-8.3)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:50:22	
		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2022-12-07 10:50:29	
26	思源樓4F 滅火器-思-04-C30(億-8.3)	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:54:48	
		時測重量KG	目視	8.25	徐永誠	2022-12-07 10:54:54	
27	思源樓4F 滅火器-思-04-H02	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:55	
28	思源樓4F 滅火器-思-04-H04	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:51:16	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
28	思源樓4F 滅火器-思-04-H04	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:51:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:51:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:51:19	
29	思源樓4F 滅火器-思-04-H06	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:10	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:11	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:55:12	
30	思源樓4F 滅火器-思-04-H14	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:00:51	
31	思源樓5F 滅火器-思-05-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:55	
32	思源樓5F 滅火器-思-05-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:56	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:58	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:19:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:20:00	
33	思源樓5F 滅火器-思-05-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:35	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:36	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:38	
34	思源樓5F 滅火器-思-05-16	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:40	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
34	思源樓5F 滅火器-思-05-16	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:28:43	
35	思源樓5F 滅火器-思-05-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:45	
36	思源樓5F 滅火器-思-05-18	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:47	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:38:50	
37	思源樓5F 滅火器-思-05-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:11:49	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:11:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:11:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:11:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:11:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:11:53	
38	思源樓5F 滅火器-思-05-20	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:06	
39	思源樓5F 滅火器-思-05-21	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:19	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:15	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
39	思源樓5F 滅火器-思-05-21	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:17	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:05	
40	思源樓5F 滅火器-思-05-24	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:09	
41	思源樓5F 滅火器-思-05-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:52	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:49	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:50	
42	思源樓5F 滅火器-思-05-26	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:30:36	
43	思源樓5F 滅火器-思-05-30	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:29:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:29:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:29:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:29:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:29:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:29:23	
44	思源樓5F 滅火器-思-05-31	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:11	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
44	思源樓5F 滅火器-思-05-31	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:13	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:07	
45	思源樓5F 滅火器-思-05-32	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:08	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:11	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:32	
46	思源樓5F 滅火器-思-05-33	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:34	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:30	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:52	
47	思源樓5F 滅火器-思-05-34	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:23:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:31	
48	思源樓5F 滅火器-思-05-C01(億-7.55)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:42:33	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-12-07 10:42:39	
49	思源樓5F 滅火器-思-05-C02(億-7.55)	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:28	
		時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-12-07 10:36:32	
	思源樓5F 滅火器-思-05-C02(億-	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:25	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	7. 55)						
49	思源樓5F 滅火器-思-05-C02 (億-7. 55)	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:47	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:48	
50	思源樓5F 滅火器-思-05-C03 (億-7. 55)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:36:49	
		時測重量KG	目視	7. 55	徐永誠	2022-12-07 10:37:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:33:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:34:00	
51	思源樓5F 滅火器-思-05-C04 (億-7. 55)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:34:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:34:02	
		時測重量KG	目視	7. 5	徐永誠	2022-12-07 10:34:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:34:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:34:25	
52	思源樓5F 滅火器-思-05-C05 (億-7. 55)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:34:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:34:28	
		時測重量KG	目視	7. 3	徐永誠	2022-12-07 10:34:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:31:58	
53	思源樓5F 滅火器-思-05-C06 (億-7. 55)	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:31:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:31:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:00	



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
53	思源樓5F 滅火器-思-05-C06(億-7.55)	時測重量KG	目視	7.5	徐永誠	2022-12-07 10:32:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:13:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:13:33	
54	思源樓5F 滅火器-思-05-C07(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:13:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:13:35	
		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2022-12-07 10:13:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:14:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:14:07	
55	思源樓5F 滅火器-思-05-C08(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:14:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:14:09	
		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2022-12-07 10:14:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:35	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:36	
56	思源樓5F 滅火器-思-05-C09(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:15:39	
		時測重量KG	目視	8.25	徐永誠	2022-12-07 10:15:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:24:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:24:14	
57	思源樓5F 滅火器-思-05-C10(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:24:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:24:16	
		時測重量KG	目視	8.25	徐永誠	2022-12-07 10:24:20	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:22:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:22:47	
58	思源樓5F 滅火器-思-05-C11(億-8.4)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:22:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:22:49	
		時測重量KG	目視	8.3	徐永誠	2022-12-07 10:23:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:24:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:24:45	
59	思源樓5F 滅火器-思-05-C12(億-7.9)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:24:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:24:47	
	思源樓5F 滅火器-	時測重量KG	目視	7.9	徐永誠	2022-12-07 10:25:49	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	思-05-C12(億-7.9)						
60	思源樓5F 滅火器-思-05-C22(億-7.3)	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:18:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:18:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:18:02	
		時測重量KG	目視	7.28	徐永誠	2022-12-07 10:19:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:40	
61	思源樓5F 滅火器-思-05-C23(億-8.0)	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:42	
		時測重量KG	目視	7.8	徐永誠	2022-12-07 10:27:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:39	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-30 15:27:34

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-30 15:52:25

承辦工程司-倪銘仁  
2023-01-04 14:58:52

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 滅火器-思-09-01	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:48:15	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:48:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:48:17	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:48:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:48:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:48:20	
2	思源樓9F 滅火器-思-09-03	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:54	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:59	
3	思源樓9F 滅火器-思-09-04	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:21	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:26	
4	思源樓9F 滅火器-思-09-05	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:08:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:08:07	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:08:08	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:08:08	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:08:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:08:11	
5	思源樓9F 滅火器-思-09-07	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:01	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:02	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:03	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:06	
6	思源樓9F 滅火器-思-09-08	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:00	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
6	思源樓9F 滅火器-思-09-08	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:03	
7	思源樓9F 滅火器-思-09-09	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:06	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:07	
8	思源樓9F 滅火器-思-09-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:28:09	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:23	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:24	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:25	
9	思源樓9F 滅火器-思-09-11	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:26	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:29	
10	思源樓9F 滅火器-思-09-12	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:13:32	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:29	
11	思源樓9F 滅火器-思-09-13	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:33	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:34	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:35	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓9F 滅火器-思-09-13	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:35	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:36	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:38	
12	思源樓9F 滅火器-思-09-14	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:40	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:41	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:44	
13	思源樓9F 滅火器-思-09-15	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:26	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:28	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:31	
14	思源樓9F 滅火器-思-09-16	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:33:05	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:33:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:33:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:33:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:33:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:33:10	
15	思源樓9F 滅火器-思-09-17	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:27:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:27:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:27:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:27:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:27:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:27:22	
16	思源樓9F 滅火器-思-09-18	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:05	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:07	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
16	思源樓9F 滅火器-思-09-18	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:07	
17	思源樓9F 滅火器-思-09-19	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:42:47	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:42:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:42:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:42:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:42:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:42:51	
18	思源樓9F 滅火器-思-09-20	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:24:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:24:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:24:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:24:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:24:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:24:47	
19	思源樓9F 滅火器-思-09-21	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:22	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:25	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:27	
20	思源樓9F 滅火器-思-09-22	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:55	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:56	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:56	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:57	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:59	
21	思源樓9F 滅火器-思-09-23	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:30:57	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:30:58	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:30:58	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:30:59	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓9F 滅火器-思-09-23	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:51:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:51:32	
22	思源樓9F 滅火器-思-09-24	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:51:33	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:51:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:51:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:51:38	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:08:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:08:45	
23	思源樓9F 滅火器-思-09-25	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:08:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:08:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:08:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:08:49	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:15	
24	思源樓9F 滅火器-思-09-26	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:16	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:21	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:12	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:14	
25	思源樓9F 滅火器-思-09-27	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:20:18	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:51	
26	思源樓9F 滅火器-思-09-28	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:54	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
26	思源樓9F 滅火器-思-09-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:16:56	
27	思源樓9F 滅火器-思-09-H02	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:47:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:47:46	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:47:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:47:49	
28	思源樓9F 滅火器-思-09-H06	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:07:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:07:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:07:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:07:47	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-30 15:27:34

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-30 15:52:25

承辦工程司-倪銘仁  
2023-01-04 14:58:52



# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-21		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 滅火器-思-01-43	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:02:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:02:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:02:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:02:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:02:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:02:46	
2	思源樓1F 滅火器-思-01-60	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-12-21 10:28:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-21 10:28:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-21 10:28:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-12-21 10:28:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-12-21 10:28:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-12-21 10:28:50	
3	思源樓3F 滅火器-思-03-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:51	
4	思源樓3F 滅火器-思-03-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:05:56	
5	思源樓B1F 滅火器-思-B1-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:30	
6	思源樓B1F 滅火器-思-B1-04	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:31	

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-21		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:32	
6	思源樓B1F 滅火器-思-B1-04	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-12-21 14:09:35	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-30 15:27:34

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-30 15:52:25

承辦工程司-倪銘仁  
2023-01-04 14:58:52

# 思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-30		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 滅火器-思-10-31	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:40:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:40:16	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:40:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:40:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:40:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:40:19	
2	思源樓10F 滅火器-思-10-C03(億-7.9)	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:39:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:39:19	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:39:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:39:20	
		時測重量KG	目視	7.6	曾耀緯	2022-12-30 14:39:28	
3	思源樓7F 滅火器-思-07-27	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:43:25	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:43:26	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:43:26	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:43:27	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:43:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:43:29	
4	思源樓B1F 滅火器-思-B1-37	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:35:54	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:35:55	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:35:56	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:35:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:35:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-12-30 14:35:59	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-30 15:27:34

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-30 15:52:25

承辦工程司-倪銘仁  
2023-01-04 14:58:52

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:47	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:48	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:49	
2	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:52	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:53	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:54	
3	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:56	
4	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:59	
5	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-05	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:58	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:58	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:00:59	
6	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:59	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:00	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:01	
7	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:02	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:03	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:03	
8	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:05	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:06	
9	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:08	
10	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:09	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:10	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:11	
11	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:12	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-11	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:12	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:13	
12	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:15	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:16	
13	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:18	
14	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:21	
15	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:23	
16	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:26	
17	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:28	
18	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:29	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:31	
19	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-19	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:00	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:00	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:01	
20	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-20	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:02	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:02	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:03	
21	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:32	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-21	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:33	
22	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-22	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:19	
23	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-23	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:04	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:04	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:05	
24	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-24	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:36	
25	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-25	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:06	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:06	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:07	
26	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-26	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:21	
27	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-27	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:08	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:08	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:09	
28	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-28	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:49	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:50	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:51	
29	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-29	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:10	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:10	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:11	
30	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-30	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:12	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:12	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:13	
31	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-31	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:23	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-32	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:26	
33	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-33	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:28	
34	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-34	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:52	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:53	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:54	
35	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-35	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:54	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:55	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:56	
36	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-36	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:56	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:57	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:58	
37	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-37	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:59	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:00	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:56:01	
38	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-38	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:29	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:30	
39	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-39	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:33	
40	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-40	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:35	
41	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-41	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:38	
42	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-42	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:39	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
42	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-42	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:10:41	
43	思源樓1F 緊急照明燈-E-01-43	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:14	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:14	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:01:15	
44	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:55	
45	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:33	
46	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:35	
47	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:37	
48	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:40	
49	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:42	
50	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:34	
51	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-08	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:58	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:59	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:45:00	
52	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:35	



# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
52	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-09	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:36	
53	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:58	
54	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:00	
55	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:02	
56	思源樓2F 緊急照明燈-E-02-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:37:04	
57	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:20	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:21	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:22	
58	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:27	
59	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:30	
60	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:32	
61	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:34	
62	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:36	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
63	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:39	
64	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:40	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:41	
65	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:43	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:43	
66	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:46	
67	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-12	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:23	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:24	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:25	
68	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-13	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:27	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:27	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:28	
69	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-41	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:57:48	
70	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:30	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:30	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:31	
71	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:32	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:37	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:38	
72	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:39	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:39	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:40	
73	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:41	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
73	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-04	光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:41	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:42	
74	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-05	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:43	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:44	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:44	
75	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-06	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:45	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:45	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:46	
76	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-07	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:47	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:47	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:48	
77	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-08	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:49	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:49	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:50	
78	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-09	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:51	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:52	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:52	
79	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-10	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:53	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:54	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:54	
80	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-11	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:55	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:56	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:56	
81	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-12	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:29	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:30	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:32	
82	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-13	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:33	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:34	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:35	
83	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-14	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:35	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:37	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
83	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-14	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:37	
84	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-15	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:06	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:06	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:07	
85	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-16	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:08	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:08	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:23:09	
86	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-17	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:38	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:39	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:40	
87	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:09	
88	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-19	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:41	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:42	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:42	
89	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-20	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:43	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:44	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:45	
90	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-21	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:45	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:46	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:47	
91	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-22	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:48	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:50	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:51	
92	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-23	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:52	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:53	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:54	
93	思源樓B1F 緊急照明燈-E-B1-24	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:54	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:55	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:56	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
94	思源樓高1F 緊急照明燈-E-01-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:11	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:13	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:13	
95	思源樓高1F 緊急照明燈-E-01-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:14	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:15	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:16	
96	思源樓高1F 緊急照明燈-E-01-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:17	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:17	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:18	
97	思源樓高1F 緊急照明燈-E-01-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:19	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:20	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:20	
98	思源樓高1F 緊急照明燈-E-01-05	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:22	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:23	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:24	
99	思源樓高1F 緊急照明燈-E-01-06	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:25	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:28	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:47:29	
100	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:31	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:32	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:32	
101	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:33	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:34	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:35	
102	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:36	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:36	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:37	
103	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:38	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:39	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:39	
104	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-05	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:40	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
104	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-05	光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:41	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:42	
105	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-06	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:42	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:43	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:44	
106	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-07	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:45	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:45	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:46	
107	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-08	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:47	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:47	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:48	
108	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-09	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:49	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:50	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:50	
109	思源樓高2F 緊急照明燈-E-02-10	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:51	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:52	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:51:53	
110	思源樓高3F 緊急照明燈-E-03-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:05	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:06	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:07	
111	思源樓高3F 緊急照明燈-E-03-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:08	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:09	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:09	
112	思源樓高3F 緊急照明燈-E-03-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:10	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:11	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:12	
113	思源樓高3F 緊急照明燈-E-03-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:12	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:13	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:53:14	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:47

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:11

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:55

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:41	
2	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:52	
3	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:12	
4	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:12	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:14	
5	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:15	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:16	
6	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:43	
7	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:50	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:52	
8	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:53	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:54	
9	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:05	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:05	
10	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:07	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:08	
11	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:08	



# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-13	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:10	
12	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:46	
13	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:48	
14	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:54	
15	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:55	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:56	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:56	
16	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:59	
17	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-19	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:00	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:01	
18	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-20	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:02	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:03	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:04	
19	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:18	
20	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-22	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:21	
21	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-23	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:22	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-23	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:23	
22	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-24	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:26	
23	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-25	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:28	
24	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-26	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:29	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:30	
25	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-27	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:33	
26	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-28	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:36	
27	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-29	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:39	
28	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-30	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:41	
29	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-31	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:19	
30	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-32	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:21	
31	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-33	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:23	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-34	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:26	
33	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-35	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:12	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:13	
34	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-36	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:15	
35	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-37	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:18	
36	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-38	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:20	
37	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-39	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:23	
38	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-40	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:25	
39	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-41	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:27	
40	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-42	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:30	
41	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-43	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:32	
42	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-44	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:33	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
42	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-44	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:35	
43	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-45	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:55	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:56	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:57	
44	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-46	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:59	
45	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-47	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:00	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:02	
46	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-48	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:03	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:04	
47	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-49	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:05	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:07	
48	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-50	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:09	
49	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-51	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:36:11	
50	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-52	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:50	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:51	
51	思源樓10F 緊急照明燈-E-10-53	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:37	
52	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:07	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
52	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-01	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:07	
53	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:17	
54	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:20	
55	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:21	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:22	
56	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:24	
57	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:27	
58	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:36	
59	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:38	
60	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:41	
61	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:27	
62	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:40	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
63	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:41	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:42	
64	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:29	
65	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:45	
66	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:45	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:46	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:47	
67	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:38	
68	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:40	
69	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:43	
70	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-19	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:45	
71	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-20	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:29	
72	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:33	
73	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-22	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:33	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
73	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-22	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:35	
74	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-23	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:38	
75	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-24	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:23:43	
76	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-25	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:49	
		外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:21:48	
77	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-26	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:10	
78	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-27	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:12	
79	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-28	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:14	
80	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-29	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:16	
81	思源樓11F 緊急照明燈-E-11-30	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:48	
82	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:10	
83	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:55	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
83	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-02	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:56	
84	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:58	
85	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:59	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:00	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:01	
86	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:37	
87	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:12	
88	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:02	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:03	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:03	
89	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:39	
90	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-09	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:05	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:06	
		外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:04	
91	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:02	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:03	
92	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:14	
93	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:28	



# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
94	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:30	
95	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:32	
96	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:35	
97	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:36	
98	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:39	
99	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:41	
100	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-19	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:43	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:43	
101	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-20	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:05	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:05	
102	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:17	
103	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-22	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:19	
104	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-23	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:40	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
104	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-23	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:41	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:41	
105	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-24	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:43	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:44	
106	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-25	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:45	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:46	
107	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-26	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:49	
108	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-27	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:50	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:50	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:51	
109	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-28	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:52	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:53	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:54	
110	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-29	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:56	
111	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-30	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:07	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:08	
112	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-31	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:09	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:10	
113	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-32	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:12	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:13	
114	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-33	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:14	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
114	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-33	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:15	
115	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-34	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:17	
116	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-35	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:20	
117	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-36	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:21	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:22	
118	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-37	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:25	
119	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-38	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:27	
120	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-39	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:30	
121	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-40	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:32	
122	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-41	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:07	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:08	
123	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-42	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:09	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:10	
124	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-43	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:12	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:12	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
125	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-44	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:15	
126	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-45	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:17	
127	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-46	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:20	
128	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-47	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:23	
129	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-48	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:25	
130	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-49	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:21:27	
131	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-50	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:46	
132	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-51	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:50	
133	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-52	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:52	
134	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-53	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:55	
135	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-54	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:56	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
135	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-54	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:56	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:57	
136	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-55	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:00	
137	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-56	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:02	
138	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-57	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:05	
139	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-58	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:07	
140	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-59	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:10	
141	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-60	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:12	
142	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-61	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:14	
143	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-62	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:37	
144	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-63	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:39	
145	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-64	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:40	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:41	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
145	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-64	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:42	
146	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-65	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:43	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:44	
147	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-66	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:45	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:46	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:47	
148	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-67	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:49	
149	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-68	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:50	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:51	
150	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-69	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:52	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:53	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:54	
151	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-70	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:58	
152	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-71	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:59	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:00	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:00	
153	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-72	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:03	
154	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-73	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:05	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:16:06	
155	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-74	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:17	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
156	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-75	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:12:19	
157	思源樓8F 緊急照明燈-E-08-76	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:35	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:47

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:11

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:55

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-03	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:12	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:13	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:14	
2	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-14	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:29	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:30	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:31	
3	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-15	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:32	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:33	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:34	
4	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-16	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:34	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:35	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:36	
5	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-17	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:37	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:38	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:39	
6	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-18	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:39	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:40	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:41	
7	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-19	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:42	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:43	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:44	
8	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-20	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:45	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:45	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:46	
9	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-21	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:15	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:15	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:16	
10	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-22	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:17	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:18	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:19	
11	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-23	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:20	



# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-23	光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:20	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:21	
12	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-24	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:22	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:23	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:24	
13	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-25	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:24	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:25	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:26	
14	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-26	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:27	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:28	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:29	
15	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-27	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:41	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:42	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:43	
16	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-28	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:43	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:44	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:45	
17	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-29	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:46	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:47	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:47	
18	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-30	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:48	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:49	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:50	
19	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-32	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:29	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:30	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:31	
20	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-33	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:32	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:33	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:34	
21	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-34	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:50	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:51	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-34	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:52	
22	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-35	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:53	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:54	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:55	
23	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-36	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:47	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:48	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:49	
24	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-37	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:04	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:04	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:05	
25	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-38	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:37	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:38	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:38	
26	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-39	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:06	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:07	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:07	
27	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-40	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:50	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:51	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:52	
28	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-42	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:08	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:09	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:10	
29	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-43	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:10	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:11	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:12	
30	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-45	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:13	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:14	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:14	
31	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-47	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:15	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:16	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:17	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-48	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:18	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:19	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:08:19	
33	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-49	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:39	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:40	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:41	
34	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-50	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:42	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:42	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:43	
35	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-51	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:44	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:45	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:46	
36	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-52	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:46	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:47	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:48	
37	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-53	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:49	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:50	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:50	
38	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-54	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:51	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:52	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:53	
39	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-55	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:54	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:55	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:55	
40	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-56	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:56	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:57	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:58	
41	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-57	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:59	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:00	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:00	
42	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-58	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:01	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
42	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-58	光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:02	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:03	
43	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-59	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:04	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:05	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:05	
44	思源樓3F 緊急照明燈-E-03-60	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:06	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:07	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:23:08	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:47

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:11

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:55

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:12	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:13	
2	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:15	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:16	
3	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:36	
4	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:39	
5	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:18	
6	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:41	
7	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:53	
8	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:03	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:04	
9	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:05	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:06	
10	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:09	
11	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:09	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-11	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:10	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:11	
12	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:12	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:14	
13	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:15	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:16	
14	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:18	
15	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:43	
16	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:28	
17	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:29	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:31	
18	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:45	
19	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-19	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:46	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:47	
20	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-20	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:33	
21	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:49	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-21	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:50	
22	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-22	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:46	
23	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-23	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:48	
24	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-24	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:35	
25	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-25	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:38	
26	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-26	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:40	
27	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-27	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:42	
28	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-28	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:50	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:52	
29	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-29	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:53	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:54	
30	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-30	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:55	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:56	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:57	
31	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-31	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:20	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-32	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:00	
33	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-33	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:21	
34	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-34	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:23	
35	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-35	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:50	
36	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-36	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:55	
37	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-37	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:57	
38	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-38	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:00	
39	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-39	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:02	
40	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-40	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:35:05	
41	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-41	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:23	
42	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-42	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:24	



# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
42	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-42	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:25	
43	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-43	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:28	
44	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-44	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:53	
45	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-45	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:29	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:30	
46	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-46	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:32	
47	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-47	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:55	
48	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-48	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:58	
49	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-49	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:00	
50	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-50	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:02	
51	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-51	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:05	
52	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-52	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:06	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
52	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-52	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:07	
53	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-53	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:03	
54	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-54	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:06	
55	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-55	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:09	
56	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-56	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:11	
57	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-57	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:12	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:14	
58	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-58	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:17	
59	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-59	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:20	
60	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-60	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:22	
61	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-61	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:25	
62	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-62	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:28	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
63	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-63	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:45	
64	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-64	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:46	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:47	
65	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-65	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:50	
66	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-66	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:52	
67	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-67	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:55	
68	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-68	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:56	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:57	
69	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-69	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:00	
70	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-70	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:00	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:02	
71	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-71	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:04	
72	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-72	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:05	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:07	
73	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-73	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:08	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
73	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-73	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:10	
74	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-74	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:12	
75	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-75	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:30:14	
76	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-76	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:30	
77	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-77	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:27:33	
78	思源樓6F 緊急照明燈-E-06-78	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:23:09	
79	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:30	
80	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:28	
81	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:32	
82	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:07	
83	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:50	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
83	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-05	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:51	
84	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:52	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:53	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:54	
85	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:56	
86	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:09	
87	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:33	
88	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:35	
89	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:25	
90	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:27	
91	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:30	
92	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:32	
93	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:37	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
94	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:40	
95	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:41	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:42	
96	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:34	
97	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-19	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:37	
98	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-20	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:39	
99	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:29	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:30	
100	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-22	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:33	
101	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-23	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:36	
102	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-24	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:41	
103	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-25	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:43	
104	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-26	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:44	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
104	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-26	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:46	
105	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-27	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:59	
106	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-28	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:00	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:00	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:01	
107	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-29	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:02	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:03	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:04	
108	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-30	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:05	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:05	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:06	
109	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-31	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:10	
110	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-32	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:12	
111	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-33	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:12	
112	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-34	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:14	
113	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-35	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:15	
114	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-36	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:17	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
114	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-36	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:17	
115	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-37	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:05:20	
116	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-38	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:17	
117	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-39	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:19	
118	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-40	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:21	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:22	
119	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-41	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:24	
120	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-42	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:27	
121	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-43	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:29	
122	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-44	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:31	
123	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-45	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:34	
124	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-46	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:49	



# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
125	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-47	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:45	
126	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-48	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:46	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:47	
127	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-49	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:50	
128	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-50	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:52	
129	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-51	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:55	
130	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-52	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:58	
131	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-53	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:00	
132	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-54	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:03	
133	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-55	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:05	
134	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-56	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:07	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:08	
135	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-57	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:08	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
135	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-57	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:10	
136	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-58	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:35	
137	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-59	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:36	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:37	
138	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-60	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:40	
139	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-61	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:42	
140	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-62	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:45	
141	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-63	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:47	
142	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-64	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:50	
143	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-65	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:52	
144	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-66	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:55	
145	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-67	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:12	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
145	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-67	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:13	
146	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-68	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:57	
147	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-69	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:13:15	
148	思源樓7F 緊急照明燈-E-07-70	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:17:00	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:47

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:11

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:55

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:24	
2	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:15	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:16	
3	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:20	
4	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:23	
5	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:53	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:55	
6	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:58	
7	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:00	
8	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:02	
9	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:27	
10	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:30	
11	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:31	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-11	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:33	
12	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:25	
13	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:27	
14	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:27	
15	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:30	
16	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:36	
17	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:40	
18	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-19	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:43	
19	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-20	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:05	
20	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:07	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:08	
21	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-22	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:09	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:11	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-22	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:12	
22	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-23	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:15	
23	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-24	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:17	
24	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-25	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:20	
25	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-26	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:46	
26	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-27	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:49	
27	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-28	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:50	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:52	
28	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-29	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:56	
29	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-30	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:59	
30	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-31	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:23	
31	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-32	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:25	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-33	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:00	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:49:02	
33	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-34	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:28	
34	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-35	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:30	
35	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-36	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:05:32	
36	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-37	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:21	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:53:22	
37	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-38	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:33	
38	思源樓4F 緊急照明燈-E-04-39	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:36	
39	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:12	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:13	
40	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:15	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:15	
41	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:05	
42	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:06	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
42	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-04	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:07	
43	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:09	
44	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:29	
45	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:11	
46	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:12	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:13	
47	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:15	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:15	
48	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:18	
49	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:20	
50	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:12	
51	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:12	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:14	
52	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:15	



# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
52	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-14	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:16	
53	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:18	
54	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:21	
55	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:23	
56	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:26	
57	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-19	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:28	
58	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-20	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:29	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:30	
59	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:33	
60	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-22	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:35	
61	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-23	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:38	
62	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-24	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:40	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
63	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-25	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:31	
64	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-26	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:33	
65	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-27	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:35	
66	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-28	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:38	
67	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-29	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:38	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:39	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:40	
68	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-30	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:41	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:42	
69	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-31	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:44	
70	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-32	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:45	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:46	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:46	
71	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-33	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:49	
72	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-34	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:29	
73	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-35	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:21	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
73	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-35	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:22	
74	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-36	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:25	
75	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-37	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:28	
76	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-38	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:30	
77	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-39	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:48	
78	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-40	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:50	
79	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-41	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:53	
80	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-42	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:54	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:55	
81	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-43	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:57	
82	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-44	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:31	
83	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-45	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:33	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
83	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-45	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:34	
84	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-46	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:00	
85	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-47	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:35	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:36	
86	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-48	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:38	
87	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-49	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:02	
88	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-50	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:04	
89	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-51	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:05	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:07	
90	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-52	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:41	
91	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-53	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:09	
92	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-54	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:10	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:11	
93	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-55	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:12	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:13	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:14	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
94	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-56	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:15	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:16	
95	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-57	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:18	
96	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-58	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:21	
97	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-59	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:23	
98	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-60	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:26	
99	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-61	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:28	
100	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-62	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:43	
101	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-63	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:29	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:30	
102	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-64	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:33	
103	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-65	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:46	
104	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-66	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:34	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
104	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-66	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:34	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:35	
105	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-67	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:47	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:48	
106	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-68	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:50	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:51	
107	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-69	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:51	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:53	
108	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-70	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:55	
109	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-71	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:57	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:58	
110	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-72	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:59	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:00	
111	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-73	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:03	
112	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-74	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:05	
113	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-75	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:43	
114	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-76	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:07	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
114	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-76	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:07	
115	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-77	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:10	
116	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-78	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:45	
117	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-79	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:12	
118	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-80	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:15	
119	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-81	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:50	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:51	
120	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-82	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:18	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:19	
121	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-83	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:21	
122	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-84	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:31	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:32	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:33	
123	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-85	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:27:17	
124	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-86	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:23	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
125	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-87	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:52	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:53	
126	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-88	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:54	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:55	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:55	
127	思源樓5F 緊急照明燈-E-05-89	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:36	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:17:38	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:47

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:11

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:55



# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:02	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:03	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:03	
2	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:58	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:58	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:59	
3	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:00	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:01	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:01	
4	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:48	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:49	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:50	
5	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-05	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:50	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:52	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:52	
6	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-06	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:24	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:25	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:26	
7	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-07	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:26	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:27	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:28	
8	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-08	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:28	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:29	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:30	
9	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-09	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:48	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:49	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:50	
10	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-10	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:50	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:51	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:52	
11	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-11	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:53	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-11	光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:53	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:54	
12	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-12	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:55	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:55	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:56	
13	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-13	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:57	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:57	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:58	
14	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-14	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:08	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:09	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:09	
15	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-15	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:10	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:11	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:12	
16	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-16	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:12	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:13	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:14	
17	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-17	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:59	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:59	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:00	
18	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-18	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:04	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:05	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:05	
19	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-19	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:06	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:07	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:07	
20	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-20	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:02	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:03	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:03	
21	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-21	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:04	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:05	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-21	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:06	
22	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-22	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:06	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:07	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:08	
23	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-23	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:08	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:09	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:10	
24	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-24	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:10	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:11	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:12	
25	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-25	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:13	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:15	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:15	
26	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-26	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:17	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:17	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:22:18	
27	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-27	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:53	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:54	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:55	
28	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-28	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:56	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:57	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:58	
29	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-29	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:58	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:59	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:00	
30	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-30	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:01	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:02	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:02	
31	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-31	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:03	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:04	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:04	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-32	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:05	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:06	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:06	
33	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-33	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:07	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:08	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:08	
34	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-34	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:09	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:10	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:10	
35	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-35	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:11	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:12	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:13	
36	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-36	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:13	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:14	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:15	
37	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-37	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:31	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:31	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:33	
38	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-38	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:35	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:37	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:45	
39	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-39	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:45	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:46	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:47	
40	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-40	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:47	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:48	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:49	
41	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-41	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:50	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:51	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:51	
42	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-42	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:52	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
42	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-42	光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:53	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:54	
43	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-43	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:55	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:56	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:57	
44	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-44	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:58	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:59	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:11:01	
45	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-45	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:14	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:15	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:16	
46	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-46	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:17	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:18	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:19	
47	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-47	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:19	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:20	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:21	
48	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-48	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:21	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:22	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:23	
49	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-49	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:23	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:24	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:25	
50	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-50	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:26	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:26	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:28	
51	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-51	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:29	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:30	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:31	
52	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-52	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:32	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:33	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
52	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-52	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:34	
53	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-53	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:34	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:36	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:37	
54	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-54	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:38	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:38	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:39	
55	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-55	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:40	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:41	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:42	
56	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-56	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:01	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:01	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:02	
57	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-57	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:03	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:04	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:05	
58	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-58	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:06	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:06	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:08	
59	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-59	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:08	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:10	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:11	
60	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-60	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:12	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:14	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:15	
61	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-61	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:16	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:18	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:19	
62	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-62	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:20	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:21	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:21	

# 思源樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
63	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-63	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:24	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:25	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:25	
64	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-64	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:27	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:27	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:28	
65	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-65	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:08	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:09	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:09	
66	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-66	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:10	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:11	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:11	
67	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-67	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:15	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:16	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:19:17	
68	思源樓9F 緊急照明燈-E-09-68	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:29	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:30	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:32:31	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:47

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:11

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:55

# 思源樓樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 樓層指示燈-LT-01-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:46	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:46	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:47	
2	思源樓2F 樓層指示燈-LT-02-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:52	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:52	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:53	
3	思源樓3F 樓層指示燈-LT-03-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:18	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:18	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:19	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:49

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:10

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:54



# 思源樓樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 樓層指示燈-LT-10-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:38	
2	思源樓11F 樓層指示燈-LT-11-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:05	
3	思源樓8F 樓層指示燈-LT-08-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:07	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:08	
4	思源樓R1F 樓層指示燈-LT-RF-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:43	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:49

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:10

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:54

# 思源樓樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓6F 樓層指示燈-LT-06-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:10	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:10	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:11	
2	思源樓7F 樓層指示燈-LT-07-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:28	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:49

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:10

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:54

# 思源樓樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓4F 樓層指示燈-LT-04-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:21	
2	思源樓5F 樓層指示燈-LT-05-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:09	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:10	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:10	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:49

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:10

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:54

# 思源樓樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 樓層指示燈-LT-09-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:00	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:01	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:06:01	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:49

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:10

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:54

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 避難方向燈-D-01-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:22	
2	思源樓1F 避難方向燈-D-01-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:05:25	
3	思源樓1F 避難方向燈-D-01-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:49	
4	思源樓1F 避難方向燈-D-01-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:50	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:09:51	
5	思源樓1F 避難方向燈-D-01-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:14	
6	思源樓1F 避難方向燈-D-01-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 13:58:17	
7	思源樓1F 避難方向燈-D-01-07	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:40	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:44	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 13:55:45	
8	思源樓2F 避難方向燈-D-02-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:46	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:46	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:48	
9	思源樓2F 避難方向燈-D-02-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:25	
10	思源樓2F 避難方向燈-D-02-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:28	
11	思源樓2F 避難方向燈-D-02-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:29	

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓2F 避難方向燈-D-02-04	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:43:30	
12	思源樓2F 避難方向燈-D-02-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:47:32	
13	思源樓2F 避難方向燈-D-02-06	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:56	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:57	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:44:58	
14	思源樓2F 避難方向燈-D-02-07	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:51	
		外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:36:50	
15	思源樓3F 避難方向燈-D-03-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:13	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:15	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:51:17	
16	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:16:28	
17	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:26	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:26	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:27	
18	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:28	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:28	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:15:29	
19	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:15	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:16	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:17	
20	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-05	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:17	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:18	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:19	
21	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-06	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:20	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:21	

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-01		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-06	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:22	
22	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-07	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:57	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:58	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:31:58	
23	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:05	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-01 14:20:07	
24	思源樓B1F 避難方向燈-D-B1-09	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:23	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:24	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-01 14:29:24	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:51

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:09

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:53

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 避難方向燈-D-10-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:34	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:35	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:31:36	
2	思源樓10F 避難方向燈-D-10-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:48	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:49	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:03:50	
3	思源樓10F 避難方向燈-D-10-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:05	
4	思源樓10F 避難方向燈-D-10-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:44	
5	思源樓10F 避難方向燈-D-10-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:58	
6	思源樓10F 避難方向燈-D-10-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:05	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:07	
7	思源樓10F 避難方向燈-D-10-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:53:09	
8	思源樓10F 避難方向燈-D-10-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:15	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:16	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:48:17	
9	思源樓10F 避難方向燈-D-10-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:42:59	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:00	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:01	
10	思源樓10F 避難方向燈-D-10-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:45	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:46	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:47	
11	思源樓10F 避難方向燈-D-10-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:48	



# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓10F 避難方向燈-D-10-11	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:35:49	
12	思源樓10F 避難方向燈-D-10-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:01	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:43:03	
13	思源樓11F 避難方向燈-D-11-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:02	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:19:03	
14	思源樓11F 避難方向燈-D-11-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:11	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:12	
15	思源樓11F 避難方向燈-D-11-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:13	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:14	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:28:15	
16	思源樓11F 避難方向燈-D-11-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:29	
17	思源樓11F 避難方向燈-D-11-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:30	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:31	
18	思源樓11F 避難方向燈-D-11-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:25:33	
19	思源樓8F 避難方向燈-D-08-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:08:05	
20	思源樓8F 避難方向燈-D-08-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:32	
21	思源樓8F 避難方向燈-D-08-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:55	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:55	

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓8F 避難方向燈-D-08-03	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:56	
22	思源樓8F 避難方向燈-D-08-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:20	
23	思源樓8F 避難方向燈-D-08-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:29	
24	思源樓8F 避難方向燈-D-08-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:33	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:30:34	
25	思源樓8F 避難方向燈-D-08-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:58	
26	思源樓8F 避難方向燈-D-08-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:24:59	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:00	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:25:01	
27	思源樓8F 避難方向燈-D-08-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:52	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:53	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:20:54	
28	思源樓8F 避難方向燈-D-08-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:30	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:31	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:32	
29	思源樓8F 避難方向燈-D-08-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:23	
30	思源樓8F 避難方向燈-D-08-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:15:25	
31	思源樓8F 避難方向燈-D-08-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:11:34	

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
32	思源樓R1F 避難方向燈-D-R1-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:39	
33	思源樓R1F 避難方向燈-D-R1-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 09:15:41	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:51

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:09

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:53

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓3F 避難方向燈-D-03-02	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:10	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:11	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:15:12	
2	思源樓3F 避難方向燈-D-03-03	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:25	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:25	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:26	
3	思源樓3F 避難方向燈-D-03-04	外型	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:27	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:28	
		蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:29	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:51

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:09

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:53

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓6F 避難方向燈-D-06-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:07	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:08	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:19:09	
2	思源樓6F 避難方向燈-D-06-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:48	
3	思源樓6F 避難方向燈-D-06-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:56	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:56	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:57	
4	思源樓6F 避難方向燈-D-06-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:20	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:21	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:21	
5	思源樓6F 避難方向燈-D-06-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:37	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:38	
6	思源樓6F 避難方向燈-D-06-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:49	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:50	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:34:51	
7	思源樓6F 避難方向燈-D-06-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:58	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:32:59	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:00	
8	思源樓6F 避難方向燈-D-06-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:00	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:01	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:33:02	
9	思源樓6F 避難方向燈-D-06-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:32	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:33	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:29:34	
10	思源樓6F 避難方向燈-D-06-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:39	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:41	
11	思源樓6F 避難方向燈-D-06-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:41	

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓6F 避難方向燈-D-06-11	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:26:43	
12	思源樓6F 避難方向燈-D-06-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:22	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:24	
13	思源樓6F 避難方向燈-D-06-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:22:26	
14	思源樓7F 避難方向燈-D-07-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 13:58:25	
15	思源樓7F 避難方向燈-D-07-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:23	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:24	
16	思源樓7F 避難方向燈-D-07-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:41	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:42	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:42	
17	思源樓7F 避難方向燈-D-07-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:18	
18	思源樓7F 避難方向燈-D-07-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:18	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:20	
19	思源樓7F 避難方向燈-D-07-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:24	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:25	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:07:26	
20	思源樓7F 避難方向燈-D-07-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:43	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:44	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:46	
21	思源樓7F 避難方向燈-D-07-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:48	

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓7F 避難方向燈-D-07-16	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:04:49	
22	思源樓7F 避難方向燈-D-07-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:03	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:04	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:01:05	
23	思源樓7F 避難方向燈-D-07-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:26	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:27	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:27	
24	思源樓7F 避難方向燈-D-07-19	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:28	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:29	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:12:30	
25	思源樓7F 避難方向燈-D-07-20	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:20	
26	思源樓7F 避難方向燈-D-07-21	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:16:22	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:51

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:09

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:53

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓4F 避難方向燈-D-04-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:16	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:45:18	
2	思源樓4F 避難方向燈-D-04-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:50	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:51	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:52:52	
3	思源樓4F 避難方向燈-D-04-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:20	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 11:01:21	
4	思源樓4F 避難方向燈-D-04-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:10	
5	思源樓4F 避難方向燈-D-04-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:11	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:12	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:48:13	
6	思源樓5F 避難方向燈-D-05-01	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:04	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:05	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:06	
7	思源樓5F 避難方向燈-D-05-02	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:07	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:12:08	
8	思源樓5F 避難方向燈-D-05-03	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:40:59	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:00	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:01	
9	思源樓5F 避難方向燈-D-05-04	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:02	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:41:03	
10	思源樓5F 避難方向燈-D-05-05	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:02	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:02	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:03	
11	思源樓5F 避難方向燈-D-05-06	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:04	



# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓5F 避難方向燈-D-05-06	光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:05	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:05	
12	思源樓5F 避難方向燈-D-05-07	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:06	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:06	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:07	
13	思源樓5F 避難方向燈-D-05-08	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:26	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:32:27	
14	思源樓5F 避難方向燈-D-05-09	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:17	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:17	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:18	
15	思源樓5F 避難方向燈-D-05-10	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:37	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:38	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:39	
16	思源樓5F 避難方向燈-D-05-11	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:40	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:40	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:41	
17	思源樓5F 避難方向燈-D-05-12	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:19	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:19	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:20	
18	思源樓5F 避難方向燈-D-05-13	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:21	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:22	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:22	
19	思源樓5F 避難方向燈-D-05-14	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:35:09	
20	思源樓5F 避難方向燈-D-05-15	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:24	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:25	
21	思源樓5F 避難方向燈-D-05-16	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:26	

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-07		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
21	思源樓5F 避難方向燈-D-05-16	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:26:27	
22	思源樓5F 避難方向燈-D-05-17	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:42	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:43	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:43	
23	思源樓5F 避難方向燈-D-05-18	外型	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:44	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:45	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-12-07 10:16:46	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:51

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:09

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:53

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 避難方向燈-D-09-01	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:05:58	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:05:59	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:05:59	
2	思源樓9F 避難方向燈-D-09-02	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:52	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:53	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:53	
3	思源樓9F 避難方向燈-D-09-03	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:37	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:38	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:39	
4	思源樓9F 避難方向燈-D-09-04	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:42	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:43	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:43	
5	思源樓9F 避難方向燈-D-09-05	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:01	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:02	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:03	
6	思源樓9F 避難方向燈-D-09-06	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:54	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:56	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:57	
7	思源樓9F 避難方向燈-D-09-07	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:40	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:40	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:46	
8	思源樓9F 避難方向燈-D-09-08	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:46	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:47	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:48	
9	思源樓9F 避難方向燈-D-09-09	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:22	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:23	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:23	
10	思源樓9F 避難方向燈-D-09-10	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:04	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:04	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:05	
11	思源樓9F 避難方向燈-D-09-11	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:06	

# 思源樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
11	思源樓9F 避難方向燈-D-09-11	光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:06	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:26:07	
12	思源樓9F 避難方向燈-D-09-12	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:44	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:45	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:45	
13	思源樓9F 避難方向燈-D-09-13	外型	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:46	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:47	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:48	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:45:51

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 19:27:09

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:53

# 思源樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-02		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		防火鐵捲門控制盤	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:58	
1	思源樓10F 防火門及防火鐵捲門-M-10-02	偵煙式探測器	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:04:59	
		磁力門扣	目視	正常	徐永誠	2022-12-02 10:05:01	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
 2022-12-28 15:21:31

承商駐院主任-謝濱隆  
 2022-12-28 19:02:23

承辦工程司-倪銘仁  
 2022-12-29 12:05:56

# 思源樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 防火門及 防火鐵捲門-M-09-02	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:54	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:55	
		磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:45:57	
2	思源樓9F 防火門及 防火鐵捲門-M-09-03	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:07:26	
		偵煙式探測器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:07:27	
		磁力門扣	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:07:29	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:31

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:23

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:56

# 思源樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 防火門及防火鐵捲門-M-10-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:00:19	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:00:21	
2	思源樓10F 防火門及防火鐵捲門-M-10-03	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:03:35	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:03:36	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:03:37	
3	思源樓10F 防火門及防火鐵捲門-M-10-04	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:02:53	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:02:54	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:02:55	
4	思源樓11F 防火門及防火鐵捲門-M-11-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:59:08	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:59:10	
5	思源樓5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-001(定)	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:34:29	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:34:30	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:34:31	
6	思源樓5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-01(定梯)	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:07	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:08	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:09	
7	思源樓5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-02	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:25	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:26	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:27	
8	思源樓5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-03	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:39:06	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:39:07	
	思源樓5F 防火門及	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:39:08	

# 思源樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	防火鐵捲門-M-05-03						
9	思源樓5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-04	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:34:52	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:34:53	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:34:55	
10	思源樓5F 防火門及防火鐵捲門-M-05-05	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:40:52	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:40:52	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:40:54	
11	思源樓6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:25:16	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:25:17	
12	思源樓6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-02	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:32:19	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:32:19	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:32:21	
13	思源樓6F 防火門及防火鐵捲門-M-06-03	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:32:08	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:32:09	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:32:10	
14	思源樓7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:15:02	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:24:36	
15	思源樓7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-02	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:24:27	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:24:27	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:24:28	
16	思源樓7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-03	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:15:51	
	思源樓7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:15:49	



# 思源樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	03						
16	思源樓7F 防火門及防火鐵捲門-M-07-03	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:15:50	
17	思源樓8F 防火門及防火鐵捲門-M-08-01(定梯)	磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:14:00	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:08:54	
18	思源樓8F 防火門及防火鐵捲門-M-08-02	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:13:49	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:13:50	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:13:51	
19	思源樓8F 防火門及防火鐵捲門-M-08-03	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:13:54	
		偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:13:55	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:13:56	
20	思源樓9F 防火門及防火鐵捲門-M-09-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:08:07	
		磁力門扣	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:08:08	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:31

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:23

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:56

# 思源樓防火門及防火鐵捲門(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 防火門及防火鐵捲門-M-01-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:39:37	
		磁力門扣	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:39:38	
2	思源樓2F 防火門及防火鐵捲門-M-02-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:52:45	
		磁力門扣	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:52:46	
3	思源樓2F 防火門及防火鐵捲門-M-02-02	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:53:07	
		偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:53:08	
		磁力門扣	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:53:10	
4	思源樓3F 防火門及防火鐵捲門-03-001(定)	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:05:12	
		偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:05:13	
5	思源樓3F 防火門及防火鐵捲門-M-03-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:04:05	
		磁力門扣	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:04:06	
6	思源樓4F 防火門及防火鐵捲門-04-001	防火鐵捲門控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:09:27	
		偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:09:28	
7	思源樓4F 防火門及防火鐵捲門-M-04-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:08:29	
		磁力門扣	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:08:30	
8	思源樓B1F 防火門及防火鐵捲門-M-B1-01(定梯)	偵煙式探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:39:15	
		磁力門扣	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:39:16	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:31

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:23

承辦工程師-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:56

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		手動報警機	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:14:55	
1	思源樓3F 火警綜合盤及火警探測器-M4-143	火警標示燈	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:14:55	
		音響裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:14:56	
		定址式火警探測器	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:14:57	
		手動報警機	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:07:52	
2	思源樓3F 火警綜合盤及火警探測器-M4-171	火警標示燈	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:07:53	
		音響裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:07:53	
		定址式火警探測器	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:07:54	
		手動報警機	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:23	
3	思源樓3F 火警綜合盤及火警探測器-M4-185	火警標示燈	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:23	
		音響裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:24	
		定址式火警探測器	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:26:25	
		手動報警機	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:14	
4	思源樓3F 火警綜合盤及火警探測器-M4-197	火警標示燈	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:15	
		音響裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:16	
		定址式火警探測器	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:22:17	
		手動報警機	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:13	
5	思源樓3F 火警綜合盤及火警探測器-M4-210	火警標示燈	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:14	
		音響裝置	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:14	
		定址式火警探測器	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:56:15	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:33

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:21

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:33

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-06		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		手動報警機	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:25:50	
1	思源樓6F 火警綜合盤及火警探測器-M6-76	火警標示燈	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:25:51	
		音響裝置	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:25:51	
		定址式火警探測器	目視	正常	徐永誠	2022-12-06 14:25:53	

備註：  
改善措施：

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:33

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:21

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:33

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		手動報警機	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:01	
1	思源樓9F 火警綜合盤及火警探測器-M7-131	火警標示燈	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:02	
		音響裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:02	
		定址式火警探測器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:10:04	
		手動報警機	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:10	
2	思源樓9F 火警綜合盤及火警探測器-M7-142	火警標示燈	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:11	
		音響裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:11	
		定址式火警探測器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:18:14	
		手動報警機	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:37	
3	思源樓9F 火警綜合盤及火警探測器-M7-159	火警標示燈	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:38	
		音響裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:38	
		定址式火警探測器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:21:40	
		手動報警機	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:44	
4	思源樓9F 火警綜合盤及火警探測器-M7-206	火警標示燈	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:45	
		音響裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:46	
		定址式火警探測器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:25:47	
		手動報警機	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:24	
5	思源樓9F 火警綜合盤及火警探測器-M7-224	火警標示燈	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:25	
		音響裝置	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:25	
		定址式火警探測器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:31:26	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:33

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:21

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:33

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:04:12	
1	思源樓10F 火警綜合盤及火警探測器-M8-121	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:04:13	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:04:14	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:04:15	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:47	
2	思源樓10F 火警綜合盤及火警探測器-M8-25	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:48	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:48	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:49	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:27	
3	思源樓10F 火警綜合盤及火警探測器-M8-35	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:27	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:28	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:07:42	
4	思源樓10F 火警綜合盤及火警探測器-M8-48	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:00:30	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:00:31	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:00:32	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:01:33	
5	思源樓10F 火警綜合盤及火警探測器-M8-68	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:01:38	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:01:39	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:01:40	
6	思源樓10F 火警綜合盤及火警探測器-M8-97	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:02:23	
	思源樓10F 火警綜	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:02:24	



# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	合盤及火警探測器-M8-97						
6	思源樓10F 火警綜合盤及火警探測器-M8-97	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:02:25	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:02:26	
7	思源樓11F 火警綜合盤及火警探測器-M8-121	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:17	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:18	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:19	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:20	
8	思源樓11F 火警綜合盤及火警探測器-M8-163	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:57:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:57:22	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:57:23	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:57:24	
9	思源樓11F 火警綜合盤及火警探測器-M8-177	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:56:22	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:56:23	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:56:24	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:56:25	
10	思源樓11F 火警綜合盤及火警探測器-M8-201	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:54	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:54	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:55	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:57	
11	思源樓11F 火警綜合盤及火警探測器-M8-223	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:54:19	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:54:19	
	思源樓11F 火警綜合盤及火警探測器	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:54:24	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	M8-223						
11	思源樓11F 火警綜合盤及火警探測器-M8-223	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:54:25	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:35:35	
12	思源樓5F 火警綜合盤及火警探測器-M5-121	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:35:36	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:35:37	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:44:46	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:36:41	
13	思源樓5F 火警綜合盤及火警探測器-M5-140	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:36:42	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:36:43	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:36:44	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:36:10	
14	思源樓5F 火警綜合盤及火警探測器-M5-141	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:36:10	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:36:11	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:36:12	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:43	
15	思源樓5F 火警綜合盤及火警探測器-M5-167	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:44	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:45	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:33:46	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:43:28	
16	思源樓5F 火警綜合盤及火警探測器-M5-188	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:43:29	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:43:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:43:30	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:41:39	
17	思源樓5F 火警綜合盤及火警探測器-M5-213	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:41:40	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:41:41	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:41:42	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:30:19	
18	思源樓6F 火警綜合盤及火警探測器-M6-20	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:30:20	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:30:21	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:30:22	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:30:45	
19	思源樓6F 火警綜合盤及火警探測器-M6-31	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:30:45	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:30:46	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:30:47	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:25:50	
20	思源樓6F 火警綜合盤及火警探測器-M6-32	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:25:51	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:25:52	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:25:53	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:27:50	
21	思源樓6F 火警綜合盤及火警探測器-M6-77	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:27:51	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:27:52	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:27:53	
22	思源樓6F 火警綜合盤及火警探測器-M6-8	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:29:54	
	思源樓6F 火警綜合	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:29:55	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	盤及火警探測器-M6-8						
22	思源樓6F 火警綜合盤及火警探測器-M6-8	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:29:56	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:29:57	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:21	
23	思源樓7F 火警綜合盤及火警探測器-M6-131	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:21	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:22	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:23:01	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:23:26	
24	思源樓7F 火警綜合盤及火警探測器-M6-143	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:37	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:38	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:39	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:50	
25	思源樓7F 火警綜合盤及火警探測器-M6-159	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:54	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:17:55	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:23:58	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:15:35	
26	思源樓7F 火警綜合盤及火警探測器-M6-174	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:15:36	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:15:37	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:15:38	
27	思源樓7F 火警綜合盤及火警探測器-M6-193	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:18:31	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:18:32	
	思源樓7F 火警綜合盤及火警探測器-M6	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:18:32	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	-193						
27	思源樓7F 火警綜合盤及火警探測器-M6-193	定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:18:34	
28	思源樓7F 火警綜合盤及火警探測器-M6-196	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:18:41	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:18:42	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:18:43	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:18:44	
29	思源樓8F 火警綜合盤及火警探測器-M7-11	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:11:28	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:11:29	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:11:30	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:11:31	
30	思源樓8F 火警綜合盤及火警探測器-M7-23	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:11:01	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:11:02	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:11:02	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:11:03	
31	思源樓8F 火警綜合盤及火警探測器-M7-40	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:10:10	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:10:11	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:10:12	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:10:13	
32	思源樓8F 火警綜合盤及火警探測器-M7-54	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:09:05	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:09:06	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:09:06	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:09:07	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:06	
33	思源樓8F 火警綜合盤及火警探測器-M7-71	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:07	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:07	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:08	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:13	
34	思源樓8F 火警綜合盤及火警探測器-M7-72	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:14	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:15	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:16	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:08:19	
35	思源樓9F 火警綜合盤及火警探測器-M7-75	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:08:20	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:08:21	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:08:22	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:59:38	
36	思源樓RF 火警綜合盤及火警探測器-M8-238	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:59:39	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:59:39	
		定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:59:41	

備註：  
改善措施：

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:33

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:21

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:33

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F R型受信總機-電源盤	電壓表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:40:04	
		開關定位	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:40:04	
		電池電壓 (23.5-27.0V)	目視	27	董儲飴	2022-12-28 09:40:10	
2	思源樓1F 火警綜合盤及火警探測器-M3-1	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:44:12	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:44:13	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:44:13	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:44:14	
3	思源樓1F 火警綜合盤及火警探測器-M3-105	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:46:01	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:46:02	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:46:03	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:46:04	
4	思源樓1F 火警綜合盤及火警探測器-M3-119	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:48:17	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:48:17	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:48:18	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:48:20	
5	思源樓1F 火警綜合盤及火警探測器-M3-49	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:42:00	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:42:01	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:42:02	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:42:03	
6	思源樓1F 火警綜合盤及火警探測器-M3-50	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:41:09	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:41:10	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:41:11	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:41:12	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	盤及火警探測器-M3-50						
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:40:43	
7	思源樓1F 火警綜合盤及火警探測器-M3-62	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:40:44	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:40:45	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:40:46	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:55:24	
8	思源樓2F 火警綜合盤及火警探測器-M4-1	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:55:24	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:55:25	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:55:26	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:54:18	
9	思源樓2F 火警綜合盤及火警探測器-M4-39	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:54:18	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:54:19	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:54:20	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:53:32	
10	思源樓2F 火警綜合盤及火警探測器-M4-52	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:53:33	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:53:34	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:53:38	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:58:44	
11	思源樓2F 火警綜合盤及火警探測器-M4-67	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:58:44	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:58:45	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:58:46	
12	思源樓2F 火警綜合盤及火警探測器-M4	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:59:11	



# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	-95						
12	思源樓2F 火警綜合盤及火警探測器-M4-95	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:59:12	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:59:13	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:59:14	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:02:20	
13	思源樓2F 火警綜合盤及火警探測器-M4-96	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:02:21	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:02:22	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:02:23	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:05:32	
14	思源樓3F 火警綜合盤及火警探測器-M4-121	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:05:32	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:05:33	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:05:34	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:04:20	
15	思源樓3F 火警綜合盤及火警探測器-M4-166	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:04:20	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:04:21	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:04:22	
16	思源樓3F 火警綜合盤及火警探測器-M4-187	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:06:13	
		手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:39	
17	思源樓4F 火警綜合盤及火警探測器-M5-1	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:40	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:41	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:42	
18	思源樓4F 火警綜合盤及火警探測器-M5-13	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:14:27	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
18	思源樓4F 火警綜合盤及火警探測器-M5-13	火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:14:28	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:14:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:14:30	
19	思源樓4F 火警綜合盤及火警探測器-M5-43	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:08:47	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:08:48	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:08:49	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:08:50	
20	思源樓4F 火警綜合盤及火警探測器-M5-56	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:16:48	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:16:48	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:16:49	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:16:51	
21	思源樓4F 火警綜合盤及火警探測器-M5-82	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:11:20	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:11:24	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:11:24	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:11:26	
22	思源樓B1F 火警綜合盤及火警探測器-M2-1	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:29	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:30	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:30	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:32	
23	思源樓B1F 火警綜合盤及火警探測器-M2-19	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:37	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:37	
	思源樓B1F 火警綜	音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:38	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	合盤及火警探測器-M2-19						
23	思源樓B1F 火警綜合盤及火警探測器-M2-19	定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:39	
24	思源樓B1F 火警綜合盤及火警探測器-M2-37	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:34:20	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:34:20	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:34:21	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:34:22	
25	思源樓B1F 火警綜合盤及火警探測器-M2-42	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:35:04	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:35:05	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:35:05	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:35:07	
26	思源樓B1F 火警綜合盤及火警探測器-M2-62	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:38:30	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:38:31	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:38:32	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:38:34	
27	思源樓B1F 火警綜合盤及火警探測器-M2-75	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:37:27	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:37:28	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:37:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:37:30	
28	思源樓高1F 火警綜合盤及火警探測器-M3-120	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:20	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:21	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:22	
	思源樓高1F 火警綜合盤及火警探測器-	定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:23	

# 思源樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
	M3-120						
29	思源樓高2F 火警綜合盤及火警探測器-M3-126	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:25:07	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:25:07	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:25:08	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:25:09	
30	思源樓高3F 火警綜合盤及火警探測器-M3-136	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:25:27	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:25:27	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:25:28	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:25:29	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:33

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:21

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:33

# 思源樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-03		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓3F 自動撒水設備-3F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:43	
		壓力開關	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:43	
		壓力表	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:44	
		蜂鳴器	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:45	
		閥類	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:46	
		末端查驗管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:46	
		撒水頭	目視	正常	董家圻	2022-12-03 08:55:47	
2	思源樓3F 自動撒水設備-3F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:32	
		壓力開關	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:33	
		壓力表	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:34	
		蜂鳴器	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:35	
		閥類	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:35	
		末端查驗管	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:36	
		撒水頭	目視	正常	董家圻	2022-12-03 09:21:38	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:32

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:22

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:55

# 思源樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 自動撒水設備-9F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:26	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:27	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:28	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:28	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:29	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:30	
		撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:29:32	
2	思源樓9F 自動撒水設備-9F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:15:32	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:15:35	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:15:36	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:15:37	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:15:37	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:15:38	
		撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 15:15:40	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:32

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:22

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:55

# 思源樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 自動撒水設備-10F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:13	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:14	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:14	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:15	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:16	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:16	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:06:17	
2	思源樓10F 自動撒水設備-10F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:50	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:51	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:51	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:52	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:53	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:54	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:55	
3	思源樓11F 自動撒水設備-11F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:10	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:11	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:12	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:12	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:13	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:14	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:55:16	
4	思源樓11F 自動撒水設備-11F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:04	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:04	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:05	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:06	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:06	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:07	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 15:58:09	
5	思源樓5F 自動撒水設備-5F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:31	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:31	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:32	

# 思源樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
5	思源樓5F 自動撒水設備-5F-1	蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:33	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:34	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:35	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:36	
6	思源樓5F 自動撒水設備-5F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:21	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:21	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:22	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:23	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:24	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:24	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:45:26	
7	思源樓6F 自動撒水設備-6F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:26	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:27	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:28	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:28	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:29	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:30	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:31	
8	思源樓6F 自動撒水設備-6F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:36	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:37	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:38	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:38	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:39	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:40	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:31:41	
9	思源樓7F 自動撒水設備-7F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:21:20	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:21:20	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:21:21	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:21:22	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:21:23	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:21:24	



# 思源樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
9	思源樓7F 自動撒水設備-7F-1	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:21:26	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:22:07	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:22:08	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:22:09	
10	思源樓7F 自動撒水設備-7F-2	蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:22:09	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:22:10	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:22:11	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:22:13	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:41	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:41	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:42	
11	思源樓8F 自動撒水設備-8F-1	蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:43	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:45	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:46	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:47	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:52	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:53	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:54	
12	思源樓8F 自動撒水設備-8F-2	末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:56	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:57	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:55	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:12:56	
備註： 改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:32

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:22

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:55

# 思源樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 自動撒水設備-1F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:49:30	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:49:31	
		壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:49:32	
		蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:49:32	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:49:33	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:49:34	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:49:36	
2	思源樓1F 自動撒水設備-1F-2	蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:43:28	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:43:28	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:43:29	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:43:30	
		自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:43:25	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:43:26	
		壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:43:27	
3	思源樓2F 自動撒水設備-2F-1	末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:00:04	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:00:06	
		自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:00:00	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:00:01	
		壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:00:01	
		蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:00:02	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:00:03	
4	思源樓2F 自動撒水設備-2F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:57:22	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:57:23	
		壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:57:23	
		蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:57:24	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:57:25	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:57:25	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:57:27	
5	思源樓4F 自動撒水設備-4F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:12:09	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:12:10	
		壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:12:11	

# 思源樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
5	思源樓4F 自動撒水設備-4F-1	蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:12:12	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:12:12	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:12:13	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:12:14	
		自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:04	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:05	
6	思源樓4F 自動撒水設備-4F-2	壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:05	
		蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:06	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:07	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:08	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:15:09	
				自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:18	
7	思源樓B1F 自動撒水設備-B1F-1	壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:18	
		蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:19	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:20	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:20	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:33:22	
				自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:47	
8	思源樓B1F 自動撒水設備-B1F-2	壓力表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:48	
		蜂鳴器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:48	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:49	
		末端查驗管	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:50	
		撒水頭	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:52	
				自動警報逆止閥	目視	正常	董儲飴
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:32

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:22

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:55

# 思源樓避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-12		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓9F 救助袋-S-09-01	本體	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:30:21	
		固定架	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:30:21	
		固定部	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:30:22	
		避難器具燈	目視	正常	林琮凱	2022-12-12 14:30:23	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:05

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:31

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:23

# 思源樓避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-27		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 救助袋-S-10-01	本體	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:00	
		固定架	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:00	
		固定部	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:01	
		避難器具燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:05:02	
2	思源樓5F 救助袋-S-05-01	本體	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:42:50	
		固定架	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:42:51	
		固定部	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:42:52	
		避難器具燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:42:53	
3	思源樓6F 救助袋-S-06-01	本體	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:28:29	
		固定架	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:28:30	
		固定部	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:28:31	
		避難器具燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:28:32	
4	思源樓7F 救助袋-S-07-01	本體	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:19:59	
		固定架	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:19:59	
		固定部	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:20:00	
		避難器具燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:20:01	
5	思源樓8F 救助袋-S-08-01	本體	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:10:44	
		固定架	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:10:45	
		固定部	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:10:46	
		避難器具燈	目視	正常	曾耀緯	2022-12-27 16:10:47	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:05

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:31

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:23

# 思源樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:07	
		泵浦	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:08	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:09	
		表類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:10	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:11	
		電壓、電流	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:12	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-R$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:31:17	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-S$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:31:22	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-T$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:31:27	
2	思源樓B1F 消防輔助泵-FJP-1	壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:29	
		控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:41	
		泵浦	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:42	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:42	
		表類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:43	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:44	
		電壓、電流	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:31:45	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-R$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:31:51	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-S$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:31:58	
3	思源樓B1F 撒水泵-SP-1	相對地絕緣電阻 $M\Omega-T$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:32:02	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:32:03	
		控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:25:20	
		泵浦	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:25:21	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:25:22	
		表類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:25:22	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:25:23	
		電壓、電流	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:25:25	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-S$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:25:38	
4	思源樓B1F 撒水輔助泵-SJP-1	相對地絕緣電阻 $M\Omega-R$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:25:46	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-T$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:25:54	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:25:56	
4	思源樓B1F 撒水輔助泵-SJP-1	控制盤	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:26:07	

# 思源樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
		泵浦	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:26:08	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:26:08	
		表類	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:26:09	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:26:10	
4	思源樓B1F 撒水輔助泵-SJP-1	電壓、電流	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:26:11	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-R$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:26:16	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-S$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:26:20	
		相對地絕緣電阻 $M\Omega-T$	目視	250	董儲飴	2022-12-28 09:26:24	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 09:30:43	

備註：

改善措施：

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-28 15:21:30

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-28 19:02:24

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-29 12:05:31

# 思源樓緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022-12-28		
項次	設備名稱			檢查結果	檢查人員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 緊急廣播主機	主機電壓表	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:37	
		主機標示	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:38	
		主機回路指示	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:39	
		主機麥克風	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:41	
		主機電池電壓 (23.5~27.0V)	目視	24.8	董儲飴	2022-12-28 10:24:44	
		揚聲器	目視	正常	董儲飴	2022-12-28 10:24:46	

備註：  
改善措施：

承商駐院工程師(消防設備士)-楊文生  
2022-12-26 16:07:22

承商駐院主任-謝濱隆  
2022-12-26 18:59:54

承辦工程司-倪銘仁  
2022-12-28 10:47:51