

懷德街滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷德街眷舍2號1F 滅火器-懷-2號-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:15:43	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:15:42	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:15:41	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:15:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:15:40	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:15:39	
2	懷德街眷舍96號1F 滅火器-懷-96號-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:47	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:46	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:45	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:43	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:43	
3	懷德街眷舍6號1F 滅火器-懷-6號-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:30:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:30:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:30:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:30:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:30:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:30:41	
4	懷德街眷舍1號1F 滅火器-懷-1號-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 16:13:36	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 16:13:35	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 16:13:34	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 16:13:34	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 16:13:33	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 16:13:32	
5	懷德街眷舍100號1F 滅火器-懷-100號-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:26:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:26:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:26:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:26:49	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:26:48	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:26:48	
6	懷德街眷舍2號2F 滅火器-懷-2號-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:58	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:54	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:52	
7	懷德街眷舍96號2F 滅火器-懷-2號-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:01	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:57	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:56	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:54	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:53	
8	懷德街眷舍6號2F 滅火器-懷-6號-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:20	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:19	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:18	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:17	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:16	
9	懷德街眷舍1號2F 滅火器-懷-1號-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:05	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:05	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:04	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:03	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:02	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:01	
10	懷德街眷舍100號2F 滅火器-懷-100	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:59	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:58	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:57	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:57	

	號-27	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:56	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:55	
11	懷德街眷舍2號3F 滅火器-懷-2號-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:14	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:13	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:12	
12	懷德街眷舍96號3F 滅火器-懷-96號-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:22:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:22:19	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:22:18	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:22:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:22:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:22:16	
13	懷德街眷舍6號3F 滅火器-懷-6號-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:37	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:36	
14	懷德街眷舍1號3F 滅火器-懷-1號-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:23	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:22	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:21	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:20	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:19	
15	懷德街眷舍100號3F 滅火器-懷-100號-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:18	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:16	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:15	
16	懷德街眷舍2號4F 滅火器-懷-2號-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:37	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:35	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:34	
17	懷德街眷舍96號4F 滅火器-懷-96號-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:33	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:32	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:31	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:30	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:20:30	
18	懷德街眷舍6號4F 滅火器-懷-6號-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:09:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:59	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:57	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:08:56	
19	懷德街眷舍1號4F 滅火器-懷-1號-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:41	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:40	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:38	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:36	
20	懷德街眷舍100號4F 滅火器-懷-100號-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:33	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:31	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:31	

21	懷德街眷舍2號5F 滅火器-懷-2號-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:54	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:53	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:17:52	
22	懷德街眷舍96號5F 滅火器-懷-96號-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:23:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:23:42	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:23:41	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:23:40	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:23:39	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:23:39	
23	懷德街眷舍6號5F 滅火器-懷-6號-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:09:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:09:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:09:23	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:09:22	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:09:21	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:09:21	
24	懷德街眷舍1號5F 滅火器-懷-1號-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:14:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:14:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:14:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:14:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:13:59	
25	懷德街眷舍100號5F 滅火器-懷-100號-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:49	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:48	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:46	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:28:45	
26	懷德街眷舍2號B1F 滅火器-懷-2號-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:24	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:23	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:22	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:21	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:20	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:16:07	
27	懷德街眷舍96號B1F 滅火器-懷-96號-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:21:25	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:21:24	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:21:23	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:21:22	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:21:22	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:21:21	
28	懷德街眷舍6號B1F 滅火器-懷-6號-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:07:40	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:07:39	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:07:39	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:07:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:07:36	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:07:35	
29	懷德街眷舍1號B1F 滅火器-懷-1號-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:12:35	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:12:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:12:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:12:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:12:29	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:12:27	
30	懷德街眷舍100號B1F 滅火器-懷-100號-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:19	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:18	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:17	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:17	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:16	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 15:27:15	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:23:58

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:04:56

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:49:56
