

醫學科技大樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:27:16	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:27:15	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:27:14	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:27:13	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:27:12	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:27:11	
2	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:26:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:26:34	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:26:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:26:32	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:26:31	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:26:29	
3	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:24:12	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:24:11	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:24:10	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:24:09	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:24:08	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:24:07	
4	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:05:13	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:05:13	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:05:12	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:05:11	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:05:10	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 14:05:09	
5	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:15	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:14	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:13	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:12	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:11	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:11	
6	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:22:01	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:59	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:58	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:57	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:57	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:55	
7	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:30	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:29	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:28	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:27	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:27	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:26	
8	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:03	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:02	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:01	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:01	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:21:00	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:20:59	
9	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:20:11	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:20:10	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:20:10	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:20:09	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:20:08	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:20:06	
10	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:19:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:19:34	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:19:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:19:33	

	10	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:19:31	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:19:31	
11	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:45	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:44	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:43	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:43	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:41	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:40	
12	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:17	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:16	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:16	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:15	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:14	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:18:09	
13	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:17:22	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:17:22	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:17:21	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:17:20	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:17:19	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:17:18	
14	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:16:10	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:16:09	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:16:08	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:16:07	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:16:06	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:16:04	
15	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-環15	皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:25	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:28	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:24	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:22	
		壓力	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:21	
16	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-環16	皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:33	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:34	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:32	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:31	
		壓力	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:30	
17	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-環17	皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:16:58	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:17:03	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:16:57	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:16:56	
		壓力	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:16:56	
18	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-環18	皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:18:04	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:18:05	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:18:02	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:18:01	
		壓力	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:17:59	
19	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-19(映12.5)	時測重量KG	目視	13.01	林嘉豪	2022-06-10 10:15:00	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:51	
		皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:50	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:48	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:14:47	
20	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-20(映12.5)	時測重量KG	目視	12.74	林嘉豪	2022-06-10 10:16:01	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:51	
		皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:49	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:48	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:15:47	
21	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-21(映12.5)	時測重量KG	目視	12.67	林嘉豪	2022-06-10 10:17:44	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:17:27	
		皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:17:26	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:17:25	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:17:23	
		時測重量KG	目視	12.75	林嘉豪	2022-06-10 10:18:36	

22	醫學科技大樓 10F 滅火器-醫-10-22(映12.5)	保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:18:26	
		皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:18:25	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:18:24	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 10:18:22	
23	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:07:18	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:07:17	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:07:16	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:07:16	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:07:15	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:07:14	
24	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:06:33	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:06:32	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:06:31	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:06:30	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:06:29	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:06:29	
25	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:08:29	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:08:27	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:08:26	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:08:26	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:08:25	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:08:24	
26	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:50:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:50:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:50:00	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:49:59	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:49:58	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:49:53	
27	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:49:02	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:49:01	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:49:00	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:59	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:58	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:58	
28	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:16	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:15	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:14	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:13	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:13	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:48:11	
29	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:50	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:50	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:48	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:47	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:46	
30	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:48	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:46	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:46	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:45	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:44	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:43	
31	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:18	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:17	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:16	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:15	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:15	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:47:13	
32	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:46:08	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:46:07	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:46:06	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:46:06	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:46:05	

		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:46:04	
33	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:45:20	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:45:19	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:45:18	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:45:17	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:45:16	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:45:16	
34	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:44:33	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:44:32	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:44:31	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:44:30	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:44:30	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:44:29	
35	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:50	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:50	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:49	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:48	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:47	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:46	
36	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:18	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:17	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:17	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:16	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:15	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:43:14	
37	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:39:39	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:39:38	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:39:37	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:39:36	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:39:36	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:39:35	
38	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:40:26	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:40:25	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:40:24	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:40:23	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:40:23	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:40:22	
39	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:41:08	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:41:07	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:41:06	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:41:06	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:41:05	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:41:04	
40	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:53	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:52	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:51	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:51	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:50	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:48	
41	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:30	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:29	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:28	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:27	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:26	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:37:25	
42	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:43	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:41	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:40	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:39	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:38	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:14	

43	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-21	保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:13	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:12	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:11	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:10	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:10:09	
44	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:13:46	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:13:46	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:13:45	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:13:44	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:13:43	
45	醫學科技大樓 11F 滅火器-醫-11-23	壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:13:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:52	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:51	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:50	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:49	
46	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-01	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:48	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:26	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:23	
47	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-02	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:23	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:21	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:46	
48	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-03	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:43	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:19:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:05	
49	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-04	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:03	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:02	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:01	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:00	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:22:59	
50	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-05	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:37	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:35	
51	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-06	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:34	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:23:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:01:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:01:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:01:36	
52	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-07	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:01:35	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:01:33	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:01:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:04	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:03	
53	醫學科技大樓 1F	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:02	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:27:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:27:57	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:27:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:24:39	
	醫學科技大樓 1F	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:24:38	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:24:37	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:24:35	
	醫學科技大樓 1F	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:24:34	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:24:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:54	
	醫學科技大樓 1F	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:33	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:33	

	滅火器-醫-01-08	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:25	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:28:25	
54	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:25:33	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:25:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:25:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:25:30	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:25:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:25:28	
55	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:24	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:23	
56	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:51	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:49	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:48	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:47	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:26:46	
57	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:15:01	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:15:00	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:14:59	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:14:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:14:57	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:14:57	
58	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:15:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:15:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:15:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:15:30	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:15:29	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:15:26	
59	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:13:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:13:47	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:13:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:13:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:13:44	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:13:43	
60	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:21:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:21:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:21:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:21:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:21:23	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:21:23	
61	醫學科技大樓 1F 滅火器-醫-01-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:20:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:20:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:20:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:20:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:20:44	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:20:43	
62	醫學科技大樓 1F 滅火器-受電室 01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:57	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:56	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:53	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:52	
63	醫學科技大樓 1F 滅火器-受電室 02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:17:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:17:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:17:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:58	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:16:58	

64	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:09:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:09:57	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:09:56	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:09:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:09:43	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:09:42	
65	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:11:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:11:54	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:11:53	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:11:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:11:51	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:11:50	
66	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:13:43	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:13:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:13:41	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:13:40	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:13:39	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:13:38	
67	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:07	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:06	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:05	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:04	
68	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:11	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:09	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:08	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:04	
69	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:25	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:23	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:21	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:20	
70	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:07:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:07:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:07:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:07:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:07:43	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:07:42	
71	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:01:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:59	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:58	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:57	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:56	
72	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:42	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:41	
73	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:19:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:19:33	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:19:32	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:19:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:19:31	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:19:30	
	醫學科技大樓 2F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:05	

74	滅火器-醫-02-11	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:15:03	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:14:59	
75	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:14:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:14:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:14:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:14:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:14:16	
76	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-13	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:14:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:23:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:23:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:23:46	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:23:45	
77	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-14	插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:23:45	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:23:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:25:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:25:03	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:25:01	
78	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-15	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:25:00	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:25:00	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:24:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:21	
79	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-16	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:18	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:53	
80	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-17	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:48	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:27:47	
81	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-18	壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:08:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:08:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:08:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:08:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:08:47	
82	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-19	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:08:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:12:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:12:57	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:12:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:12:53	
83	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-20(頂8.3)	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:12:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:38	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:37	
84	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-21(頂8.3)	壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:36	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:37	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:37	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:10:37	
	醫學科技大樓	時測重量KG	目視	8.49	林琮凱	2022-06-09 09:10:51	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:10:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:10:53	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:10:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:10:54	
	醫學科技大樓	時測重量KG	目視	8.32	林琮凱	2022-06-09 09:12:04	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:05:27	
	醫學科技大樓	時測重量KG	目視	8.32	林琮凱	2022-06-09 09:05:26	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:07:03	
		時測重量KG	目視	8.32	林琮凱	2022-06-09 09:06:44	

85	2F 滅火器-醫-02-22(頂8.3)	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:06:42	
86	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-23(頂8.3)	時測重量KG	目視	8.28	林琮凱	2022-06-09 09:08:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:08:07	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:08:06	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:08:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:08:02	
87	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-24(頂8.3)	時測重量KG	目視	8.27	林琮凱	2022-06-09 09:04:25	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:03:27	
88	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-環25	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:10	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:08	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:07	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:04	
89	醫學科技大樓 2F 滅火器-醫-02-環26	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:25	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:23	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:09:22	
90	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:06:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:06:12	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:06:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:06:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:06:08	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:06:07	
91	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:54	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:50	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:49	
92	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:57:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:57:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:57:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:57:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:57:48	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:57:47	
93	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:27	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:26	
94	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:59:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:59:00	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:58	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:56	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:56	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:58:55	
95	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:35	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:34	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:00:33	
96	醫學科技大樓 3F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:04:11	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:03:11	
		皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:03:10	

	滅火器-醫-03-07	壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:03:09	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:03:08	
		壓力	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:03:07	
97	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:09:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:09:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:09:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:09:00	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:08:59	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 10:08:58	
98	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:02:37	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:02:30	
		皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:02:29	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:02:28	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:02:27	
		壓力	目視	正常	林嘉豪	2022-06-23 15:02:24	
99	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:53:04	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:53:02	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:53:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:53:01	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:52:59	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:52:56	
100	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:52:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:52:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:52:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:52:02	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:52:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:52:01	
101	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:51:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:51:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:51:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:51:31	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:51:30	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:51:29	
102	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:53:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:53:58	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:53:55	
103	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:36	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:33	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:32	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:54:31	
104	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:28:51	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:28:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:28:49	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:28:47	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:28:44	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:28:44	
105	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:16	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:13	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:56:11	
106	醫學科技大樓 3F 滅火器-醫-03-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:50:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:50:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:50:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:50:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:50:41	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:50:40	

107	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:12	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:11	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:09	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:08	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:06	
108	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:40	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:35	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:34	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:33	
109	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:56	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:52	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:39:52	
110	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:40:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:40:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:40:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:40:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:40:38	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:40:37	
111	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:27	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:26	
112	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:02	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:41:00	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:40:58	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:40:58	
113	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:42:43	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:42:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:42:41	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:42:40	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:42:40	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:42:38	
114	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:32	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:26	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:26	
115	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:10	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:08	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:07	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:05:04	
116	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:17	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:15	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:14	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:13	
	醫學科技大樓	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:45:06	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:45:04	

117	4F 滅火器-醫-04-11	皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:45:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:45:02	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:45:01	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:44:59	
118	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:33:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:33:43	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:33:42	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:33:41	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:33:40	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:33:39	
119	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:34:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:34:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:34:25	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:34:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:34:23	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:34:22	
120	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:32:37	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:32:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:32:35	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:32:34	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:32:33	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:32:32	
121	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:05	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:04	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:03	
122	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:16	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:15	
123	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:30:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:30:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:30:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:59	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:29:58	
124	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:13	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:12	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:08	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:37:07	
125	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:49:01	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:49:00	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:49:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:48:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:48:58	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:48:57	
126	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:39	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:38	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:38	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:37	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:46:36	
127	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04-21(頂7.55)	時測重量KG	目視	7.76	林琮凱	2022-06-09 11:02:55	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:33	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:30	

		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 11:02:29	
128	醫學科技大樓 4F 滅火器-醫-04- 22(頂7.55)	時測重量KG	目視	7.57	林琮凱	2022-06-09 09:30:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:30:23	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:30:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:30:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 09:30:20	
129	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:10	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:09	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:08	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:07	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:05	
130	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 02	壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:01:40	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:01:39	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:01:37	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:01:35	
131	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 03	插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:01:34	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:01:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:53	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:52	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:50	
132	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 04	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:49	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:48	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:02:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:04:41	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:04:39	
133	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 05	皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:04:38	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:04:37	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:04:36	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:04:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:05:12	
134	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 06	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:05:10	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:05:10	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:05:09	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:05:08	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:05:06	
135	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:06:18	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:06:17	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:06:15	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:06:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:06:13	
136	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 08	壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:06:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:10	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:09	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:07	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:05	
137	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05- 09	插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:04	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:35	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:34	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:32	
	醫學科技大樓 5F	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:31	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:30	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:07:28	
	醫學科技大樓 5F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:11	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:10	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:09	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:08	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:07	
	醫學科技大樓 5F	壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:35	
	醫學科技大樓 5F	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:33	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:32	

138	滅火器-醫-05-10	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:31	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:30	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:29	
139	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:58	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:57	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:55	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:54	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:53	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:08:52	
140	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:09:40	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:09:39	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:09:37	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:09:36	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:09:35	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:09:34	
141	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:37	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:36	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:35	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:34	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:33	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:32	
142	醫學科技大樓 5F 滅火器-醫-05-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:14	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:13	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:11	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:10	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:09	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:00:08	
143	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:40	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:38	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:37	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:36	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:35	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:34	
144	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:49	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:48	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:47	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:46	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:45	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:44	
145	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:18	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:16	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:14	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:13	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:12	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:11	
146	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:18	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:17	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:16	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:15	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:14	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:50:13	
147	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:54	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:53	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:52	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:50	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:49	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:51:49	
148	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:10	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:08	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:07	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:06	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:05	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:04	

149	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:52:18	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:52:16	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:52:15	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:52:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:52:13	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:52:12	
150	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:43	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:42	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:41	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:41	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:40	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:39	
151	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:04	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:03	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:02	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:01	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:00	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:53:59	
152	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:57	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:56	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:55	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:54	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:53	
153	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:07	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:05	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:04	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:03	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:02	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:01	
154	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:58:24	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:58:22	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:58:21	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:58:20	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:58:19	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:58:18	
155	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:34	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:33	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:31	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:30	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:29	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:57:28	
156	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:25	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:24	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:23	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:21	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:20	
157	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:05	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:03	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:02	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:49:01	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:48:59	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:48:58	
158	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-環16	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:35	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:34	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:33	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:32	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:32	
159	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06-	壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:56:09	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:56:10	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:56:11	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:56:12	

	環17	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:56:15	
160	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06- 環18	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:55	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:54	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:52	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:51	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:55:50	
161	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06- 環19	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:41	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:39	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:38	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:37	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:36	
162	醫學科技大樓 6F 滅火器-醫-06- 環20	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:47	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:44	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:43	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:54:42	
163	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M- 01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:11	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:10	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:09	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:08	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:07	
164	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M- 02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:55	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:51	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:50	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:49	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:46:48	
165	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M- 03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:32	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:31	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:30	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:29	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:26	
166	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M- 04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:25	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:40:01	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:40:00	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:57	
167	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M- 05	壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:55	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:45	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:44	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:43	
168	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M- 06	插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:42	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:40	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:11	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:10	
169	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M- 07	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:08	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:07	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:39:05	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:40:38	
170	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M-	皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:40:36	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:40:35	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:40:34	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:40:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:40:32	
	醫學科技大樓 6MF	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:41:17	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:41:16	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:41:15	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:41:14	

	08	插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:41:12	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:41:10	
171	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:48:05	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:48:04	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:48:03	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:48:01	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:47:59	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:47:52	
172	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:47:33	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:47:32	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:47:31	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:47:30	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:47:29	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:47:26	
173	醫學科技大樓 6MF 滅火器-醫-6M-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:45:43	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:45:41	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:45:40	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:45:39	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:45:33	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:45:32	
174	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:14	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:12	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:11	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:10	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:09	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:08	
175	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:06	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:05	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:04	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:02	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:01	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:00	
176	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:40	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:39	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:37	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:35	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:34	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:35:33	
177	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:47	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:45	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:44	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:43	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:42	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:36:41	
178	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:23	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:20	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:18	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:17	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:16	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:38:12	
179	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:37:33	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:37:32	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:37:30	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:37:29	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:37:28	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:37:27	
180	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:42:53	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:42:52	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:42:51	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:42:49	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:42:48	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:42:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:20	

181	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-08	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:18	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:17	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:16	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:15	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:14	
182	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:44:12	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:44:11	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:44:10	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:44:08	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:44:07	
183	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:49	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:48	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:45	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:44	
184	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:43	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:43:15	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:13	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:10	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:08	
185	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-12	壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:26	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:23	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:22	
186	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-13	插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:21	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:04	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:02	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:01	
187	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-14	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:00	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:32:59	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:32:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:53	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:52	
188	醫學科技大樓 7F 滅火器-醫-07-15	皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:49	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:49	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:47	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:33:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:39	
189	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-01	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:38	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:36	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:35	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:34	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:34:33	
190	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:59	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:58	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:57	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:57	
191	醫學科技大樓 7MF	壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:30:49	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:30:47	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:30:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:30:44	
	醫學科技大樓 7MF	插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:30:43	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:30:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:08	
	醫學科技大樓 7MF	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:07	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:05	

	滅火器-醫-7M-03	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:04	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:01	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:00	
192	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:28	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:27	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:26	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:25	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:24	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:23	
193	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:31	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:30	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:29	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:28	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:27	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:26	
194	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:49	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:48	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:47	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:46	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:45	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:22:44	
195	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:09	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:08	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:07	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:06	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:05	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:04	
196	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:38	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:36	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:33	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:27	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:25	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:23:24	
197	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:32:06	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:32:05	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:32:03	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:32:02	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:32:01	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:31:59	
198	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:31:28	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:31:27	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:31:26	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:31:25	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:31:24	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:31:23	
199	醫學科技大樓 7MF 滅火器-醫-7M-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:24	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:23	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:22	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:21	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:29:20	
200	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:47	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:46	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:44	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:43	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:42	
201	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:26	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:25	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:24	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:23	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:23	

		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:18:22	
202	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:19:18	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:19:17	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:19:16	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:19:15	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:19:14	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:19:12	
203	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:04	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:02	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:01	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:00	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:19:59	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:19:58	
204	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:10	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:09	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:08	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:07	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:05	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:21:04	
205	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:25	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:24	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:23	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:22	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:21	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:20:20	
206	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:29	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:26	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:25	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:24	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:22	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:21	
207	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:50	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:49	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:47	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:46	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:45	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:24:44	
208	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:04	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:02	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:01	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:00	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:25:59	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:25:56	
209	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:25:21	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:25:19	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:25:18	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:25:17	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:25:16	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:25:15	
210	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:27:09	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:27:07	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:27:06	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:27:05	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:27:03	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:57	
211	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:35	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:34	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:33	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:32	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:31	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:26:30	
	醫學科技大樓	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:44	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:43	

212	8F 滅火器-醫-08-13	皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:42	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:41	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:40	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:38	
213	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:05	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:03	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:02	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:17:00	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:16:59	
214	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-15	壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 09:16:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:13:11	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:13:10	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:13:09	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:13:07	
215	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-16	插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:13:06	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:13:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:12:50	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:12:49	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:12:47	
216	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-17	壓把	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:12:46	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:12:44	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2022-06-08 10:12:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:48:28	
		保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:48:25	
217	醫學科技大樓 8F 滅火器-醫-08-18	皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:48:23	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:48:22	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:48:21	
		壓力	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:48:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:46:06	
218	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-01	保持裝置	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:45:59	
		皮管	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:45:57	
		壓把	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:45:56	
		插梢	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:45:55	
		壓力	目視	正常	林嘉豪	2022-06-10 09:45:41	
219	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:57:52	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:57:52	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:57:51	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:57:50	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:57:49	
220	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-03	壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:57:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:58:20	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:58:19	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:58:18	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:58:17	
221	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-04	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:58:16	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:58:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:44	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:43	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:43	
222	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-05	壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:42	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:41	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:17	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:16	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:15	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:13	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:12	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:59:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:37	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:37	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:36	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:35	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:34	

		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:33	
223	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:00:54	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:00:53	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:00:53	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:00:52	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:00:51	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:00:50	
224	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:19	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:18	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:17	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:15	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:14	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:13	
225	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:53	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:53	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:52	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:51	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:50	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:01:49	
226	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:56:32	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:56:30	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:56:29	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:56:28	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:56:28	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:56:26	
227	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:55:48	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:55:47	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:55:46	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:55:45	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:55:44	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:55:44	
228	醫學科技大樓 8MF 滅火器-醫-8M-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:54:49	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:54:45	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:54:44	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:54:43	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:54:42	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:54:41	
229	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:53:47	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:53:47	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:53:46	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:53:45	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:53:44	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:53:43	
230	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:52:21	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:52:21	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:52:20	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:52:19	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:52:18	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:52:18	
231	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:51:23	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:51:22	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:51:21	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:51:20	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:51:20	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:51:19	
232	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:50:49	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:50:47	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:50:47	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:50:46	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:50:45	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:50:44	
	醫學科技大樓	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:17	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:16	

233	9F 滅火器-醫-09-05	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:15	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:14	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:13	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:58:12	
234	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:53	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:52	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:52	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:51	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:50	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:49	
235	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:21	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:21	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:20	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:19	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:18	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:49:17	
236	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:42:34	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:42:33	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:42:32	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:42:31	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:42:30	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:42:29	
237	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:49	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:48	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:47	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:46	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:46	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:45	
238	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:15	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:13	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:13	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:12	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:11	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:41:10	
239	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 11:05:45	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 11:05:45	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 11:05:44	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 11:05:43	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 11:05:42	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 11:05:42	
240	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:39:14	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:39:12	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:39:11	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:39:11	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:39:10	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:39:09	
241	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:38:31	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:38:30	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:38:29	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:38:28	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:38:28	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:38:26	
242	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:37:43	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:37:42	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:37:41	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:37:40	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:37:39	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:37:38	
243	醫學科技大樓 9F 滅火器-醫-09-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:47:24	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:47:23	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:47:23	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:47:22	

	15	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:47:21	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:47:20	
244	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:03	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:02	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:01	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:00	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:32:59	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:32:58	
245	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:45	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:44	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:43	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:42	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:41	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:33:39	
246	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:28	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:27	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:26	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:26	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:25	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:23	
247	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:57:12	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:57:11	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:57:10	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:57:09	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:57:08	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:57:07	
248	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:53	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:52	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:51	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:50	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:49	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:53:49	
249	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:48	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:47	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:47	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:46	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:45	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:54:44	
250	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:55:17	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:55:16	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:55:15	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:55:14	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:55:14	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:55:12	
251	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:56:23	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:56:23	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:56:22	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:56:21	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:56:20	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:56:18	
252	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:43	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:42	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:41	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:40	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:40	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:39	
253	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:16	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:15	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:14	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:13	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:13	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:31:12	

254	醫學科技大樓 9MF 滅火器-醫-9M-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:30:06	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:30:05	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:30:04	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:30:03	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:30:03	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 10:30:02	
255	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:25	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:24	
256	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:57	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:57	
257	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:20:50	
258	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:23:43	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:23:42	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:23:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:23:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:23:39	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:23:39	
259	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:29:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:29:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:29:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:29:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:29:30	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:29:29	
260	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:15:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:15:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:15:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:15:18	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:15:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:15:16	
261	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:31:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:31:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:31:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:31:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:31:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:31:11	
262	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:30:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:30:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:30:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:30:16	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:30:15	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:30:14	
263	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:09	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:07	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:06	
	醫學科技大樓	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:47	

264	B1F 滅火器-醫-B1-10	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:45	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:32:44	
265	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:12	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:11	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:10	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:10	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:09	
266	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:31:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:31:32	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:31:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:31:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:31:29	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:31:28	
267	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:47	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:45	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:34:45	
268	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:22	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:21	
269	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:42	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:40	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:42:39	
270	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:22	
271	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:00	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:47:00	
272	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:49	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:48	
273	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:32	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:30	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:35:29	
274	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:26	

	20	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:25	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:24	
275	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:41:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:41:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:41:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:40:58	
276	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:36:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:36:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:36:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:36:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:35:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:35:58	
277	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:43:43	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:43:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:43:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:43:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:43:39	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:43:38	
278	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:39:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:39:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:39:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:39:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:39:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:39:53	
279	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:39:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:38:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:38:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:38:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:38:57	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:38:56	
280	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:36	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:32	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:31	
281	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:36:11	
282	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:09	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:07	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:19:06	
283	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:53	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:52	
284	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:26:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:25:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:25:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:25:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:25:57	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:25:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:26:52	

285	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-31	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:26:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:26:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:26:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:26:48	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:26:47	
286	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:28:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:28:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:28:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:28:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:28:05	
287	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-33	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:28:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:14	
288	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-34	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:13	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:24:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:21:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:21:49	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:21:48	
289	醫學科技大樓 B1F 滅火器-醫-B1-35	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:21:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:21:47	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:21:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:22:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:22:07	
290	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-01	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:22:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:22:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:22:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:22:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:53:06	
291	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-02	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:53:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:53:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:53:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:53:02	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:53:01	
292	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:22	
293	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-04	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:51	
294	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-05	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:05:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:44:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:44:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:44:40	
295	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:44:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:44:38	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:44:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:04:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:04:36	

	06	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:44:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:44:17	
296	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:21:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:21:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:21:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:21:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:21:52	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:21:51	
297	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:23:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:23:42	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:23:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:23:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:23:38	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:23:37	
298	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:22:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:22:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:22:42	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:22:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:22:40	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:22:40	
299	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:33:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:33:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:33:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:33:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:33:10	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:33:09	
300	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:24:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:24:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:24:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:24:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:24:44	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:24:43	
301	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:26:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:26:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:26:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:26:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:26:29	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:26:28	
302	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:52:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:52:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:52:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:52:18	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:52:17	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:52:17	
303	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:52:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:55	
304	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:17	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:16	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:15	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:14	
305	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:33	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:28:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:20:50	

306	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-17	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:20:49	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:20:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:20:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:20:46	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:20:45	
307	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:16:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:16:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:16:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:16:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:16:28	
308	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:16:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:39:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:39:36	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:39:35	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:39:35	
309	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-20	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:39:34	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:39:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:00:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:00:28	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:00:27	
310	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-21	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:00:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:00:26	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:00:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:28:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:28:44	
311	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-22	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:28:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:28:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:28:41	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:28:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:02:46	
312	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-23	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:02:44	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:02:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:02:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:02:33	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:02:32	
313	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:01:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:01:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:01:21	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:01:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:01:20	
314	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:01:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:03:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:03:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:03:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:03:48	
315	醫學科技大樓 B2F 滅火器-醫-B2-26	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:03:47	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:03:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:59:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:59:28	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:59:27	
316	醫學科技大樓 B3F	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:59:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:59:25	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 09:59:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:37:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:37:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:37:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:37:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:37:31	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:37:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:58	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:56	

	滅火器-醫-B3-01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:54	
317	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:46:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:46:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:46:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:46:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:46:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:46:12	
318	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:49	
319	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:03	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:45:02	
320	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:11	
321	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:07:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:07:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:07:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:07:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:07:42	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:07:41	
322	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:44	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:08:43	
323	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:42:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:42:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:42:39	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:42:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:42:37	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:42:36	
324	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:12:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:12:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:58	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:57	
325	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:35	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:11:35	
326	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:09:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:09:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:09:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:09:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:09:20	

		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:09:19	
327	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:41	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:40	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:39	
328	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:49:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:49:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:49:25	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:49:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:49:24	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:49:23	
329	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:10:04	
330	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:48:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:48:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:48:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:48:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:48:54	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:48:53	
331	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:18:25	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:18:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:18:19	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:18:18	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:18:18	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:18:17	
332	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:19	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:15	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:51:14	
333	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:21	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:20	
334	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:03	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:02	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:01	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:53:00	
335	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:23:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:23:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:23:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:23:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:22:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:22:58	
336	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:11	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:07	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:06	
	醫學科技大樓	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:54:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:54:09	

337	B3F 滅火器-醫-B3-22	皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:54:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:54:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:54:06	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 10:54:05	
338	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:15:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:15:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:15:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:15:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:15:00	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:14:59	
339	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:17:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:16:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:16:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:16:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:16:57	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:16:56	
340	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:27:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:27:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:27:39	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:27:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:27:38	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:27:37	
341	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:52:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:52:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:52:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:52:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:52:13	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:52:12	
342	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:03	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:02	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:01	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:00	
343	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:39:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:39:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:39:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:39:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:39:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-14 14:39:55	
344	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:29	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:53:28	
345	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:12	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:12	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:11	
346	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:54:50	
347	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:52	

	32	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:50	
348	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:29	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:56:28	
349	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:08	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:07	
350	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:57:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:57:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:57:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:57:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:57:50	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:57:49	
351	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-36	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:51	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:58:51	
352	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-37	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:59:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:59:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:59:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:59:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:59:35	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:59:34	
353	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-38	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:00:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:59:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 13:59:58	
354	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-39	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:44	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:42	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:01:41	
355	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-40	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:03:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:03:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:03:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:03:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:03:23	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:03:22	
356	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-41	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:05	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:04:04	
357	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-42	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:48	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:47	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:46	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:33	

358	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-43	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:29	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:02:28	
359	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-44	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:05:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:05:32	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:05:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:05:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:05:30	
360	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-45	壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:05:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:19:59	
361	醫學科技大樓 B3F 滅火器-醫-B3-46	插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:19:59	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:19:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:24	
362	醫學科技大樓 R1F 滅火器-醫-R1-01	壓把	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:22	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2022-06-10 14:20:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:31:35	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:31:34	
363	醫學科技大樓 R1F 滅火器-醫-R1-02	皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:31:33	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:31:33	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:31:32	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:31:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:33	
364	醫學科技大樓 R1F 滅火器-醫-R1-03	保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:31	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:30	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:29	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:28	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:52:27	
365	醫學科技大樓 R1F 滅火器-醫-R1-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:33:22	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:33:21	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:33:20	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:33:18	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:33:17	
366	醫學科技大樓 R1F 滅火器-醫-R1-05	壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:33:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:11	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:10	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:09	
		壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:08	
367	醫學科技大樓 R1F 滅火器-醫-R1-06	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:07	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:36:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:29:55	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:29:59	
		皮管	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:29:54	
368	醫學科技大樓 R2F 滅火器-醫-R2-	壓把	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:29:57	
		插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:29:56	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:29:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:25:43	
		保持裝置	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:25:42	

	01	插梢	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:26:48	
		壓力	目視	正常	梁柏翰	2022-06-07 09:26:46	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁
 2022/06/27 12:33:12 2022/06/27 20:07:57 2022/06/30 12:35:55