

西區檔案室火警自動警報設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 西區檔案室A 棟1F 火警探測器-A 棟1F | 火警探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:44:15 | |
| 2 | 西區檔案室B 棟1F P型火警受信 總機 | 火災/斷線測試 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:39:45 | |
| | | 回路表示 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:39:43 | |
| | | 電池電壓(23.5-27.0V) | 目視 | 24.5 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:39:41 | |
| | | 開關定位 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:39:14 | |
| | | 電壓表 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:39:14 | |
| 3 | 西區檔案室B 棟1F 火警探測器-B 棟1F | 火警探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:40:27 | |
| 4 | 西區檔案室B 棟2F 火警探測器-B 棟2F | 火警探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:42:22 | |
| 5 | 西區檔案室A 棟B1F 火警探測器-A 棟B1F | 火警探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 13:45:29 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:20:18

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/27 20:07:54

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 10:37:52