

護士宿舍ABC滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:43	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:43	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:42	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:41	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:40	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:40	
2	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:48	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:47	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:46	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:45	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:45	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:44	
3	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:00	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:59	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:59	
4	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:07	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:05	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:04	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:04:03	
5	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:57	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:56	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:55	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:55	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:54	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:53	
6	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:07:02	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:07:00	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:59	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:59	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:58	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:57	
7	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:41	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:41	
8	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:49	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:48	
9	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:58	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:58	
10	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:42	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:41	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:41	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:40	

	10	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:39	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:10:39	
11	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:34	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:33	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:32	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:32	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:31	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:30	
12	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:41	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:38	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:38	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:37	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:36	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:10:35	
13	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:26	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:26	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:25	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:24	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:23	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:23	
14	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:32	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:31	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:30	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:28	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:27	
15	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:07	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:07	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:06	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:05	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:05	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:04	
16	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:13	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:11	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:10	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:10	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:09	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:22:08	
17	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:40	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:39	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:38	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:38	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:37	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:36	
18	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:45	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:44	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:43	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:42	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:42	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:41	
19	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:44	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:43	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:42	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:41	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:41	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:40	
20	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:49	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:47	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:47	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:46	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:45	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:44	

21	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:48	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:47	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:47	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:46	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:44	
22	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:51	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:49	
23	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
24	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
25	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
26	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		皮管	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓把	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		插梢	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		壓力	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
27	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:23	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:21	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:20	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:19	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:19	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:18	
28	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:07	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:06	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:06	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:05	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:04	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:04	
29	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:12	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:11	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:10	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:09	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:09	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:25:08	
30	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:17	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:16	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:15	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:15	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:14	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:13	
	護士宿舍 ABC3F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:21	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:20	

31	滅火器-護-03-04	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:18	
32	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:31	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:31	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:30	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:29	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:28	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:28	
33	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:37	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:35	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:34	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:33	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:33	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:32	
34	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:49	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:48	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:47	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:47	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:45	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:45	
35	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:53	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:50	
36	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:55	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:55	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:54	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:53	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:52	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:52	
37	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:30:02	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:59	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:58	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:58	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:57	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:56	
38	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:53	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:52	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:50	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:49	
39	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:30:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:30:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:30:20	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:30:19	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:30:19	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:30:18	
40	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-01	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:12	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:11	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:10	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:10	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:09	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:08	
41	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:17	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:16	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:15	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:14	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:13	

		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:37:12	
42	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:50	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:50	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:49	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:48	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:47	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:46	
43	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-04	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:55	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:54	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:52	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:37:51	
44	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:58	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:58	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:57	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:56	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:55	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:54	
45	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:35:04	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:35:02	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:35:01	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:35:01	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:35:00	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:59	
46	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:35:02	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:35:01	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:53	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:52	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:51	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:50	
47	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-08	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:35:07	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:35:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:35:06	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:35:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:35:03	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:35:02	
48	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-09	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:43	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:42	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:41	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:41	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:40	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:39	
49	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-10	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:49	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:46	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:46	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:45	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:44	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:43	
50	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-11	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:58	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:57	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:55	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:54	
51	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:33:03	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:33:02	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:33:01	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:33:01	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:33:00	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:13:09	

52	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-01	保持裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:13:07	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:13:06	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:13:06	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:13:05	
		壓力	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:13:04	
53	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:12:38	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:12:37	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:12:36	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:12:36	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:12:35	
54	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-03	壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:12:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:12	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:11	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:11	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:10	
55	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-04	插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:09	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:43	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:42	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:41	
56	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-05	壓把	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:40	
		壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:13:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:14:07	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:14:06	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:31:34

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:54:12

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:13:26