

135戶職務官舍消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官 舍B1F 消防泵浦-FP-1	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	100	曾耀緯	2022-05-05 15:07:05	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	曾耀緯	2022-05-05 15:07:02	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	曾耀緯	2022-05-05 15:06:59	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:06:55	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:06:54	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:06:53	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:06:52	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:06:52	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:06:51	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-05-05 15:07:07	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/05/16 15:50:05

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 19:44:42

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 16:15:18