

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	114	錢志浩	2022-05-01 10:04:29	
		電流-S	目視	116	錢志浩	2022-05-01 10:04:27	
		電流-R	目視	110	錢志浩	2022-05-01 10:04:24	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:04:21	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	錢志浩	2022-05-01 10:04:40	
		電流-S	目視	467	錢志浩	2022-05-01 10:04:37	
		電流-R	目視	425	錢志浩	2022-05-01 10:04:34	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 10:04:30	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	350	錢志浩	2022-05-01 09:16:02	
		電流-S	目視	352	錢志浩	2022-05-01 09:15:58	
		電流-R	目視	345	錢志浩	2022-05-01 09:15:51	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:15:46	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	385	錢志浩	2022-05-01 09:16:19	
		電流-S	目視	396	錢志浩	2022-05-01 09:16:16	
		電流-R	目視	375	錢志浩	2022-05-01 09:16:13	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:16:03	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	278	錢志浩	2022-05-01 09:16:35	
		電流-S	目視	282	錢志浩	2022-05-01 09:16:32	
		電流-R	目視	280	錢志浩	2022-05-01 09:16:30	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:16:21	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:17:17	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2022-05-01 09:17:15	
		電流-R	目視	5	錢志浩	2022-05-01 09:17:13	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:16:53	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	錢志浩	2022-05-01 09:17:31	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-05-01 09:17:28	
		電流-R	目視	13	錢志浩	2022-05-01 09:17:26	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:17:19	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	310	錢志浩	2022-05-01 09:18:10	
		電流-S	目視	300	錢志浩	2022-05-01 09:18:07	
		電流-R	目視	385	錢志浩	2022-05-01 09:18:05	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:17:32	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	38	錢志浩	2022-05-01 09:18:25	
		電流-S	目視	52	錢志浩	2022-05-01 09:18:22	
		電流-R	目視	61	錢志浩	2022-05-01 09:18:19	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:18:17	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	63	錢志浩	2022-05-01 09:18:42	
		電流-S	目視	75	錢志浩	2022-05-01 09:18:40	
		電流-R	目視	55	錢志浩	2022-05-01 09:18:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:18:35	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	87	錢志浩	2022-05-01 09:18:54	
		電流-S	目視	88	錢志浩	2022-05-01 09:18:52	
		電流-R	目視	91	錢志浩	2022-05-01 09:18:50	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:18:44	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	31.2	錢志浩	2022-05-01 09:19:44	
		電流-S	目視	31.6	錢志浩	2022-05-01 09:19:40	
		電流-R	目視	31.4	錢志浩	2022-05-01 09:19:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:19:24	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:19:58	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:19:56	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:19:54	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:19:45	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6	錢志浩	2022-05-01 09:20:10	
		電流-S	目視	5.4	錢志浩	2022-05-01 09:20:07	
		電流-R	目視	6	錢志浩	2022-05-01 09:20:04	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:20:00	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	.9	錢志浩	2022-05-01 09:20:22	
		電流-S	目視	.9	錢志浩	2022-05-01 09:20:19	

15	B3F CB3-GCB	電流-R	目視	1.2	錢志浩	2022-05-01 09:20:16	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:20:11	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.1	錢志浩	2022-05-01 09:20:34	
		電流-S	目視	1.4	錢志浩	2022-05-01 09:20:31	
		電流-R	目視	1.4	錢志浩	2022-05-01 09:20:28	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:20:23	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.2	錢志浩	2022-05-01 09:20:46	
		電流-S	目視	7.6	錢志浩	2022-05-01 09:20:43	
		電流-R	目視	7.6	錢志浩	2022-05-01 09:20:39	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:20:35	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:20:55	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:20:53	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:20:51	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:20:47	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	16.4	錢志浩	2022-05-01 09:21:08	
		電流-S	目視	19.8	錢志浩	2022-05-01 09:21:04	
		電流-R	目視	16.1	錢志浩	2022-05-01 09:21:01	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:20:56	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:21:16	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:21:14	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-01 09:21:12	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-01 09:21:10	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查

承包商工程師：李中榮 2022/05/04 11:40:57 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:11:23 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:44:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	119	梁柏翰	2022-05-02 10:27:59	
		電流-S	目視	119	梁柏翰	2022-05-02 10:27:55	
		電流-R	目視	116	梁柏翰	2022-05-02 10:27:48	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 10:27:41	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	475	梁柏翰	2022-05-02 10:28:16	
		電流-S	目視	470	梁柏翰	2022-05-02 10:28:12	
		電流-R	目視	428	梁柏翰	2022-05-02 10:28:06	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 10:28:00	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	386	林琮凱	2022-05-02 08:38:36	
		電流-S	目視	391	林琮凱	2022-05-02 08:38:17	
		電流-R	目視	381	林琮凱	2022-05-02 08:38:08	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:37:59	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	157	林琮凱	2022-05-02 08:39:11	
		電流-S	目視	156	林琮凱	2022-05-02 08:39:06	
		電流-R	目視	151	林琮凱	2022-05-02 08:39:01	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:38:47	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	287	林琮凱	2022-05-02 08:39:37	
		電流-S	目視	290	林琮凱	2022-05-02 08:39:33	
		電流-R	目視	295	林琮凱	2022-05-02 08:39:28	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:39:14	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	116	林琮凱	2022-05-02 08:40:22	
		電流-S	目視	121	林琮凱	2022-05-02 08:40:13	
		電流-R	目視	118	林琮凱	2022-05-02 08:40:04	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:39:56	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-05-02 08:40:46	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-05-02 08:40:42	
		電流-R	目視	13	林琮凱	2022-05-02 08:40:39	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:40:31	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	330	林琮凱	2022-05-02 08:41:28	
		電流-S	目視	316	林琮凱	2022-05-02 08:41:24	
		電流-R	目視	436	林琮凱	2022-05-02 08:41:17	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:41:03	
		電流-T	目視	40	林琮凱	2022-05-02 08:41:58	

9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-S	目視	45	林琮凱	2022-05-02 08:41:54	
		電流-R	目視	51	林琮凱	2022-05-02 08:41:51	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:41:31	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	91	林琮凱	2022-05-02 08:42:31	
		電流-S	目視	86	林琮凱	2022-05-02 08:42:20	
		電流-R	目視	85	林琮凱	2022-05-02 08:42:17	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:42:01	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	78	林琮凱	2022-05-02 08:43:12	
		電流-S	目視	83	林琮凱	2022-05-02 08:43:07	
		電流-R	目視	82	林琮凱	2022-05-02 08:43:03	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:42:36	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	32.2	林琮凱	2022-05-02 08:45:09	
		電流-S	目視	32	林琮凱	2022-05-02 08:45:02	
		電流-R	目視	32.4	林琮凱	2022-05-02 08:44:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 09:15:32	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 09:16:08	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 09:16:04	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 09:15:56	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-02 08:45:20	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.4	梁柏翰	2022-05-02 09:16:35	
		電流-S	目視	6.1	梁柏翰	2022-05-02 09:16:30	
		電流-R	目視	6.8	梁柏翰	2022-05-02 09:16:20	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 09:16:13	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.8	梁柏翰	2022-05-02 09:16:51	
		電流-S	目視	.8	梁柏翰	2022-05-02 09:16:48	
		電流-R	目視	.8	梁柏翰	2022-05-02 09:16:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 09:16:39	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.6	梁柏翰	2022-05-02 09:17:11	
		電流-S	目視	1.5	梁柏翰	2022-05-02 09:17:07	
		電流-R	目視	1.5	梁柏翰	2022-05-02 09:17:02	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 09:16:54	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.5	梁柏翰	2022-05-02 09:17:30	
		電流-S	目視	7.9	梁柏翰	2022-05-02 09:17:26	
		電流-R	目視	7.9	梁柏翰	2022-05-02 09:17:20	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 09:17:13	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.4	梁柏翰	2022-05-02 09:17:48	
		電流-S	目視	2.2	梁柏翰	2022-05-02 09:17:45	
		電流-R	目視	2.4	梁柏翰	2022-05-02 09:17:40	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 09:17:32	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	14.7	梁柏翰	2022-05-02 09:18:20	
		電流-S	目視	15.1	梁柏翰	2022-05-02 09:18:13	
		電流-R	目視	14.4	梁柏翰	2022-05-02 09:18:04	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-02 09:17:49	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 09:18:48	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 09:18:45	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-02 09:18:43	
		設備動作檢查	目視	關	梁柏翰	2022-05-02 09:18:38	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承包商工程師：李中榮
2022/05/04 11:39:49

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 13:15:49

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/05 12:13:38

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	135	黃精忠	2022-05-03 14:08:43	
		電流-S	目視	135	黃精忠	2022-05-03 14:08:40	
		電流-R	目視	131	黃精忠	2022-05-03 14:08:36	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:08:31	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	471	黃精忠	2022-05-03 14:08:57	
		電流-S	目視	474	黃精忠	2022-05-03 14:08:54	
		電流-R	目視	428	黃精忠	2022-05-03 14:08:51	

		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 14:08:45	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	391	黃精忠	2022-05-03 08:49:27	
		電流-S	目視	390	黃精忠	2022-05-03 08:49:23	
		電流-R	目視	383	黃精忠	2022-05-03 08:49:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:48:58	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	160	黃精忠	2022-05-03 08:49:49	
		電流-S	目視	158	黃精忠	2022-05-03 08:49:45	
		電流-R	目視	152	黃精忠	2022-05-03 08:49:41	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:49:32	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	284	黃精忠	2022-05-03 08:50:17	
		電流-S	目視	284	黃精忠	2022-05-03 08:50:13	
		電流-R	目視	291	黃精忠	2022-05-03 08:50:10	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:49:51	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	117	黃精忠	2022-05-03 08:50:43	
		電流-S	目視	123	黃精忠	2022-05-03 08:50:39	
		電流-R	目視	120	黃精忠	2022-05-03 08:50:35	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:50:21	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	黃精忠	2022-05-03 08:50:59	
		電流-S	目視	9	黃精忠	2022-05-03 08:50:56	
		電流-R	目視	13	黃精忠	2022-05-03 08:50:53	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:50:44	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	357	黃精忠	2022-05-03 08:51:24	
		電流-S	目視	378	黃精忠	2022-05-03 08:51:20	
		電流-R	目視	438	黃精忠	2022-05-03 08:51:16	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:51:10	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	43	黃精忠	2022-05-03 08:51:39	
		電流-S	目視	65	黃精忠	2022-05-03 08:51:35	
		電流-R	目視	83	黃精忠	2022-05-03 08:51:32	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:51:26	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	95	黃精忠	2022-05-03 08:52:01	
		電流-S	目視	102	黃精忠	2022-05-03 08:51:58	
		電流-R	目視	104	黃精忠	2022-05-03 08:51:55	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:51:49	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	108	黃精忠	2022-05-03 08:52:32	
		電流-S	目視	120	黃精忠	2022-05-03 08:52:28	
		電流-R	目視	117	黃精忠	2022-05-03 08:52:24	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:52:03	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	32.2	黃精忠	2022-05-03 08:41:33	
		電流-S	目視	32.4	黃精忠	2022-05-03 08:41:28	
		電流-R	目視	32.9	黃精忠	2022-05-03 08:41:19	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:41:04	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-03 08:41:46	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-03 08:41:44	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-03 08:41:41	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:41:36	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.7	黃精忠	2022-05-03 08:42:08	
		電流-S	目視	5.9	黃精忠	2022-05-03 08:42:04	
		電流-R	目視	6.8	黃精忠	2022-05-03 08:42:00	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:41:51	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	黃精忠	2022-05-03 08:42:26	
		電流-S	目視	1.2	黃精忠	2022-05-03 08:42:22	
		電流-R	目視	1.4	黃精忠	2022-05-03 08:42:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:42:09	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	黃精忠	2022-05-03 08:42:43	
		電流-S	目視	1.6	黃精忠	2022-05-03 08:42:39	
		電流-R	目視	1.9	黃精忠	2022-05-03 08:42:35	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:42:28	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.6	黃精忠	2022-05-03 08:43:02	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2022-05-03 08:42:58	
		電流-R	目視	7.9	黃精忠	2022-05-03 08:42:54	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:42:46	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	2.2	黃精忠	2022-05-03 08:43:18	
		電流-S	目視	2.3	黃精忠	2022-05-03 08:43:15	

18	B3F CB6-GCB	電流-R	目視	2.3	黃精忠	2022-05-03 08:43:11	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:43:05	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	14.7	黃精忠	2022-05-03 08:43:36	
		電流-S	目視	14.9	黃精忠	2022-05-03 08:43:32	
		電流-R	目視	14.2	黃精忠	2022-05-03 08:43:28	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:43:20	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-03 08:44:28	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-03 08:44:15	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-03 08:44:11	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-03 08:44:08	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/04 11:38:04

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:22:37

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/04 17:52:55

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	377	高偉凡	2022-05-04 13:45:35	
		電流-S	目視	380	高偉凡	2022-05-04 13:45:30	
		電流-R	目視	379	高偉凡	2022-05-04 13:45:26	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 13:45:08	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	473	高偉凡	2022-05-04 13:46:11	
		電流-S	目視	472	高偉凡	2022-05-04 13:46:04	
		電流-R	目視	427	高偉凡	2022-05-04 13:45:58	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 13:45:37	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	.085	高偉凡	2022-05-04 09:43:39	
		電流-S	目視	2	高偉凡	2022-05-04 09:43:03	
		電流-R	目視	382	高偉凡	2022-05-04 09:42:05	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:41:44	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	448	高偉凡	2022-05-04 09:44:43	
		電流-S	目視	450	高偉凡	2022-05-04 09:44:35	
		電流-R	目視	437	高偉凡	2022-05-04 09:44:23	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:43:44	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	346	高偉凡	2022-05-04 09:45:23	
		電流-S	目視	344	高偉凡	2022-05-04 09:45:12	
		電流-R	目視	345	高偉凡	2022-05-04 09:45:03	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:44:53	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	391	高偉凡	2022-05-04 09:46:32	
		電流-S	目視	393	高偉凡	2022-05-04 09:46:26	
		電流-R	目視	390	高偉凡	2022-05-04 09:46:19	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:45:55	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	393	高偉凡	2022-05-04 09:47:02	
		電流-S	目視	394	高偉凡	2022-05-04 09:46:58	
		電流-R	目視	391	高偉凡	2022-05-04 09:46:53	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:46:44	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	375	高偉凡	2022-05-04 09:48:28	
		電流-S	目視	375	高偉凡	2022-05-04 09:48:23	
		電流-R	目視	374	高偉凡	2022-05-04 09:48:17	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:48:04	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	380	高偉凡	2022-05-04 09:49:14	
		電流-S	目視	381	高偉凡	2022-05-04 09:49:08	
		電流-R	目視	379	高偉凡	2022-05-04 09:49:02	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:48:54	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	379	高偉凡	2022-05-04 09:49:48	
		電流-S	目視	383	高偉凡	2022-05-04 09:49:43	
		電流-R	目視	382	高偉凡	2022-05-04 09:49:38	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:49:29	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	374	高偉凡	2022-05-04 09:50:35	
		電流-S	目視	375	高偉凡	2022-05-04 09:50:30	
		電流-R	目視	374	高偉凡	2022-05-04 09:50:25	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:50:17	
		電流-T	目視	38.8	高偉凡	2022-05-04 09:52:56	

12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-S	目視	39.9	高偉凡	2022-05-04 09:52:46	
		電流-R	目視	39.9	高偉凡	2022-05-04 09:52:36	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:52:14	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-05-04 09:53:16	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-05-04 09:53:12	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-05-04 09:53:08	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:52:59	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	高偉凡	2022-05-04 09:53:47	
		電流-S	目視	6.5	高偉凡	2022-05-04 09:53:40	
		電流-R	目視	7.1	高偉凡	2022-05-04 09:53:34	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:53:18	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.2	高偉凡	2022-05-04 09:54:16	
		電流-S	目視	1.2	高偉凡	2022-05-04 09:54:09	
		電流-R	目視	1.6	高偉凡	2022-05-04 09:54:03	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:53:48	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2.1	高偉凡	2022-05-04 09:54:43	
		電流-S	目視	1.9	高偉凡	2022-05-04 09:54:35	
		電流-R	目視	1.8	高偉凡	2022-05-04 09:54:28	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:54:21	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.7	高偉凡	2022-05-04 09:55:08	
		電流-S	目視	8.3	高偉凡	2022-05-04 09:55:01	
		電流-R	目視	8.1	高偉凡	2022-05-04 09:54:56	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:54:49	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	高偉凡	2022-05-04 09:55:35	
		電流-S	目視	2.7	高偉凡	2022-05-04 09:55:28	
		電流-R	目視	2.6	高偉凡	2022-05-04 09:55:21	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:55:15	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	19.7	高偉凡	2022-05-04 09:56:02	
		電流-S	目視	20.5	高偉凡	2022-05-04 09:55:55	
		電流-R	目視	19.4	高偉凡	2022-05-04 09:55:48	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:55:40	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-05-04 09:56:27	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-05-04 09:56:15	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-05-04 09:56:11	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-04 09:56:05	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查
 承商工程師：李中榮 2022/05/06 16:34:49
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/06 19:45:26
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/09 09:16:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	117	徐永誠	2022-05-05 10:44:05	
		電流-S	目視	118	徐永誠	2022-05-05 10:43:58	
		電流-R	目視	112	徐永誠	2022-05-05 10:43:54	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 10:43:45	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	472	徐永誠	2022-05-05 10:44:24	
		電流-S	目視	472	徐永誠	2022-05-05 10:44:19	
		電流-R	目視	426	徐永誠	2022-05-05 10:44:13	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 10:44:07	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	86	徐永誠	2022-05-05 10:00:12	
		電流-S	目視	87	徐永誠	2022-05-05 10:00:09	
		電流-R	目視	82	徐永誠	2022-05-05 10:00:04	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 09:59:54	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	466	徐永誠	2022-05-05 10:00:47	
		電流-S	目視	476	徐永誠	2022-05-05 10:00:41	
		電流-R	目視	449	徐永誠	2022-05-05 10:00:36	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-05 10:00:19	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	353	徐永誠	2022-05-05 10:01:06	
		電流-S	目視	350	徐永誠	2022-05-05 10:01:02	
		電流-R	目視	355	徐永誠	2022-05-05 10:00:57	

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	121	陳建誌	2022-05-06 09:41:21	
		電流-S	目視	121	陳建誌	2022-05-06 09:41:15	
		電流-R	目視	117	陳建誌	2022-05-06 09:41:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 09:41:00	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	476	陳建誌	2022-05-06 09:41:39	
		電流-S	目視	471	陳建誌	2022-05-06 09:41:35	
		電流-R	目視	425	陳建誌	2022-05-06 09:41:30	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 09:41:23	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	400	陳建誌	2022-05-06 08:46:53	
		電流-S	目視	398	陳建誌	2022-05-06 08:46:46	
		電流-R	目視	389	陳建誌	2022-05-06 08:46:38	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:45:47	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	455	陳建誌	2022-05-06 08:47:32	
		電流-S	目視	461	陳建誌	2022-05-06 08:47:26	
		電流-R	目視	440	陳建誌	2022-05-06 08:47:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:47:05	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	328	陳建誌	2022-05-06 08:47:58	
		電流-S	目視	324	陳建誌	2022-05-06 08:47:53	
		電流-R	目視	331	陳建誌	2022-05-06 08:47:47	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:47:40	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-06 08:49:12	
		電流-S	目視	5	陳建誌	2022-05-06 08:49:07	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2022-05-06 08:48:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:48:12	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	12	陳建誌	2022-05-06 08:49:36	
		電流-S	目視	13	陳建誌	2022-05-06 08:49:31	
		電流-R	目視	13	陳建誌	2022-05-06 08:49:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:49:21	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	350	陳建誌	2022-05-06 08:50:21	
		電流-S	目視	355	陳建誌	2022-05-06 08:50:17	
		電流-R	目視	435	陳建誌	2022-05-06 08:50:11	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:50:00	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	43	陳建誌	2022-05-06 08:50:47	
		電流-S	目視	55	陳建誌	2022-05-06 08:50:41	
		電流-R	目視	66	陳建誌	2022-05-06 08:50:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:50:28	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	102	陳建誌	2022-05-06 08:51:17	
		電流-S	目視	89	陳建誌	2022-05-06 08:51:13	
		電流-R	目視	92	陳建誌	2022-05-06 08:51:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:50:59	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	109	陳建誌	2022-05-06 08:51:44	
		電流-S	目視	129	陳建誌	2022-05-06 08:51:38	
		電流-R	目視	116	陳建誌	2022-05-06 08:51:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:51:24	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	38.2	陳建誌	2022-05-06 08:55:16	
		電流-S	目視	39	陳建誌	2022-05-06 08:54:50	
		電流-R	目視	39	陳建誌	2022-05-06 08:54:45	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:54:27	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-06 08:57:51	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-06 08:57:48	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-06 08:57:43	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:57:38	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	陳建誌	2022-05-06 08:58:13	
		電流-S	目視	6.1	陳建誌	2022-05-06 08:58:08	
		電流-R	目視	6.8	陳建誌	2022-05-06 08:58:02	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:57:56	
		電流-T	目視	.9	陳建誌	2022-05-06 08:58:32	

15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-S	目視	1.2	陳建誌	2022-05-06 08:58:28	
		電流-R	目視	1.2	陳建誌	2022-05-06 08:58:23	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:58:16	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.7	陳建誌	2022-05-06 08:58:51	
		電流-S	目視	1.9	陳建誌	2022-05-06 08:58:45	
		電流-R	目視	1.7	陳建誌	2022-05-06 08:58:41	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:58:36	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.3	陳建誌	2022-05-06 08:59:07	
		電流-S	目視	9.3	陳建誌	2022-05-06 08:59:02	
		電流-R	目視	9.2	陳建誌	2022-05-06 08:58:59	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:58:54	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	陳建誌	2022-05-06 08:59:23	
		電流-S	目視	2.5	陳建誌	2022-05-06 08:59:19	
		電流-R	目視	2.7	陳建誌	2022-05-06 08:59:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:59:10	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	20.5	陳建誌	2022-05-06 08:59:42	
		電流-S	目視	21.2	陳建誌	2022-05-06 08:59:37	
		電流-R	目視	20.3	陳建誌	2022-05-06 08:59:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:59:26	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-06 08:59:54	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-06 08:59:52	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-06 08:59:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-06 08:59:45	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:33:06

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:48:59

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/09 09:20:19

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	119	林琮凱	2022-05-07 09:41:42	
		電流-S	目視	121	林琮凱	2022-05-07 09:41:37	
		電流-R	目視	117	林琮凱	2022-05-07 09:41:33	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 09:41:18	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	林琮凱	2022-05-07 09:42:30	
		電流-S	目視	465	林琮凱	2022-05-07 09:42:20	
		電流-R	目視	426	林琮凱	2022-05-07 09:42:06	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 09:41:45	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	368	林琮凱	2022-05-07 08:39:58	
		電流-S	目視	367	林琮凱	2022-05-07 08:39:53	
		電流-R	目視	362	林琮凱	2022-05-07 08:39:41	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:39:22	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	416	林琮凱	2022-05-07 08:40:58	
		電流-S	目視	424	林琮凱	2022-05-07 08:40:41	
		電流-R	目視	401	林琮凱	2022-05-07 08:40:16	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:40:00	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	295	林琮凱	2022-05-07 08:41:43	
		電流-S	目視	299	林琮凱	2022-05-07 08:41:31	
		電流-R	目視	300	林琮凱	2022-05-07 08:41:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:41:01	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	135	林琮凱	2022-05-07 08:42:28	
		電流-S	目視	140	林琮凱	2022-05-07 08:42:21	
		電流-R	目視	134	林琮凱	2022-05-07 08:42:16	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:41:46	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-05-07 08:42:50	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-05-07 08:42:45	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-05-07 08:42:41	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:42:29	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	308	林琮凱	2022-05-07 08:43:30	
		電流-S	目視	315	林琮凱	2022-05-07 08:43:23	
		電流-R	目視	375	林琮凱	2022-05-07 08:43:07	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:42:53	

9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	37	林琮凱	2022-05-07 08:43:56	
		電流-S	目視	44	林琮凱	2022-05-07 08:43:52	
		電流-R	目視	45	林琮凱	2022-05-07 08:43:48	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:43:33	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	81	林琮凱	2022-05-07 08:44:24	
		電流-S	目視	86	林琮凱	2022-05-07 08:44:19	
		電流-R	目視	72	林琮凱	2022-05-07 08:44:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:43:58	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	85	林琮凱	2022-05-07 08:44:54	
		電流-S	目視	92	林琮凱	2022-05-07 08:44:50	
		電流-R	目視	91	林琮凱	2022-05-07 08:44:43	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:44:26	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	35.2	林琮凱	2022-05-07 08:46:44	
		電流-S	目視	35.8	林琮凱	2022-05-07 08:46:32	
		電流-R	目視	35.6	林琮凱	2022-05-07 08:46:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:46:06	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-07 08:47:00	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-07 08:46:57	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-07 08:46:55	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:46:47	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6	林琮凱	2022-05-07 08:47:32	
		電流-S	目視	5.5	林琮凱	2022-05-07 08:47:29	
		電流-R	目視	5.7	林琮凱	2022-05-07 08:47:17	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:47:02	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-07 08:47:54	
		電流-S	目視	.9	林琮凱	2022-05-07 08:47:51	
		電流-R	目視	.9	林琮凱	2022-05-07 08:47:47	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:47:35	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.3	林琮凱	2022-05-07 08:48:37	
		電流-S	目視	1.3	林琮凱	2022-05-07 08:48:28	
		電流-R	目視	1.2	林琮凱	2022-05-07 08:48:19	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:47:56	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.4	林琮凱	2022-05-07 08:49:05	
		電流-S	目視	7.8	林琮凱	2022-05-07 08:48:59	
		電流-R	目視	7.8	林琮凱	2022-05-07 08:48:54	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:48:39	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	林琮凱	2022-05-07 08:49:30	
		電流-S	目視	2.6	林琮凱	2022-05-07 08:49:20	
		電流-R	目視	2.7	林琮凱	2022-05-07 08:49:16	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:49:07	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	17.9	林琮凱	2022-05-07 08:50:01	
		電流-S	目視	18.5	林琮凱	2022-05-07 08:49:55	
		電流-R	目視	17.8	林琮凱	2022-05-07 08:49:48	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-07 08:49:33	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-07 08:50:39	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-07 08:50:36	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-07 08:50:32	
		設備動作檢查	目視	關	林琮凱	2022-05-07 08:50:22	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/10 09:07:27

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:33:13

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/11 12:17:55

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	118	陳建誌	2022-05-08 09:24:27	
		電流-S	目視	121	陳建誌	2022-05-08 09:24:21	
		電流-R	目視	116	陳建誌	2022-05-08 09:24:17	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 09:24:11	
2	醫學科技大樓 2F	電流-T	目視	469	陳建誌	2022-05-08 09:24:43	
		電流-S	目視	463	陳建誌	2022-05-08 09:24:39	
		電流-R	目視	425	陳建誌	2022-05-08 09:24:34	

	CPR2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 09:24:28	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	365	陳建誌	2022-05-08 08:44:54	
		電流-S	目視	372	陳建誌	2022-05-08 08:44:49	
		電流-R	目視	362	陳建誌	2022-05-08 08:44:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:44:34	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	510	陳建誌	2022-05-08 08:45:21	
		電流-S	目視	521	陳建誌	2022-05-08 08:45:11	
		電流-R	目視	494	陳建誌	2022-05-08 08:45:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:45:00	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	277	陳建誌	2022-05-08 08:45:40	
		電流-S	目視	270	陳建誌	2022-05-08 08:45:36	
		電流-R	目視	272	陳建誌	2022-05-08 08:45:32	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:45:28	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:46:09	
		電流-S	目視	5	陳建誌	2022-05-08 08:46:06	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2022-05-08 08:46:03	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:45:53	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	陳建誌	2022-05-08 08:46:25	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2022-05-08 08:46:21	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2022-05-08 08:46:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:46:13	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	327	陳建誌	2022-05-08 08:47:03	
		電流-S	目視	301	陳建誌	2022-05-08 08:47:00	
		電流-R	目視	372	陳建誌	2022-05-08 08:46:55	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:46:46	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	30	陳建誌	2022-05-08 08:47:22	
		電流-S	目視	40	陳建誌	2022-05-08 08:47:18	
		電流-R	目視	39	陳建誌	2022-05-08 08:47:14	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:47:08	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	68	陳建誌	2022-05-08 08:47:44	
		電流-S	目視	61	陳建誌	2022-05-08 08:47:40	
		電流-R	目視	60	陳建誌	2022-05-08 08:47:37	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:47:32	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	119	陳建誌	2022-05-08 08:48:07	
		電流-S	目視	131	陳建誌	2022-05-08 08:48:02	
		電流-R	目視	130	陳建誌	2022-05-08 08:47:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:47:49	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	34.8	陳建誌	2022-05-08 08:50:00	
		電流-S	目視	35.2	陳建誌	2022-05-08 08:49:53	
		電流-R	目視	35.2	陳建誌	2022-05-08 08:49:47	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:49:38	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:50:12	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:50:10	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:50:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:50:04	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6	陳建誌	2022-05-08 08:50:28	
		電流-S	目視	5.4	陳建誌	2022-05-08 08:50:24	
		電流-R	目視	5.8	陳建誌	2022-05-08 08:50:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:50:14	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:50:45	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2022-05-08 08:50:41	
		電流-R	目視	.9	陳建誌	2022-05-08 08:50:38	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:50:32	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1	陳建誌	2022-05-08 08:51:14	
		電流-S	目視	.9	陳建誌	2022-05-08 08:51:09	
		電流-R	目視	1.1	陳建誌	2022-05-08 08:51:06	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:50:58	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8	陳建誌	2022-05-08 08:51:35	
		電流-S	目視	8.5	陳建誌	2022-05-08 08:51:30	
		電流-R	目視	8.5	陳建誌	2022-05-08 08:51:22	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:51:16	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:51:58	

18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:51:55	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:51:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:51:48	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	19.5	陳建誌	2022-05-08 08:52:19	
		電流-S	目視	20.1	陳建誌	2022-05-08 08:52:14	
		電流-R	目視	19.5	陳建誌	2022-05-08 08:52:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:52:00	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:52:31	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:52:29	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-08 08:52:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-08 08:52:23	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 承商工程師：李中榮 2022/05/10 08:55:02 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/10 19:26:31 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/11 12:15:43

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	123	錢志浩	2022-05-09 09:21:04	
		電流-S	目視	124	錢志浩	2022-05-09 09:21:02	
		電流-R	目視	117	錢志浩	2022-05-09 09:20:59	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:20:53	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	473	錢志浩	2022-05-09 09:21:16	
		電流-S	目視	469	錢志浩	2022-05-09 09:21:13	
		電流-R	目視	425	錢志浩	2022-05-09 09:21:11	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 09:21:09	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	402	錢志浩	2022-05-09 08:48:32	
		電流-S	目視	399	錢志浩	2022-05-09 08:48:29	
		電流-R	目視	389	錢志浩	2022-05-09 08:48:27	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:48:21	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	490	錢志浩	2022-05-09 08:48:45	
		電流-S	目視	497	錢志浩	2022-05-09 08:48:42	
		電流-R	目視	471	錢志浩	2022-05-09 08:48:39	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:48:34	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	340	錢志浩	2022-05-09 08:48:59	
		電流-S	目視	348	錢志浩	2022-05-09 08:48:56	
		電流-R	目視	348	錢志浩	2022-05-09 08:48:52	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:48:47	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-09 08:49:14	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2022-05-09 08:49:12	
		電流-R	目視	4	錢志浩	2022-05-09 08:49:10	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:49:03	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	127	錢志浩	2022-05-09 08:49:27	
		電流-S	目視	134	錢志浩	2022-05-09 08:49:24	
		電流-R	目視	121	錢志浩	2022-05-09 08:49:22	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:49:15	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	356	錢志浩	2022-05-09 08:49:47	
		電流-S	目視	369	錢志浩	2022-05-09 08:49:44	
		電流-R	目視	430	錢志浩	2022-05-09 08:49:41	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:49:38	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	56	錢志浩	2022-05-09 08:49:58	
		電流-S	目視	87	錢志浩	2022-05-09 08:49:56	
		電流-R	目視	67	錢志浩	2022-05-09 08:49:53	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:49:50	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	91	錢志浩	2022-05-09 08:50:13	
		電流-S	目視	94	錢志浩	2022-05-09 08:50:10	
		電流-R	目視	121	錢志浩	2022-05-09 08:50:08	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:50:00	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	91	錢志浩	2022-05-09 08:50:25	
		電流-S	目視	98	錢志浩	2022-05-09 08:50:22	
		電流-R	目視	94	錢志浩	2022-05-09 08:50:18	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:50:14	

12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	38.1	錢志浩	2022-05-09 08:51:51	
		電流-S	目視	39.2	錢志浩	2022-05-09 08:51:47	
		電流-R	目視	39.2	錢志浩	2022-05-09 08:51:43	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:51:39	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-09 08:51:59	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-09 08:51:58	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-09 08:51:56	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:51:54	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.9	錢志浩	2022-05-09 08:52:10	
		電流-S	目視	6.5	錢志浩	2022-05-09 08:52:06	
		電流-R	目視	6.9	錢志浩	2022-05-09 08:52:04	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:52:01	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.9	錢志浩	2022-05-09 08:52:20	
		電流-S	目視	1.1	錢志浩	2022-05-09 08:52:18	
		電流-R	目視	1.2	錢志浩	2022-05-09 08:52:15	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:52:12	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	錢志浩	2022-05-09 08:52:31	
		電流-S	目視	1.9	錢志浩	2022-05-09 08:52:28	
		電流-R	目視	2.2	錢志浩	2022-05-09 08:52:26	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:52:23	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.9	錢志浩	2022-05-09 08:52:40	
		電流-S	目視	8.1	錢志浩	2022-05-09 08:52:37	
		電流-R	目視	8	錢志浩	2022-05-09 08:52:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:52:32	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.4	錢志浩	2022-05-09 08:52:52	
		電流-S	目視	2.8	錢志浩	2022-05-09 08:52:49	
		電流-R	目視	2.6	錢志浩	2022-05-09 08:52:46	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:52:43	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	19.8	錢志浩	2022-05-09 08:53:04	
		電流-S	目視	20.6	錢志浩	2022-05-09 08:53:01	
		電流-R	目視	19.5	錢志浩	2022-05-09 08:52:58	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-09 08:52:55	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-09 08:53:22	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-09 08:53:20	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-09 08:53:19	
		設備動作檢查	目視	關	錢志浩	2022-05-09 08:53:14	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 承商工程師：李中榮 2022/05/10 08:54:12 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:23:16 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/11 12:14:36

電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	119	徐永誠	2022-05-10 14:07:51	
		電流-S	目視	118	徐永誠	2022-05-10 14:07:45	
		電流-R	目視	114	徐永誠	2022-05-10 14:07:41	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 14:07:35	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	472	徐永誠	2022-05-10 14:08:10	
		電流-S	目視	467	徐永誠	2022-05-10 14:08:04	
		電流-R	目視	427	徐永誠	2022-05-10 14:07:58	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 14:07:52	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	419	徐永誠	2022-05-10 09:02:36	
		電流-S	目視	418	徐永誠	2022-05-10 09:02:30	
		電流-R	目視	405	徐永誠	2022-05-10 09:02:24	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:02:11	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	482	徐永誠	2022-05-10 09:03:03	
		電流-S	目視	488	徐永誠	2022-05-10 09:02:56	
		電流-R	目視	465	徐永誠	2022-05-10 09:02:49	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:02:38	
5	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	332	徐永誠	2022-05-10 09:03:30	
		電流-S	目視	327	徐永誠	2022-05-10 09:03:24	
		電流-R	目視	333	徐永誠	2022-05-10 09:03:18	

	EMAC3-1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:03:12	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-10 09:04:00	
		電流-S	目視	5	徐永誠	2022-05-10 09:03:54	
		電流-R	目視	4	徐永誠	2022-05-10 09:03:47	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:03:31	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	128	徐永誠	2022-05-10 09:04:26	
		電流-S	目視	134	徐永誠	2022-05-10 09:04:19	
		電流-R	目視	128	徐永誠	2022-05-10 09:04:13	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:04:02	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	358	徐永誠	2022-05-10 09:04:49	
		電流-S	目視	370	徐永誠	2022-05-10 09:04:44	
		電流-R	目視	403	徐永誠	2022-05-10 09:04:37	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:04:32	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	51	徐永誠	2022-05-10 09:05:14	
		電流-S	目視	62	徐永誠	2022-05-10 09:05:07	
		電流-R	目視	68	徐永誠	2022-05-10 09:05:03	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:04:55	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	徐永誠	2022-05-10 09:05:41	
		電流-S	目視	120	徐永誠	2022-05-10 09:05:35	
		電流-R	目視	112	徐永誠	2022-05-10 09:05:30	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:05:17	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	102	徐永誠	2022-05-10 09:06:04	
		電流-S	目視	111	徐永誠	2022-05-10 09:05:58	
		電流-R	目視	105	徐永誠	2022-05-10 09:05:52	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:05:43	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	40.3	徐永誠	2022-05-10 09:11:03	
		電流-S	目視	40.7	徐永誠	2022-05-10 09:10:57	
		電流-R	目視	40.3	徐永誠	2022-05-10 09:10:51	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:10:37	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-10 09:11:26	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-10 09:11:20	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-10 09:11:13	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:11:08	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.3	徐永誠	2022-05-10 09:13:19	
		電流-S	目視	6.3	徐永誠	2022-05-10 09:13:14	
		電流-R	目視	6.7	徐永誠	2022-05-10 09:13:10	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:11:31	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	徐永誠	2022-05-10 09:15:05	
		電流-S	目視	1.1	徐永誠	2022-05-10 09:14:56	
		電流-R	目視	1.1	徐永誠	2022-05-10 09:14:49	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:13:26	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.7	徐永誠	2022-05-10 09:15:36	
		電流-S	目視	1.7	徐永誠	2022-05-10 09:15:25	
		電流-R	目視	1.7	徐永誠	2022-05-10 09:15:18	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:15:10	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.9	徐永誠	2022-05-10 09:16:12	
		電流-S	目視	8.1	徐永誠	2022-05-10 09:16:03	
		電流-R	目視	8	徐永誠	2022-05-10 09:15:50	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:15:41	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.4	徐永誠	2022-05-10 09:16:43	
		電流-S	目視	2.7	徐永誠	2022-05-10 09:16:36	
		電流-R	目視	2.6	徐永誠	2022-05-10 09:16:25	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:16:16	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	21.6	徐永誠	2022-05-10 09:17:15	
		電流-S	目視	22.2	徐永誠	2022-05-10 09:17:05	
		電流-R	目視	21.2	徐永誠	2022-05-10 09:16:56	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:16:46	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-10 09:17:29	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-10 09:17:25	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-10 09:17:22	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-10 09:17:17	

備註:
改善措施:

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/10 17:15:49

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:41:30

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/11 12:19:26

電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	81	邱清標	2022-05-11 09:13:05	
		電流-S	目視	83	邱清標	2022-05-11 09:13:00	
		電流-R	目視	76	邱清標	2022-05-11 09:12:55	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:12:49	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	471	邱清標	2022-05-11 09:13:44	
		電流-S	目視	466	邱清標	2022-05-11 09:13:39	
		電流-R	目視	425	邱清標	2022-05-11 09:13:26	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 09:13:06	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	986	邱清標	2022-05-11 10:32:56	
		電流-S	目視	1034	邱清標	2022-05-11 10:32:49	
		電流-R	目視	974	邱清標	2022-05-11 10:32:40	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:32:33	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	342	邱清標	2022-05-11 10:33:23	
		電流-S	目視	349	邱清標	2022-05-11 10:33:16	
		電流-R	目視	328	邱清標	2022-05-11 10:33:11	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:32:58	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	350	邱清標	2022-05-11 10:33:45	
		電流-S	目視	346	邱清標	2022-05-11 10:33:38	
		電流-R	目視	350	邱清標	2022-05-11 10:33:33	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:33:25	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-11 10:34:17	
		電流-S	目視	5	邱清標	2022-05-11 10:34:13	
		電流-R	目視	4	邱清標	2022-05-11 10:34:10	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:34:02	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	129	邱清標	2022-05-11 10:34:39	
		電流-S	目視	135	邱清標	2022-05-11 10:34:33	
		電流-R	目視	129	邱清標	2022-05-11 10:34:28	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:34:21	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	303	邱清標	2022-05-11 10:35:30	
		電流-S	目視	311	邱清標	2022-05-11 10:35:24	
		電流-R	目視	391	邱清標	2022-05-11 10:35:18	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:35:10	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	56	邱清標	2022-05-11 10:35:53	
		電流-S	目視	83	邱清標	2022-05-11 10:35:49	
		電流-R	目視	85	邱清標	2022-05-11 10:35:43	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:35:34	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	98	邱清標	2022-05-11 10:36:24	
		電流-S	目視	106	邱清標	2022-05-11 10:36:19	
		電流-R	目視	130	邱清標	2022-05-11 10:36:13	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:36:03	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	153	邱清標	2022-05-11 10:37:28	
		電流-S	目視	164	邱清標	2022-05-11 10:36:53	
		電流-R	目視	147	邱清標	2022-05-11 10:36:32	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:36:25	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	48.5	邱清標	2022-05-11 10:39:18	
		電流-S	目視	50	邱清標	2022-05-11 10:39:12	
		電流-R	目視	49.8	邱清標	2022-05-11 10:39:06	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:39:00	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-11 10:39:34	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-11 10:39:31	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-11 10:39:26	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:39:21	
14	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	5.9	邱清標	2022-05-11 10:40:00	
		電流-S	目視	5.2	邱清標	2022-05-11 10:39:55	
		電流-R	目視	6	邱清標	2022-05-11 10:39:48	

	CB2-GCB	設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:39:43	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.2	邱清標	2022-05-11 10:40:19	
		電流-S	目視	1.1	邱清標	2022-05-11 10:40:13	
		電流-R	目視	1.4	邱清標	2022-05-11 10:40:09	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:40:04	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2	邱清標	2022-05-11 10:40:45	
		電流-S	目視	1.9	邱清標	2022-05-11 10:40:40	
		電流-R	目視	2.3	邱清標	2022-05-11 10:40:33	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:40:26	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.5	邱清標	2022-05-11 10:41:05	
		電流-S	目視	9.1	邱清標	2022-05-11 10:41:00	
		電流-R	目視	8.8	邱清標	2022-05-11 10:40:53	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:40:49	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	邱清標	2022-05-11 10:41:26	
		電流-S	目視	2.6	邱清標	2022-05-11 10:41:19	
		電流-R	目視	2.6	邱清標	2022-05-11 10:41:15	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:41:09	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	30.7	邱清標	2022-05-11 10:41:54	
		電流-S	目視	32.2	邱清標	2022-05-11 10:41:47	
		電流-R	目視	30.8	邱清標	2022-05-11 10:41:36	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:41:30	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-11 10:42:09	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-11 10:42:06	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-11 10:42:02	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-11 10:41:59	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 承包商工程師：李中榮 2022/05/12 11:01:14 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/12 19:38:38 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/13 09:15:28

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	116	林建興	2022-05-12 09:43:23	
		電流-S	目視	116	林建興	2022-05-12 09:43:17	
		電流-R	目視	110	林建興	2022-05-12 09:43:07	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:42:56	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	林建興	2022-05-12 09:43:45	
		電流-S	目視	467	林建興	2022-05-12 09:43:38	
		電流-R	目視	429	林建興	2022-05-12 09:43:32	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:43:24	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1062	林建興	2022-05-12 09:00:42	
		電流-S	目視	1097	林建興	2022-05-12 09:00:32	
		電流-R	目視	1040	林建興	2022-05-12 09:00:22	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:00:08	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	455	林建興	2022-05-12 09:01:22	
		電流-S	目視	459	林建興	2022-05-12 09:01:15	
		電流-R	目視	437	林建興	2022-05-12 09:01:05	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:00:55	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	374	林建興	2022-05-12 09:01:58	
		電流-S	目視	371	林建興	2022-05-12 09:01:47	
		電流-R	目視	373	林建興	2022-05-12 09:01:42	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:01:33	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-12 09:02:40	
		電流-S	目視	5	林建興	2022-05-12 09:02:36	
		電流-R	目視	5	林建興	2022-05-12 09:02:27	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:02:17	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	129	林建興	2022-05-12 09:03:50	
		電流-S	目視	135	林建興	2022-05-12 09:03:43	
		電流-R	目視	129	林建興	2022-05-12 09:03:35	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:03:27	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	354	林建興	2022-05-12 09:04:30	
		電流-S	目視	359	林建興	2022-05-12 09:04:24	

8	B3F EML-1	電流-R	目視	465	林建興	2022-05-12 09:04:13	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:04:00	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	54	林建興	2022-05-12 09:05:05	
		電流-S	目視	77	林建興	2022-05-12 09:04:55	
		電流-R	目視	85	林建興	2022-05-12 09:04:48	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:04:39	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	林建興	2022-05-12 09:05:37	
		電流-S	目視	98	林建興	2022-05-12 09:05:31	
		電流-R	目視	99	林建興	2022-05-12 09:05:24	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:05:13	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	104	林建興	2022-05-12 09:06:08	
		電流-S	目視	118	林建興	2022-05-12 09:06:00	
		電流-R	目視	98	林建興	2022-05-12 09:05:54	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 09:05:45	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	51.3	林建興	2022-05-12 08:53:48	
		電流-S	目視	52.2	林建興	2022-05-12 08:53:36	
		電流-R	目視	51.9	林建興	2022-05-12 08:53:18	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:52:55	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-12 08:54:14	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-12 08:54:09	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-12 08:54:02	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:53:52	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.7	林建興	2022-05-12 08:54:49	
		電流-S	目視	5.9	林建興	2022-05-12 08:54:38	
		電流-R	目視	6.8	林建興	2022-05-12 08:54:30	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:54:16	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.9	林建興	2022-05-12 08:55:21	
		電流-S	目視	1.5	林建興	2022-05-12 08:55:14	
		電流-R	目視	1.7	林建興	2022-05-12 08:55:04	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:54:51	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	林建興	2022-05-12 08:55:55	
		電流-S	目視	2.1	林建興	2022-05-12 08:55:46	
		電流-R	目視	2.1	林建興	2022-05-12 08:55:37	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:55:23	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.4	林建興	2022-05-12 08:56:36	
		電流-S	目視	7.9	林建興	2022-05-12 08:56:27	
		電流-R	目視	7.7	林建興	2022-05-12 08:56:16	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:55:57	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	林建興	2022-05-12 08:57:06	
		電流-S	目視	2.6	林建興	2022-05-12 08:57:00	
		電流-R	目視	2.7	林建興	2022-05-12 08:56:52	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:56:39	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	30.6	林建興	2022-05-12 08:58:04	
		電流-S	目視	31.9	林建興	2022-05-12 08:57:55	
		電流-R	目視	31.8	林建興	2022-05-12 08:57:38	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:57:11	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-12 08:58:27	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-12 08:58:22	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-12 08:58:18	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-12 08:58:06	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承包商工程師：李中榮
2022/05/12 13:00:20

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/12 19:40:01

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/13 09:16:01

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	114	張玟翊	2022-05-13 14:30:10	
		電流-S	目視	115	張玟翊	2022-05-13 14:30:07	
		電流-R	目視	109	張玟翊	2022-05-13 14:30:04	
		設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2022-05-13 14:30:00	

2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	474	張炫翊	2022-05-13 14:30:23	
		電流-S	目視	472	張炫翊	2022-05-13 14:30:19	
		電流-R	目視	435	張炫翊	2022-05-13 14:30:16	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 14:30:12	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1067	張炫翊	2022-05-13 09:27:05	
		電流-S	目視	1100	張炫翊	2022-05-13 09:26:58	
		電流-R	目視	1043	張炫翊	2022-05-13 09:26:49	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:26:07	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	448	張炫翊	2022-05-13 09:27:24	
		電流-S	目視	450	張炫翊	2022-05-13 09:27:20	
		電流-R	目視	428	張炫翊	2022-05-13 09:27:16	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:27:07	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	375	張炫翊	2022-05-13 09:27:45	
		電流-S	目視	372	張炫翊	2022-05-13 09:27:41	
		電流-R	目視	371	張炫翊	2022-05-13 09:27:37	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:27:26	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-13 09:28:10	
		電流-S	目視	5	張炫翊	2022-05-13 09:28:07	
		電流-R	目視	5	張炫翊	2022-05-13 09:28:04	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:27:47	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	128	張炫翊	2022-05-13 09:28:45	
		電流-S	目視	133	張炫翊	2022-05-13 09:28:41	
		電流-R	目視	128	張炫翊	2022-05-13 09:28:35	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:28:29	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	357	張炫翊	2022-05-13 09:29:13	
		電流-S	目視	365	張炫翊	2022-05-13 09:29:06	
		電流-R	目視	452	張炫翊	2022-05-13 09:28:59	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:28:47	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	56	張炫翊	2022-05-13 09:29:31	
		電流-S	目視	74	張炫翊	2022-05-13 09:29:28	
		電流-R	目視	69	張炫翊	2022-05-13 09:29:24	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:29:17	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	104	張炫翊	2022-05-13 09:30:04	
		電流-S	目視	111	張炫翊	2022-05-13 09:29:59	
		電流-R	目視	134	張炫翊	2022-05-13 09:29:54	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:29:49	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	99	張炫翊	2022-05-13 09:30:31	
		電流-S	目視	105	張炫翊	2022-05-13 09:30:28	
		電流-R	目視	96	張炫翊	2022-05-13 09:30:17	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:30:13	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	51.9	張炫翊	2022-05-13 09:33:07	
		電流-S	目視	53.2	張炫翊	2022-05-13 09:32:54	
		電流-R	目視	53.4	張炫翊	2022-05-13 09:32:41	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 14:02:27	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-13 09:34:15	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-13 09:34:10	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-05-13 09:34:07	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:33:14	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.9	張炫翊	2022-05-13 09:33:46	
		電流-S	目視	6.2	張炫翊	2022-05-13 09:33:42	
		電流-R	目視	7	張炫翊	2022-05-13 09:33:36	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:33:29	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.8	張炫翊	2022-05-13 09:34:55	
		電流-S	目視	1.1	張炫翊	2022-05-13 09:34:51	
		電流-R	目視	1.2	張炫翊	2022-05-13 09:34:46	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:34:42	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	張炫翊	2022-05-13 09:35:15	
		電流-S	目視	1.9	張炫翊	2022-05-13 09:35:10	
		電流-R	目視	1.9	張炫翊	2022-05-13 09:35:07	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:35:02	
17	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	7.7	張炫翊	2022-05-13 09:35:51	
		電流-S	目視	8.2	張炫翊	2022-05-13 09:35:39	
		電流-R	目視	8.1	張炫翊	2022-05-13 09:35:31	

	CB5-GCB	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:35:24	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.5	張炫翊	2022-05-13 09:36:25	
		電流-S	目視	2.6	張炫翊	2022-05-13 09:36:19	
		電流-R	目視	2.6	張炫翊	2022-05-13 09:36:15	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:36:07	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	30.9	張炫翊	2022-05-13 09:36:42	
		電流-S	目視	32.2	張炫翊	2022-05-13 09:36:39	
		電流-R	目視	30.9	張炫翊	2022-05-13 09:36:35	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 09:36:30	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-13 09:37:00	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-13 09:36:57	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-05-13 09:36:54	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-13 14:02:59	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/16 11:34:57

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 20:34:38

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:30:53

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	120	梁柏翰	2022-05-14 09:58:24	
		電流-S	目視	122	梁柏翰	2022-05-14 09:58:19	
		電流-R	目視	119	梁柏翰	2022-05-14 09:58:12	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:58:08	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	469	梁柏翰	2022-05-14 09:58:46	
		電流-S	目視	465	梁柏翰	2022-05-14 09:58:41	
		電流-R	目視	424	梁柏翰	2022-05-14 09:58:31	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:58:27	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	985	梁柏翰	2022-05-14 08:59:47	
		電流-S	目視	1015	梁柏翰	2022-05-14 08:59:42	
		電流-R	目視	976	梁柏翰	2022-05-14 08:59:37	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 08:59:31	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	159	梁柏翰	2022-05-14 09:00:03	
		電流-S	目視	158	梁柏翰	2022-05-14 08:59:58	
		電流-R	目視	153	梁柏翰	2022-05-14 08:59:55	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 08:59:48	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	308	梁柏翰	2022-05-14 09:00:17	
		電流-S	目視	314	梁柏翰	2022-05-14 09:00:14	
		電流-R	目視	316	梁柏翰	2022-05-14 09:00:11	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:00:04	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:00:39	
		電流-S	目視	5	梁柏翰	2022-05-14 09:00:36	
		電流-R	目視	4	梁柏翰	2022-05-14 09:00:33	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:00:19	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	梁柏翰	2022-05-14 09:00:52	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-05-14 09:00:48	
		電流-R	目視	12	梁柏翰	2022-05-14 09:00:46	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:00:40	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	307	梁柏翰	2022-05-14 09:01:08	
		電流-S	目視	320	梁柏翰	2022-05-14 09:01:04	
		電流-R	目視	383	梁柏翰	2022-05-14 09:01:00	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:00:54	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	33	梁柏翰	2022-05-14 09:01:53	
		電流-S	目視	42	梁柏翰	2022-05-14 09:01:50	
		電流-R	目視	47	梁柏翰	2022-05-14 09:01:16	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:01:37	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	80	梁柏翰	2022-05-14 09:02:16	
		電流-S	目視	81	梁柏翰	2022-05-14 09:02:11	
		電流-R	目視	76	梁柏翰	2022-05-14 09:02:08	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:01:54	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	88	梁柏翰	2022-05-14 09:02:31	
		電流-S	目視	95	梁柏翰	2022-05-14 09:02:27	

11	B3F EMP-1	電流-R	目視	96	梁柏翰	2022-05-14 09:02:24	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:02:18	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	40.3	梁柏翰	2022-05-14 09:08:49	
		電流-S	目視	40.5	梁柏翰	2022-05-14 09:08:43	
		電流-R	目視	40.7	梁柏翰	2022-05-14 09:08:38	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:08:29	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:09:04	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:09:02	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:09:00	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:08:50	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.2	梁柏翰	2022-05-14 09:09:21	
		電流-S	目視	5.2	梁柏翰	2022-05-14 09:09:17	
		電流-R	目視	5.8	梁柏翰	2022-05-14 09:09:13	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:09:05	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:09:37	
		電流-S	目視	.9	梁柏翰	2022-05-14 09:09:33	
		電流-R	目視	.8	梁柏翰	2022-05-14 09:09:29	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:09:22	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.4	梁柏翰	2022-05-14 09:10:00	
		電流-S	目視	1.5	梁柏翰	2022-05-14 09:09:55	
		電流-R	目視	1.6	梁柏翰	2022-05-14 09:09:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:09:38	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.2	梁柏翰	2022-05-14 09:10:15	
		電流-S	目視	7.5	梁柏翰	2022-05-14 09:10:12	
		電流-R	目視	7.5	梁柏翰	2022-05-14 09:10:07	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:10:01	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:10:25	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:10:23	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:10:21	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:10:16	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	25.3	梁柏翰	2022-05-14 09:10:45	
		電流-S	目視	26	梁柏翰	2022-05-14 09:10:39	
		電流-R	目視	25.6	梁柏翰	2022-05-14 09:10:34	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-14 09:10:26	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:11:03	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:11:01	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-14 09:10:59	
		設備動作檢查	目視	關	梁柏翰	2022-05-14 09:11:09	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配
 承包商工程師：李中榮 2022/05/16 11:25:23
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/16 20:41:15
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/19 09:32:05

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	114	張炫翊	2022-05-15 11:02:59	
		電流-S	目視	114	張炫翊	2022-05-15 11:02:56	
		電流-R	目視	115	張炫翊	2022-05-15 11:02:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 11:02:47	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	468	張炫翊	2022-05-15 11:03:11	
		電流-S	目視	464	張炫翊	2022-05-15 11:03:07	
		電流-R	目視	426	張炫翊	2022-05-15 11:03:04	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 11:03:00	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	357	張炫翊	2022-05-15 09:30:43	
		電流-S	目視	362	張炫翊	2022-05-15 09:30:39	
		電流-R	目視	353	張炫翊	2022-05-15 09:30:36	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:30:30	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	310	張炫翊	2022-05-15 09:31:01	
		電流-S	目視	321	張炫翊	2022-05-15 09:30:56	
		電流-R	目視	307	張炫翊	2022-05-15 09:30:53	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:30:44	
		電流-T	目視	267	張炫翊	2022-05-15 09:31:16	

5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-S	目視	265	張炫翊	2022-05-15 09:31:12	
		電流-R	目視	268	張炫翊	2022-05-15 09:31:10	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:31:02	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:31:37	
		電流-S	目視	5	張炫翊	2022-05-15 09:31:34	
		電流-R	目視	4	張炫翊	2022-05-15 09:31:32	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:31:17	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	張炫翊	2022-05-15 09:31:51	
		電流-S	目視	9	張炫翊	2022-05-15 09:31:47	
		電流-R	目視	12	張炫翊	2022-05-15 09:31:44	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:31:39	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	319	張炫翊	2022-05-15 09:32:09	
		電流-S	目視	299	張炫翊	2022-05-15 09:32:05	
		電流-R	目視	394	張炫翊	2022-05-15 09:32:00	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:31:56	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	31	張炫翊	2022-05-15 09:32:23	
		電流-S	目視	54	張炫翊	2022-05-15 09:32:19	
		電流-R	目視	63	張炫翊	2022-05-15 09:32:16	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:32:11	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	69	張炫翊	2022-05-15 09:32:42	
		電流-S	目視	64	張炫翊	2022-05-15 09:32:39	
		電流-R	目視	91	張炫翊	2022-05-15 09:32:36	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:32:24	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	114	張炫翊	2022-05-15 09:32:58	
		電流-S	目視	124	張炫翊	2022-05-15 09:32:54	
		電流-R	目視	122	張炫翊	2022-05-15 09:32:51	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:32:44	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	33.5	張炫翊	2022-05-15 09:27:52	
		電流-S	目視	33.9	張炫翊	2022-05-15 09:27:47	
		電流-R	目視	34.3	張炫翊	2022-05-15 09:27:42	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:27:36	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:28:02	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:27:59	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:27:57	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:27:54	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.2	張炫翊	2022-05-15 09:28:17	
		電流-S	目視	5.5	張炫翊	2022-05-15 09:28:13	
		電流-R	目視	6.1	張炫翊	2022-05-15 09:28:09	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:28:04	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:28:31	
		電流-S	目視	1	張炫翊	2022-05-15 09:28:28	
		電流-R	目視	1	張炫翊	2022-05-15 09:28:25	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:28:19	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.2	張炫翊	2022-05-15 09:28:46	
		電流-S	目視	1.1	張炫翊	2022-05-15 09:28:41	
		電流-R	目視	1.2	張炫翊	2022-05-15 09:28:38	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:28:33	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.9	張炫翊	2022-05-15 09:29:05	
		電流-S	目視	8.3	張炫翊	2022-05-15 09:29:01	
		電流-R	目視	8.3	張炫翊	2022-05-15 09:28:58	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:28:49	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:29:14	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:29:12	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:29:10	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:29:07	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	17.7	張炫翊	2022-05-15 09:29:32	
		電流-S	目視	18.2	張炫翊	2022-05-15 09:29:27	
		電流-R	目視	17.6	張炫翊	2022-05-15 09:29:22	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:29:16	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:29:41	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:29:39	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2022-05-15 09:29:36	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2022-05-15 09:29:34	

備註:
改善措施:

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/16 10:10:59

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 21:07:03

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:33:25

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	107	陳建誌	2022-05-16 09:58:49	
		電流-S	目視	109	陳建誌	2022-05-16 09:58:42	
		電流-R	目視	104	陳建誌	2022-05-16 09:58:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:58:26	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	473	陳建誌	2022-05-16 09:59:05	
		電流-S	目視	475	陳建誌	2022-05-16 09:59:01	
		電流-R	目視	436	陳建誌	2022-05-16 09:58:57	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:58:51	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	399	陳建誌	2022-05-16 09:06:19	
		電流-S	目視	402	陳建誌	2022-05-16 09:06:15	
		電流-R	目視	393	陳建誌	2022-05-16 09:06:10	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:05:57	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	403	陳建誌	2022-05-16 09:06:47	
		電流-S	目視	405	陳建誌	2022-05-16 09:06:43	
		電流-R	目視	385	陳建誌	2022-05-16 09:06:36	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:06:26	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	297	陳建誌	2022-05-16 09:07:11	
		電流-S	目視	301	陳建誌	2022-05-16 09:07:05	
		電流-R	目視	309	陳建誌	2022-05-16 09:07:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:06:53	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:07:39	
		電流-S	目視	5	陳建誌	2022-05-16 09:07:36	
		電流-R	目視	5	陳建誌	2022-05-16 09:07:34	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:07:30	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	陳建誌	2022-05-16 09:07:57	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2022-05-16 09:07:54	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2022-05-16 09:07:51	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:07:46	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	334	陳建誌	2022-05-16 09:08:23	
		電流-S	目視	352	陳建誌	2022-05-16 09:08:19	
		電流-R	目視	455	陳建誌	2022-05-16 09:08:14	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:08:05	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	51	陳建誌	2022-05-16 09:08:43	
		電流-S	目視	84	陳建誌	2022-05-16 09:08:39	
		電流-R	目視	80	陳建誌	2022-05-16 09:08:34	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:08:27	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	94	陳建誌	2022-05-16 09:09:11	
		電流-S	目視	123	陳建誌	2022-05-16 09:09:06	
		電流-R	目視	120	陳建誌	2022-05-16 09:09:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:08:55	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	121	陳建誌	2022-05-16 09:09:40	
		電流-S	目視	123	陳建誌	2022-05-16 09:09:35	
		電流-R	目視	126	陳建誌	2022-05-16 09:09:21	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:09:15	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	36	陳建誌	2022-05-16 09:11:19	
		電流-S	目視	36.5	陳建誌	2022-05-16 09:11:14	
		電流-R	目視	37.1	陳建誌	2022-05-16 09:11:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:10:59	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:11:31	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:11:29	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:11:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:11:24	
14	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	6.8	陳建誌	2022-05-16 09:11:53	
		電流-S	目視	6.2	陳建誌	2022-05-16 09:11:48	
		電流-R	目視	7.1	陳建誌	2022-05-16 09:11:42	

	CB2-GCB	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:11:36	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	陳建誌	2022-05-16 09:12:11	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2022-05-16 09:12:05	
		電流-R	目視	1.2	陳建誌	2022-05-16 09:12:02	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:11:57	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2.1	陳建誌	2022-05-16 09:12:29	
		電流-S	目視	1.9	陳建誌	2022-05-16 09:12:23	
		電流-R	目視	2.2	陳建誌	2022-05-16 09:12:19	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:12:15	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.3	陳建誌	2022-05-16 09:12:46	
		電流-S	目視	8.8	陳建誌	2022-05-16 09:12:42	
		電流-R	目視	8.7	陳建誌	2022-05-16 09:12:38	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:12:34	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:12:58	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:12:55	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:12:53	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:12:50	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	19.1	陳建誌	2022-05-16 09:13:21	
		電流-S	目視	19.6	陳建誌	2022-05-16 09:13:16	
		電流-R	目視	18.9	陳建誌	2022-05-16 09:13:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:13:03	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:13:32	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:13:30	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-16 09:13:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-16 09:13:25	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/16 14:52:12

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 20:16:17

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:30:03

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	121	梁柏翰	2022-05-17 09:55:29	
		電流-S	目視	121	梁柏翰	2022-05-17 09:55:25	
		電流-R	目視	116	梁柏翰	2022-05-17 09:55:20	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:55:16	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	477	梁柏翰	2022-05-17 09:55:44	
		電流-S	目視	468	梁柏翰	2022-05-17 09:55:40	
		電流-R	目視	427	梁柏翰	2022-05-17 09:55:37	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:55:30	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	415	梁柏翰	2022-05-17 09:04:18	
		電流-S	目視	414	梁柏翰	2022-05-17 09:04:11	
		電流-R	目視	402	梁柏翰	2022-05-17 09:04:03	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:03:57	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	159	梁柏翰	2022-05-17 09:04:41	
		電流-S	目視	150	梁柏翰	2022-05-17 09:04:35	
		電流-R	目視	415	梁柏翰	2022-05-17 09:04:24	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:04:19	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	328	梁柏翰	2022-05-17 09:05:32	
		電流-S	目視	324	梁柏翰	2022-05-17 09:05:27	
		電流-R	目視	332	梁柏翰	2022-05-17 09:05:20	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:05:13	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	136	梁柏翰	2022-05-17 09:05:58	
		電流-S	目視	140	梁柏翰	2022-05-17 09:05:54	
		電流-R	目視	134	梁柏翰	2022-05-17 09:05:48	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:05:33	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	梁柏翰	2022-05-17 09:06:15	
		電流-S	目視	9	梁柏翰	2022-05-17 09:06:11	
		電流-R	目視	12	梁柏翰	2022-05-17 09:06:05	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:06:00	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	356	梁柏翰	2022-05-17 09:06:34	
		電流-S	目視	385	梁柏翰	2022-05-17 09:06:29	

8	B3F EML-1	電流-R	目視	431	梁柏翰	2022-05-17 09:06:24	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:06:16	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	51	梁柏翰	2022-05-17 09:06:49	
		電流-S	目視	61	梁柏翰	2022-05-17 09:06:44	
		電流-R	目視	63	梁柏翰	2022-05-17 09:06:40	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:06:35	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	94	梁柏翰	2022-05-17 09:07:12	
		電流-S	目視	90	梁柏翰	2022-05-17 09:07:08	
		電流-R	目視	115	梁柏翰	2022-05-17 09:07:03	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:06:50	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	106	梁柏翰	2022-05-17 09:07:30	
		電流-S	目視	119	梁柏翰	2022-05-17 09:07:26	
		電流-R	目視	110	梁柏翰	2022-05-17 09:07:20	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:07:13	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	33.7	梁柏翰	2022-05-17 09:10:18	
		電流-S	目視	34.1	梁柏翰	2022-05-17 09:10:14	
		電流-R	目視	34.3	梁柏翰	2022-05-17 09:10:10	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:10:03	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 09:10:27	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 09:10:25	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 09:10:23	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:10:19	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	梁柏翰	2022-05-17 09:10:44	
		電流-S	目視	6.4	梁柏翰	2022-05-17 09:10:41	
		電流-R	目視	7.1	梁柏翰	2022-05-17 09:10:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:10:29	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	梁柏翰	2022-05-17 09:10:56	
		電流-S	目視	.9	梁柏翰	2022-05-17 09:10:53	
		電流-R	目視	1	梁柏翰	2022-05-17 09:10:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:10:45	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	梁柏翰	2022-05-17 09:11:07	
		電流-S	目視	1.6	梁柏翰	2022-05-17 09:11:05	
		電流-R	目視	1.9	梁柏翰	2022-05-17 09:11:02	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:10:57	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.8	梁柏翰	2022-05-17 09:11:23	
		電流-S	目視	8	梁柏翰	2022-05-17 09:11:19	
		電流-R	目視	7.8	梁柏翰	2022-05-17 09:11:13	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:11:09	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	梁柏翰	2022-05-17 09:11:39	
		電流-S	目視	2.7	梁柏翰	2022-05-17 09:11:35	
		電流-R	目視	2.5	梁柏翰	2022-05-17 09:11:29	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:11:25	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	15.5	梁柏翰	2022-05-17 09:11:53	
		電流-S	目視	15.9	梁柏翰	2022-05-17 09:11:49	
		電流-R	目視	15.2	梁柏翰	2022-05-17 09:11:45	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-17 09:11:40	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 09:12:02	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 09:12:00	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-17 09:11:58	
		設備動作檢查	目視	關	梁柏翰	2022-05-17 09:11:55	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/17 17:22:19

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/17 19:33:48

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:33:54

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	117	張玆翊	2022-05-18 14:43:43	
		電流-S	目視	118	張玆翊	2022-05-18 14:43:40	
		電流-R	目視	111	張玆翊	2022-05-18 14:43:36	
		設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2022-05-18 14:43:32	
		電流-T	目視	474	張玆翊	2022-05-18 14:43:57	

2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-S	目視	466	張玗翊	2022-05-18 14:43:51	
		電流-R	目視	424	張玗翊	2022-05-18 14:43:48	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 14:43:45	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	415	張玗翊	2022-05-18 09:18:40	
		電流-S	目視	415	張玗翊	2022-05-18 09:18:36	
		電流-R	目視	404	張玗翊	2022-05-18 09:18:32	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:18:29	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	399	張玗翊	2022-05-18 09:18:55	
		電流-S	目視	403	張玗翊	2022-05-18 09:18:50	
		電流-R	目視	382	張玗翊	2022-05-18 09:18:47	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:18:41	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	315	張玗翊	2022-05-18 09:19:09	
		電流-S	目視	311	張玗翊	2022-05-18 09:19:06	
		電流-R	目視	320	張玗翊	2022-05-18 09:19:02	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:18:56	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	張玗翊	2022-05-18 09:19:28	
		電流-S	目視	5	張玗翊	2022-05-18 09:19:26	
		電流-R	目視	4	張玗翊	2022-05-18 09:19:24	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:19:10	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	130	張玗翊	2022-05-18 09:19:44	
		電流-S	目視	135	張玗翊	2022-05-18 09:19:41	
		電流-R	目視	130	張玗翊	2022-05-18 09:19:38	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:19:30	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	339	張玗翊	2022-05-18 09:20:00	
		電流-S	目視	361	張玗翊	2022-05-18 09:19:56	
		電流-R	目視	441	張玗翊	2022-05-18 09:19:53	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:19:45	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	47	張玗翊	2022-05-18 09:20:12	
		電流-S	目視	70	張玗翊	2022-05-18 09:20:09	
		電流-R	目視	67	張玗翊	2022-05-18 09:20:06	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:20:01	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	94	張玗翊	2022-05-18 09:20:31	
		電流-S	目視	107	張玗翊	2022-05-18 09:20:28	
		電流-R	目視	119	張玗翊	2022-05-18 09:20:24	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:20:14	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	114	張玗翊	2022-05-18 09:20:46	
		電流-S	目視	118	張玗翊	2022-05-18 09:20:43	
		電流-R	目視	121	張玗翊	2022-05-18 09:20:40	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:20:32	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	37.9	張玗翊	2022-05-18 09:15:51	
		電流-S	目視	38.6	張玗翊	2022-05-18 09:15:46	
		電流-R	目視	39.2	張玗翊	2022-05-18 09:15:42	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:15:34	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	張玗翊	2022-05-18 09:16:00	
		電流-S	目視	0	張玗翊	2022-05-18 09:15:58	
		電流-R	目視	0	張玗翊	2022-05-18 09:15:55	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:15:52	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	張玗翊	2022-05-18 09:16:11	
		電流-S	目視	6.2	張玗翊	2022-05-18 09:16:08	
		電流-R	目視	7	張玗翊	2022-05-18 09:16:05	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:16:01	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.9	張玗翊	2022-05-18 09:16:23	
		電流-S	目視	1.1	張玗翊	2022-05-18 09:16:20	
		電流-R	目視	1.3	張玗翊	2022-05-18 09:16:16	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:16:13	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	張玗翊	2022-05-18 09:16:35	
		電流-S	目視	1.9	張玗翊	2022-05-18 09:16:31	
		電流-R	目視	2.2	張玗翊	2022-05-18 09:16:28	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:16:24	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.3	張玗翊	2022-05-18 09:16:48	
		電流-S	目視	8.6	張玗翊	2022-05-18 09:16:44	
		電流-R	目視	8.6	張玗翊	2022-05-18 09:16:41	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:16:36	

18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.5	張玗翊	2022-05-18 09:17:01	
		電流-S	目視	2.6	張玗翊	2022-05-18 09:16:57	
		電流-R	目視	2.7	張玗翊	2022-05-18 09:16:54	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:16:50	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	19.4	張玗翊	2022-05-18 09:17:16	
		電流-S	目視	19.9	張玗翊	2022-05-18 09:17:13	
		電流-R	目視	19.1	張玗翊	2022-05-18 09:17:08	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:17:02	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	張玗翊	2022-05-18 09:17:24	
		電流-S	目視	0	張玗翊	2022-05-18 09:17:22	
		電流-R	目視	0	張玗翊	2022-05-18 09:17:20	
		設備動作檢查	目視	開	張玗翊	2022-05-18 09:17:18	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
 2022/05/18 16:35:48

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/18 20:22:18

承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:36:06

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	371	高偉凡	2022-05-19 14:02:28	
		電流-S	目視	375	高偉凡	2022-05-19 14:02:21	
		電流-R	目視	374	高偉凡	2022-05-19 14:02:16	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 14:02:10	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	201	高偉凡	2022-05-19 14:02:59	
		電流-S	目視	201	高偉凡	2022-05-19 14:02:53	
		電流-R	目視	201	高偉凡	2022-05-19 14:02:49	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 14:02:30	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	379	高偉凡	2022-05-19 08:49:10	
		電流-S	目視	380	高偉凡	2022-05-19 08:49:05	
		電流-R	目視	379	高偉凡	2022-05-19 08:49:00	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:48:41	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	385	高偉凡	2022-05-19 08:49:32	
		電流-S	目視	387	高偉凡	2022-05-19 08:49:28	
		電流-R	目視	386	高偉凡	2022-05-19 08:49:23	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:49:14	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	383	高偉凡	2022-05-19 08:50:11	
		電流-S	目視	379	高偉凡	2022-05-19 08:50:07	
		電流-R	目視	378	高偉凡	2022-05-19 08:49:57	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:49:35	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	228	高偉凡	2022-05-19 08:50:49	
		電流-S	目視	227	高偉凡	2022-05-19 08:50:44	
		電流-R	目視	226	高偉凡	2022-05-19 08:50:40	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:50:32	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	228	高偉凡	2022-05-19 08:51:16	
		電流-S	目視	227	高偉凡	2022-05-19 08:51:10	
		電流-R	目視	227	高偉凡	2022-05-19 08:51:06	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:50:54	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	381	高偉凡	2022-05-19 08:52:24	
		電流-S	目視	382	高偉凡	2022-05-19 08:52:19	
		電流-R	目視	380	高偉凡	2022-05-19 08:52:15	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:52:11	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	381	高偉凡	2022-05-19 08:54:08	
		電流-S	目視	382	高偉凡	2022-05-19 08:54:03	
		電流-R	目視	380	高偉凡	2022-05-19 08:54:00	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:53:51	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	381	高偉凡	2022-05-19 08:54:59	
		電流-S	目視	384	高偉凡	2022-05-19 08:54:55	
		電流-R	目視	383	高偉凡	2022-05-19 08:54:50	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:54:44	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	376	高偉凡	2022-05-19 08:55:38	
		電流-S	目視	377	高偉凡	2022-05-19 08:55:32	

11	B3F EMP-1	電流-R	目視	376	高偉凡	2022-05-19 08:55:25	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:55:08	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	22.8	高偉凡	2022-05-19 08:43:42	
		電流-S	目視	22.8	高偉凡	2022-05-19 08:43:35	
		電流-R	目視	22.8	高偉凡	2022-05-19 08:42:19	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:41:54	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:44:10	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:44:06	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:44:02	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:43:56	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	高偉凡	2022-05-19 08:44:37	
		電流-S	目視	5.9	高偉凡	2022-05-19 08:44:31	
		電流-R	目視	6.7	高偉凡	2022-05-19 08:44:25	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:44:18	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.8	高偉凡	2022-05-19 08:45:03	
		電流-S	目視	1.1	高偉凡	2022-05-19 08:44:58	
		電流-R	目視	1.1	高偉凡	2022-05-19 08:44:52	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:44:43	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	高偉凡	2022-05-19 08:45:40	
		電流-S	目視	1.7	高偉凡	2022-05-19 08:45:33	
		電流-R	目視	2	高偉凡	2022-05-19 08:45:27	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:45:10	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.3	高偉凡	2022-05-19 08:46:04	
		電流-S	目視	7.6	高偉凡	2022-05-19 08:45:59	
		電流-R	目視	7.5	高偉凡	2022-05-19 08:45:53	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:45:45	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:46:25	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:46:21	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:46:17	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:46:09	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	26.9	高偉凡	2022-05-19 08:46:52	
		電流-S	目視	28.1	高偉凡	2022-05-19 08:46:46	
		電流-R	目視	27.2	高偉凡	2022-05-19 08:46:40	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:46:30	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:47:08	
		電流-S	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:47:05	
		電流-R	目視	0	高偉凡	2022-05-19 08:47:02	
		設備動作檢查	目視	開	高偉凡	2022-05-19 08:46:54	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 2022/05/19 16:07:36 承租工程師：李中榮 2022/05/19 19:57:51 承租駐院主任：謝濱隆 2022/05/20 12:21:22 承辦工程司：徐誌輝

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	119	林琮凱	2022-05-20 14:24:05	
		電流-S	目視	120	林琮凱	2022-05-20 14:23:55	
		電流-R	目視	115	林琮凱	2022-05-20 14:23:50	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 14:23:33	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	474	林琮凱	2022-05-20 14:24:57	
		電流-S	目視	468	林琮凱	2022-05-20 14:24:45	
		電流-R	目視	426	林琮凱	2022-05-20 14:24:40	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 14:24:09	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1032	林琮凱	2022-05-20 13:50:35	
		電流-S	目視	1058	林琮凱	2022-05-20 13:50:21	
		電流-R	目視	1010	林琮凱	2022-05-20 13:50:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:49:48	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	160	林琮凱	2022-05-20 13:51:15	
		電流-S	目視	161	林琮凱	2022-05-20 13:51:11	
		電流-R	目視	153	林琮凱	2022-05-20 13:51:06	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:50:38	
		電流-T	目視	369	林琮凱	2022-05-20 13:51:47	

5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-S	目視	364	林琮凱	2022-05-20 13:51:42	
		電流-R	目視	369	林琮凱	2022-05-20 13:51:37	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:51:17	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-20 13:52:16	
		電流-S	目視	5	林琮凱	2022-05-20 13:52:13	
		電流-R	目視	4	林琮凱	2022-05-20 13:52:10	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:51:50	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	129	林琮凱	2022-05-20 13:52:44	
		電流-S	目視	135	林琮凱	2022-05-20 13:52:36	
		電流-R	目視	128	林琮凱	2022-05-20 13:52:32	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:52:17	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	347	林琮凱	2022-05-20 13:53:26	
		電流-S	目視	360	林琮凱	2022-05-20 13:53:21	
		電流-R	目視	470	林琮凱	2022-05-20 13:53:16	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:52:47	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	64	林琮凱	2022-05-20 13:53:52	
		電流-S	目視	73	林琮凱	2022-05-20 13:53:48	
		電流-R	目視	86	林琮凱	2022-05-20 13:53:44	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:53:28	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	95	林琮凱	2022-05-20 13:54:34	
		電流-S	目視	102	林琮凱	2022-05-20 13:54:30	
		電流-R	目視	119	林琮凱	2022-05-20 13:54:21	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:54:06	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	103	林琮凱	2022-05-20 13:54:59	
		電流-S	目視	104	林琮凱	2022-05-20 13:54:53	
		電流-R	目視	106	林琮凱	2022-05-20 13:54:50	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:54:36	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	46.6	林琮凱	2022-05-20 13:56:35	
		電流-S	目視	47.9	林琮凱	2022-05-20 13:56:27	
		電流-R	目視	47.9	林琮凱	2022-05-20 13:56:21	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:55:46	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-20 13:56:50	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-20 13:56:48	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-20 13:56:45	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:56:38	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.9	林琮凱	2022-05-20 13:57:16	
		電流-S	目視	6.3	林琮凱	2022-05-20 13:57:12	
		電流-R	目視	7.2	林琮凱	2022-05-20 13:57:08	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:56:53	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.2	林琮凱	2022-05-20 13:57:33	
		電流-S	目視	1.3	林琮凱	2022-05-20 13:57:28	
		電流-R	目視	1.5	林琮凱	2022-05-20 13:57:24	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:57:18	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2	林琮凱	2022-05-20 13:57:57	
		電流-S	目視	1.7	林琮凱	2022-05-20 13:57:50	
		電流-R	目視	1.9	林琮凱	2022-05-20 13:57:45	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:57:35	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.2	林琮凱	2022-05-20 13:58:16	
		電流-S	目視	8.5	林琮凱	2022-05-20 13:58:12	
		電流-R	目視	8.4	林琮凱	2022-05-20 13:58:08	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:57:58	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.5	林琮凱	2022-05-20 13:58:35	
		電流-S	目視	2.7	林琮凱	2022-05-20 13:58:31	
		電流-R	目視	2.7	林琮凱	2022-05-20 13:58:27	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:58:20	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	26.7	林琮凱	2022-05-20 13:59:09	
		電流-S	目視	28.1	林琮凱	2022-05-20 13:59:03	
		電流-R	目視	26.9	林琮凱	2022-05-20 13:58:52	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-20 13:58:37	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-20 13:59:33	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-20 13:59:30	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-20 13:59:27	

		設備動作檢查	目視	關	林琮凱	2022-05-20 13:59:20	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 廠商工程師：李中榮 2022/05/20 16:54:54 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/20 19:25:10 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/24 09:08:08

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	111	錢志浩	2022-05-21 09:03:45	
		電流-S	目視	111	錢志浩	2022-05-21 09:03:43	
		電流-R	目視	109	錢志浩	2022-05-21 09:03:41	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:03:39	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	469	錢志浩	2022-05-21 09:03:57	
		電流-S	目視	466	錢志浩	2022-05-21 09:03:54	
		電流-R	目視	426	錢志浩	2022-05-21 09:03:52	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 09:03:46	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	954	錢志浩	2022-05-21 08:28:18	
		電流-S	目視	971	錢志浩	2022-05-21 08:28:15	
		電流-R	目視	941	錢志浩	2022-05-21 08:28:13	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:28:09	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	157	錢志浩	2022-05-21 08:28:29	
		電流-S	目視	156	錢志浩	2022-05-21 08:28:26	
		電流-R	目視	153	錢志浩	2022-05-21 08:28:24	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:28:20	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	307	錢志浩	2022-05-21 08:28:42	
		電流-S	目視	311	錢志浩	2022-05-21 08:28:39	
		電流-R	目視	313	錢志浩	2022-05-21 08:28:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:28:31	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:28:56	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2022-05-21 08:28:54	
		電流-R	目視	5	錢志浩	2022-05-21 08:28:53	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:28:51	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	錢志浩	2022-05-21 08:29:05	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-05-21 08:29:03	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2022-05-21 08:29:01	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:28:57	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	291	錢志浩	2022-05-21 08:29:24	
		電流-S	目視	311	錢志浩	2022-05-21 08:29:20	
		電流-R	目視	412	錢志浩	2022-05-21 08:29:18	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:29:12	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	39	錢志浩	2022-05-21 08:29:35	
		電流-S	目視	55	錢志浩	2022-05-21 08:29:32	
		電流-R	目視	65	錢志浩	2022-05-21 08:29:30	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:29:28	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	76	錢志浩	2022-05-21 08:29:48	
		電流-S	目視	63	錢志浩	2022-05-21 08:29:46	
		電流-R	目視	74	錢志浩	2022-05-21 08:29:44	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:29:42	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	141	錢志浩	2022-05-21 08:30:06	
		電流-S	目視	138	錢志浩	2022-05-21 08:30:04	
		電流-R	目視	140	錢志浩	2022-05-21 08:30:02	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:29:49	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	40.5	錢志浩	2022-05-21 08:30:52	
		電流-S	目視	40.7	錢志浩	2022-05-21 08:30:48	
		電流-R	目視	41.6	錢志浩	2022-05-21 08:30:45	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:30:39	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:30:58	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:30:56	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:30:55	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:30:53	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	5.9	錢志浩	2022-05-21 08:31:09	
		電流-S	目視	5.4	錢志浩	2022-05-21 08:31:06	

14	B3F CB2-GCB	電流-R	目視	6.4	錢志浩	2022-05-21 08:31:03	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:31:00	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.8	錢志浩	2022-05-21 08:31:18	
		電流-S	目視	.9	錢志浩	2022-05-21 08:31:16	
		電流-R	目視	1.2	錢志浩	2022-05-21 08:31:14	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:31:10	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.2	錢志浩	2022-05-21 08:31:27	
		電流-S	目視	1.4	錢志浩	2022-05-21 08:31:25	
		電流-R	目視	1.5	錢志浩	2022-05-21 08:31:23	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:31:20	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.2	錢志浩	2022-05-21 08:31:36	
		電流-S	目視	8.4	錢志浩	2022-05-21 08:31:33	
		電流-R	目視	8.3	錢志浩	2022-05-21 08:31:31	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:31:28	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:31:44	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:31:42	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:31:40	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:31:38	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	24.7	錢志浩	2022-05-21 08:32:03	
		電流-S	目視	25.2	錢志浩	2022-05-21 08:31:59	
		電流-R	目視	24.7	錢志浩	2022-05-21 08:31:50	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-21 08:31:45	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:32:15	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:32:13	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-21 08:32:12	
		設備動作檢查	目視	關	錢志浩	2022-05-21 08:32:08	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配電盤每日檢查
 承包商工程師：李中榮 2022/05/21 11:54:25
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/21 15:29:07
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/24 09:08:23

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	70	林琮凱	2022-05-22 15:56:13	
		電流-S	目視	69	林琮凱	2022-05-22 15:56:09	
		電流-R	目視	68	林琮凱	2022-05-22 15:56:05	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 15:55:55	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	466	林琮凱	2022-05-22 15:56:39	
		電流-S	目視	464	林琮凱	2022-05-22 15:56:31	
		電流-R	目視	426	林琮凱	2022-05-22 15:56:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 15:56:14	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	910	林琮凱	2022-05-22 09:17:30	
		電流-S	目視	939	林琮凱	2022-05-22 09:17:22	
		電流-R	目視	902	林琮凱	2022-05-22 09:17:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:17:03	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	157	林琮凱	2022-05-22 09:17:52	
		電流-S	目視	156	林琮凱	2022-05-22 09:17:48	
		電流-R	目視	150	林琮凱	2022-05-22 09:17:44	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:17:32	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	269	林琮凱	2022-05-22 09:18:32	
		電流-S	目視	266	林琮凱	2022-05-22 09:18:19	
		電流-R	目視	272	林琮凱	2022-05-22 09:18:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:17:54	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:18:56	
		電流-S	目視	5	林琮凱	2022-05-22 09:18:53	
		電流-R	目視	4	林琮凱	2022-05-22 09:18:46	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:18:34	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-05-22 09:19:29	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-05-22 09:19:23	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-05-22 09:19:20	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:19:10	
		電流-T	目視	342	林琮凱	2022-05-22 09:20:21	

8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-S	目視	338	林琮凱	2022-05-22 09:20:13	
		電流-R	目視	427	林琮凱	2022-05-22 09:20:05	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:19:33	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	31	林琮凱	2022-05-22 09:20:43	
		電流-S	目視	52	林琮凱	2022-05-22 09:20:39	
		電流-R	目視	60	林琮凱	2022-05-22 09:20:36	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:20:27	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	63	林琮凱	2022-05-22 09:21:14	
		電流-S	目視	60	林琮凱	2022-05-22 09:21:10	
		電流-R	目視	72	林琮凱	2022-05-22 09:21:07	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:20:59	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	86	林琮凱	2022-05-22 09:21:40	
		電流-S	目視	86	林琮凱	2022-05-22 09:21:31	
		電流-R	目視	84	林琮凱	2022-05-22 09:21:26	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:21:16	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	38.8	林琮凱	2022-05-22 09:23:57	
		電流-S	目視	39	林琮凱	2022-05-22 09:23:52	
		電流-R	目視	39.4	林琮凱	2022-05-22 09:23:46	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:23:36	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:24:16	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:24:11	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:24:08	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:24:03	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7	林琮凱	2022-05-22 09:24:55	
		電流-S	目視	6	林琮凱	2022-05-22 09:24:51	
		電流-R	目視	6.7	林琮凱	2022-05-22 09:24:43	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:24:20	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:25:17	
		電流-S	目視	.9	林琮凱	2022-05-22 09:25:13	
		電流-R	目視	1.1	林琮凱	2022-05-22 09:25:08	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:24:57	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.2	林琮凱	2022-05-22 09:25:47	
		電流-S	目視	.9	林琮凱	2022-05-22 09:25:38	
		電流-R	目視	1.2	林琮凱	2022-05-22 09:25:34	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:25:24	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.2	林琮凱	2022-05-22 09:26:08	
		電流-S	目視	7.6	林琮凱	2022-05-22 09:26:03	
		電流-R	目視	7.5	林琮凱	2022-05-22 09:25:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:25:49	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:26:24	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:26:21	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:26:18	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:26:11	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	23.4	林琮凱	2022-05-22 09:27:02	
		電流-S	目視	24.3	林琮凱	2022-05-22 09:26:49	
		電流-R	目視	23.5	林琮凱	2022-05-22 09:26:43	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-22 09:26:26	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:27:36	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:27:33	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-22 09:27:30	
		設備動作檢查	目視	關	林琮凱	2022-05-22 09:27:12	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配
 承商工程師：李中榮 2022/05/24 15:57:26
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/24 19:52:28
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/25 12:52:51

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	101	黃精忠	2022-05-23 14:24:54	
		電流-S	目視	102	黃精忠	2022-05-23 14:24:50	
		電流-R	目視	95	黃精忠	2022-05-23 14:24:47	

		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:24:41	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	476	黃精忠	2022-05-23 14:25:52	
		電流-S	目視	472	黃精忠	2022-05-23 14:25:50	
		電流-R	目視	429	黃精忠	2022-05-23 14:25:48	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 14:25:45	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1051	黃精忠	2022-05-23 09:19:38	
		電流-S	目視	1079	黃精忠	2022-05-23 09:19:34	
		電流-R	目視	1030	黃精忠	2022-05-23 09:19:27	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:19:20	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	163	黃精忠	2022-05-23 09:20:00	
		電流-S	目視	161	黃精忠	2022-05-23 09:19:56	
		電流-R	目視	155	黃精忠	2022-05-23 09:19:52	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:19:41	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	422	黃精忠	2022-05-23 09:20:20	
		電流-S	目視	416	黃精忠	2022-05-23 09:20:16	
		電流-R	目視	423	黃精忠	2022-05-23 09:20:12	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:20:01	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:20:44	
		電流-S	目視	5	黃精忠	2022-05-23 09:20:42	
		電流-R	目視	10	黃精忠	2022-05-23 09:20:39	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:20:22	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	黃精忠	2022-05-23 09:21:02	
		電流-S	目視	9	黃精忠	2022-05-23 09:20:59	
		電流-R	目視	13	黃精忠	2022-05-23 09:20:57	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:20:47	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	299	黃精忠	2022-05-23 09:21:24	
		電流-S	目視	337	黃精忠	2022-05-23 09:21:20	
		電流-R	目視	394	黃精忠	2022-05-23 09:21:16	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:21:04	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	42	黃精忠	2022-05-23 09:21:39	
		電流-S	目視	52	黃精忠	2022-05-23 09:21:35	
		電流-R	目視	61	黃精忠	2022-05-23 09:21:32	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:21:26	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	100	黃精忠	2022-05-23 09:22:03	
		電流-S	目視	106	黃精忠	2022-05-23 09:21:58	
		電流-R	目視	125	黃精忠	2022-05-23 09:21:55	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:21:42	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	102	黃精忠	2022-05-23 09:22:21	
		電流-S	目視	111	黃精忠	2022-05-23 09:22:17	
		電流-R	目視	110	黃精忠	2022-05-23 09:22:14	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:22:04	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	43.7	黃精忠	2022-05-23 09:15:55	
		電流-S	目視	45.4	黃精忠	2022-05-23 09:15:48	
		電流-R	目視	45.6	黃精忠	2022-05-23 09:15:41	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:15:30	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:16:10	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:16:08	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:16:05	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:15:58	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6	黃精忠	2022-05-23 09:16:28	
		電流-S	目視	5.6	黃精忠	2022-05-23 09:16:24	
		電流-R	目視	6.4	黃精忠	2022-05-23 09:16:20	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:16:13	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	.8	黃精忠	2022-05-23 09:16:48	
		電流-S	目視	1	黃精忠	2022-05-23 09:16:44	
		電流-R	目視	1.2	黃精忠	2022-05-23 09:16:40	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:16:31	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	黃精忠	2022-05-23 09:17:04	
		電流-S	目視	1.7	黃精忠	2022-05-23 09:17:00	
		電流-R	目視	2.1	黃精忠	2022-05-23 09:16:56	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:16:50	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	7.5	黃精忠	2022-05-23 09:17:21	
		電流-S	目視	7.9	黃精忠	2022-05-23 09:17:17	

17	B3F CB5-GCB	電流-R	目視	7.9	黃精忠	2022-05-23 09:17:14	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:17:09	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:17:33	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:17:31	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:17:28	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:17:25	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	27.8	黃精忠	2022-05-23 09:17:54	
		電流-S	目視	29	黃精忠	2022-05-23 09:17:49	
		電流-R	目視	28.2	黃精忠	2022-05-23 09:17:45	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:17:39	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:18:10	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:18:07	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2022-05-23 09:18:04	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2022-05-23 09:18:00	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:53:03

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:53:08

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:53:08

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	105	錢志浩	2022-05-24 09:25:15	
		電流-S	目視	106	錢志浩	2022-05-24 09:25:13	
		電流-R	目視	102	錢志浩	2022-05-24 09:25:10	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:25:07	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	472	錢志浩	2022-05-24 09:25:24	
		電流-S	目視	471	錢志浩	2022-05-24 09:25:21	
		電流-R	目視	429	錢志浩	2022-05-24 09:25:19	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 09:25:16	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	421	錢志浩	2022-05-24 08:49:40	
		電流-S	目視	420	錢志浩	2022-05-24 08:49:37	
		電流-R	目視	412	錢志浩	2022-05-24 08:49:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:49:32	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	569	錢志浩	2022-05-24 08:49:54	
		電流-S	目視	584	錢志浩	2022-05-24 08:49:51	
		電流-R	目視	560	錢志浩	2022-05-24 08:49:49	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:49:41	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	369	錢志浩	2022-05-24 08:50:06	
		電流-S	目視	377	錢志浩	2022-05-24 08:50:04	
		電流-R	目視	380	錢志浩	2022-05-24 08:50:01	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:49:56	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:50:19	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2022-05-24 08:50:17	
		電流-R	目視	4	錢志浩	2022-05-24 08:50:15	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:50:07	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	錢志浩	2022-05-24 08:50:28	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2022-05-24 08:50:26	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2022-05-24 08:50:25	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:50:20	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	338	錢志浩	2022-05-24 08:50:42	
		電流-S	目視	367	錢志浩	2022-05-24 08:50:40	
		電流-R	目視	451	錢志浩	2022-05-24 08:50:38	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:50:30	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	40	錢志浩	2022-05-24 08:50:54	
		電流-S	目視	57	錢志浩	2022-05-24 08:50:52	
		電流-R	目視	80	錢志浩	2022-05-24 08:50:47	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:50:44	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	錢志浩	2022-05-24 08:51:08	
		電流-S	目視	105	錢志浩	2022-05-24 08:51:05	
		電流-R	目視	145	錢志浩	2022-05-24 08:51:03	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:50:55	
		電流-T	目視	118	錢志浩	2022-05-24 08:51:18	

11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-S	目視	123	錢志浩	2022-05-24 08:51:15	
		電流-R	目視	119	錢志浩	2022-05-24 08:51:13	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:51:09	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	40.7	錢志浩	2022-05-24 08:52:35	
		電流-S	目視	40.7	錢志浩	2022-05-24 08:52:31	
		電流-R	目視	41.3	錢志浩	2022-05-24 08:52:29	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:52:24	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:52:42	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:52:40	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:52:39	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:52:36	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.9	錢志浩	2022-05-24 08:52:52	
		電流-S	目視	6.9	錢志浩	2022-05-24 08:52:50	
		電流-R	目視	7.1	錢志浩	2022-05-24 08:52:48	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:52:45	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	錢志浩	2022-05-24 08:53:02	
		電流-S	目視	1.1	錢志浩	2022-05-24 08:53:00	
		電流-R	目視	1.2	錢志浩	2022-05-24 08:52:57	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:52:54	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	錢志浩	2022-05-24 08:53:11	
		電流-S	目視	2	錢志浩	2022-05-24 08:53:09	
		電流-R	目視	2.2	錢志浩	2022-05-24 08:53:07	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:53:04	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.6	錢志浩	2022-05-24 08:53:21	
		電流-S	目視	8.3	錢志浩	2022-05-24 08:53:18	
		電流-R	目視	8.1	錢志浩	2022-05-24 08:53:16	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:53:13	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:53:29	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:53:27	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:53:25	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:53:22	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	23.6	錢志浩	2022-05-24 08:53:41	
		電流-S	目視	24.2	錢志浩	2022-05-24 08:53:38	
		電流-R	目視	23.3	錢志浩	2022-05-24 08:53:35	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2022-05-24 08:53:30	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:53:48	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:53:46	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2022-05-24 08:53:45	
		設備動作檢查	目視	關	錢志浩	2022-05-24 08:53:42	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:51:21

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:55:09

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:54:18

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	113	徐永誠	2022-05-25 09:42:11	
		電流-S	目視	111	徐永誠	2022-05-25 09:42:07	
		電流-R	目視	107	徐永誠	2022-05-25 09:42:02	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 09:41:55	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	471	徐永誠	2022-05-25 09:42:29	
		電流-S	目視	470	徐永誠	2022-05-25 09:42:25	
		電流-R	目視	430	徐永誠	2022-05-25 09:42:19	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 09:42:12	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	419	徐永誠	2022-05-25 08:41:17	
		電流-S	目視	421	徐永誠	2022-05-25 08:41:11	
		電流-R	目視	407	徐永誠	2022-05-25 08:41:05	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:40:55	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	508	徐永誠	2022-05-25 08:41:49	
		電流-S	目視	518	徐永誠	2022-05-25 08:41:43	
		電流-R	目視	498	徐永誠	2022-05-25 08:41:37	

		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:41:28	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	387	徐永誠	2022-05-25 08:42:17	
		電流-S	目視	383	徐永誠	2022-05-25 08:42:12	
		電流-R	目視	385	徐永誠	2022-05-25 08:42:04	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:41:51	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:42:42	
		電流-S	目視	5	徐永誠	2022-05-25 08:42:36	
		電流-R	目視	5	徐永誠	2022-05-25 08:42:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:42:19	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	徐永誠	2022-05-25 08:43:05	
		電流-S	目視	9	徐永誠	2022-05-25 08:42:59	
		電流-R	目視	12	徐永誠	2022-05-25 08:42:54	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:42:49	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	335	徐永誠	2022-05-25 08:43:29	
		電流-S	目視	385	徐永誠	2022-05-25 08:43:23	
		電流-R	目視	457	徐永誠	2022-05-25 08:43:17	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:43:09	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	51	徐永誠	2022-05-25 08:43:54	
		電流-S	目視	74	徐永誠	2022-05-25 08:43:49	
		電流-R	目視	81	徐永誠	2022-05-25 08:43:41	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:43:32	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	徐永誠	2022-05-25 08:44:20	
		電流-S	目視	109	徐永誠	2022-05-25 08:44:15	
		電流-R	目視	123	徐永誠	2022-05-25 08:44:09	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:43:56	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	91	徐永誠	2022-05-25 08:44:42	
		電流-S	目視	79	徐永誠	2022-05-25 08:44:36	
		電流-R	目視	83	徐永誠	2022-05-25 08:44:31	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:44:25	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	41.6	徐永誠	2022-05-25 08:49:20	
		電流-S	目視	41.6	徐永誠	2022-05-25 08:49:13	
		電流-R	目視	42.4	徐永誠	2022-05-25 08:49:04	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:48:56	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:49:40	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:49:36	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:49:30	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:49:24	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.5	徐永誠	2022-05-25 08:50:05	
		電流-S	目視	6.1	徐永誠	2022-05-25 08:49:58	
		電流-R	目視	66.91	徐永誠	2022-05-25 08:49:50	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:49:41	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.2	徐永誠	2022-05-25 08:50:36	
		電流-S	目視	1.3	徐永誠	2022-05-25 08:50:20	
		電流-R	目視	1.4	徐永誠	2022-05-25 08:50:14	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:50:07	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2	徐永誠	2022-05-25 08:50:59	
		電流-S	目視	1.9	徐永誠	2022-05-25 08:50:52	
		電流-R	目視	2.4	徐永誠	2022-05-25 08:50:46	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:50:39	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.6	徐永誠	2022-05-25 08:51:23	
		電流-S	目視	7.6	徐永誠	2022-05-25 08:51:17	
		電流-R	目視	7.7	徐永誠	2022-05-25 08:51:10	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:51:00	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:51:37	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:51:34	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:51:31	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:51:25	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	24.5	徐永誠	2022-05-25 08:52:03	
		電流-S	目視	25.2	徐永誠	2022-05-25 08:51:57	
		電流-R	目視	24.4	徐永誠	2022-05-25 08:51:51	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:51:38	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:52:16	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:52:12	

20	B3F CB8-GCB	電流-R	目視	0	徐永誠	2022-05-25 08:52:09	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2022-05-25 08:52:05	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/26 14:18:49

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/26 19:37:31

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/27 11:52:47

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	106	陳建誌	2022-05-26 09:38:53	
		電流-S	目視	107	陳建誌	2022-05-26 09:38:49	
		電流-R	目視	102	陳建誌	2022-05-26 09:38:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:38:38	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	473	陳建誌	2022-05-26 09:39:10	
		電流-S	目視	469	陳建誌	2022-05-26 09:39:06	
		電流-R	目視	427	陳建誌	2022-05-26 09:39:01	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:38:57	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	429	陳建誌	2022-05-26 08:57:04	
		電流-S	目視	430	陳建誌	2022-05-26 08:57:00	
		電流-R	目視	419	陳建誌	2022-05-26 08:56:54	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 08:56:43	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	647	陳建誌	2022-05-26 08:57:29	
		電流-S	目視	661	陳建誌	2022-05-26 08:57:25	
		電流-R	目視	632	陳建誌	2022-05-26 08:57:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 08:57:12	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	401	陳建誌	2022-05-26 08:57:53	
		電流-S	目視	394	陳建誌	2022-05-26 08:57:48	
		電流-R	目視	398	陳建誌	2022-05-26 08:57:43	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 08:57:35	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:00:08	
		電流-S	目視	5	陳建誌	2022-05-26 09:00:06	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2022-05-26 09:00:03	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 08:58:09	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	10	陳建誌	2022-05-26 09:00:29	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2022-05-26 09:00:26	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2022-05-26 09:00:23	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:00:16	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	337	陳建誌	2022-05-26 09:00:52	
		電流-S	目視	351	陳建誌	2022-05-26 09:00:48	
		電流-R	目視	450	陳建誌	2022-05-26 09:00:44	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:00:36	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	54	陳建誌	2022-05-26 09:01:11	
		電流-S	目視	92	陳建誌	2022-05-26 09:01:07	
		電流-R	目視	83	陳建誌	2022-05-26 09:01:03	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:00:54	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	95	陳建誌	2022-05-26 09:01:37	
		電流-S	目視	116	陳建誌	2022-05-26 09:01:34	
		電流-R	目視	132	陳建誌	2022-05-26 09:01:28	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:01:23	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	101	陳建誌	2022-05-26 09:01:55	
		電流-S	目視	99	陳建誌	2022-05-26 09:01:50	
		電流-R	目視	122	陳建誌	2022-05-26 09:01:46	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:01:41	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	42	陳建誌	2022-05-26 09:03:44	
		電流-S	目視	42.6	陳建誌	2022-05-26 09:03:40	
		電流-R	目視	43	陳建誌	2022-05-26 09:03:34	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:03:28	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:03:55	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:03:52	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:03:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:03:45	
		電流-T	目視	6.7	陳建誌	2022-05-26 09:04:10	

14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-S	目視	6.2	陳建誌	2022-05-26 09:04:06	
		電流-R	目視	7	陳建誌	2022-05-26 09:04:02	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:03:59	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	陳建誌	2022-05-26 09:04:27	
		電流-S	目視	1.4	陳建誌	2022-05-26 09:04:23	
		電流-R	目視	1.5	陳建誌	2022-05-26 09:04:19	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:04:15	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	2.1	陳建誌	2022-05-26 09:04:41	
		電流-S	目視	1.9	陳建誌	2022-05-26 09:04:37	
		電流-R	目視	2.5	陳建誌	2022-05-26 09:04:33	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:04:28	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.3	陳建誌	2022-05-26 09:04:56	
		電流-S	目視	7.9	陳建誌	2022-05-26 09:04:53	
		電流-R	目視	7.6	陳建誌	2022-05-26 09:04:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:04:43	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:05:08	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:05:05	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:05:03	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:05:00	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	25.3	陳建誌	2022-05-26 09:05:25	
		電流-S	目視	26.1	陳建誌	2022-05-26 09:05:21	
		電流-R	目視	25.2	陳建誌	2022-05-26 09:05:15	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:05:09	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:05:36	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:05:34	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-26 09:05:31	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-26 09:05:27	
備註:							
改善措施:							

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	122	林建興	2022-05-27 10:05:06	
		電流-S	目視	126	林建興	2022-05-27 10:05:01	
		電流-R	目視	116	林建興	2022-05-27 10:04:56	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 10:04:49	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	473	林建興	2022-05-27 10:05:36	
		電流-S	目視	468	林建興	2022-05-27 10:05:28	
		電流-R	目視	429	林建興	2022-05-27 10:05:19	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 10:05:08	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	415	林建興	2022-05-27 09:12:13	
		電流-S	目視	414	林建興	2022-05-27 09:12:06	
		電流-R	目視	405	林建興	2022-05-27 09:11:58	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:11:49	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	578	林建興	2022-05-27 09:12:44	
		電流-S	目視	590	林建興	2022-05-27 09:12:38	
		電流-R	目視	562	林建興	2022-05-27 09:12:32	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:12:16	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	353	林建興	2022-05-27 09:13:12	
		電流-S	目視	349	林建興	2022-05-27 09:13:06	
		電流-R	目視	354	林建興	2022-05-27 09:13:00	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:12:46	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 09:13:55	
		電流-S	目視	5	林建興	2022-05-27 09:13:49	
		電流-R	目視	5	林建興	2022-05-27 09:13:42	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:13:14	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林建興	2022-05-27 09:14:21	
		電流-S	目視	9	林建興	2022-05-27 09:14:11	
		電流-R	目視	13	林建興	2022-05-27 09:14:07	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:13:57	

8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	336	林建興	2022-05-27 09:14:52	
		電流-S	目視	355	林建興	2022-05-27 09:14:47	
		電流-R	目視	485	林建興	2022-05-27 09:14:41	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:14:24	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	49	林建興	2022-05-27 09:15:20	
		電流-S	目視	73	林建興	2022-05-27 09:15:13	
		電流-R	目視	93	林建興	2022-05-27 09:15:05	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:15:01	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	96	林建興	2022-05-27 09:15:52	
		電流-S	目視	108	林建興	2022-05-27 09:15:47	
		電流-R	目視	127	林建興	2022-05-27 09:15:42	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:15:23	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	99	林建興	2022-05-27 09:16:19	
		電流-S	目視	125	林建興	2022-05-27 09:16:13	
		電流-R	目視	104	林建興	2022-05-27 09:16:06	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:15:54	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	40.5	林建興	2022-05-27 09:07:23	
		電流-S	目視	42.1	林建興	2022-05-27 09:07:14	
		電流-R	目視	41.6	林建興	2022-05-27 09:07:01	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:05:12	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 09:07:45	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-27 09:07:41	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-27 09:07:38	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:07:27	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	林建興	2022-05-27 09:08:16	
		電流-S	目視	6	林建興	2022-05-27 09:08:09	
		電流-R	目視	7.2	林建興	2022-05-27 09:08:01	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:07:47	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.1	林建興	2022-05-27 09:08:42	
		電流-S	目視	1.2	林建興	2022-05-27 09:08:34	
		電流-R	目視	1.6	林建興	2022-05-27 09:08:27	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:08:18	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	林建興	2022-05-27 09:09:09	
		電流-S	目視	1.8	林建興	2022-05-27 09:09:03	
		電流-R	目視	2.1	林建興	2022-05-27 09:08:55	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:08:46	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.1	林建興	2022-05-27 09:09:33	
		電流-S	目視	8.5	林建興	2022-05-27 09:09:27	
		電流-R	目視	8.6	林建興	2022-05-27 09:09:20	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:09:11	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 09:09:52	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-27 09:09:48	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-27 09:09:44	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:09:35	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	21.6	林建興	2022-05-27 09:10:23	
		電流-S	目視	22.5	林建興	2022-05-27 09:10:14	
		電流-R	目視	21.4	林建興	2022-05-27 09:10:06	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:09:53	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	林建興	2022-05-27 09:10:48	
		電流-S	目視	0	林建興	2022-05-27 09:10:43	
		電流-R	目視	0	林建興	2022-05-27 09:10:39	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2022-05-27 09:10:25	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配
 承商工程師：李中榮 2022/05/27 14:25:29
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/27 19:26:44
 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/30 16:49:21

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F	電流-T	目視	119	陳建誌	2022-05-28 10:20:00	
		電流-S	目視	123	陳建誌	2022-05-28 10:19:56	
		電流-R	目視	116	陳建誌	2022-05-28 10:19:53	

	CPH2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 10:19:44	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	472	陳建誌	2022-05-28 10:20:15	
		電流-S	目視	468	陳建誌	2022-05-28 10:20:12	
		電流-R	目視	425	陳建誌	2022-05-28 10:20:08	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 10:20:03	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	377	陳建誌	2022-05-28 09:41:10	
		電流-S	目視	379	陳建誌	2022-05-28 09:41:06	
		電流-R	目視	367	陳建誌	2022-05-28 09:41:00	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:40:50	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	619	陳建誌	2022-05-28 09:41:38	
		電流-S	目視	636	陳建誌	2022-05-28 09:41:30	
		電流-R	目視	605	陳建誌	2022-05-28 09:41:26	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:41:18	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	347	陳建誌	2022-05-28 09:41:57	
		電流-S	目視	338	陳建誌	2022-05-28 09:41:52	
		電流-R	目視	339	陳建誌	2022-05-28 09:41:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:41:44	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:42:23	
		電流-S	目視	5	陳建誌	2022-05-28 09:42:20	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2022-05-28 09:42:18	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:42:10	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	陳建誌	2022-05-28 09:42:39	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2022-05-28 09:42:36	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2022-05-28 09:42:34	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:42:28	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	375	陳建誌	2022-05-28 09:43:00	
		電流-S	目視	324	陳建誌	2022-05-28 09:42:56	
		電流-R	目視	430	陳建誌	2022-05-28 09:42:52	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:42:47	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	48	陳建誌	2022-05-28 09:43:34	
		電流-S	目視	64	陳建誌	2022-05-28 09:43:29	
		電流-R	目視	74	陳建誌	2022-05-28 09:43:25	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:43:04	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	86	陳建誌	2022-05-28 09:43:58	
		電流-S	目視	85	陳建誌	2022-05-28 09:43:55	
		電流-R	目視	115	陳建誌	2022-05-28 09:43:52	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:43:47	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	88	陳建誌	2022-05-28 09:44:19	
		電流-S	目視	87	陳建誌	2022-05-28 09:44:14	
		電流-R	目視	91	陳建誌	2022-05-28 09:44:11	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:44:04	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	39.4	陳建誌	2022-05-28 09:46:00	
		電流-S	目視	39.6	陳建誌	2022-05-28 09:45:54	
		電流-R	目視	39.6	陳建誌	2022-05-28 09:45:49	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:45:41	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:46:12	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:46:09	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:46:07	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:46:04	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7.1	陳建誌	2022-05-28 09:46:27	
		電流-S	目視	6	陳建誌	2022-05-28 09:46:22	
		電流-R	目視	6.5	陳建誌	2022-05-28 09:46:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:46:13	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	陳建誌	2022-05-28 09:46:42	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2022-05-28 09:46:37	
		電流-R	目視	1.2	陳建誌	2022-05-28 09:46:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:46:29	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	陳建誌	2022-05-28 09:46:58	
		電流-S	目視	1.6	陳建誌	2022-05-28 09:46:54	
		電流-R	目視	1.7	陳建誌	2022-05-28 09:46:51	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:46:44	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	7.2	陳建誌	2022-05-28 09:47:16	
		電流-S	目視	7.8	陳建誌	2022-05-28 09:47:12	

17	B3F CB5-GCB						
		電流-R	目視	7.6	陳建誌	2022-05-28 09:47:09	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:47:02	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:47:28	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:47:25	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:47:23	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:47:20	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	23.2	陳建誌	2022-05-28 09:47:43	
		電流-S	目視	24	陳建誌	2022-05-28 09:47:39	
		電流-R	目視	23.1	陳建誌	2022-05-28 09:47:35	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:47:29	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:47:53	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:47:51	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2022-05-28 09:47:48	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2022-05-28 09:47:44	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/30 14:32:14

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 14:39:11

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:51:51

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	110	梁柏翰	2022-05-29 09:47:41	
		電流-S	目視	111	梁柏翰	2022-05-29 09:47:37	
		電流-R	目視	108	梁柏翰	2022-05-29 09:47:35	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 09:47:30	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	467	梁柏翰	2022-05-29 09:47:56	
		電流-S	目視	465	梁柏翰	2022-05-29 09:47:52	
		電流-R	目視	424	梁柏翰	2022-05-29 09:47:48	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 09:47:42	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	370	梁柏翰	2022-05-29 08:52:23	
		電流-S	目視	376	梁柏翰	2022-05-29 08:52:20	
		電流-R	目視	367	梁柏翰	2022-05-29 08:52:16	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:52:12	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	428	梁柏翰	2022-05-29 08:52:42	
		電流-S	目視	441	梁柏翰	2022-05-29 08:52:35	
		電流-R	目視	416	梁柏翰	2022-05-29 08:52:31	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:52:26	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	333	梁柏翰	2022-05-29 08:52:56	
		電流-S	目視	338	梁柏翰	2022-05-29 08:52:52	
		電流-R	目視	337	梁柏翰	2022-05-29 08:52:48	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:52:43	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 08:53:12	
		電流-S	目視	5	梁柏翰	2022-05-29 08:53:10	
		電流-R	目視	5	梁柏翰	2022-05-29 08:53:08	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:52:57	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	126	梁柏翰	2022-05-29 08:53:40	
		電流-S	目視	134	梁柏翰	2022-05-29 08:53:35	
		電流-R	目視	128	梁柏翰	2022-05-29 08:53:22	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:53:14	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	308	梁柏翰	2022-05-29 08:53:58	
		電流-S	目視	299	梁柏翰	2022-05-29 08:53:54	
		電流-R	目視	403	梁柏翰	2022-05-29 08:53:50	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:53:42	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	36	梁柏翰	2022-05-29 08:54:10	
		電流-S	目視	52	梁柏翰	2022-05-29 08:54:07	
		電流-R	目視	66	梁柏翰	2022-05-29 08:54:03	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:53:59	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	69	梁柏翰	2022-05-29 08:54:30	
		電流-S	目視	73	梁柏翰	2022-05-29 08:54:26	
		電流-R	目視	69	梁柏翰	2022-05-29 08:54:22	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:54:11	

11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	103	梁柏翰	2022-05-29 08:54:48	
		電流-S	目視	111	梁柏翰	2022-05-29 08:54:45	
		電流-R	目視	107	梁柏翰	2022-05-29 08:54:38	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:54:32	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	37.9	梁柏翰	2022-05-29 08:56:33	
		電流-S	目視	38.2	梁柏翰	2022-05-29 08:56:28	
		電流-R	目視	38.6	梁柏翰	2022-05-29 08:56:23	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:56:13	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 08:56:42	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 08:56:40	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 08:56:38	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:56:34	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.2	梁柏翰	2022-05-29 08:56:57	
		電流-S	目視	5.4	梁柏翰	2022-05-29 08:56:53	
		電流-R	目視	6.3	梁柏翰	2022-05-29 08:56:49	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:56:45	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 08:57:12	
		電流-S	目視	.9	梁柏翰	2022-05-29 08:57:09	
		電流-R	目視	1.1	梁柏翰	2022-05-29 08:57:05	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:56:59	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.2	梁柏翰	2022-05-29 08:57:25	
		電流-S	目視	1.1	梁柏翰	2022-05-29 08:57:22	
		電流-R	目視	1.1	梁柏翰	2022-05-29 08:57:17	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:57:13	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	7.3	梁柏翰	2022-05-29 08:57:43	
		電流-S	目視	7.8	梁柏翰	2022-05-29 08:57:39	
		電流-R	目視	7.7	梁柏翰	2022-05-29 08:57:36	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:57:26	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.6	梁柏翰	2022-05-29 08:58:01	
		電流-S	目視	2.6	梁柏翰	2022-05-29 08:57:57	
		電流-R	目視	2.5	梁柏翰	2022-05-29 08:57:52	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:57:48	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	21	梁柏翰	2022-05-29 08:58:18	
		電流-S	目視	21.8	梁柏翰	2022-05-29 08:58:13	
		電流-R	目視	20.9	梁柏翰	2022-05-29 08:58:09	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2022-05-29 08:58:02	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 08:58:41	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 08:58:37	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2022-05-29 08:58:35	
		設備動作檢查	目視	關	梁柏翰	2022-05-29 08:58:24	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配

承商工程師：李中榮
2022/05/30 13:49:19

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 14:39:45

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/30 16:52:20

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	113	林琮凱	2022-05-30 14:27:43	
		電流-S	目視	111	林琮凱	2022-05-30 14:27:39	
		電流-R	目視	109	林琮凱	2022-05-30 14:27:36	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 14:27:31	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	471	林琮凱	2022-05-30 14:28:15	
		電流-S	目視	472	林琮凱	2022-05-30 14:28:05	
		電流-R	目視	429	林琮凱	2022-05-30 14:27:56	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 14:27:44	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	1051	林琮凱	2022-05-30 09:19:48	
		電流-S	目視	1079	林琮凱	2022-05-30 09:19:41	
		電流-R	目視	1027	林琮凱	2022-05-30 09:19:36	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:19:20	
4	醫學科技大樓 B3F	電流-T	目視	633	林琮凱	2022-05-30 09:20:21	
		電流-S	目視	645	林琮凱	2022-05-30 09:20:15	
		電流-R	目視	614	林琮凱	2022-05-30 09:20:09	

	EMAC2-1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:19:53	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	385	林琮凱	2022-05-30 09:20:51	
		電流-S	目視	378	林琮凱	2022-05-30 09:20:45	
		電流-R	目視	382	林琮凱	2022-05-30 09:20:37	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:20:23	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:21:52	
		電流-S	目視	5	林琮凱	2022-05-30 09:21:49	
		電流-R	目視	4	林琮凱	2022-05-30 09:21:46	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:21:40	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	11	林琮凱	2022-05-30 09:22:13	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2022-05-30 09:22:08	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2022-05-30 09:22:06	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:21:55	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	352	林琮凱	2022-05-30 09:23:00	
		電流-S	目視	362	林琮凱	2022-05-30 09:22:50	
		電流-R	目視	458	林琮凱	2022-05-30 09:22:43	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:22:14	
9	醫學科技大樓 B3F ML 1-1	電流-T	目視	43	林琮凱	2022-05-30 09:23:36	
		電流-S	目視	84	林琮凱	2022-05-30 09:23:22	
		電流-R	目視	88	林琮凱	2022-05-30 09:23:19	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:23:16	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	95	林琮凱	2022-05-30 09:24:06	
		電流-S	目視	105	林琮凱	2022-05-30 09:24:02	
		電流-R	目視	125	林琮凱	2022-05-30 09:23:54	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:23:38	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	138	林琮凱	2022-05-30 09:24:31	
		電流-S	目視	142	林琮凱	2022-05-30 09:24:26	
		電流-R	目視	143	林琮凱	2022-05-30 09:24:22	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:24:07	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	52.6	林琮凱	2022-05-30 09:27:26	
		電流-S	目視	54.1	林琮凱	2022-05-30 09:27:19	
		電流-R	目視	54.5	林琮凱	2022-05-30 09:27:13	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:26:58	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:27:40	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:27:37	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:27:34	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:27:28	
14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	7.1	林琮凱	2022-05-30 09:28:01	
		電流-S	目視	6.2	林琮凱	2022-05-30 09:27:57	
		電流-R	目視	7.2	林琮凱	2022-05-30 09:27:52	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:27:42	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1.2	林琮凱	2022-05-30 09:28:23	
		電流-S	目視	1.2	林琮凱	2022-05-30 09:28:18	
		電流-R	目視	1.5	林琮凱	2022-05-30 09:28:13	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:28:05	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.8	林琮凱	2022-05-30 09:28:43	
		電流-S	目視	1.9	林琮凱	2022-05-30 09:28:37	
		電流-R	目視	2	林琮凱	2022-05-30 09:28:33	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:28:24	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8	林琮凱	2022-05-30 09:29:06	
		電流-S	目視	8.5	林琮凱	2022-05-30 09:29:02	
		電流-R	目視	8.4	林琮凱	2022-05-30 09:28:58	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:28:45	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:29:18	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:29:16	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:29:14	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:29:09	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	33.6	林琮凱	2022-05-30 09:30:05	
		電流-S	目視	35.2	林琮凱	2022-05-30 09:29:52	
		電流-R	目視	34	林琮凱	2022-05-30 09:29:47	
		設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2022-05-30 09:29:26	
	醫學科技大樓	電流-T	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:30:19	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:30:17	

20	B3F CB8-GCB						
		電流-R	目視	0	林琮凱	2022-05-30 09:30:15	
		設備動作檢查	目視	關	林琮凱	2022-05-30 09:30:12	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養高壓配 廠商工程師：李中榮 2022/05/30 14:55:36 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/30 16:54:06 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/31 12:09:12

電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 2F CPH2	電流-T	目視	112	邱清標	2022-05-31 09:06:15	
		電流-S	目視	111	邱清標	2022-05-31 09:06:09	
		電流-R	目視	107	邱清標	2022-05-31 09:06:01	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:05:44	
2	醫學科技大樓 2F CPR2	電流-T	目視	473	邱清標	2022-05-31 09:06:36	
		電流-S	目視	469	邱清標	2022-05-31 09:06:30	
		電流-R	目視	425	邱清標	2022-05-31 09:06:23	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 09:06:16	
3	醫學科技大樓 B3F EMAC1-1	電流-T	目視	420	邱清標	2022-05-31 10:20:33	
		電流-S	目視	421	邱清標	2022-05-31 10:20:28	
		電流-R	目視	409	邱清標	2022-05-31 10:20:23	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:20:15	
4	醫學科技大樓 B3F EMAC2-1	電流-T	目視	746	邱清標	2022-05-31 10:20:56	
		電流-S	目視	770	邱清標	2022-05-31 10:20:51	
		電流-R	目視	733	邱清標	2022-05-31 10:20:46	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:20:39	
5	醫學科技大樓 B3F EMAC3-1	電流-T	目視	383	邱清標	2022-05-31 10:21:17	
		電流-S	目視	374	邱清標	2022-05-31 10:21:11	
		電流-R	目視	379	邱清標	2022-05-31 10:21:06	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:20:59	
6	醫學科技大樓 B3F SEMAC1-1	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-31 10:21:54	
		電流-S	目視	5	邱清標	2022-05-31 10:21:51	
		電流-R	目視	4	邱清標	2022-05-31 10:21:48	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:21:44	
7	醫學科技大樓 B3F SEMAC2-1	電流-T	目視	128	邱清標	2022-05-31 10:22:16	
		電流-S	目視	135	邱清標	2022-05-31 10:22:10	
		電流-R	目視	128	邱清標	2022-05-31 10:22:05	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:21:56	
8	醫學科技大樓 B3F EML-1	電流-T	目視	325	邱清標	2022-05-31 10:22:56	
		電流-S	目視	330	邱清標	2022-05-31 10:22:52	
		電流-R	目視	421	邱清標	2022-05-31 10:22:47	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:22:39	
9	醫學科技大樓 B3F ML1-1	電流-T	目視	59	邱清標	2022-05-31 10:23:15	
		電流-S	目視	63	邱清標	2022-05-31 10:23:10	
		電流-R	目視	68	邱清標	2022-05-31 10:23:06	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:22:58	
10	醫學科技大樓 B3F ML2-1	電流-T	目視	97	邱清標	2022-05-31 10:23:40	
		電流-S	目視	116	邱清標	2022-05-31 10:23:36	
		電流-R	目視	148	邱清標	2022-05-31 10:23:30	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:23:25	
11	醫學科技大樓 B3F EMP-1	電流-T	目視	137	邱清標	2022-05-31 10:24:05	
		電流-S	目視	149	邱清標	2022-05-31 10:23:56	
		電流-R	目視	145	邱清標	2022-05-31 10:23:51	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:23:43	
12	醫學科技大樓 B3F MCB-GCB	電流-T	目視	44.7	邱清標	2022-05-31 10:28:42	
		電流-S	目視	44.9	邱清標	2022-05-31 10:28:34	
		電流-R	目視	44.9	邱清標	2022-05-31 10:28:24	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:28:16	
13	醫學科技大樓 B3F CB1-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-31 10:28:58	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-31 10:28:53	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-31 10:28:50	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:28:46	

14	醫學科技大樓 B3F CB2-GCB	電流-T	目視	6.8	邱清標	2022-05-31 10:29:21	
		電流-S	目視	6.1	邱清標	2022-05-31 10:29:15	
		電流-R	目視	6.9	邱清標	2022-05-31 10:29:09	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:29:02	
15	醫學科技大樓 B3F CB3-GCB	電流-T	目視	1	邱清標	2022-05-31 10:29:48	
		電流-S	目視	.9	邱清標	2022-05-31 10:29:42	
		電流-R	目視	1.1	邱清標	2022-05-31 10:29:38	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:29:24	
16	醫學科技大樓 B3F CB4-GCB	電流-T	目視	1.9	邱清標	2022-05-31 10:30:13	
		電流-S	目視	1.7	邱清標	2022-05-31 10:30:07	
		電流-R	目視	2.3	邱清標	2022-05-31 10:30:02	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:29:53	
17	醫學科技大樓 B3F CB5-GCB	電流-T	目視	8.7	邱清標	2022-05-31 10:30:37	
		電流-S	目視	8.5	邱清標	2022-05-31 10:30:30	
		電流-R	目視	8.2	邱清標	2022-05-31 10:30:26	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:30:21	
18	醫學科技大樓 B3F CB6-GCB	電流-T	目視	2.7	邱清標	2022-05-31 10:31:01	
		電流-S	目視	2.6	邱清標	2022-05-31 10:30:55	
		電流-R	目視	2.6	邱清標	2022-05-31 10:30:51	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:30:46	
19	醫學科技大樓 B3F CB7-GCB	電流-T	目視	25.5	邱清標	2022-05-31 10:31:28	
		電流-S	目視	25.3	邱清標	2022-05-31 10:31:22	
		電流-R	目視	25.2	邱清標	2022-05-31 10:31:16	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:31:04	
20	醫學科技大樓 B3F CB8-GCB	電流-T	目視	0	邱清標	2022-05-31 10:31:45	
		電流-S	目視	0	邱清標	2022-05-31 10:31:40	
		電流-R	目視	0	邱清標	2022-05-31 10:31:37	
		設備動作檢查	目視	開	邱清標	2022-05-31 10:31:30	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/31 13:41:33 2022/05/31 13:42:46 2022/05/31 15:59:39