

動力中心HALON 1301自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E	手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:18:12	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:18:11	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:17:05	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:17:03	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:17:03	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:17:02	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:17:01	
		電池電壓		26.6	曾耀緯	2022-06-16 10:18:15	
		電池日期(新品使用期限2年)		10906	曾耀緯	2022-06-16 10:18:27	
2	動力中心高壓配電室(542R)3F 自動滅火設備-H-3E	電池日期(新品使用期限2年)		11103	曾耀緯	2022-06-16 10:29:51	
		電池電壓		26.3	曾耀緯	2022-06-16 10:29:46	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:29:42	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:29:41	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:29:41	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:29:40	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:29:39	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:29:38	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:29:37	
3	動力中心發電機室(542R)2F 自動滅火設備-H-2E	手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:32:56	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:32:55	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:32:54	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:32:53	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:32:52	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:32:52	
		控制盤	目視	正常	曾耀緯	2022-06-16 10:32:51	
		電池日期(新品使用期限2年)		11103	曾耀緯	2022-06-16 10:33:47	
		電池電壓		26.9	曾耀緯	2022-06-16 10:33:36	
4	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E-01(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:24:26	
5	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E-02(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:24:30	
6	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E-03(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:24:37	
7	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E-04(186P)	氣體壓力	目視	225	曾耀緯	2022-06-16 10:24:40	
8	動力中心高壓配電室(542R)3F 自動滅火設備-H-3E-01(340P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:29:57	
9	動力中心高壓配電室(542R)3F 自動滅火設備-H-3E-02(340P)	氣體壓力	目視	460	曾耀緯	2022-06-16 10:30:04	

10	動力中心高壓 配電室 (542R)3F 自動滅火設備- H-3E- 03(340P)	氣體壓力	目視	135	曾耀緯	2022-06-16 10:30:11	
11	動力中心高壓 配電室 (542R)3F 自動滅火設備- H-3E- 04(340P)	氣體壓力	目視	460	曾耀緯	2022-06-16 10:30:15	
12	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:33:53	
13	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:33:55	
14	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 03(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:33:58	
15	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 04(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:34:01	
16	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 05(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:34:04	
17	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 06(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:34:06	
18	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 07(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2022-06-16 10:34:10	

備註:

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:23:11

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/27 20:05:32

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 10:50:05