

## 中正樓室外消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓1F 噴水池左前-消防栓	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:59	
		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:58	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:57	
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:57	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:33:56	
2	中正樓1F 噴水池右前-消防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:32:27	
3	中正樓1F 介壽堂左前-消防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:44:28	
4	中正樓1F 急診左前-消防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:36:33	
5	中正樓1F 介壽堂前-消防栓	開關把手	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:48	
		瞄子	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:47	
		水帶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:46	
		水帶箱	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:45	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 10:43:44	
6	中正樓1F 東院區園藝花圃內-消防栓-01	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:46:35	
7	中正樓1F 東院區園藝花圃內-消防栓-02	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 10:46:45	
8	中正樓1F 東區眷舍38棟旁-消防栓	開關把手	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:06	
		瞄子	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:05	
		水帶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:04	
		水帶箱	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:03	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:03	
9	中正樓1F 東區眷舍29棟旁-消防栓	開關把手	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:29:00	
		瞄子	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:59	
		水帶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:58	
		水帶箱	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:57	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:28:57	
10	中正樓1F 東區眷舍20棟旁-消防栓	開關把手	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:15	
		瞄子	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:13	
		水帶	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:12	
		水帶箱	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:12	
		室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2022-06-24 13:27:11	
11	中正樓1F 急診右前-消防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:35:33	
12	中正樓1F 思源樓大門前-	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

	消防栓	水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:38:51	
13	中正樓1F A站發電機-消防栓	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:30	
		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:29	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:28	
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:27	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:28:26	
14	中正樓1F D棟宿舍前-消防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:29:43	
15	中正樓1F 平面車道收費亭旁-消防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
16	中正樓1F 往醫學院隧道口前-消防栓	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:08	
		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:06	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:06	
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:05	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:04	
17	中正樓1F 往幹細胞研究中心走道-消防栓	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:40	
		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:39	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:38	
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:37	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:04:37	
18	中正樓1F 幹細胞研究中心大門口-消防栓	開關把手	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:07	
		瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:06	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:06	
		水帶箱	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:05	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:05:04	
19	中正樓1F 幹細胞研究中心內左側-消防栓	開關把手	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶箱	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		室外消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-13 09:06:03	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/28 11:17:49

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/28 20:48:38

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:35:38